

労災事故含む。

発 生 年 月	国	建 物 用 途	機 種	状 況	傷 害 の 程 度
人の落下／乗場から昇降路へ転落／一般					
83/03	米国	アパート	EV	にエレベーターのドアが急に開き、少年二人が25フィート下のピットに転落し、14歳の少年が死亡、13歳の少年が重体。	死亡 1 重体 1
89/09	米国		EV	マンハッタンの26歳の男性が戸が不具合で、足を踏み入れて昇降路内に2階床転落し重体。	重体
91/08	米国	アパート	EV	昨日、コニーアイランドの男性がアパートのエレベーターで、15階の乗場戸に寄りかかると、急に戸が壊れて昇降路に転落死。	死亡
93/12	米国	アパート	EV	ハーレム・アパートで11歳の少女が壊れていた乗場戸に寄りかかって昇降路を2階床転落して骨折その他の重傷を負った。（その後死亡）	死亡
94/01	米国	アパート	EV	サウス・ブロンクス・アパートのエレベーターで、8歳の子供が1/16ドアの間から5階の乗場戸に寄りかかったとき、戸が外れて(?)1階に止まっていたかごの上に転落して死亡。	死亡
02/10	米国	学校	EV	16歳の少年が高校で、閉じていた乗場のドアにぶつかり、突然開いたドアから昇降路内に3階床転落し、重傷を負った。	重傷
04/02	米国	事務所ビル	EV	ミッドタウンの事務所ビルの4階の乗場で、2人が偽造のCDをめぐる争いでドアが壊れて一人が昇降路内に3階分転落して死亡。	死亡
07/01	韓国	ホテル	EV	乗場で二人の男が6階のエレベーター乗場でけんかし、乗場戸に激突した際、戸が外れ二人が1階に停止してかごの上に落下、1人が死亡、1人が重傷	死亡 1 重傷 1
07/02	米国	飲食店	EV	けんかしていた男性のうち一人が壊れたドアから転落死	死亡
07/02	米国	アパート	EV	男性二人がけんかしてドアが壊れて転落死	死亡 2
08/01	韓国	軍施設	DW	かご内の貨物を降ろしていた途中で滑り、かご室床と昇降路壁間のすき間230mmから1階に墜落し、死亡。	1名死亡
08/03	韓国	生活施設	EV	車に乗ったまま3階乗場扉に衝突し、1階で待機中のかご上に転覆した。	1名重傷
08/04	韓国	工場	EV	かごが正しい階にあるかを確認しないまま、2階から荷物を積み込もうとしていたところ、身体の重心を失い、1階に停止していたかご室上部に墜落した。	重傷1名
08/05	韓国	共同住宅	EV	電動スクーターに搭乗したまま娘を膝に乗せて1階乗場に進入中、電動スクーターの操作ミスにより、乗場戸に衝突して、ピットに落下	軽傷2名
08/05	韓国	駐車場	EV	4階乗場に自動車を運転して進入中、運転の不注意によって、4階乗場に衝突し、地下2階に停止していたかご室上部に墜落した。	重傷1名
08/06	韓国	業務施設	EV	飲酒した被害者が4階乗場において、足で乗場戸に衝撃を加えたところ、ドアが外れて地下3階のピットに転落した事故	1名死亡
人の落下／乗場から昇降路へ転落／作業員					
88/04	米国	駅	EV	マンハッタンの地下鉄駅の輸送作業員が昇降路に足を踏み入れたとき18階床転落して死亡した。	死亡 (労災)
08/03	韓国	アパート	EV	作業員が1階の乗場戸を開けたままかご室内でLCD設置作業を行っていたところ、被害者がかごが到着したものと錯覚して乗り込もうとしてピットに転落	軽傷1名
人の落下／かご内から昇降路へ転落／一般					

労災事故含む。

発生年月	国	建物用途	機種	状況	傷害の程度
04/12	中国	展示場	EV	エレベーターのロープが切れてかごが傾き、23人が転落。うち6人が死亡、5人が重傷、他は軽傷	死亡 6 重軽傷 17
05/01	米国	アパート	EV	ワシントン・ハイツの男性が昇降路内に転落して死亡。建築法規違反の可能性を当局が言及。	死亡
08/03	韓国	駐車場	EV	かご内の床面の清掃を行っていたところ、出入口反対側のかご室床面と昇降路壁とのすき間285mmからピットに落下した。	死亡1名
人の落下／かご内から昇降路へ転落／作業者					
人の落下／かご上等から昇降路へ転落／一般					
86/03	米国	アパート	EV	ブルックリンのアパートのエレベーターで、エレベーターが4階と5階の中間に停止したとき、子供は下の階に這い上がろうとして転落して死亡した。7歳の兄は救出された。	死亡
87/10	米国	アパート	EV	ブロンクスの5歳の子供がアパートのエレベーターで遊んでいて、昇降路内に転落し、死亡した。	死亡
89/11	米国	アパート	EV	ハーレムビルのエレベーターで、かご上で遊んでいたと思われる12歳の少年が死んでいるのが見つかった	死亡
90/11	米国	アパート	EV	14歳の少年がマンハッタン公営住宅のエレベーターの上で遊んでいて13階床転落して死亡した。	死亡
91/03	米国	アパート	EV	12歳の少年がマンハッタンのリリアンワールドハウスのエレベーター昇降路内で遊んでいて転落死亡した。乗客がかごが揺れてぶつかる音を聞いたあと、少年がかご上で見つかった。	死亡
91/12	米国	アパート	EV	11歳の少年がかご下のロープに乗って転落し死亡。	死亡
97/09	米国	事務所ビル	EV	マンハッタンのビルでエレベーターが降下し、かご内に入らない箱を天井に乗せて運ぼうとした人が昇降路に転落して死亡。	死亡
01/04	米国	？	EV	10歳の子供が、スタッテン島の建物のエレベーター昇降路に6階床転落し、重傷を負った。当局は、かごの天井から隣のかごに飛び移ろうとしていたと推定している。	重傷
03/12	米国	大学	EV	学生7人が乗ったエレベーターが階間で停止し、脱出しようとした21歳の学生が転落死	死亡
04/11	米国	事務所ビル？	EV	76歳の男性が、アッパーウエストサイドのビルの荷物用エレベーターの昇降路に14階床転落して死亡。	死亡
97/09	米国	事務所ビル	EV	グリニッチビレッジのビルで照明の消えたエレベーターを修理中の女性が昇降路に転落して重傷。	重傷 (労災)
かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃／かご内の人への衝撃／一般					
85/02	米国	ホテル	EV	ラジソンサウスホテルのエレベーターが20階から乗客を乗せて下降中、非常ブレーキが利かないで、1階まで急降下し、16人が怪我をした。	負傷 16
86/08	米国	アパート	EV	ブロンクスのアパートのエレベーターが4階床落下し、20歳の女性1人が死亡、男性1人が怪我をした。	死亡 1 負傷 1
87/09	南ア	鉱山	EV	金鉱のエレベーターが4600フィート下の底まで落下し、5人が死亡、42人が不明、5人が救助された。	死亡 5 行方不明 42

労災事故含む。

発生年月	国	建物用途	機種	状況	傷害の程度
88/01	米国	アパート	EV	クイーンズのアパートで、エレベーターが6階床急降下し、5人の警官と、4人の救急センターの職員が軽い怪我をした。	軽傷 9
94/01	米国	事務所ビル	EV	マンハッタンの福祉事務所のビルでエレベーターが底部まで2階床急降下し、6人の福祉事務所員と3人の子供が骨折や打撲傷を含む怪我をし、1人以外は入院した。	重傷 9
95/03	米国	病院	EV	小さな市立病院のエレベーターが階間に落下した際、衝撃でストレッチャーから落ちた82歳の男性が死亡した。転落	死亡
95/08	米国	エンパイアステートビル	EV	エンパイアステートビルのエレベーターが80階を行き過ぎて昇降路頂部に激突したあと階間で停止し、4人が負傷した。乗客は1時間近く閉じ込められた。	負傷 4
97/05	米国	事務所ビル	EV	クイーンズで荷物用エレベーターが2階床急降下し、10人が怪我した。	負傷 10
97/12	米国	アパート	EV	ブルックリンのアパートのエレベーターが6階床急降下してピットに衝突、衝撃でかご内の6人が受傷、うち、女性1人が危篤。	重傷 1 怪我 6
98/04	米国	事務所ビル	EV	ブロードウェイのオフィスビルでエレベーターが3階床急降下し、衝撃で8人の乗客が軽傷。	怪我 8
98/10	米国	ホテル	EV	パークセントラル・ホテルの最近改修されたエレベーターが、20階から地上階に低速で降下し、衝撃で乗客15人のうち10人が軽傷を負った。	軽傷 10
98/12	米国	店舗	EV	エレベーターが急降下して乗客2人が怪我	負傷 2
00/01	米国	エンパイアステートビル	EV	エンパイアステートビルのエレベーターに女性2人が乗って下降中、急降下を始め、安全装置が作動して停止するまで40階床下降した。	負傷なし
かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃／かご内の人への衝撃／一般(続き)					
00/08	米国	WTCCビル	EV	界貿易センタービルで、エレベーターが最上階を行き過ぎて昇降路頂部に衝突後、15フィート下降して78階と79階の間に停止、12人が1時間閉じ込められた、軽傷で済んだ。	軽傷 12
03/03	米国	駅	EV	地下鉄タイムズスクエア駅が、エレベーターのロープが切れたために2時間以上閉鎖された。	
03/11	韓国	マンション	EV	48階だけのマンションで、9階から上昇したかごが最上階を行き過ぎ、昇降路頂部に激突、衝撃で乗客の女性が頭を打って大怪我。	重傷
04/08	米国	事務所ビル	EV	タイムズスクエアの最新のビルの荷物用エレベーターが誤作動し、37階上方の昇降路頂部に激突し、衝撃でエレベーターの運転者が死亡。	死亡
08/02	韓国	工場	EV	被害者2名がかご室に貨物を積み込み、2階から1階に下ろしていたところ、荷が崩れ、貨物が昇降路壁に接触してかご室が停止し、機械室巻胴主ロープは下降方向に完全に解け、その後2名が1階乗場ドアを開けてピットに侵入し、かご室の挟まり状態を確認していたところ、かご室が突然墜落してピット内の人に当たった。	死亡1名
08/02	韓国	業務施設	EV	地下3階から1階に向かって上昇中、かごは1階の停止せず、引き続き上昇して、最上階天井に衝突して停止	軽傷1名
08/10	香港	アパート	EV	Taipo市の高層住宅用エレベーターで、乗客が乗っていなかったが、つり合おりの吊車がはずれ、メインロープも吊車から外れ、かごとつり合おもりが1階まで落下し、かご破損、8本のメインロープのうち7本が破断してかご上に落下した。怪我人なし。	怪我なし

労災事故含む。

発 生 年 月	国	建 物 用 途	機 種	状 況	傷 害 の 程 度
08/4	韓国	生活施設	EV	定員15人のかごに19人が乗って上昇中、9階まで上昇できずに3階に停止したのち、地下1階と地下2階の間まで下降し、急停止した。	軽傷4名
08/05	韓国	共同住宅	EV	地下1階から乗って15階に向けて上昇中、ロープブレーキの作動により、かごが急停止した際、衝撃によって怪我をした。	軽傷1名
08/06	韓国	生活施設	EV	定員17名に21人が乗って1階に下降中、1階に停止せず、1階と地下1階の途中で急停止した。	軽傷4名
08/06	韓国	生活施設	EV	5階から1階に下降中、速度制御異常により1階に停止せず、地下1階まで下降し、ファイナルリミットスイッチを切って急停止した。	軽傷2名
かごの落下、急上昇、急停止等に伴う衝撃／昇降路の人への衝撃／作業員					
86/07	米国	事務所ビル	EV	階建ての事務所ビルの6階にいたエレベーターが落下してピットにいた45歳のエレベーター保守員が下敷きとなり死亡し、かご上にいた30歳の同僚も怪我をした。二人はコンチネンタル・エレベーターサービス社の従業員である。	死亡 1 怪我 1 (労災)
98/07	米国	工事現場	EV	タイムズスクエアのコンテナストビルで作業中のエレベーター工事作業員がエレベーターにぶつかり死亡した。 衝突	死亡 (労災)
挟まれ／かごと乗場床又は天井との挟まれ／一般					
02/01	香港	マンション	EV	小児が入り口とかご床に挟まれ翌日死亡	死亡
02/08	米国	?	EV	コルトネックで6歳と7歳の少女がエレベーター事故で死亡。	死亡 2
03/08	米国	病院	EV	病院の日本人実習生が2階からエレベーターに乗ろうとしたところ、急に戸が閉まり、首を挟まれたままかごが上昇し、頭部が切断された	死亡
06/06	米国	アパート	EV	高齢者用アパートで7歳の子供がかご戸と乗場戸に挟まれ、上階の呼びでかごが上昇して挟まれ圧死。	死亡
06/10	米国	大学	EV	オハイオ州立大学で、かごに乗りすぎたため、戸開のままかごが下降し1人が挟まれて死亡	死亡
挟まれ／かごと乗場床又は天井との挟まれ／作業員					
95/01	米国	事務所ビル	EV	ブロンクス福祉センターで、過去2か月故障が続いていたと作業員が話していたエレベーターで、保守員が修理のために来ていたのと同じ日に男性が首を挟まれて死亡した。	死亡 (労災)
08/05	韓国	商業施設	EV	貨物用昇降機の故障修理中に2階乗場戸とかご室戸の間に身体を挟まれ、死亡した。	死亡
挟まれ／昇降路内機器への挟まれ／一般					
87/01	米国	アパート	EV	ブルックリンのアパートで、7歳の少年がエレベーターのかごで遊んでいて重傷を負った。 転落	重傷
88/12	米国	アパート	EV	ブルックリンの公共住宅で、9歳の少年が昇降路内で遊んでいて、手を挟み切断した。	重傷
94/08	米国	アパート	EV	ブルックリンの公営アパートでかご上に上がっていた8歳の少年が、エレベーターが最上階に来たとき圧死した。	死亡
07/01	韓国	飲食店	DW	3階で出し入れ口戸を開けて荷物を取り出し中、かごが下降し、かご天井と昇降路壁間に右腕を挟まれ負傷。	重傷

労災事故含む。

発 生 年 月	国	建 物 用 途	機 種	状 況	傷 害 の 程 度
07/03	韓国	事務所	EV	4階で乗り込み中、かご戸が閉まり左足が戸に挟まれた状態でかごが上昇、被害者が逆さまにぶら下がる状態で、かごが4階と5階の中間に停止。	軽傷
07/05	韓国	浴場	EV	B2階で乗り込み中、戸開のままかごが上昇し、左足がかごと昇降路壁間に挟まれた状態でかごが1階と2階の間で停止。	重傷
07/08	韓国	共同住宅	EV	車いす利用者が12階でかごに乗りようとしたところ、戸開のままかごが上昇し、車いすの前輪が持ち上げられ車いすごと後ろ向きに転倒。	重傷
08/03	韓国	生活施設	DW	2階からかご室内部に荷物を積み込み中、かごが突然1階に降下し、2階敷居上部とかご室上部フレームの間にふくらはぎを挟まれ、片足を切断した。	1人重傷
挟まれ／かごと乗場床又は天井との挟まれ／作業者					
99/03	米国	事務所ビル	EV	ブルックリンの事務所ビルで、エレベーター修理作業員がかごの下敷きになり、圧死。	死亡 (労災)
99/05	米国	倉庫	EV	2人の保守員が、倉庫用エレベーターの保守をしようとしたところ、かごが急降下して死亡。	死亡 2 (労災)
02/12	米国	ヘルスセンター	EV	エレベーターの修理作業員が、昇降路壁との間に挟まって死亡。	死亡 (労災)
感 電／作業者					
04/08	米国	事務所ビル	EV	クイーンズ・ビルのエレベーターの照明工事中の修理工が感電死した。	死亡 (労災)
工事中の事故／人の落下／作業者					
01/08	米国	ホテル	EV足場	タイムズスクエアで建設中の45階建てウエスチンホテルの不安定な足場が5時間にわたり交通を遮断した。	
85/07	米国	工事現場	EV	昨日、マンハッタンで、工事用エレベーターが倒れ、2人の作業員が死亡、他の2人が怪我をした。[統報で、工事用エレベーターの枠のボルトが3本欠落していたとの記事有り] 落下物	死亡 2 負傷 2 (労災)
04/09	米国	事務所ビル	EV	貿易センター周辺の52階建ての超高層ビルの建設作業員が昇降路に転落して死亡。	死亡 (労災)
工事中の事故／その他の衝撃／一般					
98/07	米国	工事現場	工 事 用 EV	タイムズスクエアで工事中のビルで、建設作業員をコンテナストビル上部に輸送するための仮設エレベーターが崩壊し、数トンの鋼材がばらばら落下して85歳の女性が死亡し、周辺の建物からの非難や交通遮断等で大混乱に陥った。 飛来物	死亡
工事中の事故／その他の衝撃／作業者					
98/07	米国	工事現場	EV	タイムズスクエアのコンテナストビルで作業中のエレベーター工事作業員がエレベーターにぶつかり死亡した。 衝突	死亡 (労災)
長時間閉じ込め／一般					
84/06	米国	アパート	EV	アパートのエレベーターで7歳の子供が14時間閉じ込められた。	閉じ込め

労災事故含む。

発生年月	国	建物用途	機種	状況	傷害の程度
90/06	米国	駅	EV	ブルックリンの地下鉄駅のエレベーターが階間で停止し、20人が80度(27℃)の中90分間閉じ込められた。	閉じ込め20
93/02	米国	事務所ビル	EV	世界貿易センタービルで幼稚園児が5時間閉じ込められた。	閉じ込め
98/04	米国	アパート	EV	マンハッタンのアパートで、水道本管が破裂してピットが冠水し、最下階にいたエレベーターが停止し、犬を連れた女性が閉じ込められた。	閉じ込め
01/01	米国	事務所ビル	EV	電気的な問題で、2つのビルのエレベーターが1時間停止し、14人が閉じ込められた。消防士が昇降路壁を壊して救出した。	閉じ込め14
05/04	米国	事務所ビル	EV	レストランの配達人が高層エレベーターに閉じ込められ、3日間気付かれなかった。	3日間閉じ込め
06/01	米国	?	EV	ニューヨーク芸術アカデミーなどの創設者の女性が、17時間閉じ込め	17時間閉じ込め
06/06	独	病院	EV	65歳の男性が乗ったエレベーターが故障して、3日間閉じ込め	3日間閉じ込め
06/12	仏	アパート	EV	故障したエレベーターに19歳の女性が3日間閉じ込め	3日間閉じ込め