

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7～平20)

参考資料 10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H07/07/12	京都府	駅	エスカレーター		駅構内のエスカレーター点検口(深さ約1.2m)にマッサージ師(39才)が転落した。被害者は目が不自由で、白いつえを頼りにホームへ降りるエスカレーターに乗ろうとしたところ、点検作業中であったため、開けてあった点検口に転落した。	重傷
H07/10/15	兵庫県	スーパー	エスカレーター	2階→3階	中学1年の男児が上りエスカレーターで壁と手すりの間に頭を挟まれた。	頭を55針縫うけが、全治2週間
H07/11/08	福岡県	駅(乗船場)	エスカレーター	4階→3階	78才の女性が後ろ向きに転倒し、さらに後ろの人がつまずき、後ろ向きに将棋倒しとなった。	1人が頭を強く打って死亡、ほか5人軽傷
H07/12/24	大阪府	店舗	エスカレーター	3階→2階	エスカレーターが突然停止し、乗客が将棋倒しとなり、男性5人、女性3人が下敷きとなった。	1人が頭や足などを強打し重傷 7人が軽傷
H08/03/24	東京都	スーパー	エスカレーター	1階→2階	エスカレーターから煙が出ているのを店員がを見つけ、買い物客らが避難した。	なし
H08/	栃木県	スーパー	エスカレーター		被害者の家族が4人で買い物中、子供2人と祖母が2階下りエスカレーター周辺で、母親を待っていたところ、2才の男児がエスカレーターベルト降口脇のすき間から防護柵をこわし、4.6m下の1階広場に転落した。近くにいた店員が救急車に通報。所有者の責任者が家族と病院へ付き添い同行した。	頭蓋骨骨折、脳挫傷、意識不明の重体
H08/06/09	京都府	店舗	エスカレーター	2階→1階	2階から1階へ下りていた4才の女児がエスカレーターの側壁とステップ部分とのすき間に左足を挟まれた。	膝近くまで巻き込まれており、左足骨折などの重傷
H08/10/27	鹿児島県	店舗	動く歩道		3才の男児がベルト幅が1人分の動く歩道に乗り、降りた直後、すぐ後ろに乗っていた母親の方を振り向こうとしてバランスを崩し、下に手をつきベルトと鉄板の間に左手を巻き込まれた。	薬指を第1関節から切断、助けようとした2才の妹も袖を挟まれ左肘に軽傷
H08/11/02	富山県	雑居ビル	エスカレーター	1階→2階	12才の男児が友人2人と2階のゲームセンターに行こうとして、エスカレーターに乗り、降りようとした時に、巻き込み部分に左足を挟まれた。	左足かかと大けが
H08/12/15	愛知県	スーパー	エスカレーター	2階→1階	家族と買い物に来ていた4才の男児が前に乗っていた父親のところへ駆け寄ろうとして転倒し、手すりの下4mmほどのすき間に左手を挟まれた。	左手の甲がつぶれ、全治1年の大けが
H09/03/22	埼玉県	駅	エスカレーター		2人の駅員の介助で車椅子に乗ったままエスカレーターで降りようとした59才の女性が、途中で1人が呼び出され、1人で支えていたところ、足を滑らせた駅員とともに車椅子ごと転落した。	背中などを強く打ち、3週間のけが、駅員も軽傷
H09/05/13	埼玉県	スーパー	エスカレーター	3階→2階	母親が先に下りエスカレーターに乗り込んだが、被災者(3才)は付いてこないで手すり付近で遊んでおり、下部インレット部に左手を引き込まれた。	左手(甲・平)擦過傷
H09/06/12	徳島県	スーパー	エスカレーター	地下1階→1階	2才の女児がエスカレーターの手すりと床近くの事故防止用ゴム製カバーとのすき間に左手の指を挟まれた。	指4本に5日間のけが
H09/07/	大阪府	駅	エスカレーター		車いす使用者が駅員1人に下方から支えられエスカレーターに乗ったところ、駅員が男性の体重と車いすの計100kgの重さに耐えられず転倒し、転落した。	

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7～平20)

参考資料 10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H09/08/16	鹿児島県	スーパー	エスカレーター	2階→3階	小学5年生の女兒が2階から3階に上がる途中、エスカレーターの手すりと壁に取り付けられた案内板との間(狭角部)に頭を挟まれた。	一時、軽い意識障害と左半身麻痺症状になったが後に回復
H09/09/28	大阪府	店舗	エスカレーター	800型 (2階→3階)	3階売場で紙ヒコキで遊んでいるうちに、紙ヒコキが同エスカレーターの三角部に落ち、それを拾いに行こうと上昇中のエスカレーターを逆行して三角部から身を乗り出して頭と左腕を挟まれた。	重体、のちに意識は回復
H09/10/02	大阪府	事務所	エスカレーター	800型 (1階→2階)	イベントを見学に来ていた3～4年の小学生164人が、1階と2階を結ぶエスカレーターを上っていたところ、児童らが前に乗っている児童を押したりひっぱたりし、将棋倒しになり、約40人が転倒。	重軽傷32名、うち骨折2名、入院1名
H10/01/31	富山県	スーパー	エスカレーター		1階中央部に設置された下りのエスカレーターの底部から発煙しているのを店員が発見し、119番通報した。	なし
H10/05/13	福岡県	駅付属設備	エスカレーター		午後5時過ぎ、小倉駅南口の高架歩道デッキの下りエスカレーターで、制服姿の高校生5～6人グループが降り口をふさぐ形で立ち止まったため、後続の主婦ら7～8人がかかとを打撲するなど軽傷を負った。	数名に軽いけが。
H11/04/09	大阪府	店舗	エスカレーター		B2FとB1Fを結ぶ上りエスカレーターから煙が発生し、B1Fのフロア内に煙が立ち込めた。	なし
H11/08/14	福岡県	スーパー	エスカレーター	2F→3F	同級生2人と買い物に来ていた13才の女生徒が後ろ向きに立って頭を手すりに乗せる格好をしていたため、三角部に頭を挟まれた。	一時呼吸停止、意識不明の重体、後に意識は回復した
H12/01/06	東京都	駅	エスカレーター	B4F→B5F	46才の男性が下り階段を歩いていたら転倒した。	左足骨折の重傷
H12/02/28	静岡県	駅	動く歩道		動く歩道の点検していた男性作業員(26才)が点検のために外してあったパレット部に誤って大腿部付近まで足を挟まれた。	右足大腿部骨折等
H12/03/11	大分県	駅	エスカレーター		構内のエスカレーターに大きなホストバッグを持った70才ぐらいの男性がバランスを崩して約2m転落、その際一緒にいた女性も倒れ、後ろに乗っていた66才の女性が下敷きとなった。転倒した2名はそのまま電車に乗り込んだ。	左足骨折、全治4週間
H12/07/25	北海道	スーパー	エスカレーター		1Fエスカレーター手すりヘルム収納部分に4才の男児が左手の指を巻き込まれた。	曲がった左手薬指の矯正手術を受けるけが
H12/08/22	大阪府	空港	動く歩道	ゴムヘルム製	6才の男児が動く歩道に寝そべるなどして遊んでいたところ、巻き込み防止器に服を巻き込まれた。動く歩道は自動停止した。	腹部に軽傷
H12/10/09	島根県	スーパー	エスカレーター	1F→2F	家族4人で買い物に来ていた10才の男児が壁と手すりの間に顔を挟まれた。	前歯を折るなど全治10日間のけが
H13/01/13	福岡県	空港	動く歩道		動く歩道が煙を感知し、自動停止した。	なし
H13/09/10	福島県	店舗	エスカレーター		家族と買い物に来ていた2才の男児がエスカレーターに乗り込んだところ転倒し、右側のすき間に右手の指を挟まれた。	骨折の疑いがあり病院に運ばれる

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7～平20)

参考資料 10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H13/12/20	愛知県	駅	エスカレーター		上りエスカレーター降り場付近でステップ下から大量の煙が噴き出した。	なし
H13/12/26	千葉県	空港	動く歩道		第1旅客ターミナルビル3Fと第4サテライトに通じる動く歩道の中央下部で煙が上がった。	なし
H14/01/20	東京都	駅	エスカレーター		B4F横須賀線ホームとB1Fをつなぐエスカレーターより煙が発生し、あたりは煙が立ち込めたが、約30分後に収まった。	なし
H14/02/22	東京都	駅	エスカレーター	下り	運転中のエスカレーターの踏板の1枚が斜めにせり上がって外れ、緊急停止した。	なし
H14/06/04	大阪府	駅	エスカレーター		駅北口改札前のエスカレーターから煙が出ているのを男性客が見つke、駆け付けた駅員2名が消火器により消した。	なし
H14/06/05	兵庫県	店舗	エスカレーター		小学5年生の男児(10才)が1Fから手すり部分外側にぶら下がり、途中で力がなくなり、2F付近から約7m下の1F床に転落した。	左足骨折の重傷
H14/07/26	沖縄県	スーパー	エスカレーター		6才の男児がエスカレーターに乗り上昇中、三角部に頭を挟まれた。	肺挫傷の重体
H14/10/02	東京都	駅	エスカレーター		下りエスカレーターより煙が出ていた。	なし
H14/12/16	愛知県	駅ビル	エスカレーター	B1F→1F	停止していたエスカレーターの下部から火が見えると119番通報があり、駆け付けた防災センター職員により消火された。	なし
H15/02/15	神奈川県	店舗	エスカレーター	1F→2F	66才の女性が転倒し、マフラーとセーターをステップに巻き込まれた。	意識不明の重体
H15/03/04	兵庫県	駅(乗船場)	エスカレーター		上りエスカレーター乗っていた5名が何らかの原因により転倒した。	87才の女性2名が頭部に軽傷
H15/03/22	神奈川県	駅	エスカレーター		ホームに向かう下りエスカレーターに電動車いす使用者の女性(60才)が乗ろうとしたところ、誤って補助板(縦78cm、幅70cm)からはみ出し、そのまま約90cm下のエスカレーター部分に転落した。	肋骨2本を折るなど重傷
H15/05/22	山口県	駅	エスカレーター		1F改札口と2Fホームを結ぶ上りエスカレーターの手すり部分だけが停止しステップは動き続けたため、乗っていた76才の男性と78才の女性が転倒した。	腕などに擦過傷
H16/04/25	東京都	駅	エスカレーター		ホーム(B2F)と改札口(B1F)を結ぶエスカレーターから煙が上がった。	けが人なし
H16/05/01	大分県	店舗	エスカレーター	2F→1F	父親と手をつないでエスカレーターに乗っていた女児(3才)が降りる間際にはいていた長靴を挟まれ、安全装置が作動し緊急停止した。	なし
H16/05/05	北海道	駅	エスカレーター	下り	エスカレーターの手すりヘルム下部にある手すりへの巻き込み防止用に設けられたガラス製防護壁のすき間(エスカレーターとの幅20cm)に頭を挟まれた。	鼻血を出すなどの軽傷
H16/05/18	愛知県	駅	エスカレーター	下り	車いす男性(55才)を駅員が1段上で支え、エスカレーターに乗せて3分の1ほど降りたところで前のめりになり、車いすから約6m下の最下部まで転落した。	頭、足を負傷
H16/05/28	東京都	駅	エスカレーター	2F→1F	下りエスカレーターにおいて、小学3、4年生の児童十数人が折り重なって転倒した。	男児4名、女児2名の計6名が腕や腰などに打撲や擦り傷などの軽傷
H16/06/05	東京都	駅	エスカレーター	下り	介護サービス会社男性社員(23才)とJR職員4名で車いす利用者の女性(61才)をエスカレーターに乗せるため、JR職員がエスカレーターを停止させようとしていたところ、介護社員がすでに停止しているものと勘違いし、車いすを乗せてしまい数m下に転落した。	膝などに軽いけが

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7～平20)

参考資料 10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H16/06/07	東京都	駅	エスカレーター		ホームから改札口に上がるエスカレーターの終点付近から煙が出ていた。	なし
H16/06/08	北海道	店舗	エスカレーター	上り	上りエスカレーターの乗り口付近で女性(70才)が後ろ向きに転倒し、後ろにいた夫(71才)と女性(63才)が将棋倒しとなった。	3名軽傷
H16/06/09	静岡県	ホテル	エスカレーター	1F→2F	50～60代の団体客が上りエスカレーターに乗ったところ、手すりだけが突然停止し、先頭の利用客がバランスを失い転倒、将棋倒しとなった。	女性1名左右足首骨折、ほか10名病院に搬送される
H16/06/19	神奈川県	店舗	エスカレーター	下り	母親が目を離れたすきに3才の男児が1人でエスカレーター付近で遊んでいて、ステップとフロアとの間に指を挟まれた。	指に軽傷
H16/06/27	兵庫県	スーパー	エスカレーター	4F→3F	両親と姉(4才)と遊びに来ていた2才の男児が4Fのエスカレーター脇吹き抜き部分から約10m下の2Fフロアに転落した。	脳挫傷により約4時間後に死亡
H16/08/24	大阪府	駅	エスカレーター	上り	ホームから改札口への上りエスカレーターにおいて60才前後の女性がバランスを崩し転倒し、後ろにいた乗客4、5名もはずみで次々に転倒した。	女性(65才)左足首骨折の重傷、女性(53才)左手に軽傷、最初に転倒した女性は事故後立ち去った。
H16/09/28	山口県	スーパー	エスカレーター		運転を停止せず調整をしていた作業員がハンドレールに手を巻き込まれた。	重傷
H16/10/11	岩手県	店舗	エスカレーター	上り	両親が目を離れたすきに家族と買い物に来ていた3才の男児がインレット部に左手を挟まれた。	摩擦で左手甲に打撲及び重度のやけど
H16/10/13	大阪府	店舗	エスカレーター	3F→2F	遠足で訪れていた小学生グループが将棋倒しとなり、児童十数人が次々と転倒した。	児童1名(6才)がステップに頭を強打し、頭の骨を折る大けが
H16/11/13	千葉県	駅	エスカレーター		車いす対応エスカレーターに51才の車いすの男性が乗り込んだところ、水平となっていた3段のステップが通常の階段状となったため段差が生じ、後部がせり上がる形で男性が前方に投げ出され、車いすごと約6m転落した。	肋骨及び大腿骨にひびが入る重傷
H16/12/04	宮崎県	入浴施設	エスカレーター		入浴に来ていた男児(3才)が母親と祖母が目離れた際にエスカレーターで遊んでおり、降り口ステップのすき間に右手の指を挟まれた。	右手中指裂傷全治2週間
H17/01/11	青森県	百貨店	エスカレーター	上り	エレベーターに乗っていた男児(11才)がステップとライザーの間に靴を挟まれた。	左足の指3本骨折
H17/02/13	愛知県	駅	エスカレーター	上り	ホームから改札に向かう上りエレベーターにおいて、利用者が足下に置いていたカバンがステップに引っかかり、引き抜こうと降り口で立ち止まったため、後続の乗客が将棋倒しとなった。	予備校の模試を受けに来ていた15～17才の高校生13名が腰や膝を打つ軽傷
H17/02/17	愛知県	空港	動く歩道		降り口付近でカートから荷物を落とした利用者が立ち止まって拾っているうちに後続の利用客3名が降り口に詰まり転倒する。	3名、手及び足に軽傷
H17/02/21	大阪府	駅	エスカレーター		ホームに上がるエスカレーターの下部から煙が上がった。	なし

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7~平20)

参考資料 10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H17/03/23	東京都	百貨店	エスカレーター	下り	下りエスカレーター降り口付近で母親と一緒に前向きに乗り足を交差させて立っていた女兒(5才)の長靴のかかと部分がステップに挟まれた。	右足に軽傷
H17/04/15	大阪府	百貨店	エスカレーター	B1F→1F	上りエスカレーターでバランスを崩した女性が転倒、すぐ後ろにいた2人の上に倒れかかった。	3人とも軽いねんざ
H17/06/15	北海道	店舗	エスカレーター		点検作業中のエスカレーターから煙が上がり、まもなく作業員が消し止めた。	なし
H17/07/03	愛知県	店舗	エスカレーター	3F→2F	養護学校の男子生徒(15才)がエスカレーターの手すりに腰掛けて滑り下りていたところバランスを崩し約6m下の2F踊り場付近に転落した。	頭を強く打ち意識不明の重体
H17/07/18	長崎県	公園	動く歩道		5才の男児が動く歩道を降りた後、逆方向に乗り込み転倒し、腹ばいの状態でシャツを巻き込まれた。	胸に擦り傷など全治1週間の軽傷
H17/08/03	京都府	店舗	エスカレーター	1F→2F	男児(10才)が三角部に頭と左腕を挟まれた。	あご、肩に軽傷
H17/08/24	東京都	スーパー	エスカレーター	1F→2F	女兒(1才10ヵ月)が兄(5才)のまねをし、エスカレーターの手すりにまたがってしがみつき2Fへ向かっていったが、落下物防止用のアクリル板にぶつかり、約4m下の1F床に転落した。	頭の骨を折り、意識不明の重体
H17/09/03	福岡県	駅付属設備	エスカレーター	停止中	選挙演説があり安全のため歩道橋のエスカレーターを停止していたが、乗っていた人の重みで下方に動きバランスを崩し転倒した。	女性3名が転倒し、足を切るなどのけが
H17/09/23	福岡県	百貨店	エスカレーター		1Fから2Fへ昇っていた男児(9才)が、エスカレーター脇に設置された鉄柵とのすき間(約5cm)にコインを落とし、ベルトに上体を乗せ拾おうとしたところ、左腕を鉄柵とのすき間に挟まれ動けなくなった。	左肩打撲の軽傷
H18/02/11	兵庫県	駅	エスカレーター		駅構内の下りエスカレーターで最後列に立っていた男性(65才)の足元がふらつき、前に立っていた人にぶつかり将棋倒しとなった。	72才の男性が左手に軽傷
H18/03/11	福岡県	スーパー	エスカレーター	B1F→1F	5才の男児が体を後ろに反り返す形で手すり上に乗り、三角部に頭を挟まれエスカレーターは自動停止した。	こめかみを4~5cm切り、全治1か月の重傷
H18/06/10	福岡県	駅	動く歩道		両親と乗っていた男児(4才)が先に渡りきった後、逆走しようとして転倒し右手を挟まれた。	手のひらを切る軽傷
H18/07/04	福岡県	スーパー	エスカレーター	1F→2F	兄(10才)と一緒にエスカレーターの手すりに乗って遊んでいた男児(8才)が三角部に頭を挟まれた。三角部保護板が設置されていたが衝突時の衝撃で外れてしまった模様。	頭を強く打ち、意識不明の重体
H18/07/07	大阪府	店舗	エスカレーター		男児(2才)が手すり入り込み口に左手を挟まれた。	左手の人差し指と中指を負傷
H18/08/13	徳島県	店舗	エスカレーター	2F→3F	手すりにまたがっていた男児(8才)が三角部に挟まれた。	右太ももに打撲
H18/08/27	熊本県	店舗	エスカレーター		男児(2才)が手すり入り込み口に右手の指4本を挟まれた。	なし
H18/08/27	広島県	百貨店	エレベーター		母親と一緒にエレベーターに乗っていた男児(1才)が内扉に手を掛けていたため、扉が開いた際に扉のすき間に指を引き込まれた。	左手人差し指と小指に軽傷
H18/08/29	愛知県	スーパー	エレベーター		屋上エレベーター機械室から煙が出ているところを警備員が発見し119番通報した。	なし
H18/08/30	大分県	スーパー	エスカレーター		女兒(8才)がスカートガードと階段の間にはいていた長靴を挟まれた。	なし
H18/09/01	京都府	駅	エスカレーター		ホームと改札口を結ぶ上りエスカレーターが急停止し、男性(33才)が転倒した。	左ひざに軽傷

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7～平20)

参考資料10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H18/09/03	東京都	店舗	簡易リフト		男性警備員(24才)が2Fから5Fへ荷物を運ぶため扉を開けた際かごがなく、バランスを失って約4m下のピットに転落した。	両足骨折の重傷
H18/10/12	山梨県	複合施設	エスカレーター		エスカレーターが突然停止し、女性(59才)が転倒した。	左ひざ打撲の軽傷
H18/11/07	東京都	博物館	エスカレーター	3F→1F	見学に来ていた小学生が1F駐車場へつながるエスカレーターに向かっていたところ、駐車場をバスが通過し警備員の指示で立ち止まったため降り口付近に滞留し後続の児童が降りることができず 将棋倒し となった。	児童11名が軽傷
H18/11/10	愛知県	百貨店	エスカレーター		男児(1才7ヵ月)がスカートガードと階段の間に左足のつま先を巻き込まれ、安全装置が作動し停止した。	レスキュー隊により救出
H18/11/25	山口県	駅	エスカレーター		男性駅員1名に後方から支えられ車いす男性(34才)がエスカレーターで移動中、約4m上がったところで駅員がバランスを崩し車いすが傾いたために車いす男性が 転落 した。	左頬を3針、まぶたを1針縫うけが
H18/12/01	埼玉県	スーパー	エスカレーター		エスカレーター内部から白煙が上がっているところを従業員が発見した。	煙を吸い込んだ女性(33才)が病院に搬送された
H18/12/12	千葉県	空港	エスカレーター		内部拡張工事を行っていたところ、溶接の火の粉がエスカレーター内部のゴム製部品に燃え移り煙が立ちこめた。	なし
H18/12/17	大阪府	スーパー	エスカレーター		2Fから3Fへ上がるエスカレーターの3F付近から白煙が上がり周辺に煙が立ち込めた。	なし
H19/02/16	京都府	駅	エスカレーター		B2FホームとB1F改札口を結ぶエスカレーター付近の防火シャッターの工事を始めた直後、エスカレーターの床板付近から煙が上がり駆けつけた消防隊により消火された。	営業終業後でけが人なし
H19/03/21	兵庫県	駅構内	エスカレーター		上りエスカレーターに乗っていた男性(68歳)が酒に酔っており誤って転倒し、脇に立っていた男性(68歳)と後ろにいた女性(68歳)の3名が約2m下に 転落 した。	女性は腰の骨を折る重傷、最初に転倒した男性は顔に軽傷
H19/04/08	山梨県	店舗	エスカレーター		B1Fから1Fへの上りエスカレーターが 急停止 し、女性(72歳)と孫(9歳)の2名が軽傷を負う。	2名がステップに膝をぶつけ軽傷
H19/06/24	東京都	駅	エスカレーター		ステップと側面とのすき間に3、4歳の男児の長靴が 挟まれ 、近くの乗客が非常ボタンで停止させた。	なし
H19/07/04	福島県	駅	エスカレーター		エスカレーターの撤去作業を行っていた男性作業員(32歳)が床から約1.3m下のスレート製の天井板(厚さ7mm)に降りたところ板が破れ約5m下の駐車場に 転落 した。	頭を強打し意識不明の重体
H19/08/12	神奈川県	店舗	エスカレーター		女性(27歳)がライザー部に穴(縦12cm、横7.5cm)があったため、降り場付近で階段の段差がなくなる段階で左足の親指を 挟まれた 。	左足親指の先を切断
H19/08/15	福岡県	娯楽施設	エスカレーター		下りエスカレーターの左手すりに手を掛けて乗っていた男児(7歳)が後ろにいた母親に呼ばれて振り返った際、左足の親指と人差し指を 挟まれた 。	親指の靭帯を損傷、全治2ヵ月
H19/08/19	神奈川県	地下街	エスカレーター		下りエスカレーターに後ろ向きに乗っていた女児(2歳)が、踏板と側壁の間に右足を 挟まれた 。	右足軽傷
H19/08/24	静岡県	娯楽施設	エスカレーター		母親とエスカレーターに乗っていた男児(3歳)がステップと右側壁のすき間に履いていたサンダルごと右足のつま先を 挟まれ 、安全装置が作動し停止した。	人差し指、中指、薬指の爪をはく離
H19/09/12	神奈川県	店舗	エスカレーター		男児(2歳)を抱えベビーカーを押したままの母親が女児(4歳)とエスカレーターで降りていた際、左側にいた女児の長靴の上部が側面とステップの間に 巻き込まれ 緊急停止した。	なし

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7~平20)

参考資料10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H19/09/12	東京都	駅	エスカレーター		下りエスカレーターに乗っていた男児(5歳)がステップと側壁との間に左足のつま先を挟まれた。	指先が腫れる軽傷
H19/09/16	青森県	フェリー	エスカレーター		大きな荷物を抱えた小中高生がフェリーに乗船時、船内のエスカレーターを上っていたところ、折り重なるように転倒した。	女子中学生2名が右腕と足を打撲する軽傷
H19/09/21	兵庫県	駅	エスカレーター		上りエスカレーターの右側面から金具(幅約4cm)が外れていたため利用者の女性(71歳)と別の女性(26歳)が足を引っ掛け軽傷を負った。	女性(74歳)が右膝付近を切り、別の女性(26歳)も右足首を切り出血
H19/10/16	神奈川県	店舗	動く歩道		エスカレーター外側に50円硬貨を落としたため男児(9歳)が身を乗り出してのぞき込んでいたところ、手すりベルトと危険防止用のアクリル板との約15cmのすき間に頭部を挟まれた。	首を強く圧迫されたことによる窒息で意識不明、後に回復
H19/10/23	東京都	店舗	エスカレーター		母親が目を離した際に男児(1歳11ヵ月)が上りエスカレーターへ行き、誤って転倒し階段の間に指を挟まれた。	右手中指を切るけが
H19/10/29	京都府	店舗	エスカレーター		母親と買い物に来ていた1歳9ヵ月の女児が目を離した際に約10m離れたエスカレーター降り口に近づき、バランスを崩し転倒した際、ステップと床のすき間(約7mm)に左手を挟まれた。	左手中指と薬指を切るけが
H19/11/05	広島県	立体遊歩道	エスカレーター		通行人が利用しようとしたところ動かず、管理室の警報盤に故障が表示された。	利用者なし
H19/11/24	千葉県	駅	エスカレーター		ホームから改札へ向かう上りエスカレーターが急停止し、乗っていた男性(67歳)がバランスを崩して段差に足をぶつけた。	右足を切るけが
H19/12/07	東京都	店舗	エスカレーター		エスカレーターに乗っていた女性(64歳)がめまいを感じて倒れ、その後ろにいた女性3名も転倒した。	後ろにいた3名が後頭部打撲のけが
H20/02/12	大阪府	駅	エスカレーター		駅ホーム東端のエスカレーターから煙が上がっているのを駅員が発見、駆けつけた消防署員によりすぐ消し止められた。	なし
H20/02/22	神奈川県	店舗	エスカレーター		母親とエスカレーターに乗っていた男児(1歳10ヵ月)が転倒し、手をついた際にステップと側壁のすき間(約3.5mm)に指4本を挟まれた。	右手の指4本骨折の重傷
H20/03/14	東京都	駅	エスカレーター	下りエスカレーター	母親と一緒にエスカレーターに乗っていた女児(2歳)のゴム長靴がステップと側壁のすき間(約5mm)に挟まれた。	左足甲を骨折全治2~3週間のけが
H20/03/15	愛知県	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	上りエスカレーターに乗っていた男性(75歳)が後ろに転倒し、1段下に乗っていた妻(71歳)とさらに後ろにいた女性(57歳)が巻き込まれた。	男性と妻が頭部を切り病院に搬送され女性も足に軽傷
H20/03/17	神奈川県	店舗	エスカレーター		男児(3歳)がベルトの上にゲームで使うカードを載せて遊んでいたところ床にカードを落とし、拾おうとして手すり入り込み口に右手首を巻き込まれた。	手の平を軽傷
H20/04/07	東京都	店舗	エスカレーター		中学1年の女子生徒(12歳)が上りエスカレーターの手すりに外側からぶら下がった状態で上昇し、高さ約5mのところから床に転落した。	左足骨折全治3ヵ月の重傷
H20/04/08	神奈川県	店舗	動く歩道		両親が目を離したすきに女児(1歳)が下りエスカレーターの降り口から逆向きに乗り込み転倒し、ランディングプレートの階段入り込み口に左手薬指を挟まれた。	左手薬指を第1関節から切断の重傷
H20/04/09	福岡県	店舗	エスカレーター		母親と一緒に下りエスカレーターに乗っていた女児(5歳)の長靴がステップと側面のすき間(約2mm)に挟まれた。	右足捻挫全治1週間のけが
H20/04/19	東京都	店舗	エスカレーター		下りエスカレーター降り口付近で男児(4歳)が手すり入り込み口に左腕を巻き込まれ緊急停止した。	左指にひびが入るけが
H20/05/05	山口県	店舗	エスカレーター	2F→1F	男児(4歳)が一人でエスカレーター降り口付近にいた際、ステップの引き込み部に左手人差指を挟まれた。	左手人差指の第1関節から先がつぶれる重傷
H20/05/09	愛知県	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	エスカレーターが突然停止し、直後に数m逆送し利用者が転倒した。	男女11名が負傷し病院に搬送された

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平7～平20)

参考資料 10

発生年月日	発生場所	建物用途	機種	用途等	状況	傷害の程度
H20/06/11	京都府	店舗	エスカレーター	上りエスカレーター	母親が目を離した隙に女兒(3歳)が手すり入り込み口と巻き込み防止装置の間(約5mm)に右手4本の指を挟まれた。	軽傷
H20/06/16	石川県	店舗	エスカレーター		上りエスカレーターを降りようとした男児(5歳)が手すり入り込み口の手を引き込まれ、安全装置が作動し停止した。	なし
H20/07/01	大分県	店舗	エスカレーター		上りエスカレーター降り場で、女兒(3歳)が手すり入り込み口に左手を挟まれているところを発見された。	左手を打撲や擦過傷など全治10日のけが
H20/07/17	愛知県	地下街	エスカレーター	上りエスカレーター	女性(79歳)がバランスを崩し転倒し、後方にいた男性(58歳)と女性(70歳)も巻き込まれ転倒した。	最初に転倒した女性が軽傷を負う
H20/08/03	東京都	娯楽施設	エスカレーター	1F→4F	約120名が利用中の上りエスカレーターが停止した後、利用者の重みで逆送し、約50名が折り重なるように転倒した。	男性1名が右足首を切り全治2週間のけが、男性7名、女性2名の9名が転倒時の打撲により軽傷
H20/08/14	愛知県	娯楽施設	エスカレーター	下りエスカレーター	男児(6歳)のサンダルがエスカレーターのステップと側壁のすき間に巻き込まれた。	右足親指打撲の軽傷
H20/08/16	神奈川県	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	女兒(1歳)をベビーカーに乗せたままエスカレーターに乗ったところステップの段差部分に圧力がかかり安全装置が作動し緊急停止、その際ベビーカーが傾き女兒がステップに頬をぶつけた。	軽傷
H20/08/17	東京都	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	上りエスカレーターが急停止し、女性(73歳)が転倒した。	足を軽傷
H20/08/18	神奈川県	店舗	エスカレーター	下りエスカレーター	女兒(2歳)の履いていた左足のサンダルがステップと側壁の間に挟まれた。	親指を軽傷
H20/08/24	沖縄県	店舗	エスカレーター	上りエスカレーター	男児(7歳)が左側の手すりから身を乗り出し下方を向いていたところ、交差部の天井と手すりとの間に頭を挟まれた。	前歯2本を折損
H20/09/13	大阪府	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	駅構内の上りエスカレーターが突然停止し、弾みで女性(30歳)が首を捻挫した。	首を捻挫
H20/09/23	大分県	ホテル	エスカレーター	下りエスカレーター	下りエスカレーターに後ろ向きに乗っていた男児(5歳)の履いていた樹脂製サンダルがステップと側壁の間に挟まれた。	左足人差し指を4針縫うけが
H20/11/11	東京都	駅	エスカレーター		エスカレーター底部の溶接作業中に出火し、内部配線及び周囲の壁を焼いた。	軽傷
H20/11/15	宮城県	駅	エスカレーター		母親と弟の3名で買い物に来ていた男児(9歳)が、手すり収納部に左手中指と薬指を挟まれ、エスカレーターは緊急停止した。	軽傷
H20/11/22	神奈川県	駅	エスカレーター		男性のズボンが左側壁下部のステンレス製金具(幅5cm、長さ1.8m)に引っかかり、そのまま上昇したため引っ張られる形となったため金具が踏段側に曲がり、後続の男女4名の服や靴にも引っかかった。	なし
H20/11/30	京都府	店舗	エスカレーター		エスカレーターの改修工事中に6F部分で切断された廃材H鋼(長さ約50cm、重さ約50kg)が誤って落下し、B1Fで作業にあっていた男性解体工(44歳)の後頭部等を直撃した。	外傷性くも膜下出血でまもなく死亡
H20/12/30	京都府	店舗	エスカレーター		閉店後の店内のエスカレーター改修工事中、6F付近より鉄鋼(長さ約50cm、重さ約50kg)が落下し、約22m下のB1Fにいた男性解体工(44歳)の後頭部に直撃した。	外傷性くも膜下出血によりまもなく死亡
H20/2/17	愛知県	駅	エスカレーター		地下コンコースと地上を結ぶエスカレーターから煙が上がり、異臭がするのを職員が発見した。	なし
H21/03/06	茨城県	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	上りエスカレーター降り口の踏段収納部に首に巻いていたストールが挟まれた状態で倒れている女性(57歳)が発見された。	意識不明の重体

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡以外 平20～平21)

参考資料 10

発 生 年 月 日	発生場所	建物用途	機 種	用途等	状 況	傷害の程度
H21/03/26	愛知県	駅	エスカレーター	下りエスカレーター	下りエスカレーターに座り込んで乗っていた女性(84歳)が降り口で立てなかったため、後ろにいた女性(62歳)が避けようとして転倒した。	転倒した女性が腰椎骨折、女性が背負っていた女兒(2歳)と座り込んでいた女性と一緒にいた夫(89歳)が頭部打撲
H21/03/27	東京都	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	ホームと改札をつなぐ上りエスカレーターに乗っていた男性(70歳くらい)が仰け反ったため、後方にいた利用者が折り重なるように転倒した。	3名が負傷し、うち男性(68歳)と女性(77歳)が病院に搬送されたがいずれも軽傷
H21/04/07	静岡県	店舗	エスカレーター	下りエスカレーター	家族と買い物に来ていた男児(4歳)が下りエスカレーターのインレット部に右手の指4本を挟まれ、安全装置が作動して緊急停止した。	中指に擦り傷
H21/06/10	北海道	店舗	エスカレーター		母親が目を離した際に女兒(3歳)手すり入り込み口のすき間(約3mm)に右手小指を挟まれ、安全装置が作動し停止した。	右手小指第2関節から切断の重傷
H21/07/20	大分県	店舗	エスカレーター	下りエスカレーター	男児(3歳)が下りエスカレーターのベルト入り込み口に右手の指3本を巻き込まれ緊急停止した。	軽傷
H21/07/26	京都府	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	ホームから改札に向かう上りエスカレーターで男性(56歳)が転倒し、後方にいた5名が巻き込まれ転倒した。	後方で転倒した女性(67歳)が腰をうち軽傷
H21/09/14	大阪府	駅	エスカレーター	上りエスカレーター	1Fから2F改札へ上がるエスカレーターから煙が上がった。	煙を吸い込んだ女性1名が軽傷
H21/10/01	福岡県	店舗	エスカレーター		男児(4歳)が母親が目を離したすきにインレット部に右手中指と薬指を挟まれ、警備員が緊急停止ボタンを押し停止させた。	不明
H21/10/10	京都府	店舗	エスカレーター	上りエスカレーター	女性(66歳)が立ちくらみで転倒し、後方にいた別の女性(66歳)も支えきれず転倒した。	2名ともに打撲等の軽傷

エスカレーターの事故事例(国内)
(死亡:昭51~平21)

参考資料 1 0

発 生 年 月 日	発生場所	建物用途	機 種	用途等	状 況	傷害の程度
S51/03/27	山形県	スーパー	エスカレーター		9才の男児がエスカレーターに乗る際、体を乗り出していたため、手すりと三角部コーナーに頭を挟まれた。	首の骨を折り死亡
S54/10/31	東京都	百貨店	エスカレーター	8F→9F	手すりより外側に頭部を乗り出していたため、9F床と手すり間の三角部に頭部を挟まれた。(頭部が危険防止の安全棒に当たって一度引っ込み、再度手すりの外側に頭を出した。)	12才女兒、1週間後死亡
S56/12/13	北海道	スーパー	エスカレーター	2階→3階	2階と3階を結ぶエスカレーターで、2階の天井とエスカレーターの手すりの間(三角部)に頭を挟まれた。	S56/12/18死亡
S57/04/11	北海道	店舗	エスカレーター	1階→2階	1階からの上りエスカレーター上部(2階)の床部分に体を乗り出し、頭部をステップ部分に乗せて仰向けに倒れていた。この際、和服の襟元と首に巻いていたネックチーフがステップの下に引き込まれており、窒息した状態で意識不明になっていた。	死亡
S62/09/13	埼玉県	スーパー	エスカレーター	2階→3階	7才の男児が3階に昇りきったところで、右側のフロアの壁面とエスカレーターの手すりベルトのすき間(狭角部・約15cm)に、頭を挟まれた。	翌日死亡
H08/05/04	埼玉県	店舗	エスカレーター	2階→3階	2階→3階のエスカレーター手すりベルトに5才と3才の兄弟がもたれるようにして遊んでいた。兄は怖くなってやめたが、弟は引き続き遊んでいて手すりベルトに体ごと運ばれ、途中でバランスを崩し、2階エスカレーター脇の25cmの隙間から1階床に転落した。	約半月後に死亡
H09/03/31	香川県	ゴルフ場	動く歩道		妹の足がコンベアと降り口の1cmのすき間に挟まったため、被害者の9才の女児ら4人が助けようとしているうちに、女児の上着が同じすき間に巻き込まれた。他の4人で引っ張り出そうとしたが動く歩道は止まらず抜けなかったため、家族に知らせに行った。	約3時間後、窒息死
H11/12/31	埼玉県	スーパー	エスカレーター		10才の男児がエスカレーターのベルト部分から首を外に出し乗っていたため三角部に頭を挟まれ死亡。	首の神経切断、頸椎損傷により死亡
H12/09/02	大阪府	展示場	エスカレーター		2階から3階への上りエスカレーター付近でドンという衝撃音を近くにいた通行人が聞きつけ警備員が駆けつけたところ、上りエスカレーター降り口に男性がうつぶせに倒れていた。(転落)	全身を強く打ち、まもなく死亡
H12/11/01	宮崎県	公園	動く歩道		男性職員(46才)が、コンベアの点検中に何らかの理由により腕を挟まれた。	死亡
H21/03/06	茨城県	駅	エスカレーター	上り	上りエスカレーター降り口の踏段収納部に首に巻いていたストールが挟まれた状態で倒れている女性(57歳)が発見された。	10日後に死亡