

参考資料3 「建物事故予防ナレッジベース」に納められたデータ

- ①モニター調査
- ②報道記事
- ③判例
- ④学校事故事例



# ①モニター調査

2007年

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
1	18	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	2:廊下	古い文化施設の板張り廊下の継ぎ目に10ミリ位の段差があり、スリッパが引っかかって転びかけた。
2	18	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	2:廊下	床下の構造を見せるため、廊下の一部を切り取ってガラス張りにしてある場所があり、床がないかとヒヤリとした。
3	18	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	2:廊下	靴下だったので、急いでいてフローリング部分で滑ってこぼそうになった。
4	63	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	3:階段	図書館の入り口階段の手前から地面が凍っていたので、滑って転びそうになった。
5	51	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	11:駅・空港ビル	9:その他	JRの駅のプラットフォームで、小雨に濡れた部分の視覚障害者向け停止線が少しへこんでおり、そこに水がたまっていて滑ってこけそうになった。こけると線路に落ちるかもしれない。
6	63	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	9:その他	花屋の店頭でチューリップフェアを開催していて、花、宣伝の人、従業員、お客様などで、混雑し、自転車で通りかかったところ、危うく、人とぶつかりそうになりました。
7	51	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	12:その他	2:廊下	地下街の通路で、少しデコボコした石のように見えるタイルの部分があり、きれいに清掃されているのだが、やや擦り減ったようになっており、ツルツルで革靴では滑って歩きにくく、こけそうになった。
8	63	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	9:その他	社会教育センターの入り口が自転車で混雑していて、自動車駐車料の精算機もそばにあって、自転車を止めようとする時、自動車駐車料精算機を使用する人と自転車を駐輪する人がぶつかりそうになった。
9	17	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	4:事務所等	9:その他	歩いていたら突起のあるタイルで躓きそうになった。
10	42	女	13:その他	1:ヒヤリ ハット	11:駅・空港ビル	5:トイレ	トイレトペーパーを引き出す際に、切断用の歯に指が触れ指を切りそうになった。
11	61	男	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	11:駅・空港ビル	4:扉、ドア(手動)	道の駅へ車で行き、中に入ろうと致しましたが、ガラスウインドウで危うくガラスにぶつかる所でした。
12	60	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	2:廊下	旅行中スーパーにあるトイレに入った後、廊下部分に出たときになだらかなスロープになっていて気が付かずにつんのめるような感じになった。その所にちょうどつなぎ部分があって(ステンレスの)その境目でつまずきそうになった。
13	75	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	9:その他	この駐輪場の前は車道になっており、約10センチほど車道が高い段差になっている。ここでつまずき、もし転んでいたら車道に倒れてしまうところであった。
14	18	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	1:集合住宅共用部分	3:階段	出入り口の階段が斜めの段差になっているので、左側は段差なし、右側は段差ありで、気づきにくく、かかとが引っかかって転びそうになった。
15	50	男	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅共用部分	2:廊下	掃除業者の作業がいいかげんで、玄関ホールが濡れていて滑った。
16	61	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	9:その他	夕方であまり暗い目であったので下の石畳(レンガ)の段差に気が付かなかった。引っかかって危うく転びそうになった。
17	63	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	3:階段	階段を下りるときもう少しで踏み外すところだった
18	61	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	8:学校	2:廊下	ぼーっとしていて躓きそうになった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
19	49	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	12:その他	4:扉、ドア(手動)	玄関から外に出ようとしたところ、しゃがんだ時にすべってしまい、コンクリートの足をぶつけてしまった。はっとした程度でけがもなかったため、安心しました。
20	63	女	6:はさまれ	2:痛かった	6:娯楽施設	4:扉、ドア(手動)	フィットネスクラブの更衣室で扉のばねが強く閉めるとき指をはさんだ。すごく痛かった
21	18	女	2:転落	1:ヒヤリハット	3:飲食店	3:階段	雨の日でヒールの高い靴で両手が塞がっていたので階段のめくれかかった部分に足をとられかけた
22	61	女	6:はさまれ	1:ヒヤリハット	8:学校	4:扉、ドア(手動)	引き戸であけようとしたところ、別の人が入ってこようとしていてぶつかりそうになった。
23	18	女	3:転倒	2:痛かった	12:その他	9:その他	玄関から出ようとした時に、滑った。
24	75	男	5:ぶつかり	2:痛かった	5:ホテル・旅館	9:その他	顔を洗おうと洗面盤の上に顔を出したところ、水栓が長く出ており、また洗面盤上方の小さな棚(石鹸などを置く棚)があったため、この棚に頭をぶつけた。怪我はなかったが、痛い思いをした。
25	64	男	2:転落	1:ヒヤリハット	2:店舗等	3:階段	階段を上っている時に段差につまずいて転びそうになった。
26	18	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	1:集合住宅共用部分	9:その他	スロープのタイルが濡れていて足を滑らした。転びそうヒヤリとしただけ。
27	63	女	3:転倒	2:痛かった	11:駅・空港ビル	9:その他	次の列車に乗るためホームで立っていたら発車間際に乗ろうと走ってきた乗客に突き飛ばされて転んだ。並んでいる他の乗客が起こしてくれた。
28	44	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	4:事務所等	9:その他	ビルの地下駐車場への入口スロープを下ろうとしていた。雨が降ってタイルがぬれていたのて滑りそうになってヒヤッとした。
29	63	女	2:転落	1:ヒヤリハット	11:駅・空港ビル	3:階段	階段を下りているとき荷物が重くてふらっとなりもう少しで落ちるところだった。手すりにつかまって何とか落ちないで済みました。
30	63	男	13:その他	1:ヒヤリハット	2:店舗等	4:扉、ドア(手動)	ドアの近くに案内板やカート・段ボール等が置かれていて手に荷物を持って入ろうとしたところ通路が狭くなってぶつかりそうになった。
31	63	男	5:ぶつかり	1:ヒヤリハット	2:店舗等	4:扉、ドア(手動)	ショッピングセンターで手動扉の近くがものを置く場所になっていてぶつかりそうになった。
32	20	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	7:公共施設	9:その他	公共施設の自動ドアを出たところに段差があることに気付かず、転びそうになった。段差自体はあまり高くないけれど、段差の上下で色が同じで分かりにくく、踏み外してしまったため、びっくりした。
33	61	女	5:ぶつかり	2:痛かった	8:学校	3:階段	手すりの部分に腰をぶつけた
34	51	男	3:転倒	2:痛かった	5:ホテル・旅館	3:階段	妙にイレギュラーな構造の階段上り口でつまづいて膝を打撲した。
35	56	女	2:転落	1:ヒヤリハット	4:事務所等	3:階段	乗客があったので、階段を急いで降りていこうとしたら、階段の下から2段目でもう一段あるのをきかず、ずっこけてしまった。軽い捻挫ですぐに回復したが、以前(6年前)にも同じような状況で降りたところに、段差があり、足くるぶしの剝離骨折をしたこともあります。ついつい、急いでいたのと、手すりが鉄なので冷たくて頼らなかったのが、いけなかったようです。今後も、必ず手すりを利用するようにしなければ危険と、つくづく思いました。
36	63	女	13:その他	1:ヒヤリハット	4:事務所等	9:その他	会社の通用門が階段になっていて、出入口は階段の一番下の段で、そのすぐそばは敷地内ですが、歩道と段差も境界もないため、大勢の人や自転車とその出入口付近の敷地内を歩道として、使用しています。出口から急いで階段を降りて出てくると、自転車に乗った人がぶつかりそうになりました。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
37	19	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	8:学校	5:トイレ	トイレの床が濡れていて踏んでしまい靴のソールが濡れてつるつると滑った。
38	50	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	1:室内	用を済ませ、電車に乗るために駅に向かおうとエレベーターに歩いていった。エレベーターに近づく時エレベーターの現在位置を確認するために視線が上方にいき、足元に配線(蓋つき)があることに気がつかなかった。転びはしなかったがつまづいた。
39	18	女	5:ぶつかり	2:痛かった	7:公共施設	9:その他	自転車置き場の頭上に、階段の出っ張りがあり、頭を打った。
40	18	女	5:ぶつかり	2:痛かった	7:公共施設	9:その他	自転車置き場の境界のブロックが目立ちにくく、足を引っかけた。
41	53	男	9:やけど	2:痛かった	3:飲食店	1:室内	回転寿司屋で茶碗に給湯しようとしたところ「蛇口」の金属部分に右手の親指が触れて軽い火傷をした。
42	53	男	3:転倒	2:痛かった	4:事務所等	9:その他	事務所玄関の上がり框から降りようとしたら、踏み板が離れていたためつまずいた。
43	70	女	3:転倒	2:痛かった	12:その他	9:その他	銀行のドアから出てきて、歩道との境の金属の踏み板が渡してある。傾斜があったのですべて転んだ。写真では傾斜がよく映ってなかった。
44	44	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	4:事務所等	9:その他	雨が降っていて、会社の玄関前の石畳が濡れていて滑りました。
45	51	女	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	4:扉、ドア (手動)	地域のコミュニティーセンターの学習室に私が入ろうとしたときに、出てきた人がいて、扉が外開きだったため、こちら側に開き、私にぶつかりそうになった。
46	50	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	9:その他	雨がかなり強く降っていました。区の施設の出入り口あたりが滑りやすくなっていて、たくさんの荷物を持っていた私は、足下に余り気をつけていなかったたので、ツルリ、と滑ってしまいました。転ぶことは有りませんでした。
47	63	女	3:転倒	2:痛かった	2:店舗等	9:その他	売り場のほうに入っていき通路が濡れていて滑った。柵につかまったとき手すりにうまくつかまれずに手すり指を強打した。
48	70	女	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅共用部分	2:廊下	屋根のある廊下だが、外から雨がふりこんできて部分的に濡れている。うっかり通るとすべる。2年前にも同じ状況で尻餅をついて、第一腰椎圧迫骨折で入院した経験があるので、普段から気をつけているが、小ぬか雨だともだたなくて、履物によってはすべる。今回はころんだけれど尻餅ではなかったたので、骨折はまぬがれた。
49	27	男	3:転倒	2:痛かった	2:店舗等	9:その他	駐車場から店舗に入る連絡通路のコーンがずれて立っておりつまづいた。
50	63	女	7:こすり	2:痛かった	11:駅・空港ビル	2:廊下	駅の地下道のような通路を歩いているとき走ってくる人をよけるため壁に寄り過ぎてざらざらの壁に手をこすり痛かった。
51	70	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	11:駅・空港ビル	3:階段	駅で通路を歩いてきて、階段にさしかかる前に、平らから少し高くなっていて段差のようにもちあがっている。同じリズムで歩いてくと靴がひっかかってつまずいてしまった。
52	52	女	13:その他	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	3:階段	階段の端の滑り止めが一部分外れていて、それに靴が引っかかって、つんのめって落ちそうになった。
53	63	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	9:その他	デパートの駐車場から歩いてエレベーターに入る前が段になっていてつまずいた
54	18	女	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	8:学校	5:トイレ	よそ見をしていて、後ろに下がったら軽くぶつかった。
55	32	男	7:こすり	3:軽いケガ	4:事務所等	4:扉、ドア (手動)	服を掛けていたのを取ろうとして指を切った。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
56	65	女	3:転倒	2:痛かった	11:駅・空港ビル	3:階段	両手が荷物でふさがっており、階段を踏み外した。
57	75	男	5:ぶつかり	1:ヒヤリハット	2:店舗等	5:トイレ	トイレに入ろうとしてドアの前に立ったところ、中から先にドアを開けて出てきた人がいたため、この人とほとんど鉢合わせになるところだった。なんとか回避したが、はっとしてしまった。
58	18	女	5:ぶつかり	1:ヒヤリハット	1:集合住宅共用部分	9:その他	コンクリートの柱と別に、金属の棒柱が出ており、暗い場所では見にくくぶつかりそうになった。
59	61	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	1:集合住宅共用部分	6:エレベーター	マンションの共用部分に、画紙が数個落ちていて、薄暗かったので、それに足をとられて、滑りそうになりました。ひやりとしました。
60	64	男	2:転落	1:ヒヤリハット	6:娯楽施設	3:階段	レジャー施設の階段が急角度で、しかも薄暗かったので見づらくてひやりとした。
61	70	女	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅共用部分	4:扉、ドア(手動)	常に使っているドアの敷居に当たる部分が他のフロアと段差の高さが他とは少し違っていつつかけて転んだ。
62	18	女	5:ぶつかり	1:ヒヤリハット	1:集合住宅共用部分	9:その他	非常通路の出口に消火栓があって通りにくく、足をぶつめた。緊急時だったらとても危ない。
63	50	男	13:その他	1:ヒヤリハット	1:集合住宅共用部分	3:階段	夕方の突然の雨と、突風で、通路の階段が濡れていて転びそうになった。
64	70	女	3:転倒	2:痛かった	12:その他	9:その他	駐車場の一番端の場所に駐車したので、料金支払機と車との間がせまく施設のパイプなどにひっかけて転んだ。
65	17	女	6:はさまれ	2:痛かった	8:学校	4:扉、ドア(手動)	学校のドアで手をはさんだ。外の渡り廊下から学校の中へとつながるドアで、今日は強風だったのでドアが勝手に閉まり、思い切りはさまれた。
66	63	女	4:落下物	1:ヒヤリハット	2:店舗等	1:室内	百貨店の食堂で食事をしていたときウエイトレスが注文を聞きに来たときもう一人のウエイトレスとぶつかりお盆を食器ごと落とし割れた食器の破片が飛んできた。足にあたったがズボンだったので難を逃れた。
67	63	女	5:ぶつかり	1:ヒヤリハット	4:事務所等	4:扉、ドア(手動)	雑居ビルで、駐車場に出ようとした時、そのドアが向こうへ開くようになっていたので、ドアの前にいた人にぶつけてしまいそうになった。手前に開くようになっていれば、良いのにと思った。
68	19	男	3:転倒	2:痛かった	8:学校	4:扉、ドア(手動)	久しぶりに雪が降った日で床が濡れていることに気づかず滑って転んでしまった。そのときに倒れて手を付いてしまい、捻挫かなって思うくらいの怪我をしてしまいました。
69	20	男	2:転落	1:ヒヤリハット	1:集合住宅共用部分	3:階段	湿気でぬれていて階段で滑った。
70	39	男	3:転倒	2:痛かった	3:飲食店	9:その他	飲食店の玄関の階段が凍結していた。歩いて階段を上り玄関のドアを開けようとした時に滑って転んだ。
71	40	女	2:転落	2:痛かった	1:集合住宅共用部分	3:階段	季節外れの雪が降って、屋内の階段もぬれていた。普通の靴で勢いよく階段を登ろうとしたら滑って膝を打った。単なる打撲で特に治療の必要もなし。
72	70	女	5:ぶつかり	2:痛かった	2:店舗等	8:自動ドア	スーパーの出入り口付近でゆっくり歩いているとき、後ろから子供を乗せるカートが乗らずに勢いつけて押してきて私に当たり、私はドアに思い切りぶつかった。過去に骨折していた背中や足が非常に痛かった。
73	19	男	5:ぶつかり	2:痛かった	2:店舗等	9:その他	量販店の出入り口付近の柱で体をぶつけました。買い物をして重い荷物を持っていたので、店に入ろうとする人とすれ違いかけたところであつた。
74	33	女	2:転落	1:ヒヤリハット	1:集合住宅	3:階段	階段の幅(一段ごとの)が狭く、靴のかかと部分までおさまらないため、ヒールが階段に引っかかってこけそうになった。この階段は手すりがなく、段差も高いので、かなり危険に思う。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
75	19	女	2:転落	2:痛かった	1:集合住宅	3:階段	寝ぼけてふらふらしながら歩いてたら階段の踊り場から落ちかけました。
76	27	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	6:娯楽施設	9:その他	競馬場のパドックで写真を撮っていたが、左右の人に押されバランスを崩し転びそうになりました。写真には撮っていないが、馬券売場でも押されて転びそうになった。
77	27	男	5:ぶつかり	2:痛かった	5:ホテル・旅館	1:室内	ホテルでのパーティーに出席したが、料理を求める人の行列に加わっていた所、割り込みにあっけし、壁側だったため壁にぶつかってしまった(特に怪我はしていません)。この写真はそのパーティーでの様子です。
78	18	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	1:室内	ペットショップの熱帯魚売り場で転びそうになった。こぼれていた水が放置されていた。その日は中日優勝のバーゲンで、店舗内はとても混雑していた。
79	39	男	9:やけど	1:ヒヤリハット	8:学校	1:室内	転倒したときに電気暖房機に誤って手を触れてしまい、必要以上に温度が高くなっていて、もう少しでやけどしそうだった。
80	52	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	1:集合住宅	3:階段	公団住宅の外装工事中で階段を下りきったところに塗料による汚れを防止するためにシートが張ってあるが前日の台風の雨水が溜まっているのだが、シートの色が透明に近いブルーなために水のたまり具合がわからずに階段からシート上に下りた時に滑って転倒しそうになった。
81	52	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	2:廊下	渋谷のヨドバシカメラの2Fにあるマクドナルドの入り口の階段を上りきったところに若干の傾斜があります。登りでは気付きませんが、下る時にこの傾斜につまづくことでその先にある階段を踏み外しそうになりました。私以外にも同様な人がおりました。
82	84	男	2:転落	1:ヒヤリハット	1:集合住宅	2:廊下	ここから運送業者の運んでいたタンスが間違っって下に落下、自分は何も被害はありませんでした。
83	43	男	3:転倒	2:痛かった	9:病院	9:その他	歯科医院でイスに座ろうとしたら、床にコンセントがあり足が少しさわったと思ったら、コンセントが出てきて踏いた。
84	70	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	1:室内	普段、履き慣れていないヒールの高めの靴を履いていた為、滑り止めのマットの横で滑りそうになった。
85	38	女	3:転倒	4:中程度のケガ	8:学校	3:階段	階段を下りるときにつまずき、なべに入ったオイルが手にかかり火傷をした。
86	17	女	3:転倒	2:痛かった	8:学校	2:廊下	学校の廊下の溝にははめてあるアルミニウムのふたが外れて下に落ち込んでいた。その溝に足を取られてつまずき足をくじいた。
87	34	女	5:ぶつかり	3:軽いケガ	12:その他	9:その他	スイミングスクールの受付ロビーで背中中の尾てい骨のあたりをケガした。他の保護者の方たちと同じく、壁際に並んで子供を待っていた。下の子が離れようとしたので、しゃがんで抱っこし、立ち上がろうとした時に、壁の角で腰をぶつけた。少し皮がむけ、血が滲んだ。
88	19	男	3:転倒	2:痛かった	8:学校	9:その他	通学時に通るエントランス前通路のタイルが一箇所だけ変に段がついてしまっており、右足のつま先を踏いた拍子に軽くひねってしまった。授業に遅れそうで急いで小走りだったため、焦っていたのも原因だ。
89	19	男	7:こすり	1:ヒヤリハット	8:学校	3:階段	耐震工事の関係で通常階段ではなく屋外非常階段を使用することになったのだが、手すり下が破損しているため、危うく踏み外して裸足だったので足を擦りそうになった
90	17	女	10:感電	1:ヒヤリハット	8:学校	1:室内	教室の黒板のところにあった延長コードがむき出しになっていて、感電しそうでした。男の子たちが良くいたずらしているのを見ます。前に1回火花が出てショートしたところを見ました。怖かったです。
91	19	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	3:階段	早足で階段を下りていたときに、壁があったので反対側からあがってきている人に気づかず、ぶつかりそうになり、よけようとしたら数段踏み外し落ちそうになった。
92	29	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	4:事務所等	1:室内	エレベーターホールから外に出る際、床が雨で濡れていた為滑った。段差もあり、自動ドアもありぶつかりそうになるし、転倒しそうになった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
93	24	男	2: 転落	3: 軽いケガ	1: 集合住宅	3: 階段	集合住宅の階段で滑った。朝だったので、少し露があったせいもあり、滑りやすかった。軽く手をすりむいてしまった。
94	28	男	2: 転落	1: ヒヤリハット	1: 集合住宅	3: 階段	雨で濡れている階段で滑りかけた。夜で、暗いこともあり、足もとがはっきりしなかった。
95	19	女	3: 転倒	1: ヒヤリハット	8: 学校	1: 室内	教室の入り口でつまづいた慣れているので足元を見ずに教室へ入ろうとしたところ段差をまちがえてつまづいた
96	28	男	5: ぶつかり	1: ヒヤリハット	2: 店舗等	2: 廊下	柱が邪魔で見通しの悪い場所で人とぶつかりそうになった。
97	28	男	2: 転落	1: ヒヤリハット	11: 駅・空港ビル	3: 階段	タイルに沿って真っ直ぐ歩いていたら、階段がタイルに対して斜めに設置されていたので、錯覚を起こし、こけそうになった。
98	19	男	5: ぶつかり	2: 痛かった	7: 公共施設	4: 扉、ドア	中にいた人が扉を開けて出てきたため、ちょうど扉の外側にいた私は、よけきれず扉に当たった。
99	36	女	3: 転倒	1: ヒヤリハット	1: 集合住宅	2: 廊下	夜電灯のみの明かりで歩いている時、建物のつなぎにある数センチの段差でつまづきかけた。以前にも同じような経験をしたことがある。
100	39	男	3: 転倒	2: 痛かった	4: 事務所等	9: その他	雨で濡れた大理石部分が滑りやすくなっており転倒者が出た。
101	40	男	3: 転倒	1: ヒヤリハット	3: 飲食店	3: 階段	ワックスが滑り過ぎて転倒しそうになった
102	39	男	5: ぶつかり	2: 痛かった	4: 事務所等	4: 扉、ドア	出入り口自動ドア脇の透明なガラス部分にガラスがないと思って激突。その後、対策としてガラスありますという風に丸いシルバーのシールを貼って注意を促すようにしている
103	39	男	2: 転落	2: 痛かった	4: 事務所等	3: 階段	階段の滑り止めが外れて転倒事故。幸い大した怪我も無かった。
104	37	男	3: 転倒	1: ヒヤリハット	1: 集合住宅	9: その他	雨で床のタイルが濡れていたので滑って転びそうになった。
105	33	男	5: ぶつかり	2: 痛かった	1: 集合住宅	3: 階段	天井が低すぎて階段を駆け下りた時に頭を擦った。
106	52	男	6: はさまれ	2: 痛かった	4: 事務所等	1: 室内	事務機の引き出しの角に足が引っかかりズボンに損傷、軽い擦過傷を負う。
107	34	男	7: こすり	2: 痛かった	1: 集合住宅	2: 廊下	エレベーターを出てすぐに、こすった
108	42	女	4: 落下物	1: ヒヤリハット	1: 集合住宅	3: 階段	アパートの階段の壁が崩れ、ポロポロ崩落してきた。しばらくして補修工事の足場が組まれたが、1ヶ月近く足場だけで作業が始まらず放置されていた。その後どのような工事がされるのかなと思ったら、崩れた部分の壁が塗り替えられただけだった。かなり古い建物なので、根本的な耐震強度やさらなる壁崩落があるのではないかと、現在も危険を感じています。
109	35	男	5: ぶつかり	2: 痛かった	4: 事務所等	1: 室内	会社事務所内のドア近くに立っていて、他の者が事務所に入ろうとして勢いよくドアを開けたため、そのドアで背中を強打し、怪我まではしなかったが痛い思いをした。
110	35	男	6: はさまれ	2: 痛かった	4: 事務所等	1: 室内	扉を開けて中の物を取ろうと腕をロッカー内に入れていた時、他の者が偶然扉にあたり勢いよく扉が閉まったため、腕を挟まれ痛い思いをした。



ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
111	37	男	13:その他	1:ヒヤリ ハット	4:事務所 等	1:室内	事務所内のシュレッダーを掃除中に内部のクズを取り除く際、気が付いたら紙を裁断する入り口付近を触れており、一歩間違えば手を切っていたかもしれなかったとヒヤッとした。
112	26	男	2:転落	1:ヒヤリ ハット	1:集合住 宅	3:階段	急いで階段を下りるときにつまずいて落ちそうになった
113	26	男	3:転倒	2:痛かっ た	1:集合住 宅	2:廊下	床がぬれていてすべて転んだけど両手に荷物を持っていたので体を支えられずに顔を強く打った。
114	16	女	13:その他	2:痛かっ た	8:学校	2:廊下	学校からいつも帰るときにこれによく足が引っかかり、引っかき傷になった。
115	33	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	10:工場・ 倉庫	3:階段	階段でころげ落ちそうになった。階段がぬれていて、すべった。
116	42	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	3:階段	が、階段のすべり止めの1段目が、接着だか両面テープで止めてあるだけのようで剥がれそうで、踏んだときグラッとした転ぶまでは行かなかったが、危ないと思った。2段目以降はちゃんとねじで止まっていた。雨の日などを考えると怖いと思った。
117	22	男	2:転落	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	3:階段	滑り止めがなく段差が分かりづらくて、階段を踏み外しそうになった。
118	22	男	2:転落	1:ヒヤリ ハット	8:学校	3:階段	階段が急な上に足の踏む面が小さいので、踏み外しそうになった。また、1階から2階までと、2階以上で階段の傾斜と踏む面の大きさが違うのも、こけそうになる一つだと思う。
119	42	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	6:娯楽施 設	9:その他	階段が急で段差が大きく、階段板もやや水平ではなかったため、子どもを抱いて降りるときにバランスを崩して転落しそうになった。
120	33	男	5:ぶつか り	2:痛かっ た	1:集合住 宅	2:廊下	ボンベ庫と自転車置き場の間の通路を通って駐車場へ向かう途中、ボンベ庫と自転車置き場の屋根が接近して通路が狭くなっている場所があり、自転車置き場の屋根に頭をぶつけた。普段は気をつけて通行しているが、その時は急いでいてうっかりぶつけてしまった。
121	24	男	5:ぶつか り	4:中程度 のケガ	1:集合住 宅	9:その他	駐車場の電気が消えており、駐車場に石が無かったため、バックしすぎて、塀に衝突し、鞭打ちになってしまった。
122	24	男	3:転倒	5:重いケ ガ	1:集合住 宅	3:階段	雨が降っており、誰かが掃除をしており、水浸しで滑りやすい状態であっただけではなく、入り口付近のタイルが大変滑りやすい状態になっており、その上、小さな段差が多数見られるので、つまずいたり、滑ってしまい、頭を強く打ってしまった。
123	39	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	1:集合住 宅	3:階段	駐車場からマンションに入るのに何故か鍵を開けないと入れないドアの所に階段がありいつも荷物があつたりすると鍵を開けながら階段を上り入らなければいけないので、つまづきそうになる。
124	44	男	9:やけど	2:痛かっ た	10:工場・ 倉庫	1:室内	水道の横にある温水器のを雑巾で拭いている時、熱湯が通っている金属の管に手が触れて軽いやけどをした。
125	44	男	5:ぶつか り	3:軽いケ ガ	10:工場・ 倉庫	2:廊下	ドアノブを左手で握って開けたら左側のドアと合わさる部分に手が当たって裂傷した。
126	32	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	5:トイレ	トイレをしようとして子供を座らせていたら足を掛け立ち上がった為落ちそうになった。
127	32	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	5:トイレ	オムツを替えていたら子供が暴れた拍子に留めていたウエストのバンドがはずれ落ちそうになった。
128	40	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	6:娯楽施 設	3:階段	急いで走って下ろうとしたとき滑りそうになったが手すりがあったからたすかった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
129	42	男	2:転落	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	3:階段	大型テナントの2階と3階の間のテラス風のようなところの階段です。黄色いビニールテープ?で滑って段を踏み外しそうになって手すりで助かった。すべり止めなのか、夜用の反射用なのか、不明だが、石のままの方が滑らないと思った。雨が降ってはいってきたら、もっと滑るのではないかと思った。
130	35	男	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅	9:その他	夜間で足元が暗い中で2センチ程度の段差が見えずに躓いて転倒した
131	35	男	2:転落	1:ヒヤリ ハット	1:集合住宅	3:階段	玄関部分の階段で道路との取り付け部分が傾斜しており段差に気がつかず足を踏み外し転倒した傾斜の上の部分と下の部分で段差が極端にあったため
132	34	男	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	11:駅・空港ビル	5:トイレ	トイレの扉に突起物があり、子供の目の高さにある。子供が走った際に突起物が目に刺さりそうになった。
133	41	男	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅	9:その他	雨の降る夜、買い物に行こうとサンダルを履いて歩いていたら、滑って転んだ。その他の日も雨で濡れると滑って危ない。
134	42	女	5:ぶつかり	2:痛かった	4:事務所等	4:扉、ドア	重たい鉄の扉ですがいつもラッチボルト(かんぬき部分)が掛っておらず、押すだけで開く状態でした。その為、当日もそのつもりで指で押し開けようとした所…この時に限ってしっかりかんぬきが掛っており、軽い突き指状態になりました。
135	43	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	6:娯楽施設	2:廊下	雨の日、緩やかなスロープが濡れていて、走っていた子供が転びそうになった
136	43	男	2:転落	2:痛かった	6:娯楽施設	3:階段	緩やかな回り階段で、内側のステップが狭く、足を踏み外して、足をひねった
137	42	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	7:公共施設	3:階段	住んでいる町のセンターの階段で、段には2本の線が入っているのですが段の縁には何も印は無く、視力の悪い私にはどこが境目なのか判りづらくはらはらします。お年よりも多く利用する施設なので、階段の縁に印をつけて欲しいと思います。
138	37	男	3:転倒	2:痛かった	4:事務所等	2:廊下	急いで荷物を片付ける時に躓いてこけた軽い打撲
139	40	男	13:その他	4:中程度のケガ	12:その他	9:その他	旧館から新館へ2人でテーブルを運搬中、門の角に手の甲を接触させてしまい、裂傷を負う。
140	28	女	6:はさまれ	2:痛かった	4:事務所等	1:室内	会社の事務室に入ろうとした時、強風が吹いて指をドアに挟んだ。
141	28	女	2:転落	1:ヒヤリ ハット	4:事務所等	3:階段	会社の事務室からポストに行こうとしたところ、階段が砂利で滑り、落ちそうになった。
142	27	男	13:その他	2:痛かった	4:事務所等	4:扉、ドア	ドアの向こう側に人がいて、ドアを開けたときにぶつけてしまった。
143	51	男	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	6:娯楽施設	3:階段	鉄骨階段が低く(1.6mぐらい)、歩行時頭をぶつけそうになった。
144	38	男	2:転落	2:痛かった	4:事務所等	3:階段	事務所の従業員専用階段で足を滑らせそのまま転倒。雨が降っていた形跡があり、まだ降っているか雨雲を確認しながら階段を下りた。元々雨脚が強かったせいか靴置き場から濡れていたようで、下りる前から靴の底が濡れた状態になっていた。画面中央の場所から金属からコンクリートに変わるがその直前の金属階段の部分で足を取られそのままの勢いでずり落ちた。残りわずかな段数だったため大事には至らなかったが、上からだとも最後がコンクリート階段なので、考えただけでもぞっとする。
145	38	男	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	4:事務所等	3:階段	事務所の従業員扉を出たところにある、喫煙場所になっている所の灰皿代わりに使用している缶に足を引っ掛け中に入っている吸い殻やゴミが散乱し、階下にいた人間にかかってしまった。お昼休みの時間を過ぎ慌てて階段を上っているときに、いつもなら目に入る吸い殻入れを思いっきり蹴っ飛ばしてしまい、足は痛い、ゴミは散乱するはで、散々でした。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
146	31	女	5:ぶつかり	3:軽いケガ	7:公共施設	9:その他	物を取りに行ったら消火器が入っている入れ物の角にぶつかって腕に切り傷を負った
147	44	女	8:鋭利物	2:痛かった	1:集合住宅	3:階段	疲れていたもので、手すりを伝って歩いていたら、点字の表示板が貼ってあって、それがめくれている手が切れそうになった。
148	47	女	3:転倒	2:痛かった	11:駅・空港ビル	9:その他	駅の改良工事中で自動改札機の中の床面が養生用のゴムマットで1段高くなっており、そこを過ぎれば平面だと思ったら 改札機を出た途端に急にまた1段上がっていて つまずいた。見ていると、何人も人がつまずいていた。
149	44	男	13:その他	1:ヒヤリハット	4:事務所等	4:扉、ドア	現場は、隣接する事務室と作業室を仕切っているドア(作業室内に向かって開く)付近である。このドアには窓等が無く、ドア越しに別室の様子を窺うことは出来ない。また、作業室側では、このドアの近くまで壁収納が設置されている。事故は、作業室で壁収納に設置されている資料を参照(収納前で立ち見)していた者が、事務室側から開いたドアに当たり(押され)、資料ファイル(フォルダ)の角を壁収納のガラス戸に当ててしまいガラス戸が割れたというものである。
150	40	男	6:はさまれ	3:軽いケガ	1:集合住宅	4:扉、ドア	マンション共用部分の各戸の門扉において、幼稚園児の息子が手をはさんだ状態で、上の娘が勢いよく閉めたため、怪我をした。
151	52	男	5:ぶつかり	2:痛かった	4:事務所等	3:階段	階段を使って3階まで登って行く時に、階段部分にまで出っ張ったコンクリートの構造物(?)に頭と肩をぶつけた。
152	39	女	13:その他	1:ヒヤリハット	7:公共施設	9:その他	後ろのスタンドをちゃんとロックしていない自転車が、いっぱいになってきた自転車で押されてか、通りすぎりにさわってか、後ろのスタンドがはずれ、たおれかかってきて、子供をおろそうとしていたときに、危険を感じた。
153	44	男	2:転落	1:ヒヤリハット	6:娯楽施設	4:扉、ドア	漫画喫茶の個室の扉から出るとすぐ階段があった。薄暗いためとても危険に感じた。
154	20	女	3:転倒	3:軽いケガ	1:集合住宅	3:階段	水浸して滑ってしまった。階段はコンクリートでできており、端はタイルみたいなのがついており、雨の日はとても滑りやすい。手すりもなく、掴むところがないので、滑って後頭部を打ってしまった。幸い打ち所がよく、大事には至らなかった。
155	44	男	2:転落	1:ヒヤリハット	1:集合住宅	3:階段	階段を踏み外し転げ落ちそうになった。
156	39	女	2:転落	1:ヒヤリハット	2:店舗等	3:階段	階段の上のところが濡れてすべって階段を落ちそうになった
157	48	男	13:その他	2:痛かった	4:事務所等	3:階段	朝、事務所のあるビルの階段を登っているとき、上から駆け下りてきた若い男性と踊り場の部分で正面衝突した。ビルの階段はコンクリートの壁に隔てられていて、踊り場の真ん中に立たないと上と下の階段部分を見通すことができない。見通しが利かないので、急いでいるとぶつかりそうになったことがこれまでも何度かあった。私の頭が腹に当たって相手はかなり痛そうだったが、どちらも軽く詫びてそのまま別れた。かなり激しく頭が当たったので、しばらくは頭がフラフラしたが幸いそれ以上の怪我はなかった。
158	41	男	2:転落	1:ヒヤリハット	2:店舗等	3:階段	階段の踊り場の床に張り付けられた点字ブロックのシートが一部はがれて浮き上がっており、ここにつま先を引っ掛けて転倒しそうになった。手すりにつかまり転落は免れたものの、手すりに手が届かなかつたら間違いなく階段から落ちていたと思われる
159	25	女	3:転倒	2:痛かった	4:事務所等	1:室内	つまづいて転び、しかもコンセントボックスでひざを打った。
160	41	女	6:はさまれ	1:ヒヤリハット	2:店舗等	4:扉、ドア	スーパーの女性トイレのドア。身障者でも開けられるようにスムーズな引き戸になっているのだが、引き戸の端の部分が建物側の部分と5センチほど重なり、しかもその両者の間がちょうど手が挟まる程度の隙間が空く構造になっている。そのため、扉の端を持って閉めようとする、スムーズに動く造りのため余計にスーツと加速度が付いて閉まり、指が扉と建物との間に挟まってケガをしそうになった。
161	37	女	3:転倒	3:軽いケガ	1:集合住宅	2:廊下	床が濡れていて、滑って転び、お尻を打ち付け、横に倒れた際に柱で肘を打った。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
162	43	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	2:廊下	店舗フロア部分が傾斜があるものの一段高くなっています。店舗に入る人は色が違うこともあって認識できませんが、そこはトイレから出てきたときに斜めに通り抜かれる場所でお年寄りがつまずきました。床が大理石風でもありこれからの季節、すべって余計に危険です。
163	29	男	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	1:室内	ペピーカーを押しながらお店をみていたときに床の配線のカバーにつまづき転びそうになった
164	53	女	3:転倒	3:軽いケガ	4:事務所等	1:室内	床から配線が出ており、何かかぶせて「注意」の赤紙が貼ってある。普段は注意して避けて歩くが、急いでいる上に重い荷物を持っていて下が見えなかったため、つまづいた。ねん挫した。
165	53	女	13:その他	4:中程度のケガ	4:事務所等	1:室内	退去した同フロアの隣室の原状回復工事。工事をすることは聞いていたが、廊下で続いている隣同士で、工事の部屋もこちらもドアは開けたまま。窓はない。そこで壁・床などを剥がし、新たに張り直した。その過程でシンナー・有機溶剤と思われるものが流れてきて中毒した。通院中。
166	27	男	5:ぶつかり	2:痛かった	4:事務所等	3:階段	階段を駆け下りているとき、膝ぐらいの位置に出っ張っていた火災用のランプにぶつかって軽いアザが出来た。
167	24	女	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅	2:廊下	友人宅(マンション)に遊びに行った際、階段を登りきった踊り場と廊下の境に1~2cmの段差があり、躓いてコケはしなかったが親指が凄く痛くて、恐怖心を感じた
168	32	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	1:集合住宅	2:廊下	1歳の子供が、柵から外を見ようとして柵に近寄り、溝の境に足を置いてしまいがついた。うまく柵が握れていなかったら、そのまま頭を柵にぶつけていたのではないかと思う。廊下の外側の壁は、壁・すりガラス・柵、になっていて、その端のほうには雨水などの排水溝がずっと続いている。1歳の子供が、よちよち歩きで廊下を歩いている時に、柵の部分で外が見えたので興味を持ち、近寄ったのだが、小さい子供なので両手で柵に捕まると、ちょうど足下が溝との段差にかかってしまうので、ぐらついた。なだらかなスロープならよかったのと思う。
169	44	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	9:病院	1:室内	椅子のキャスターがはずれているのに気づかずに腰掛けて、椅子ごと倒れそうになった。バランスを崩したが、転びはしなかった。
170	42	女	5:ぶつかり	1:ヒヤリ ハット	9:病院	2:廊下	廊下の両方から物を運んだ荷台が来て、見通しが悪かったせいか、片方の人が壁側によけた時に曲がってきた荷台と壁の間に挟まれそうになった
171	25	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	9:その他	雨が降っているとき床が濡れており緩い傾斜にもなっているのですべて転びそうになった。
172	30	女	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅	2:廊下	マンション入り口のドアを入った所ですぐ右手側にあるインターホン側に向かったら段差があり、足首をくじいた。段差はドアに入る側からはタイルの目地の部分のためパッと見では分からなかった。
173	32	男	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅	2:廊下	夜中に自転車で帰ってきて、家の中に折りたたんでしまう際に共用の廊下部分の電気が切れてしまっていたため真っ暗でつまずき転倒。折りたたみ自転車と床に手を挟み打撲。
174	37	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	2:廊下	雨が降っていて、床が傘の水滴でぬれていた。ゴム底の靴を履いていたのでつるつるすべって足と腰がかなり痛かった。
175	31	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	1:室内	ショッピングセンターの売り場で、近くにある陳列棚の照明などの電気コードにつまずいた。コードの配線が何本も束ねてあり、他にコードがある場所と比べると、段差が大きくなっていました。
176	31	女	3:転倒	2:痛かった	2:店舗等	7:エスカレーター	ショッピングセンターのエスカレーター前に敷いてあるマットにつまずいて転んだ。めくれやすいマットで、これまでも何度かつまづくことがあった。乗降口の金属部分と店舗の床の材質が違うため、店舗側の部分に足を引っ掛けやすい。
177	31	女	3:転倒	1:ヒヤリ ハット	2:店舗等	9:その他	ショッピングセンターのカート置き場にあるマットの隙間につまずいた。雪が降っていて子供を抱っこしており、足下の隙間に気づけなかった。
178	33	女	6:はさまれ	2:痛かった	9:病院	4:扉、ドア	病院の引き戸で人差し指をはさんだ。ゆっくり閉まるタイプの引き戸だったので大きなケガはなかったが痛みがしばらく続いた。
179	38	女	7:こすり	2:痛かった	7:公共施設	3:階段	児童会館のような建物で、建物内の階段やその他に子供の興味を引くような仕掛けがされている。これもその仕掛けのひとつで壁を凹凸にして絵が描いてあり、「何に見えるか?」という仕掛けであったのだが、人をよけた方向が凹凸のある壁側だったので痛かった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
180	27	女	5:ぶつかり	2:痛かった	2:店舗等	2:廊下	よそ見をしながら歩いていたところ、前の柱に気づかず、そのまま衝突。顔や手の甲などをぶつけ、軽い打撲を負った。
181	27	女	3:転倒	2:痛かった	2:店舗等	1:室内	大型店舗の中の靴屋に入ろうとしたら、ちょっとした段差に気が付かず、つまずいてあやうく転びそうになった。子供を抱きかかえていたので、ひやりとした。
182	43	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	2:廊下	スーパーの売り場を見て歩いていたら、荷物を積んだ台車に足が引っかかり、つまずいて転倒しそうになった。通路に段ボールで商品が陳列されているのも危ないと思う。
183	33	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	4:扉、ドア	ピンヒールを履いていたとき、自動ドアの下の隙間にヒールがはまった。すぐに抜けたが、転びそうになりヒヤッとしました。
184	33	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	2:廊下	お店の中の通路部分に這わせてある配線のカバーにつまずいた。他の場所は配線が埋めてある部分に段差がなかったのですが、この部分は後に工事をした為なのか、盛り上がっていました。割れ物が展示してあるエリアで体のバランスを崩したのでヒヤッとしました。
185	33	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	1:室内	商店の床に敷いてあるマットの一部がめくれ上がっており、それに気が付かず、該当部分に足が引っ掛かり転倒しそうになった。
186	33	女	3:転倒	3:軽いケガ	7:公共施設	2:廊下	公民館の廊下を小走りしたところ、掃除の直後だったのか床がちよっと濡れていて滑ってひざをすりむいた。
187	33	女	2:転落	4:中程度のケガ	1:集合住宅	3:階段	通勤するときに急いで団地の階段を駆け下りたときに角に貼り付けてある金製の部分でヒールが滑って、10段ほどすべり落ちた。腰を打って打撲で通院した。
188	37	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	4:扉、ドア	本屋で買い物済ませた後、つり銭を財布にしまいながら扉を開け、あまり足元に注意を払わずに外に出ようとしたとき、扉の下付近の段差にかかと部分だけが乗った状態になってしまい、危うく転倒しそうになってしまった。怪我には至らなかったが、段差が生じない構造であるほうが安全だと感じた。(写真は、店舗の外側から扉の下の部分を写したもの)
189	31	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	4:扉、ドア	スーパーの入り口で床が濡れていて滑った。子供を連れていたので怖かった。
190	43	女	5:ぶつかり	3:軽いケガ	1:集合住宅	9:その他	親戚の子供(7歳)を預かり家に帰宅した時に、郵便受けの扉が開いている物があり、子供が頭をぶつけた。角ではなかったため小さなコブ程度ですみましたが、もし角であったら裂傷を負っていたと思います。
191	32	男	4:落下物	2:痛かった	1:集合住宅	2:廊下	奥扉の自宅に向かっている時に、手前左のドアが急に開き、驚いて後ろに下がった際に左尻と消化器と衝突、消化器が落下した。
192	46	男	3:転倒	1:ヒヤリハット	1:集合住宅	9:その他	アスファルトがめくれ足が滑った
193	46	男	7:こすり	1:ヒヤリハット	7:公共施設	9:その他	自転車を押して歩いていたら通路の亀裂にハンドルを取られ転倒しかけた
194	36	男	3:転倒	2:痛かった	1:集合住宅	4:扉、ドア	非常に強い雨が降ってた夜で、廊下ですらどこもびしょびしょにぬれているような状態だった。自身の革靴で何気なく通った所、急いで通ったせいもあって勢いよく後方へ転倒した。
195	25	女	3:転倒	1:ヒヤリハット	2:店舗等	2:廊下	ショッピングセンターの従業員用通路はひび割れが多くあり躓いて転びそうになったことがある。

2008年

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2035	50	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	初めて利用したところで、つまずきすべりそうになった。靴がすべりやすいのをはいていたからかもしれない。
2036	62	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	自宅前の児童公園で注意しても毎週ゴルフをする老人がいます。事故にはなっていませんが、注意してもそのときだけで、子供達がいてもゴルフボールを打ち上げます。写真はゴルフをしている老人としてかつて写した物です。
2037	48	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故<text 20 must>	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	玄関ホールを出ると歩道が無くすぐに車道だが後ろからくる車に気がつかないで車道に出ると非常に危険。先月不注意で危うくぶつかりそうになった。
2038	28	男	墜落事故:バルコニー・窓・吹抜けなどから落下する事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	窓を開けようとしたら、8階の高さから、すべって落ちそうになった。
2039	58	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	工場・倉庫等	階段	20kg位の荷物を両手で抱えて階段を降りていて、頭の中で階段を1段勘定間違えてしまい、そのままの姿勢で前のめりに頭から突っ込んでしまいそうになったが、かろうじて堪え、転倒せずにすんだ。
2040	51	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	濡れたエントランのタイルで滑って、腰をひねった。コルセットを巻いている。雨天時や廊下のカーペット清掃時も濡れて滑る。
2041	60	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	その他	扉、ドア(手動)	出かけるときに玄関ドアの蝶番側に指をかけていて、閉まって左手指の爪の部分を押された。隙間が全くなく内側で力が強く、大変痛かった。最初骨に影響あるかと思うくらいだったが、朱の予定があるのでそのまま出かけた。爪の下が出血しきれないほど痛かった。現在は爪の下の出血のみで回復している。
2042	18	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	病院	扉、ドア(手動)	引っかけてしまった
2043	22	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	駅・空港ビル店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	エレベーター	閉まりかけたエレベーターに挟まれたが特に怪我はなくすんだ。
2044	37	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	駅からつながるビルの階段で滑り止めのない石敷きの階段、ところどころ濡れていた 足が滑り、しりもちをつく形で転倒 打ち身にはなったが怪我はなし 経年で石が丸みを帯び、濡れたことで滑りやすく、私が履いていた靴の底が滑りやすかったのも原因かと。
2045	32	男	ガス中毒事故:ガス器具などで中毒する事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	自分の不注意
2046	51	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	雨で濡れた玄関スロープで滑った。
2047	60	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	夜、一階の階段下にある集合ポストに郵便物を取りに階段を降りる時に、考え事をしていて階段をよく見ていなかったために足を踏み外して転倒した。幸い、ちょっとすりむいただけで済んだが、打ちどころがわるければ、大怪我をしていたかもしれない。
2048	44	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	駐車場からエレベータに通じるドアのステップが三角形なので、足を踏み外して、両手に荷物を持っていたため、こけてしまい、軽い捻挫をした

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2049	65	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	その他	階段	わが家の飼い犬がアレルギー性皮膚炎で、毛が沢山抜け落ちています。寒かろうと子供用の服を着せていますが、階段を下りるときに袖から足が外れていて、転げ落ちました。合わない服を着せたのが事故の原因だと思います。犬にとっては恐ろしい出来事だったと思います。
2050	65	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗、ショッピングセンター、日用品販売店、など	事務室、店舗、学校等の室内	衣料品店舗の入り口すぐ右手にトイレがあり、そこを利用しようとして、雨でぬれていた床ですべり転倒しそうになった。ほかの人も同様に滑って転びそうになったのを目撃した。
2051	19	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	学校	事務室、店舗、学校等の室内	体育館で立とうとしたときふらついて後ろの壁に頭をぶつけた。
2052	41	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	事務室、店舗、学校等の室内	台所の上側の戸棚の扉を開けていたが、振り向いた際、扉の下の方に頭をぶつけた。
2053	60	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故 <text 20	軽いケガをした(救急箱で手当した等)	その他	事務室、店舗、学校等の室内	エアバッグを段ボール箱に詰める作業を手伝っていたとき、元箱からエアバッグを出していたら突然腰に激痛がはった。
2054	35	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	電源コードを隠す空間を覆う蓋のあいだにワックス、ゴミが詰まり、蓋が浮き上がった状態になり、そこに靴先があたりつまずいてよろけてしまった。
2055	41	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	事務所の窓を閉めようとして開閉ストッパーを操作した際にストッパーに指を挟まれた。
2056	45	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	その他	階段	朝、慌てて出かけるときに
2057	63	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	階段	我が家の階段は、一段あたりの奥行きが19cmしかなく特にくだりが怖い。先日、新しい少し大きめのサンダル形上履きを履いて、降りるときに少しあわてていたせいか、滑って一段踏み外し、頭を壁に打ったが、とっさに横の手すりをつかんで事なきを得た。加齢とともにこのようなことが増えている。
2058	31	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	マンション9階から下に降りる時、横の階段でおりようとしたところ、つまづいて転落しそうになった。階段の各段の先端にある(銀色の)金の部分に、靴に引っかかりやすくなっていることが原因。
2059	67	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	はじめて訪れる場所な上に、ちょっと変わった階段だったので躓いてしまった。いつも使っている階段と段差が違うので、ひやっとした。
2060	56	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	階段	自宅で2階から降りてくるときに、すべってしまった。
2061	32	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	廊下を歩いていて、段差のあるところにある鉄板が浮いて足をはさまれそうになった。前に人が歩いていて、鉄板の上に乗ったため鉄板が浮いてしまった。間に足を挟まれていたらと思うとこわかった。
2062	57	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	店舗から出たとき歩道を疾走する自転車と接触しそうになった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2063	30	女	その他の事故:建物に関する上記以外の事故 <text 20	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	よく使う階段なのでいつものように階段を下りていたらブーツを履いていたので(いつもはスニーカー)靴裏がツルツルしているせいか、滑りかけて自分で手すりを持ってこけずにすんだ
2064	40	女	鋭利物による事故:窓ガラスなどで体を傷つけられる事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	ゴミ収集日にゴミ出ししたら、すでに出してあったゴミの中にアルミ缶が混ざっていて、取り出そうとしたら少し指を切った。
2065	66	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	朝急いでいて階段のオートロックドアが完全にあく前に足を出了ら挟まれそうになった。
2066	49	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	自宅ビルで犬の散歩に行くときつまづきころびそうになった。犬を抱いていたため足元がみえづらく危なく転倒するところだった。
2067	26	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	エレベーター	スノーボードでころびそうになった
2068	56	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	会社の駐車場で夕方暗くなった時に足元が暗くて車止めに足を引っ掛けて転倒した。膝を擦りむいただけで済んだがとても痛かった
2069	46	男	事故:タイルやバルコニーの置物が落ちてきてぶつかる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	エスカレーター	成田空港第二ビルの出国階に向うエスカレーター。5m程先の段に居たカプルのスーツケースがずり落ちて来た。後ろに家族連れや老夫婦も居たので体を呈して止めた。痛かったが怪我は無し、カプルの謝罪態度も良かったのでその場を離れて出国しました。
2070	45	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	工場・倉庫等	事務室、店舗、学校等の室内	粉砕機から粉体が鉄板の上に落ちており、その上を歩いたため 滑って転倒しそうになった
2071	52	男	その他の事故:建物に関する上記以外の事故 <text 20	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	住宅の間に低いコンクリート塀があり、バックで車両を駐車する際、ミラーに映らないため、車両側面と塀が接触する事が何度か発生した。
2072	59	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	夫がCD、パソコン、居間照明をつけっぱなしだったので、全部消して、真っ暗になった居間から寝室に戻ろうとした時、居間のドアにぶつかって転倒。その時に、ダイニングテーブルに頭をぶつけて 暫くは痛さで声も出なかった。
2073	68	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	娯楽施設(ボーリング場、ゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ店、映	トイレ	トイレ内床の水はけのため、および靴のスパイク保護のために敷いてあると思われる、プラスチックの組み合わせマットの端がめくれあがり、変形して、復帰しない状態になっている。ここを通行する人が何度もつまずき、ますますめくれあがっており、不用意に歩くとつまずき、転倒しそうになりヒヤリハットした。
2074	43	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	階段	ちょっと分かり辛い場所に有る階段なので、職員用なのか？薄暗い階段です。
2075	21	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	事務所等	扉、ドア(手動)	部屋の中に入ろうとした時に上に気付かずぶつかってしまった。まさか飛び出ているとわ思わなかった。
2076	54	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	いつものように新聞を取りに、階段を下りた。新聞を取った後、ふつうに階段を登ろうとしたところ、2段目あたりでつまづいた。けっこう段差が大きいのが原因ではないかと思った。



ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2077	58	男	その他の事故:建物に関する上記以外の事故 <text 20 must>	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	玄関で、かまちから足を降ろして靴を履こうとした。靴が手前の方に入り込んでいたため、左足を入れられず、つま先だけ入れて靴を前に出そうとしたところつんのめって前に右足を踏み出した。その時、かまちのせり出したところにアキレス腱のところに擦り付ける形になって、出血する程度の擦り傷を負った。
2078	54	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	点字ブロックと泥拭きマットの間の隙間でつまずき転倒しそうになった、その時腰がギクッとなり暫く痛かった。
2079	48	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	学校	事務室、店舗、学校等の室内	コンピュータ室を、OAフロアにするために廊下より床が高くなっている。普段の出入口(前)は傾斜がついてあるが、後ろの出入口は段差がある。コンピュータ室内の備品の入れ替えのために、後ろの出入口から入ろうとしたところ、段差で足先を打った。骨折等はしなかったが、転倒したら大事に至っていたかもしれない。
2080	44	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	自席で工作中、足がPCに接続しているケーブルにひっかかり、顔倒した。幸い、特に怪我はなかったが、非常に驚いた。
2081	48	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	夜間の階段でつまずいて転倒 よっていた関係もある。
2082	71	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	エレベーターが定期点検のため停止していたので、外側の非常階段をのりてきたところ、足を滑らせて膝を打ってしまった。膝は腫れていたかったが、何とか痛みは治まった。普段はエレベーターしか使わないので、不慣れが災いした。
2083	43	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	会社で普段から使っている机の床のプラスチック製の部品が割れてしまい、イスのタイヤが引っかかり、危うくひっくり返りそうになった。原因は床という力がかかる場所に強化も何もしていないプラスチック部品を使ったことだろう。
2084	50	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	病院	廊下	粘着性のある清潔マットに足をとられて、転びそうになった。
2085	52	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	自転車の置き去りでよけられず壁に衝突
2086	67	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	階段	事務所の2階から段ボール箱を抱えて階段を下りていた時、階段の途中で靴の踵が階段のステップに引っかかり転落しそうになった。
2087	31	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	床が水で濡れていたのに気付かず普通に歩いたら滑って転倒しそうになった。魔法瓶ややかんを持っていたので転倒していたら大怪我をしていたかもしれない。
2088	37	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	銀行に行ったとき、雨で濡れていた出入り口(外側の自動ドアと内側の自動ドアとの間のスペース)で足を滑らせて、転びそうになった。出入り口の床が滑りやすいタイプの床だったからだと思う。
2089	24	女	その他の事故:建物に関する上記以外の事故 <text 20 must>	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	空き巣が入りそうになり、家にたまたまいて、ドアをこじ開けそうとしていて、大変恐ろしかった。
2090	47	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	階段	靴をきちんと履かないで階段を下りようとして途中で靴が脱げ階段から滑り落ちそうになった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2091	54	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	会社の出入りに10cmの段差があり、そこを踏み外し骨折した。1ヶ月弱会社を休みその後、ビッコを引きながら会社に通った。11月まで通院した。会社に訪ねてくる人も良く落ちるが、骨折まで至らない。
2092	49	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	知人のマンションに行くときに、石張りのエントランスホールで滑って転んだ。雨で、ぬれていたためと思う。
2093	26	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	道ばたを歩いていたら歩道と車道の段差があり、気がつかなくて転んでしまった。
2094	54	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	階段	階段を降りるとき、最後の色違いの一段目でつまづいた。
2095	18	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	飲食店	扉、ドア(手動)	前の人の後ろから、引き戸を引いて入ろうとしたら、手が滑りそのまま手をはさんでしまった。
2096	26	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	階段	階段を降りるとき、段の幅が狭く、足を乗せるとかかとの部分が階段に引っ掛かり、転げ落ちそうになった。過去3回程度発生している。
2097	30	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	ゆっくりスロープを降りないと、滑り止めが短いので滑りそうで怖い思いをします。
2098	37	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	学校	扉、ドア(手動)	雨の日、急ぎ足で建物へ入ろうとしたところ、入口の鉄製の土よけの上ですべり、もう少しで転倒しそうになったが、運良く転ばずにすんだ。
2099	34	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	エレベーター	朝、エレベーターを使おうと思ったところ、エレベーターの停止位置が正常な位置より下がってた。(逆に上がっていることもある。)足下なのでほんやりしているとつまづく危険性あり。
2100	44	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	廊下	駅構内の床が傘などからの雨水の持ち込みで濡れていて、革靴で滑って転びそうになった。床材がノンスリップ仕様でないので子供や老人も含めて非常に危険だと思った。
2101	62	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	扉、ドア(手動)	棚の出っ張りに頭をぶつけた。
2102	61	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	扉、ドア(手動)	エレベーターの一斉点検日で階段を使用して移動しようと防火扉に近づいたところ急に扉が開いて防火扉に体をぶつけ更に防火扉を開けた人は扉におでこをぶつけてしまった。
2103	21	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	パソコンや、電話線保護のシートにつまづいた
2104	69	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	マンションの廊下(通路)にわずかな段差があり、それに気づかずに躓き転んだ。何度か同じことを繰り返している。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2105	55	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	病院	廊下	病院の廊下で、看病疲れで注意力が散漫になっていて、うっかり滑って手をつき、手首を捻挫。長く座っていたので、少々足がしびれ気味だったせいもあると思います。腫れて熱を持ち、痛みがひどいのですが、取り敢えず湿布とテーピングで絶えています。痛みが引いてこなければお医者さんにかかるつもり。
2106	23	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	帰宅のさいに疲れていてドアノブに手を取られ、指を挟んでしまった。バネが強かったので結構痛かった。
2107	17	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	事務所等 店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	事務室、店舗、学校等の室内	かがんだ時頭をぶつけた
2108	68	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	エスカレーター	エスカレーターの降り口が渋滞していて、降りられなかった。
2109	69	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	共用保管室に入用・不用品の入れ替えに、手動ドアを開けて、階段を上ってものの持ち運びをするのですが、少し重いものをもって、体が不安定になっていたためか、階段通り抜けドアが、急に閉まり、体がよろけて、手を挟んでしまいました。腫れてきたので湿布をして様子を見ましたが、2,3日で直りました。
2110	34	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	その他	階段	階段の一部が壊れており、テープで補強はしてあるのですがそれも補強しきれしていないため、つまづいてこけそうになった
2111	70	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	事務室、店舗、学校等の室内	普通に歩いていたのに滑って転びそうになった。床がぬれていたりした訳ではない。
2112	62	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	ジャスコでみりんを買おうと思ひみりん売り場を探してキヨロキヨロ歩いていたら、その場所だけマットが敷いてあり、そのマットの端がめくれ上がっていたので、つまづいて転びそうになりヒヤッとした。前に通った人のショッピングカートでめくれ上がったのだと思います。
2113	53	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	病院	廊下	知人と旅行に行き橋で転びそうになった
2114	19	女	やけど:ボイラーやストーブなどでやけどする事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	お湯が出てるのを知らなくて蛇口に触ったら火傷した
2115	36	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	下着を購入しようと思ひイオンの下着売り場を見ていたら、下にコードがたくさん張り巡らしてあり、靴でコードをひっかけて転びそうになった。下着を選んでいて下を見ていなかったのと、ヒールの高いブーツを履いていたこと、あまり行かない下着売り場だったのでコードがあることを知らなかったのが原因。
2116	58	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	その他	階段	自宅でペットを抱いて、スキップフロアから階段を降りようとしたとき、足を踏み外して転倒した。ペットを下敷きにしないようにかばいながら転んだので、向かい側のエコカラットの壁に右腕をぶつけ切り傷と頭を思い切り床にぶつけた。ペットに気をとられたのでうっかり足を滑らせたことが原因。
2117	52	男	事故:建物に係る上記以外の事故<text 20 must>	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	事務所等	階段	自転車通勤のとき、職場の建物共用通路の端っこに自転車用のスロープの無いコンクリート階段を自転車を引き上げて登ろうとしたが、うまくいかず自転車のペダルが自分の右足の弁慶の泣き所にあたり、痛かった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2118	16	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	学校	事務室、店舗、学校等の室内	加湿器のそばがぬれていて滑った
2119	67	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	エスカレーター	スーパーに買い物に行き、エスカレーターを降りたところでマットにつまずき転びそうになった。前が美味しそうなパン屋だったのでパンに気をとられて下をよく見ていなかったことが原因。
2120	18	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	郵便受けから郵便物などを取り出したあと階段下部に頭をぶつけた。
2121	47	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	段差があるところいつも気をつけてはいたが、夜で急いでいた段差を踏み外し捻挫した
2122	50	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	学校	階段	建物の外階段を降りるとき、夜で暗く、また雨で濡れていたため、足を滑らせ転倒。切り傷のために通院した。
2123	64	男	墜落事故:バルコニー・窓・吹抜けなどから落下する事故	ヒヤリ、ハットした	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	ベランダ上部の汚れを掃除中、強風に煽られ階下に転落する寸前の状態になってしまった。予想外の強風だったのが原因。
2124	33	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	事務所等	階段	事務所の階段を上っている最中、階段につまずき、階段に膝をぶつけた
2125	45	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	学校	廊下	通る時に特に暗い時は照明が行き届かず、他の通行も有り、こけそうになった
2126	39	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	自宅マンションのエレベーターがなかなか来なかったため階段で降りようとしたときに踏み外して転びそうになった。階段が濡れていて(掃除の後?)滑りやすくなっていた。幸い一段ずるっというただけですんだが、かなりヒヤッとした。
2127	39	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	ショッピングセンターの通路にある観葉植物が置かれた区域の、ふちのれんがが盛り上がり、その上に、めくれた人工芝がのっていた。ショッピングカートがひっかかり、つんのめってしまいました。
2128	62	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	モールの吹き抜け部分の廊下が一部、金属になっていて、その下が水路になっている。雨の日だったので、その部分がすべりやすく、とくにゴム底の靴だったので、かなりびっくりした。
2129	74	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	自宅のマンションの共有部分である非常階段を使って降りようとしたところ、雨で床が濡れていたため足を滑らせそうになった。とっさに手すりにつかまったので怪我にはならなかった。普段は清掃員が濡れた廊下を拭いてくれているが、このときは朝で、清掃前だったので雨水が溜まってしまっていた。
2130	68	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	廊下	公民館の廊下で血圧計の電源コードにつまずき、一瞬ヒヤッしました。
2131	64	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	駅・空港ビル	階段	駅構内の階段で足を踏み外して転倒した。電車に乗り遅れそうになり急いで駆け上がったのと、車掌の仕草ばかりに気を取られ足元に注意をしていなかったのが原因だ。向う脛を打ったが大したことはないなかった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2132	57	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	飲食店	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	入り口のマットの左側に外に設置してある看板の電源コンセントがあり、そこからの電線がマットのしたに潜り込み、左側のふちに近い当たりがもりあがっていた為に、靴の先がひっかかり危うく転倒する所であった。
2133	30	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	階段	階段を降りているときに、陽の光と階段の色が同じで段差がわからなくなり滑ってひやりとした。
2134	34	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	友人のマンションを訪れ帰宅しようとした際、階段で転んだ。特に怪我等はしなかった。階段の踊り場付近だった為、片方が狭くなっていたのが原因だと思おう。
2135	54	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	工事中の店舗内の段差で転んだ
2136	43	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	階段	ビルの階段を下りる際に、滑りそうになって、ヒヤッとした。靴底が雨で濡れていたうえ、階段の踏み段にゴムなどの滑り止めが無く、階段の材質が滑りやすかったことが原因だと思います。
2137	39	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	階段	降りていく時に階段の模様のせいで境目が分かりにくく踏み外しそうになったことが何度もある。1年ほど前に目印が付いたが相変わらず怖い。
2138	30	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	飲食店	階段	忘年会の二次会でよったスナックの階段が急で、行きはよかったのだが、帰りに踏み外しびっくりさせられた。
2139	52	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	廊下	床がびかびかに磨かれているのはいいのだが、雨の日には滑りやすく危ない。この日は滑って、転びはしなかったものの手に持っていたコーヒークップを落としてしまい、コーヒークップを台無しにしてしまった。
2140	48	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	飲食店	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	店舗の入り口に木製のわずかな段差があり、つまずいてしまった。
2141	16	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	友人宅の玄関から出たところのマットがめくれている、躓いて傾いそうになって、ひやりとした。
2142	31	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	店舗入り口のマットがかなり厚みがあり、足がひっかかる。また、前を歩いている人が、ベビーカーなどを引っ掛けて、急に立ち止まることもあり、ぶつかったことがある。
2143	51	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	ショッピングセンターの階段を上がりきった所に靴拭きマットが有り、気が付かず、つまずいてヒヤリハットした。
2144	65	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	名産品売店で団体客に道を譲ったとき通路を踏み外し捻挫した。
2145	18	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	自宅マンションの勝手口のような出入口から出て行くときに、出てすぐのところに身長より低い場所にコンクリートの出っっぱった部分があり、頭頂部をぶつけた。いつもは正式な自動ドアの出入り口を使うので、勝手口に危険な部分があるのを忘れていて、屈んで通らなかったのが原因である。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2146	61	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	近くのショッピングセンター(アルパーク)の階段を急いで登っている時足が上がらずつまずいて転びかけた。若い時であればありえないことかもしれない、加齢をつくづく感じました。携帯で画素をあげて撮影しました。
2147	68	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	軽いケガをした(救急箱で手当した等)	その他	階段	階段を踏み外して転んだ 急いでいたのが原因
2148	62	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	酒飲んでて トイレに立った時 つい テーブルの角に腿が当たり痛かった
2149	42	女	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故<text 20	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	駅・空港ビル	階段	地下鉄乗り場への連絡口となっている階段にも関わらず、ゆとりのない幅のため人とのすれ違いが大変困難となっている。そのうえ見通しのきかない曲がり角ではよく衝突が起きている。大怪我をしたことはないが、バックやコートはよくキズがつくことがあるので困っている。
2150	66	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	重いケガをした(救急車で運ばれた、入院した等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	事務室、店舗、学校等の室内	居間にある食卓テーブルの回転椅子、掛け時計の電池交換に使いも乗ったときのバランス悪く、不意に回り始め飛び降りるまもなく転倒! 食卓テーブルの角に脇腹を打ち「肋骨2本」を折るハメに、全治一ヶ月余りかかる大変な痛い思いをしました。
2151	39	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などはさまれる事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	トイレ	会社内のトイレ個室内から出ようとしたときに、ドアに指を挟みそうになった。
2152	36	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	事務所等	扉、ドア(手動)	ビルの出入り口のドアが透明で、ビルの外側から内側に入ろうとした際、ドアが透明でドアの存在に気がつかず、額から激突して、額を3針縫う怪我をした。
2153	36	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	軽いケガをした(救急箱で手当した等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	朝、ローヒールを履いて階段を降りていたところ、最後の3段くらいところで踏み外し店頭。足を打撲。ヒールのかかどが階段にひっかかり、バランスを崩してしまったと思う。
2154	51	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	自動ドア	そんなにすごい勢いで歩いていただけでもなく、開くものと思っている自動ドアが開かず、頭をぶつけた。もともとセンサーの反応が鈍いとは認識していたが、撮影した12月26日もドアの至近距離30センチに近づいてもドアが開かなかった。
2155	72	女	やけど:ボイラーやストーブなどでやけどする事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	夕食の準備中うっかりと、鍋の淵に手をくっつけてしまい暑くて、ハットしましたが、火傷まではいきませんでした。
2156	31	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	急いで歩いて階段を駆け上がったところ 最後の一段のみ段差が異なっていたため転びそうになった
2157	36	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	知人宅のマンションに行った際、玄関入り口(通路)のタイルが一部剥がれておりデコボコしていた。また凍結を相まって足が滑ってしまった。仮に凍結していなくてもタイル破損で段差があるので不用意だと転びやすいと思いました。
2158	51	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	雨が降っていて、路面はぬれている状態。道路とエントランスの間に、10センチほどの幅で埋められている石に乗った瞬間ソルツと滑ってしまった。すぐにとまったけれど、体勢がくずれるほどだった。
2159	18	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	階段が暗いので足元がよく見えないし とても急なので、降りる時はとても怖い
2160	64	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	その他	階段	屋根裏収納への階段をスリッパを履き、荷物を持って昇っていたら踏み外してしまっただが、昇り初めてすぐに発生したので自己に発展しなかった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2161	39	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	雪が積もっていましたがその下が凍っていました
2162	52	女	墜落事故:バルコニー・窓・吹抜けなどから落下する事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	いつも利用しているので安心してしまいました
2163	30	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	アパートの階段には一番下のステップの先にもうひとつ小さな段差があり、また明かりもない為、夜暗いときに段を降りたとき思わず転げそうになってしまった。
2164	64	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	降雪のなか買い物に出かけ、駐車場に車を置き、店舗に入ろうとしたら、入口のタイルに雪が付着しており、滑って転びそうになった。駐車場はアスファルトで、雪があってもあまり滑りやすくないため、足元にそれほど気をつける必要が無いため、タイルが滑りやすいかどうかにはあまり気がむかず、油断しやすい状況であった。
2165	65	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	工場・倉庫等	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	事故の前日に 入口が少し坂になったコンクリートの上に塗装がされていた。当日 雨が降っていたので 危ないな とも思いながら、上っていったところ見事にすべり 転倒しそうになった。原因は、表示のためとはいえコンクリート道路の上にペンキを塗ったためだと思います。
2166	17	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	扉、ドア(手動)	ドアが重く、力を入れて開いて出ようとした時にドアが開まり、挟まりそうになった。また、後ろの人にぶつかりそうになって危なかった。
2167	59	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	駐車場スペースより高くなっている廊下を歩いていたら足を踏み外し、廊下と車の狭いスペースに足を落としてしまった。びっくりするくらい、足がみるみる膨れ、重度の内出血を起した。腫れが引いた後も皮膚内部が腐ったようになって、病院で壊死部分の切開削除を行い、そのあとは毎日消毒包帯交換のために通院。
2168	26	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	痛い思いをしたが、特に何もなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	エレベーター	エレベーターに乗るときに、開くボタンを離したとたん扉が閉まって、体ごと挟まれた。なぜ突然閉まったのかはよくわからず、再発することも十分に考えられる。
2169	38	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	駅・空港ビル	階段	通勤電車に乗り遅れまいと 階段を一段飛ばして駆け下りたら 目測を誤り運悪く階段に足の側面で着地してしまい 足首を捻挫どころか骨折した
2170	58	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	その他	廊下	寝ぼけてすべり転げ落ちそうになった。が、反応して転げずにすんだ。
2171	47	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	マンションの掃除のおばさんが年末の大掃除で階段を水で濡らして洗っていた。いつものように階段を下りるとつりと滑った。短い階段だから大丈夫だったけど
2172	63	男	その他の事故:建物に関する上記以外の事故<text 20	痛い思いをしたが、特に何もなかった	その他	扉、ドア(手動)	家の冷蔵庫の上の引き出しを開けて物を取り出し終わり、立ち上がろうとしたところ、冷蔵庫の上のドアを家内が開けており、立ち上がったら、上のドアに頭をぶつけた。
2173	48	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	学校	扉、ドア(手動)	風が強く、ドアが煽られて急に閉まったので、ぶつかりそうになった。
2174	19	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	階段	電車の時間が迫っていたので急いで階段を駆け上っていたら、湿っていた床で滑った。朝冷えで手すりが冷たく、使わなかったのもし転んでいたら大変なことになっただろう。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2175	18	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	ホールに入り足拭きマットの先の床が濡れていて、すべって転倒しかけた。傘がおちていたので、跨ごうとして大またで一步出たらすべって、踏ん張れなくて手をついた。
2176	64	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	運動のため、一日一回マンションの階段を昇り降りしている。ある日、考え事をしながら階段を降りていたら、最後の段を踏み外して前の壁に激突した。せめて、はずみで壁を乗り越え、下に落下しなくて良かった。
2177	52	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	集合住宅の駐車場に停車して、降りようとしたら、段差に足をとられ、捻挫した。今まででも何度か同じような事があった。今回は幸い軽いものだったので、日常業務に支障はなかったが、夫も同じ箇所で転倒しそうになった経験が何度か有る。段差が微妙で、転倒しやすい危険な階段だと思う。
2178	38	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	エレベーター	閉まりかけたエレベーターに、乗ってくる人がいたので親切で扉を持って開けようとしたがセンサーのないところを持ってしまったため指が挟まってしまった。しばらくはさままままだったが「開」ボタンで開放された。挟まって動けなかったのと、それ以上にそのまま動いて指がもげるんじゃないかと思いい、怖かった。
2179	60	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	知人の事務所に挨拶に行った際、床のPタイルのはがれかけた部分にスリッパを引っかけバランスを崩し転倒しそうになった。そばには石油ストーブが着火しており、もし転倒したら手をついた可能性が高かった。
2180	69	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故<text 20 must>	ヒヤリ、ハットした	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	お風呂は自分が掃除して、水を入れ、LPガスタイマーを25分にセットして、沸かしていました。その日に別の用事で、遅くなり、お風呂を見にいけますと、ゴロゴロ音がしてます、タイマーが動いていませんでした。それ以来LPガスタイマーは信頼できないので、キッチンタイマーでガスを手動で切りに行ってます。
2181	33	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故<text 20 must>	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	階段を下りようとしたら踏み外してつまづいた
2182	28	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	その他	事務室、店舗、学校等の室内	建物の中から外へ出ようとした時に、ドアを開けてすぐ(ドアのすぐ下)の段差で転びそうになった。
2183	40	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	エレベーター	良く行く家電量販店の入り口近くにある足拭きマットが、水分を含んで膨張し、浮き上がっていた。下手に四隅を固定してあったため直そうにも直せず、誰か転んでしまわないかとヒヤリとした。
2184	16	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	階段	都市部に出掛ける際に、電車を利用したかったので、最寄りの駅に行ったところ、駅舎反対側のホームに向かう階段の金属でできた部分に足を引っ掛けて転んでしまった。足元を気にかけていなかったし、ヒールを履いていて転んでしまった。
2185	37	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	階段	階段の段差がわからず転びそうになった。
2186	41	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	良く行く商業ビルの1階とその玄関外で、雨で濡れていた床に足を滑らせ転倒しそうになった。2種類のタイルが敷かれており、そのうちひとつがとても滑りやすい材質となっていることが原因。また、別のタイルが逆に滑りにくい材質であることも油断させることになり、より転倒事故を多くしているのだと思う。
2187	58	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	階段	3Fへの階段に進入禁止のためロープを張っている。小さい子供がそのロープで遊んでおり、ロープが切れたり引っかかったりして転ぶ等の危険性を感じた。



ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2188	30	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	娯楽施設(ボーリング場、ゴルフ練習場、カラオケボックス、パチンコ店、映画館)	事務室、店舗、学校等の室内	映画の上映時間まで待機中、近くの窓から外を見ようと窓ガラスに顔を近づけたところ自分が思ったよりも近いところに窓ガラスがあったため顔面を強打し鼻血を出した 待っている疲労感と遠くに目を向けていたため窓ガラスとの距離感がつかめなかったのかもしれない
2189	53	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	大きなダンボールを持って歩いていたところ、段差に躓いて転んだ。外傷は無かったが青こぶができた。
2190	75	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	トイレ	初めて行った服飾専門店で、トイレのドアに気をとられ、足元のちょっとした段差に気づかずつまずいてしまった。ドアを持っていたので、幸いヒヤリとしただけで済んだが、ドア部分の段差は極力なくして、バリアフリーにしてほしいと思った。
2191	32	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	お店が入っているビルの階段です。同じタイル目で見づらく石もちょっと出ているのでよくつまづきます。今回も子供と一緒に階段を下りていて私も子供もつまづきハットしました。
2192	32	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	スーパーで買い物を終えて駐車場で車に乗る際、溝の段差に足をとられ、しりもちをついた。足を痛めたが、とくに捻挫などの怪我にはいたらなかった。現場は暗く、段差に気付かなかったのが原因。
2193	31	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	マンションのエレベーターと駐車場の入り口を結ぶ渡り廊下が、若干坂になっているし、下がタイルなので、滑りやすく、転んでしりもちをついた。
2194	56	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故 その他の事故:建物に関する上記以外の事故	ヒヤリ、ハットした	その他	自動ドア	いつも利用する郵便局は小規模なので、入り口すぐにATMの機械があり、利用者が多い時は郵便局の入り口付近に利用を待つ人々が並ぶので、人の出入りがある度に自動ドアが開閉し、待っている時にドアに体を挟まれそうになってヒヤッとした。
2195	69	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故 その他の事故:建物に関する上記以外の事故	ヒヤリ、ハットした	その他	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	隔日で時計、反時計まわりでウォーキングの方向が決まっているが、反時計の日は見通しが悪く歩いている人と、出てくる人が衝突する。
2196	36	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	自動ドア	子供が自動ドアの脇に、手を付いていて、人が入ってきた時に、ドアが開き、子供の指が引き込まれそうになった。
2197	65	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故 その他の事故:建物に関する上記以外の事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	その他	トイレ	道の駅でトイレを使用後、水を流そうとしてコックハンドルを強く押し下げた際、ハンドルの根元付近を掴んでいたためハンドルが戻るときにハンドルとコック本体との隙間に指を挟み、激痛とともに指に内出血をした。
2198	53	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故 その他の事故:建物に関する上記以外の事故	ヒヤリ、ハットした	飲食店	扉、ドア(手動)	庭でペットにえさをやろうとして噛み付かれかかった
2199	58	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	娘の住んでいるマンションで、階段を下りる時、7~8段ある階段の一番下の段だけなぜか色が違って、踊り場のタイルと同じ色で、もう踊り場に下りたと思ったのにもう一段あって、一段だけ踏み外した。はずみでよろけて向こうの壁に荷物を持ったままぶちあたった。
2200	40	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	事務所等	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	レンガ敷きの通路で、雨曝しの部分に苔のようなものが付いている。通路沿いに人工池。雨の日、自転車で股がたまま通路を抜けようとしたら濡れたレンガで足が滑りバランスを崩し自転車ごと池に落ちそうになった。なんとか踏ん張り踏み止まったが、ペダルに足をぶつけ打ち身と擦り傷が出来た。
2201	38	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	引越して初めて雨が降った日、エントランスから道路に出る通路がタイル張りなのを認識せず、スニーカーで歩いたところ滑りそうになった。壁に手をついて転倒は免れたが、それ以降は怖くて用心しながら歩くようになりました。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2202	59	女	鋭利物による事故:窓ガラスなどで体を傷つけられる事故	ヒヤリ、ハットした	その他	廊下	狭い廊下を通る際、階段下の収納庫の金属の取っ手にひっかかり、衣服を破いた。あと少しで股に傷を負うところだった。
2203	37	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故 <text 20	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	道路から自転車置き場に入るところで人とぶつかりそうになった
2204	33	男	その他の事故:建物に関係する上記以外の事故 <text 20	ヒヤリ、ハットした	飲食店	事務室、店舗、学校等の室内	正直びっくりしました。食事中に火事がおこったので、原因は不明です。
2205	19	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	学校	階段	階段を上っていたら、こけそうになった。結構高い階段なので、その高さについていけなかったのが原因だと思う。
2206	19	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などををはさまれる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	学校	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	ハマった。溝に。ピンヒールが…それで靴が脱げて少しすりむいた…痛かった。
2207	39	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	PC入力するために背もたれ無しイスに座ろうとした所、バランスを崩し背面にあった別のPCデスク(PCは置いていない)の角に背中を殴打ち切り傷(刺し傷?)を負ってしまった。
2208	40	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	事務室内カーベットのめくれに気が付かず、つま先を引っ掛け、転倒しそうになった。
2209	69	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	階段	外出の為急いで2階から階段を降りようとしたら、滑って転び、左膝と臀部を強く打ち付けしばらく起き上がれなかった。幸いに血がにじんだ打ち身で、骨折には至らなかった。これから、充分に気をつけなければ!
2210	62	男	鋭利物による事故:窓ガラスなどで体を傷つけられる事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	事務室、店舗、学校等の室内	近所の魚屋さんで買い物中、ワンボックスカーが、ガラスを打ち破り、店の中へ突っ込んできた。恐ろしかったが、人身事故には至らなかった。
2211	61	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	部屋の電気を消したのち事務室から退室する際に、埋め込みコンセントの蓋に躓き机にぶつかりかけた。
2212	65	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	自転車に乗るため、自転車置き場の奥にある自分の自転車を取ろうと入ったところ、自転車に接触それが倒れてきた。少し痛かっただけ。
2213	63	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	コンクリートの階段にアルミのフチが打ち付けてある。少しがたがあるので靴のかかとを引っ掛けて落ちそうになった。手すりにつかまり難を逃れました。
2214	44	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	事務室内で歩いている時、加湿器の配線が床をはってあり、それに気づかず足が引っかかり、もう少しでころびそうであった。
2215	51	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	余所見をしていて踏み外した
2216	38	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	子供がかけて行ったので追いかけていてぶつかりそうになった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2217	36	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	工場・倉庫等	扉、ドア(手動)	ドアを開けようとしたら反対側からもドアを開ける人が居てドアにぶつかりそうになった。お互いにびっくりした。ドアが鋼製で向こうの様子が分らないので反対側から開ける人が居てもわからない。
2218	41	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	軽いケガをした(救急箱で手当てした等)	工場・倉庫等 店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	ドアの出っ張りがあり、わかっていながら引っかかってしまった。
2219	55	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所、店舗、学校等の室内	事務室、店舗、学校等の室内	商品の棚の下にひさしの様なスペースがあり、足を引っ掛けそうになりました。
2220	55	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	学校	事務室、店舗、学校等の室内	部屋の中央にあるカーテンを閉めようとして普段はあまり使わない通路(というより隙間)を通してカーテンを閉めようとしたが通路が狭すぎて床と畳の段差に足を取られて転びそうになり、ひやりとした。(教室の後方に畳が敷いてあり、その分、床との段差が生じている。危ないので児童には通らないようにさせている)
2221	39	男	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	パンチングのドアのため、打ち抜いている裏側を不用意に触ると手を切りそうになる。また、強風の際にマンションのビル風の影響もあり、扉が開かない、閉まらないことが時々あり、逆に勢いよく開くときもあり危険な思いをした事が何度もある。
2222	22	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	廊下から階段に通じる踊り場付近に差し掛かったところ、廊下と踊り場、階段の段差と曲がる側の壁に躓き、足をひねった。けがは湿布を貼る程度であった。夜であったのもあるが、風と雨で視界が悪かったのも原因であると思う。
2223	68	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	扉、ドア(手動)	自宅の庭から室内に入るとき、段差が50cmぐらい、敷居につま先を引っ掛け親指先を強く打った。
2224	58	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	その他	階段	二階テラスに干した布団を一階に運ぶとき、たれていたシーツを階段の途中で踏んでバランスを崩して四段ばかり踏み外してしまった。
2225	27	女	はさまれ:ドア・引き戸などに指などをはさまれる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	いつも重くて開きづらい扉で、リバーサイドにあり、近くには高層マンションがいくつも建ちはじめ、自宅周りの風がかなり変わり、風のあまりない日も、帰宅すると強風に変わっていることもよくあります。ただでさえ重い扉が、強風であおられると、首をもはさまれて死ぬのではないかとというような状況に陥ります。
2226	27	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	扉、ドア(手動)	私が通勤しているオフィスは最近移転したばかりの、新しいビルです。そのおかげもあり、内装もとてもきれいです。逆にきれいすぎて、自動ドアの向こう側も鮮明に見えるため、自動ドアに気づかず、そのまま自動ドアにぶつかりそうになりました。
2227	38	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	靴を脱がずに手を伸ばして机の上のものを取ろうとした時、マットがずれて転びそうになった。
2228	39	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	事務室、店舗、学校等の室内	雨の降った日、時間に追われていた私は、急いで用事を済ませようと小走りに行動していました。そして方向転換したときに雨で濡れていた床で足を滑らせて派手に転倒してしまいました。下側になった腕が少々痛みましたが、それ以上に大勢の人に転んだところを見られたのが恥ずかしくて、いたたまれない気持ちになりました。
2229	52	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	飲食店	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	出口をでて暗くなっていたのでぶつかり、転倒しそうになった
2230	19	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	雨等で床のタイルが濡れて非常に滑りやすくなる。私はこけはしなかったが、実際にこけたり、こけそうになっているの人も見る。自転車なども通過するため、自転車も滑る。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2231	41	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	勤め先が入居しているビルの入り口で、雨でぬれた靴のせいで滑って転びそうになった。床はタイルで少し急いでいたことも原因だが、他の場所でもたまに同じようなことがあるので、一番の原因は靴だと思う。
2232	55	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	駅・空港ビル	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	人ごみを掻き分けて進むため、足元は確認不能。ちょっとした段差の違いでつまずく。つんのめり 人に迷惑。
2233	59	女	その他の事故:建物に係る上記以外の事故<text 20	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	エレベーター	自宅のあるマンション(5階建て)のエレベーター。時々動きがおかしくなる。誰もいないのに4階で止まりとびらが開いたまま動かなくなることや、扉が閉まった後、なかなか動かないなど。動きがおかしいときはエレベーターを使わない。
2234	50	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	床に塗られたワックスが一カ所に固まっていて足を滑らせた
2235	70	女	その他の事故:建物に係る上記以外の事故<text 20	ヒヤリ、ハットした	その他	扉、ドア(手動)	いつも使っている玄関を出ようとしてあわてていたので靴の紐が解けていたのに気づかず反対の足で踏んで転びそうになった、もう1度同じようになって箱に手をつけて転ばないで済んだ
2236	30	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	自宅に帰ってきたときに共用部分に雪の時期だけ滑り止めのためのマット(厚さ1cm)が敷いてあった 外出の疲れと荷物と寝た子供を抱っこして足が重くマットの厚さ分足が上がりマットと床の間に足が挟まり 思いっきりつんのめりあやうく転倒するところだった
2237	30	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	年末の掃除でぬれていて滑ったが転倒には至らなかった。
2238	78	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	共同住宅の廊下の凸部のカバーに蹴躓いて転倒しそうになった。
2239	32	男	はさまれ:ドア引き戸などに指などをはさまれる事故	軽いケガをした(救急箱で手当した等)	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	事務室、店舗、学校等の室内	ショッピングカートに子供が立乗りして足の指を挟んだ。助ける時に格子の接合部分で手の皮を切った。子供の指は擦り剥けた程度。指切断などの惨事にだったらと思うとゾッとします。
2240	34	女	転落事故:階段から転げ落ちる事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	アパートの階段の縁が鉄骨のスチールむき出しで滑りやすい。雪が降ると靴裏に氷の固まりが付着してさらに滑る。主人が出動時に踏み外して危なかった。
2241	17	女	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	事務室、店舗、学校等の室内	不注意
2242	18	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	学校	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	体育授業でバレーをしていた。いつもより床が滑りやすくなっており、ヒヤッとした。寒い日だったため空気中の水分が霜のように床で凍っていたのだろうかと思う。
2243	60	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	扉、ドア(手動)	ショッピングセンター内のスーパーに買出しに行った時、玄関のタイル張りの床が雨で濡れて滑りやすい状態になってたため、右足が滑って体をガラス戸にぶつけてあざができてしまいました。タイル張りの玄関は綺麗なのですが、雨の日には滑り止めマットのようなものが敷いてあれば危険は回避できたと思います。
2244	27	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もしなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	自宅で電気を点けずに軽やかに階段を下りていたらすべり、腰やおしりをうった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2245	53	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	自宅のマンションで、夜にゴミを捨てに行ったとき雨でぬれていた玄関の出口で滑りそうになりひやっとした。スリッパの底が平らだったので滑ってしまったことが原因だと思う。
2246	19	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	駅・空港ビル	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	電車の乗り換えに時間がなかったため急いでいたら、ブーツのヒール部分がタイルの欠けた部分に引っかかり転倒しかけた。また写真にあるような金属の床では滑り、同じく転倒しかけた。この場所はタイルの欠けた部分が多く、またその日は雨も降っており、早足だったので転倒しやすい状況だったと思われる。
2247	60	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	ホテル・旅館	階段	階段が急すぎて転びそうになった。
2248	42	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	事務室、店舗、学校等の室内	テナントとテナントの間の通路が坂になっている部分があった。多分、以前その店舗が二つの店舗で運営していたが今は1店舗となり、その分かれていた時の分のつなぎの部分と思われる。テナントに気を攝られていた所為か、躓いてしまいました。勢いがついて転ぶかとはっとしました。
2249	54	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	連続した模様(コントラストが悪い?)で階段の切れ目が認識しづらかったと思う。
2250	27	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	床に這わせてあるコードにつまずいた
2251	56	男	やけど:ボイラーやストーブなどでやけどする事故	軽いケガをした(救急箱で手当した等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	石油ストーブがついていないと勘違いして天板に少しふれてしまい軽いやけどをした。
2252	33	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	事務所等	事務室、店舗、学校等の室内	会社内でOAフロアへしている部分としていない部分で段差があり、段差の角になる部分に貼ってある金属によく躓く。ひやりとする程度ではあるが、躓くその部分もキャビネットの間で狭く、その先もすぐにキャビネットに挟まれているので狭いため、転ぶと顔をぶつけそうで怖い。
2253	61	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	エスカレーター	下りのエスカレーターで歩いていたら、つまづいて危うく転びそうになった。このエスカレーターは階段状ではなく平面で、勾配のある動く歩道とも言える。乗る面が特に滑りにくい構造となっているが、これが逆につまづく原因かと思う。歩かずにじっとしていれば問題はないが、歩く場合は注意が必要と思った。
2254	44	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	朝出勤のためマンションのエレベーターで1階に降りる時、指が2階の部分に触れてしまい2階に停止した。エレベーターの閉閉時間を待つのがもどかしく2階で降りて階段で降りようとした。1階から2階の部分は玄関ホールと同じタイル張りだったのでその日は雨で結露していたのか降りる途中で滑って転んだ。
2255	53	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	その他の場所(具体的場所:)<text 20 must>	マンションの入り口(玄関)から中に入ったら、雨でタイルがぬれていて、滑って、転びそうになった。
2256	25	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もなかった	公共施設(市役所、公民館、図書館、美術館など)	廊下	溝の上とかに置いてある金属製の蓋のようなもの(すいません、名前がわかりません)角4か所にネジが用の窪みがあるのですが、その窪みが大きく深いので靴のヒールなどがスポット入ってしまい、足を取られて転んでしまいました。
2257	30	男	転落事故:階段から転げ落ちる事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	階段	スーパーの駐車場にある金属製の階段(2~3段)が雨に濡れていて、滑って転びそうになった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2258	45	男	鋭利物による事故:窓ガラスなどで体を傷つけられる事故	中程度のケガをした(通院で治療した等)	工場・倉庫等	事務室、店舗、学校等の室内	掴んでいた物が不意に急に動いたため、指に引っかかり、傷ついた
2259	28	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	洗濯物を取り込もうとしたら雨に濡れていてこげそうになった。
2260	56	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	事務室、店舗、学校等の室内	地下街の通路の端に寄ったところに細い柱が立っていて、携帯のメールなどを読みながら歩いているとぶつかる。よくぶつかる人があるのか、黄色いクッションが貼り付けてあります。
2261	61	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	廊下	これまでに何度か訪れたことのある知人のマンションで、その時は廊下で人が多く行き来していたせいもあり、端の方を歩いていたら、床にくぼみがあることに気付かず、足をつまずかせてしまった。人が多く通っていたのに無理に通ろうとした上に、足元をよく見ないで歩いていたことが原因だと思う。
2262	33	女	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	職場のあるマンションの外階段と道路の境目が緩い傾斜になっていて、材質がすべり易いため、よくハットする。同僚が何人か転倒している。雨や雪で濡れた時は特に滑る。
2263	27	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	店舗等(百貨店、ショッピングセンター、日用品販売店、など)	廊下	夜、コンビニエンスストアを利用した際、店舗入口に滑り止め用のマットが敷いてあるが、この日は雪が多く、マットが水浸しになっており、その周辺の床も濡れていた。マットから床に足を踏み入れた際に、滑ってしまい危うく転倒しそうになった。
2264	37	男	ぶつかり:建物のどこかに体をぶつける事故	ヒヤリ、ハットした	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	扉、ドア(手動)	扉を開けようとしたところ、反対側から勢いよく扉を押されて腕を打ちそうになった。
2265	16	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	ヒヤリ、ハットした	その他	階段	フェリー乗車の際、階段にあった一番下の段差に気づかず、転倒しそうになった。注意しなかったこと、始めてこのフェリーに乗車したことが、原因だと思う。
2266	41	男	転倒事故:つまずいたり、すべったりして転ぶ事故	痛い思いをしたが、特に何もなかった	集合住宅の共用部分(階段・廊下など)	階段	急いでいたので階段を駆け上がろうとしたところ、階段の淵の出っ張りに引っかかってしまい、危うく転びそうになりました。幸い怪我にはなりませんでしたが、足を踏み外したため、とても痛い思いをしました。

## 2009年

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
5335	40	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	室内	床のタイルがはがれて、滑った。
7673	40	男	ぶつかり	ヒヤリハット	事務所等	室内	通路の曲がり角で、外側に人が立っていたので、内側を通ろうとしたら、反対側から人が来てぶつかりそうになった。
22874	57	女	転倒	痛かった	その他	その他	浴室の洗い場の床がぬれていたため、ドアを開けて入ったとたんに滑って転倒した
29945	60	男	転落	痛かった	事務所等	階段	考え事をしていて一段ふみはずした。痛かったがさすっただけで、なにもしなかった。
33922	62	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	廊下	団地で外出しようとしてドアを開けたら廊下を走行してきた自転車とぶつかった、幸い怪我はなかったが自転車のハンドルが曲がった。本来自転車乗り入れは禁止当然走行は問題外の場所。写真を送ろうとしましたが送れませんでした、送れるようでしたら送ります
34570	44	女	こすり	軽いケガ	店舗等	階段	ぬれていた階段で足をすべらせかけ、手をついた時に少しすりむいた
65560	50	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	階段	階段を踏み外しそうになった。最後の1段が危ないです。
85636	42	女	転倒	痛かった	集合住宅	階段	知人のマンション宅のスロープ上の階段で、明かりもなかったのと、コケのようなものが生えていたのに気づかず、すべり、転んだ。手で支え、転落は免れたが、軽いうち身。
122805	46	女	転倒	軽いケガ	店舗等	階段	スーパーの2階から階段で1階に降りる時、1階の出入り口の出店に気をとられて最後の一段を踏み外し捻挫した。
127342	50	女	転倒	軽いケガ	店舗等	その他	ショッピングセンターの駐車場の(タイヤをとめる高さ10cmくらいの突起)に足をとられて転倒した。
128621	37	女	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	雨が降っていたので、階段も濡れており、滑り落ちそうになった。
129721	53	男	はさまれ	軽いケガ	事務所等	扉、ドア	扉に手をかけていたところ、知人が扉を閉めて、扉に手を挟まれた。
142691	39	男	転倒	ヒヤリハット	ホテル・旅館	その他	仕事で宿泊が発生したので利用した際、水で濡れていたのに気づかず滑った。よく見なかったのが原因だと思う
146703	74	女	転倒	中程度のケガ	集合住宅	階段	階段で、手すりを持って降りていた時、すべって、半分、滑り落ちて、足から腰にかけて打撲をしました。軽いむちうちにもなっている。と、病院でゆわれました。
156938	42	男	はさまれ	ヒヤリハット	事務所等	扉、ドア	裏口(資材搬出入口)を押して開けて出ようとした時、扉が急に勢いよく閉まってきた。幸い閉まってきたことに気がついて押さえて止めることができたので、けがをすることはなかった。蝶番で外側に止まっていたが、外からの強い風と室内の負圧によって閉まってきたと思われる。
197744	48	男	鋭利物にふれる	ヒヤリハット	事務所等	室内	段ボール箱に商品を詰めて発送する作業をする際、縦置きされている折り畳んだ段ボール箱の束から1枚を取り出そうとした時に段ボール紙で指をスパッと切ってしまった
212008	74	男	はさまれ	軽いケガ	ホテル・旅館	扉、ドア	宿泊した旅館で、扉の枠に手をかけて立っていた所、急にドアストッパーがはずれて扉が閉まり、指を挟まれた。
231164	59	男	転落	痛かった	その他	階段	妹の自宅で姪の誕生日のお祝いで会食していたところ、1階のトイレに行く際階段を踏み外してお尻を打った。
253447	48	男	転倒	中程度のケガ	駅・空港ビル	階段	階段を降りる所の、雨で濡れていた点字ブロックで足を滑らせて転倒し、階段の途中の踊り場まで転げ落ちた。手・足首を捻挫してしまったため医者に通った。急いで電車に乗ろうとして走ったのと、足元をよく見ていなかったのが原因だと思う。
310006	62	男	転倒	痛かった	飲食店	階段	階段の幅が狭くてすべった。
314985	57	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	階段	2Fの店舗の前のテラスから1Fへ降りる階段で、いつもここを降りるときは、階段のステップの幅が小さいので、こわいなと思っていたが、今朝は、降りているときに、階段を踏み外し、2、3段分すべったようになったが幸いケガをせずにすんだ
343596	43	男	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	雨上がりになり上がりエスカレーター降りた直後タイルの床で滑った
344312	56	女	その他	ヒヤリハット	店舗等	その他	スーパー店舗入り口の床にマットが敷かれていたが、マットの下が一部凹んでいてつまづきそうになり、ヒヤッとした。
345435	69	男	はさまれ	ヒヤリハット	集合住宅	トイレ	扉を急いでしめた
424301	43	女	ぶつかり	痛かった	駅・空港ビル	階段	駅中の階段でバランスを崩し、壁に肘を打ち付けた。
506761	47	男	はさまれ	ヒヤリハット	事務所等	トイレ	事務所トイレの清掃中に、誤ってドアのストッパーを外してしまい、ドアが閉まった。そのときに、たまたま指を挟んでしまった。指の置き所が悪ければ、切断の可能性もあった。
511616	36	男	落下物にあたる	ヒヤリハット	飲食店	室内	けてあるエアコンのパネルの一部分が脱落しており、宙吊り状態になっていた。幸い脱落防止用の紐らしきものがくっついており落下には至らなかったが、万が一落下したらケガをすと思う。
541467	25	女	はさまれ	ヒヤリハット	店舗等	廊下	押すと書いてあるドアを開けて中に入ったら、いつもより早くドアがしまったので指を挟めそうになった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
599262	52	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	ゴミ出しのためにゴミ袋を持って、マンションの入り口を おりかけた時、段差が見えずつまずきました。 階段は入居時から段がわかるような色分けがされておらず 近日中に理組合に申し立てをしたいと思います。
636494	49	男	その他	重いケガ	その他	その他	ひどい
666536	34	女	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	段差がわかりにくかった
770510	32	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	階段	朝、通勤時に凍結した路面で滑り、転びそうになる。止まっている車とぶつかりそうになるが、避けた。
913071	51	男	転落	ヒヤリハット	店舗等	階段	て、落ちそうになった。慣れていない靴を履いていたためだった。
925117	17	女	転倒	ヒヤリハット	事務所等	階段	階段を下りてた。階の真ん中で左に回るようになっているところが、中央付近が狭く、外側が広くなっている。ここで中央付近を下りていたためかかとを踏み外し転びそうになった。手すりを持っていたために転ばずに済んだ。
934888	46	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	室内	ぼーっとしていた
935764	48	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	自動ドア	自動ドアから出ようとした時、足元に敷かれているマットの隅がめくれていて足が引っ掛かった。あやうく転びそうになった。
944092	42	男	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	くんだり階段の色が同じ色で、段差の見分けがしにくく、急いでいると踏み外しそうになる
955271	53	男	転倒	ヒヤリハット	ホテル・旅館	廊下	初めて宿泊した温泉地のホテルで、宴会場から廊下に出るときに、敷居が削れて、かまぼこ状に丸くなっていたのに気づかず、また、たまたま靴下を履いていたため、敷居の上で足を滑らせ、しりもちをついた。
1006392	53	女	転倒	軽いケガ	その他	階段	階段を上がろうとして躓き、手を付いたが、左の葉指だけ縦の面についてしまった。しばらく曲がらず数日湿布をしていた。急いで敷居を上がろうとしていたが特に思い当たる節は無い
1095488	62	男	鋭利物にふれる	ヒヤリハット	その他	その他	台所の収納庫にある包丁さしに、使用後の包丁をしまおうとしてうっかり穴に入れ違いすっぽりとそのまま足下に落下、危うく素足に突き刺さるところ、けがはありませんでしたがヒヤリとしました。写真はその時の再現です。
1099892	69	男	その他	ヒヤリハット	集合住宅	階段	た直後、業者が手抜きをしたため、手すりが階段のコンクリート面から外れた為手すり上下箇所が崩落した。もし手すり崩落前に知らずに手すりに身を寄せていたら落下、死亡が考えられる状態だった。
1181309	60	男	転倒	痛かった	事務所等	廊下	急いでいたから
1201308	55	男	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	朝の通勤ラッシュ時に、階段をあがっていくと後ろからおされてつまずいて転びかけ手をついた。少し痛い程度で怪我らしいものはなかったが、降り階段で同じ様なことが起こると考えると、ヒヤッとした。乗り換えのために先を急ごうとする人が、相手のことを考えずに殺到するためだと思う。
1223039	60	男	転倒	ヒヤリハット	学校	廊下	部屋に入るとき、ディスアビリティ用に造られた微少なスロープに有りがひっかかり、転倒しそうになった。ディスアビリティ用のバリアフリーも、健常者が引っ掛け転倒するようでは意味がない。
1241596	41	男	転落	痛かった	駅・空港ビル	階段	急いで電車に乗ろうとしていたとき、階段の最後の段を降りる際にあしを少しひねった。
1297979	66	女	転倒	痛かった	その他	その他	敷き石がありあるのは承知していたのですが前方に気を取られ 不覚にもつまずいた
1300357	65	女	転倒	ヒヤリハット	公共施設	自動ドア	いる時もあり、不注意で足下の確認をしないまま凍った上に足を置き、転倒はしないまでも出入口の自動ドアに体をぶつけてしまった。
1305281	52	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	その他	スーパーの入口に敷かれているマットがめくれており、それに足が引っ掛かり、転倒しそうになった。マットはただ敷いてあるだけで、床に固定されず、その後も高い頻度でめくれ上がっていることがあった。
1336504	51	女	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	雨で濡れていた廊下で滑って転倒。ちょっと打撲程度でした。滑りやすい靴を履いていたからだと思います。
1340132	50	男	ぶつかり	痛かった	ホテル・旅館	扉、ドア	ドアの閉まりが早くて、足を挟んだ
1460853	37	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	室内	荷物を持ったまま階段を登っているときに、段差につんのめった。
1497633	62	男	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	酔いもあり階段で躓いてしまった。
1497783	58	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	トイレ	滑った
1637243	56	男	転落	痛かった	集合住宅	階段	自宅の共同住宅の会談で踏み外し痛い思いをしたが、たいしたことは無かったので、そのままにしておいた。
1775360	18	女	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	階段を降りるとき、足を滑らせ、転げ落ちそうになった。
1863424	36	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	その他	雨でぬれていた玄関ホールで足を滑らせ危うく転倒しそうになった



ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
1865085	39	女	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	廊下	エスカレーターから通路にさがり急いでいたので走って。少し大き目のサイズのパンプスを履いていたため盲人用の黄色い敷石につまつき転びそうになった。
1876551	73	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	エスカレーター前の床ですが、他の場所とは違う床材になっており、その部分に靴がのった瞬間に滑りました。
1971693	55	女	転倒	中程度のケガ	集合住宅	階段	自宅マンションの階段を踏み外し、足首を捻挫した。
1976639	50	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	地震がおきた
2005538	43	女	転倒	ヒヤリハット	事務所等	室内	に養生がしてあった。それに水がこぼれていたのか、一部が滑りやすくなっていた。そこを知らずに歩いていたら、足が滑った。
2036323	38	男	ぶつかり	痛かった	事務所等	室内	職場にて、よそ見をして歩いていた壁にぶつかった。
2037683	37	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	室内	ぶつかりそうになった
2125288	60	男	転倒	ヒヤリハット	公共施設	その他	2. 入り口階段添ってあるスライダーの傾斜が雪が降ったり凍結の場合転倒や車椅子などが滑る(今回ではないが前に見た)
2133994	46	男	転倒	ヒヤリハット	その他	その他	道を歩いていると転びそうになった
2141028	38	女	転倒	ヒヤリハット	病院	廊下	雨が降っていたため、入口すぐの濡れていた廊下で滑りそうになった。ちなみに、4歳の息子は転んで頭をちょっとだけ打った。診察時間があって若干急いで歩いていたため、滑りやすいことを頭に入れて歩いているだけで防げたのかも知れない。
2316651	40	女	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	朝のゴミ収集に間に合うかどうかギリギリの時間だったのに、なかなかエレベーターが来なかったため階段で降りようとした。マンションの階段は普段あまり利用しないから慣れないせいか、急階段で足を滑らせてしまった。怪我はしなかったが両手にゴミも持っていたのですごく怖かった。
2343742	45	男	転落	ヒヤリハット	事務所等	階段	会社ビルの10階から9階に降りる時に1段踏み外した。転ばなかったが、怖い思いをした。
2395888	40	男	その他	ヒヤリハット	店舗等	室内	窓の近くでタバコを吸っていたら、風が急に強くなり、自分の方にタバコの火が飛んできて、服が焦げてしまった。
2435570	52	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	水にぬれていた床で滑りそうになった
2435791	41	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	自宅マンションの階段でうすっすら積もっていた雪の影響で滑り、転びそうになった。雪の影響によるものだがもともと滑りやすいのも原因の一因である。
2437746	44	女	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	エレベーターホールから共用廊下に向かう曲がり角付近が少し勾配しています。うっかり忘れて足を前に出すと「カクッ」と足首付近をひねりそうになるのです。多少お酒など入ると無防備に忘れてしまい、何度かいたい目にあっています。
2447088	57	女	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	その他	銀座線外苑前駅へ降りようとして床が斜めになっているのに気づかず滑ったが隣にいる友人に支えられて転ぶのは免れた。普段から乱視(コンタクトレンズで矯正はしている)で遠近感がつかみ難いのだが、モザイクタイルの床と明るいところから急に地下にはいって尚更見えにくかったように思う。
2452664	42	男	はさまれ	ヒヤリハット	その他	扉、ドア	縁側の出入口で出入りの時指を挟みそうになる事がたびたびある。
2512487	27	女	その他	痛かった	駅・空港ビル	その他	朝ラッシュ時、向かい側の人が見えずに、角のところでぶつかり、相手の靴から出ている細い棒みたいなのが自分に突き刺さり、すごく痛い思いをしました。死角になっているので、すごく危ないと思います。
2543560	25	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	その他	自宅の玄関前に段差があり、照明が暗いので足を滑らせそうになった。
2548801	65	女	転倒	痛かった	集合住宅	階段	知人のアパートを訪ねた際、階段で足を滑らせて尻餅をついた。自分も少しあわてていたのと、階段のステップがなくなっていたのが原因だと思う。
2548830	27	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	廊下に薄い紙(売っている洋服の間に挟まっている紙)が落ちていて、それを踏んですべりそうになった。
2559118	51	男	転落	軽いケガ	集合住宅	階段	特になし
2559820	46	女	転倒	ヒヤリハット	飲食店	室内	床のめくれに突っかった。酔っぱらっていたら転んでいたのでよかった。
2565145	62	男	その他	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	駅の階段を下りる時階段からフロアへ下りる時、右目に眼帯を付けていて片目で歩行していた。最後の階段とフロアがはっきり区別できず、つんのめりそうになった。
2568618	35	女	転倒	ヒヤリハット	公共施設	階段	雨が降っていて地面が濡れていた。素材がタイルだったので滑りかけた。
2591260	40	男	転倒	軽いケガ	集合住宅	廊下	段差に躓いて転んでしまった。
2597900	29	女	転落	ヒヤリハット	店舗等	階段	買い物をし、エレベーターが来なかったのでときどき使用している階段を利用した。下っている途中、すべって転倒しかけた。荷物で足元が見にくかったことだ原因だと思う

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
2626087	60	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	その他	部分の一部(青いところ)がちぎれて落ちていたのを気づかず に踏んでしまい 滑って転びかけたが台につかまって難を逃れた。
2628806	19	女	転落	ヒヤリハット	集合住宅	廊下	落ちそうになった
2705854	33	女	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	両手 に荷物を持ちながら階段を下りる際に足を滑らせて落ち そうになりました。電気は付けていたのですが夜の事だったので 暗くて見えにくかった。加えて両手がふさがっており、持って いた資材が大きくて足元が確認できない状態だったことが原因 だと思えます。
2732188	37	女	転倒	ヒヤリハット	飲食店	室内	お店のドアを開けて中に入ったら、雪で床が濡れていて滑っ た。押して開けるタイプのドアなので、転倒していたりしたら、 かなり危険だと思う。他にも滑っている人がいて、帰るときには マットが敷かれていた。
2773775	60	男	転落	痛かった	集合住宅	廊下	いて背もたれに寄りかかった所オフィス用五本脚の脚が折 れて仰向けに転倒した。幸いヘッドレストがあったので大きな 怪我にはならなかったが背中が今でも痛い。購入先とハラ チェア製造元に知らせましたがお粗末な対応で文句を言う気 が失せました
2788891	54	男	はさまれ	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	工場の事務所、鉄扉のため開閉がわからない
2798076	62	男	ぶつかり	ヒヤリハット	店舗等	その他	百貨店の売り場でエスカレーター脇の柱との狭い隙間を通過 するのに、バランスを崩すと体がぶつかりそうヒヤリとした。
2799920	46	女	はさまれ	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	が壊れているのか、常に勢いよくバタン！と閉まる。よく荷物を 挟み、子供なら指を挟んでもおかしくない。また、ドアを 開けてすぐ車道なので、ふいに出ると車に引かれそうになる危 険がある。
2806399	27	女	ぶつかり	痛かった	事務所等	トイレ	洋式のトイレのドアを開けて入ろうとしたところ、ドアの掛け方 が不十分だったのにも関わらず、そのまま中に入ろうとしてドア の端に左目の上～おでこの範囲を強打した。
2809642	31	男	はさまれ	ヒヤリハット	店舗等	自動ドア	商業ビルの回転ドアにはさまれそうになった。
2822839	51	男	その他	軽いケガ	事務所等	室内	やかんのふたがはずれ水蒸気でやけど
2874904	23	女	墜落	ヒヤリハット	公共施設	廊下	吹き抜けが高く目が回りそうになった
2877172	27	女	はさまれ	痛かった	飲食店	廊下	ドアが想像以上に重かった
2880044	54	男	ぶつかり	痛かった	店舗等	トイレ	雪で滑りそうになり、慌てて壁にぶつかる。
2881464	32	男	転倒	痛かった	その他	その他	前日に雪が降り、解けずに残った雪が寒さで凍結していた。自 転車で凍った雪に乗り上げたところ、前輪が滑って自転車ごと 転倒してしまった。
2900125	44	男	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビ ル	廊下	雨で床がぬれて滑りやすくなっていた
2963405	53	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	室内	いつもどおり買い物しようとして近所のドラッグストアに向き、 入口フードを通り過ぎ、カーペット上から売場に入ったところで 滑ってこけそうになりました。靴に付いている雪が解け落ちる場 所なので、そうなったと思います。
2982554	65	男	その他	ヒヤリハット	集合住宅	その他	友達のマンション駐車場にあるマンホールの蓋の釘がガタつき により頭が2センチほど飛び出して車のタイヤに突き刺さりそ うになってひやりとした。
3052874	45	女	その他	ヒヤリハット	集合住宅	階段	マンションにはEVも付いています、普段は階段を使用します。 幅が狭い螺旋階段なので…階数表示に良く頭をぶつけそうに なります。毎回…ハッと驚きますが…頭をぶつけたら恐いです ね(ちなみに私は168cmですが…男性で背の高い人は絶対 にぶつけていると思います(恐い恐い))
3053560	52	男	鋭利物に ふれる	痛かった	その他	扉、ドア	浴室のドアに設置しているタオル掛けが破損しその留め具の ねじがむき出しになったままになっており怪我の恐れがある。
3066997	72	男	落下物に あたる	ヒヤリハット	娯楽施設	扉、ドア	偶にいく商店に庇から暖気で解けた氷の塊が体のそばに落 ちて危うく直撃するところでした。
3076956	22	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	その他	雨が降った翌日の朝、マンションのエントランスには不動産の チラシが散らばっていた。(郵便ポスト付近に置かれている不 要広告物入れに入っていたチラシが、風で散らばったものと思 われる) 雨の影響でチラシは濡れていた。気をつけてはいた が、思わず踏んでしまい、滑りそうになった。
3077995	71	男	落下物に あたる	ヒヤリハット	集合住宅	その他	井の蛍光灯カバーにあたる。カバーは10等分程度に分割され ており、一見プラスチックかと思いましたが、金属でできた カバーの一部が落下、直接当たれば大けがをするところで した。
3104277	49	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	自宅マンションで足を滑らせて転びそうになった。当日、雨が 少し降ったのもあるが、湿気が酷く階段を上がる手前のタイル 部分が濡れていた。雨は降っていないだったので、濡れていると いう感覚がなく、暗いところから入ったので、濡れていること に気がつかなかった。
3128371	26	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	ケータイを手にして歩いていたら踏み外しそうになった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
3142240	25	男	ぶつかり	痛かった	駅・空港ビル	廊下	電車の乗り換えのために急いで走って移動しているときに、天井の低い部分におでこが当たり痛い思いをした。走っていて急いでいたのと、低い天井が多いことが原因だと思う。
3162271	37	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	階段を下りていたが、躓いて踏み外しそうになり、ヒヤリとした。
3170195	36	男	転倒	痛かった	事務所等	その他	薄暗い状況でタバコをすっていたら、非常はしごの収納スペースに躓いた。膝を突いてしまったが、特に怪我は無かった。
3170491	38	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	地下駐車場と1Fの高低差が少なく動く歩道タイプの通路でつながっているが、勾配がきつただけ立っているだけでは不安定になりがちでベルトも金属製のため滑りやすく、ハイヒールを履いていると特に危険を感じる。
3194028	36	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	ぼーっとしながら降りたときにバランスを崩して転びそうになった。
3198215	59	女	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	階段	2階から舗道に面した1階の鉄製のドア（舗道側の外側に向かって開く）に向かう非常階段を利用。ロックを外しながらドアを開けた時に、舗道を走って来た自転車にぶつかりそうになった。自転車は急ハンドルを切って転びそうになった。
3200737	74	男	落下物にあたる	中程度のケガ	集合住宅	室内	テレビの不具合を治そうとしていた時、身体が滑ってテレビごと壁にぶつかった。そのとき壁に掛けてあった写真の壁掛け時計が、落下して眉間にあたり、目の上を切るけがをして、皮膚科に駆け込んだ。木枠の壁掛けが、角が鋭角になっていたこと、引っかけがいいかげんだったと、反省している。
3223569	56	女	ぶつかり	痛かった	その他	その他	スポーツクラブのお風呂から出て、脱衣室に行くドアのところでよろけ、棚の角に肩をぶつけ、体勢を崩して頭も打った。
3239267	61	男	その他	痛かった	その他	階段	階段を降りる時タイルに足を乗せたところ、タイルが剥がれて尻餅をついた。
3258073	39	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	ドアを開けて一段下がった所で、つまずいて転倒しそうになった。段差が思ったよりあったのと、大きな荷物を抱えていたせいで、足元が見えにくかった。
3263898	39	男	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	階段に使われている色のコントラストが非常に低く、段差が分かり辛いので何度も転びそうになった。私が強度の色弱のため、普通の人には十分なコントラストでも、夕方や夜において明かりが暗いと、かなり段差の判別が難しいためだと思う。
3264571	48	女	その他	軽いケガ	事務所等	室内	お湯を使う度に水をポットに足していた。沸騰している最中、何気なく蓋に手を掛けたら、蒸気口（目に見える蒸気はなかった）に左手薬指を乗せてしまい、指先に痛みを感じた。すぐ水道水で冷やしたが痛みが続くので、冷凍庫の保冷剤にずっと指先を当てていた
3269113	50	女	転落	ヒヤリハット	娯楽施設	階段	階段の踊り場に敷いてあったマットの端が実際の床よりはみ出ている、それとは知らず端を踏んでしまい、階段上部から落ちそうになった。
3285557	40	女	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	電気がつかず暗い中足を踏み外しそうになった
3295281	51	男	はさまれ	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	エントランスから外廊下への扉が、強風のためドアクローザーが利かず、目の前でパタンと閉まり、怖かった。
3303067	19	女	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	両手で大きな荷物を持って共同廊下を歩いていたら、雨で濡れていたせいか足を滑らせて転倒した。強かお尻を打ちつけ荷物は散乱したが、大事には至らなかった。足を滑らせたのは廊下を繋ぐ？銀のプレートで、以前から滑りやすいことを知っていたが、注意力が欠けてたのと荷物で視界が狭まっていたのが原因だと思う。
3323320	32	女	ぶつかり	軽いケガ	店舗等	室内	子供が主人と店内でじゃれあっていたらバランスを崩し、商品棚にぶつかって頬を切る怪我をした。
3334471	40	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	廊下	マンション通路（曲がりしな）に、脚立が放置されていた。マンションのメンテナンスに使用したのだと思われるが、思いがけない場所に思いがけない物が置いてあり、ぶつかりそうになった。今回のことは、単なる不注意だと思う。歩行する際は、よそ見をしないようにしよう。
3335123	31	男	転倒	痛かった	駅・空港ビル	階段	駅の階段のへりが一部欠けており、そこに足を引っ掛けて転倒した。
3343569	27	男	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	廊下	雨が降っている日にその場所を歩いていたら滑った
3351843	37	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	階段	階段を踏み外し手すりにぶつかった。
3353342	52	男	ぶつかり	痛かった	集合住宅	その他	初めて伺った家で、知らずに通ろうとしたら、欄間が低い位置にあり、頭をぶつけてしまった。
3361261	29	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	急に人が出てきた
3367179	51	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	その他	玄関マットが固定されておらず、すべった。
3374371	50	男	ぶつかり	ヒヤリハット	店舗等	廊下	壁にぶつかったらとつきぶつがあった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
3378807	40	女	転倒	痛かった	店舗等	廊下	れんが風の廊下部分で、一部大理石が使われているところが、掃除のあとだったのか濡れており、ツルツルになっていた。かかとのある靴を履いていたので、すべって転んだ。
3382346	50	男	転落	痛かった	駅・空港ビル	階段	駅のホームから改札へ続く階段が雪で凍結していたため、急いで降りようとしたときに足を滑らせ転んでしまった。足元をよく見ず焦って降りようとしたのが原因だと思うので、それ以降は注意して降りるようにしている。
3387713	33	女	転倒	軽いケガ	その他	その他	別の部屋から居間へ布団を運んでいたところ、フローリングの上に敷いた畳との段差に躓いて、足をねんざしてしまった。数日前に、畳を敷いたので、段差があることが頭になかったのが原因だと思う。
3387726	60	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	廊下	われるが、黒の御影石の為床が濡れると滑りやすくなり危険を感じる
3415717	29	女	転倒	中程度のケガ	集合住宅	階段	自宅マンションの外階段で、段差のところを足をくじき捻挫した。1か月ほど通院した。もともと、ビニルの段差で滑りやすかったので起きたのだと思う。
3443964	36	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	室内	いた。お客様は殆ど入り口マットから一歩前に進むまでの移動で用事は済むけど自分はそのマットから右へ左と動いている。マットの上にいる限りは滑り止めになるのですべることはないが、どたどた歩くと、マットのないクッションフロア上でつるりと滑りやすい。
3448223	43	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	雨が降っていてその雨が建物内まで吹きかけてちよっと滑って怪我はしなかったがはっとして命拾った感じ。
3485173	35	男	転倒	痛かった	事務所等	扉、ドア	事務所にいった際、雨で滑ってころんだ。
3487504	29	女	ぶつかり	ヒヤリハット	飲食店	扉、ドア	自動ドアではない扉で他の人が先に行ったが、ドアが思ったより早くしまったため、ぶつかりそうになった。
3491423	45	男	転倒	ヒヤリハット	その他	階段	メゾネット式の集合住宅にすんでるが、階段の照明が暗く角度が急なため時々つまずく。
3508115	52	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	夜で雨が降っていて階段の段がわからなかったのでつまずいてしまった。階段の途中に会社の道具があり邪魔となっていた
3513233	50	男	転落	ヒヤリハット	学校	階段	職場で仕事中に無意識に階段を中途半端に踏み外した。
3514731	60	女	転落	ヒヤリハット	学校	階段	階段を急いで駆け下りようとして、階段をすべり落ちた。
3528625	61	女	落下物にあたる	中程度のケガ	その他	室内	引越し前日徹夜でSOHOの整理。バカラの花瓶を持上げた時、口の部分に割れ目があったらしく落下！右足首にあたって床に！血が噴出す。ハンカチを当て荷作りテープでぐるぐる巻きにして止血。未明、痛みをこらえて、スタッフが翌朝来てから救急へ。必死になりつつ妙に冷静だった自分：傷跡が痛々しい。
3530194	56	女	転倒	痛かった	集合住宅	階段	階段をあがる時、柱につまずいて転んだ。さびていたし、季節もあり滑りやすかった。
3533820	52	男	鋭利物にふれる	ヒヤリハット	事務所等	室内	仕事先でカッターを使っていたら定規から滑って手を切りそうになった
3535843	28	男	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	かんよるめいたりもしたが、なんとかバランスは保てたので大事には至らなかった。滑り止めの床を設置するなどの対応が欲しい。
3545805	25	男	転落	痛かった	公共施設	階段	屋外の階段が濡れて凍っていたので滑りやすく、階段を踏み外し下まで落ちて転んでしまった。
3552951	67	男	ぶつかり	ヒヤリハット	店舗等	廊下	かった。これは隔壁が、透明でできており、また横からアプローチもできその上通路のど真ん中にあるためぶつかりやすい。位置の設定が悪いし、不透明隔壁なら問題ないはずである。
3608916	54	男	転倒	ヒヤリハット	ホテル・旅館	室内	雪が靴の底に付着し、非常に滑り易い状況になっていた
3625287	60	女	転倒	軽いケガ	駅・空港ビル	廊下	雨が降ったり雪が降ると非常にすべりやすくなる場所で、いつも気をつけるようにしているのですが、足を滑らせて転んで怪我をしまいました。
3642251	51	男	転倒	痛かった	店舗等	廊下	段差の無い床でつまづいてころび、ひざを強打した。
3646061	38	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	扉、ドア	100円ショップの出入り口に敷いてあるマットにつまづきそうになった。
3686065	61	男	ぶつかり	痛かった	店舗等	廊下	柱と螺旋エスカレーターの裏側との間に人が通過できる狭い空間があり、よく人が通っている。間を通ろうとした時に、つい脇見をしまい斜めになっているエスカレーター裏側の角の部分に頭をぶつけた。他にもぶつかった人がいるらしく、角にへこみと汚れがあった。
3706050	60	男	その他	ヒヤリハット	その他	その他	交差点で一時停止のほうから、自転車が2台飛び出して来ました。お互いの急ブレーキで間一髪セーフでした。
3711999	32	女	転落	ヒヤリハット	飲食店	階段	初めて行ったカフェが吹き抜けの急な螺旋階段で、おしゃれなお店なのですが、階段の手すりが簡単なもので、子供がよろけて落ちそうになった。こちらが気をつけるべきなのですが、色々なお客さんがいるので、せめて手すりの下からは抜けられない様にして欲しいです。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
3714424	19	男	転倒	ヒヤリハット	飲食店	トイレ	居酒屋で酔っ払っている状態でトイレに行ったら床がぬれていて足を滑らせた。間一髪壁に手を着き難を逃れたが、一歩間違えていたら頭を打っていた。
3725601	19	男	ぶつかり	痛かった	飲食店	室内	でこぼこした、ところどころチクチクしている土壁に、手をすった。痛みを感じ、擦り傷を負い、軽い出血もした。
3731251	32	女	ぶつかり	痛かった	学校	室内	トイレの中で、頭をぶつけた。
3764750	64	女	転落	痛かった	集合住宅	階段	自宅マンションの階段で、最後の一段のところで足を踏み外し、滑り落ちてしまった。子供を連れていて、そちらに気をとられていたのが原因だと思う。
3768254	29	男	転落	痛かった	集合住宅	階段	りもちをついた。踏み出した瞬間に階段の滑り止めが外れて、滑った。
3774434	23	男	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	その他	雨が降った寒い朝に、ホームの端で滑りホームから転落しそうになった。
3778140	40	女	転倒	ヒヤリハット	事務所等	その他	玄関の入口付近に段差がある。特に注意書きもなく、段があることがわかりにくいため、踏み外してこけそうになった。
3779866	41	男	転落	軽いケガ	集合住宅	階段	かも下が未舗装で砂利だったため犬か猫が糞をしていて踏んだ...
3780810	36	男	転倒	痛かった	事務所等	階段	ていたので滑って尻餅をついてしまいました。健康の為、下りは歩いて降りるようにしていることが仇になってしまいました。階段面が小さく以前から危ないとは思っていましたが、実際に滑るとは。それ以降、上り下りはエレベーターを使用するようにしています。
3791978	46	男	転倒	痛かった	店舗等	自動ドア	スーパーで買い物しようとして入口の自動ドアを通ろうとしたら、ドアの前に敷いてあったマットの一部がめくれあがっていて、その足を突っ込んでしまい、転びそうになった。転倒はしなかったがつんのめったため足首が少し痛くなった。
3803460	50	男	転倒	ヒヤリハット	飲食店	その他	駐車場の車止めの縁石でつまづいて転びそうになった。駐車場がアスファルト色でなく塗装されており、縁石との区別がつきにくかった。
3810177	21	男	転倒	ヒヤリハット	公共施設	階段	雪の後で濡れていて滑った。
3832816	67	男	転倒	軽いケガ	その他	その他	トを敷き、その上にこたつを置く積もりだった。カーベットのどう敷こうかと思案中、宅配便がやってきた。急ぎ玄関へ向かおうとしてカーベットの踏んだ瞬間見事に滑り転倒した。滑り止めシートを敷かなかった事が原因。左手肘を思い切り床にぶつけた。
3843082	68	男	転倒	ヒヤリハット	その他	その他	夕方仙台市の歩道を歩いていたとき 躓き車道側に転びそうになった。歩道と車道を分ける縁石が 横断歩道のところで徐々に低くなっていて 目立たないため躓いた。
3845380	34	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	その他	今月から会社で借りている新しいビルの駐車場で、ターンテーブル回転中に、ちょうど境目を踏んでしまったため片足だけターンテーブルに持っていかれて転送しそうになった。
3848173	33	女	ぶつかり	軽いケガ	事務所等	室内	りがあって、忘れ物(傘)を取ってすぐ出ようと思ったらドアがパタンと閉まって足首を強打した。ケガもしたし、痛くてしばらく歩けなかった。
3863941	40	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	としたところ、中から勢いよく扉が開いてきて、ぶつかりそうになった。
3864416	52	男	はさまれ	痛かった	集合住宅	扉、ドア	自転車でマンションの駐輪所に入る時、ドアに指が挟まれた。痛かった。
3864424	29	男	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	雨が降っていたので、地面が滑りやすかった。スニーカーを履いて滑った。
3867093	40	男	ぶつかり	ヒヤリハット	事務所等	階段	オフィスビルの階段。非常階段だが、通常の階段としても使用。オフィス(廊下)側から階段側に開くが、相手側が見えず、比較的勢いよく開く(廊下側からは押す)ため、階段側に人が歩いている場合、勢いよくドアがぶつかるかってしまう。階段の狭い踊り場なので、階段を落ちるリスクもある。
3869147	48	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	室内	ケーブルのカバーに躓いてこけそうになった。
3875216	49	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	その他	自動ドアの先に敷いてあるダスキンの床マットがめくれあがっており、つまづいて転倒しそうになりました。
3884701	68	男	その他	ヒヤリハット	集合住宅	階段	古い公園の建物で階段の段差が大きく足を高く上げないと 階段で躓く。
3896653	48	男	転倒	ヒヤリハット	公共施設	室内	タイルがずれてすべり、足がとられそうになった
3900332	35	男	転倒	軽いケガ	その他	廊下	た。
3900857	52	男	こすり 落下物に あたる	軽いケガ 中程度の ケガ	事務所等 学校	扉、ドア 室内	ドアノブがドアの端に近く、しかも押して開けるため、ドアを開けるとときにドアノブと壁のサッシの隙間が狭くなります。このため、ドアノブを握っている指をサッシの角で擦って、擦り傷を負いました。普段は気をつけているのですが、その時は考え事をしていたので、うっかりしてしまいました。
3910649	19	男			学校	室内	部室で休憩していたところ、突然瓶が落ちてきた。
3928318	19	女	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	廊下	地下鉄の通路を清掃している最中に通り、床が濡れていたため滑って転びそうになった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
3947037	34	男	ぶつかり	ヒヤリハット	駅・空港ビル	廊下	改札口に向かって歩いているときに天井からぶら下がっている監視カメラに頭をぶつけそうになった
3950336	44	女	転倒	痛かった	飲食店	その他	雨の日に飲食店に向かって歩いている所、道路がでこぼこしていて店舗の敷地もブロックが崩れていた為気をつけて歩いていたのに、その先のブロックが雨で滑り足をくじってしまった。
4019285	42	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	廊下	カーペットの床を歩いていて、靴先がひっかかり転びそうになったが、何とか持ちこたえた。
4020681	71	女	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	室内	はっとして
4024757	83	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	自動ドア	自動ドアの入り口の床が点字ブロックになっていてそれにひっかかった
4026916	42	男	転倒	痛かった	飲食店	室内	某、ハンバーガー屋で少し勢いをつけて走っていたら、滑って転んだ。外は、雪が降っていてそれが室内で溶けたのでそれが原因だと思われる。
4033179	24	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	トイレ	トイレの出入り口が狭く見通しが悪かったので、他の人と接触しそうになった。すれ違いのできない構造になっている。
4036052	35	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	雨で水たまりが出来ていた階段の踊り場で滑り、あぶなく転びそうになった
4036099	28	男	墜落	中程度のケガ	その他	その他	お客様のお家でベランダから脚立を立てて屋根の上を上ろうとしたときに脚立がすべり倒れ、背中を強打しました。一日様子をみたが痛みが治まらないので病院に通う予定。脚立の足に室内用の足袋を取り付けてつるつるしたベランダだったのですべったのだと思います。怖いと言うよりびっくりしました。
4037342	49	女	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	ついでなので、一階の扉は急に開くことがある。一階に居住するわたしは、つい傍を通ってしまい、ぶつかりそうになったり以前はぶつかったことがある。驚いて、声をあげてしまうことも度々。
4040851	18	女	転倒	ヒヤリハット	娯楽施設	その他	舞台上仕込みの手伝いをしているときに、床に転がっていた棒に躓いてこけそうになった。そしてそのまま落ちていたら落ちていた釘が目に入っていたかもしれない。そう思うとぞっとした。
4041861	50	男	転倒	軽いケガ	集合住宅	その他	現場内で履いているスリッパ足にあっていなかったため 急いで歩いた際足をくじいた
4045378	28	女	転落	ヒヤリハット	事務所等	階段	ハイヒールが階段に引っかかり、つまずきそうになった。階段幅が狭いので、つま先がひっかからないように昇っていたら、かかと部分のほうで滑った。
4045771	63	男	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	冷え込んできた凍結してきた時間であったことと、靴底にも雪が付着して滑ってしまった。幸い大事には至らなかった。
4056607	23	男	転倒	ヒヤリハット	公共施設	室内	延長コードが壁際に配置されているのではなく、壁から少し離れたところにあつたため、つまづきそうになった。
4062495	38	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	扉、ドア	店舗に入ったらかーペットが滑り、転びそうになった。
4068035	61	男	転倒	痛かった	公共施設	階段	児童館の階段を三人の子供と固まって下りていて、踊場の手前で一人の子供が足を滑らせ落ちかけたのを、止めようとして一緒に踊場に倒れこんだが、幸いに怪我もなかったのでもそのまま帰宅した。
4072159	60	男	ぶつかり	痛かった	店舗等	トイレ	トイレから一般通路に出る扉(中側に開く)を開けて出ようと近づいた所、突然に強い力で扉が開き膝を強く打った。たまたま膝が出ていてぶつかったが、頭部・顔面であれば大怪我であった。扉にはすりガラスの窓がついていたが、反対側に人が居る事はわからなかった。
4076305	35	男	落下物にあたる	軽いケガ	事務所等	室内	事務所の電気配線を壁に這わせるケーブルカバーが有る壁に手をついたところ カバー表面が外れてしまい、さらに嵌め込み部(コの字の壁側に張り付いている部分)の上部で手を切ってしまい出血をした。
4076721	28	男	ぶつかり	痛かった	その他	扉、ドア	ドアにぶつかった
4085862	24	男	ぶつかり	痛かった	飲食店	廊下	倒しそうになった。けがはなかったが、その場には飾り物の石がたくさんあったので、転んで頭を打っていたらと思うとぞっとする。
4094747	38	男	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	買い物袋を両手に持って、自宅のアパート階段を上って家のドアを空けようとした際に、階段を踏み外しそうになった。両手が塞がっており、電灯がきれたままだったことに加えて、急に寒くなって風が非常に強かったのが原因。
4104653	17	男	ぶつかり	痛かった	学校	廊下	があり、影になって見えなかったこともあり、ぶつかってしまった。
4107012	42	女	転倒	痛かった	集合住宅	階段	会社が入っているビルの階段を急いで上がっていたところ、一段踏み外し、膝小僧を階段に強打した。慌てていたため、足元をよく見ていなかったからだと思う。膝小僧に青アザができた。
4117728	60	女	転倒	痛かった	集合住宅	その他	の階段があるため、通路の真ん中にそれがある。自転車のタイヤがグレーチングふたで滑り、ハンドルを取られて毎回転倒しそうになる。分かっているの自転車を降りて、押していても2つのふたの間にタイヤが挟まったりして転倒したことが数回ある。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
4152484	33	男	転倒	痛かった	その他	その他	会社で出かける時、職員玄関から出ようとしたところ、タイルが凍っていて転んでしまった。おしりをぶつけて痛かった。
4159090	61	男	はさまれ	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	開閉ドアの隙間(結構大きい)挟まれそうになった。
4164553	38	男	ぶつかり	ヒヤリハット	公共施設	廊下	ぶつかった
4165512	31	男	転落	ヒヤリハット	事務所等	階段	階段ふみ違い
4165679	72	男	転倒	軽いケガ	集合住宅	その他	雨でぬれた靴でエントランスで足を滑らせて転倒した。
4177815	31	男	ぶつかり	ヒヤリハット	事務所等	扉、ドア	更衣室のドアを開けると直ぐに廊下がある。ドアは廊下側を開くため、気を付けて開けないと人に当たってしまう。
4184948	32	男	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	電車の乗り換えをするため連絡通路にある階段を上っていると、逆に降りてくる人が多く、真ん中を歩いていた私はその波に巻き込まれ危うく転倒しそうになった。
4187675	37	男	転倒	痛かった	集合住宅	室内	朝起きて、寝室から居間に移動した際、床の段差に足を引っ掛け転倒した。いつも歩いているが注意散漫だったと思われる。
4188532	36	女	転落	ヒヤリハット	店舗等	階段	子供を連れていて、荷物もたくさん持っていて階段でつまづいて落ちそうになったが、間一髪で持ちこたえた。
4200931	51	男	転倒	痛かった	集合住宅	階段	すべて階段を踏み外した
4201292	38	男	はさまれ	痛かった	駅・空港ビル	その他	朝の通勤時にホームで電車待ちをしていたところ、後ろから押されホームと電車の間に足を挟んでしまった。特に痛みはなかったので手当てはしませんでした。
4208813	29	男	ぶつかり	軽いケガ	飲食店	廊下	きついたら前に壁があった
4216098	60	女	転倒	ヒヤリハット	その他	その他	近所の人の家に 回覧を届けに行った。雨が残っていて レンガの入り口が 滑った。よく見ると 黒い コケのうようなものが ついていた。大変怖い思いをした。
4221462	31	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	室内	椅子につまずいた
4222004	59	男	転落	軽いケガ	集合住宅	階段	外部の廊下から階段が続いており、玄関の扉から、階段までは2m程度の距離。あさ、新聞を取る為に外へ出たところ、急に冷え込んだため、廊下の上が結露しており、滑って、階段を頭を下にして、滑り落ちたが、片足が、手すりに引っかかり、頭を下に、階段に背中から落ちたが滑り落ちないですんだため、
4229981	51	男	その他	ヒヤリハット	事務所等	室内	電気ストーブが、接触が悪かったのか点灯していなかった。ところが電熱は熱くなっていて、うっかりそこに手のひらを乗せてしまって、うわっ！と手をひっこめました。
4236109	45	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	階段	雨で濡れたタイルで滑って転倒しそうになった
4237758	39	男	転倒	ヒヤリハット	事務所等	その他	事務所のビルの軒下。少し、傾斜がついていて、ぬれると滑りやすい。
4240747	63	男	転倒	ヒヤリハット	その他	階段	夜暗く、段差が急なため踏み外してバランスを崩した
4246091	60	女	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	犬を避けようとして転んだ
4247271	24	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	扉、ドア	入り口の ドアのところ マットがおいてあり こげやすい
4252144	31	男	転倒	軽いケガ	その他	廊下	廊下を歩いていて足がすべり転んでしまった。
4254159	17	男	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	なってしまった。下の方には人がいなかったので余計に怖かった。
4254606	55	男	ぶつかり	ヒヤリハット	その他	廊下	開けた扉にぶつかりそうになった
4256612	18	女	その他	ヒヤリハット	公共施設	廊下	あまりしたを見ていなかった
4258894	37	男	ぶつかり	ヒヤリハット	事務所等	トイレ	トイレの入り口。外から中が見えにくいよう、パーテーションで入り組んだ造りにしているため、見通しが悪く、中から急いで出てきた人と出会い頭にぶつかりそうになった。
4263368	29	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	扉、ドア	コンビニを利用しようと店内に入ったところ、雪で床が濡れており普通に歩いていたが勢いよく滑ってしまいました。
4264241	61	男	転倒	痛かった	その他	その他	狭い部屋にベットを置いてある、自分で取り付けた物が若干の突起がある。別途の横に服を脱ぎすててあった。服を踏みつけないようにベットサイドを通りぬけた、その時突起に足をこすり付けひざの上を切ってしまい出血しました。
4273995	22	男	転倒	痛かった	集合住宅	階段	自宅マンションの入口の階段でつまづいてヒザをぶつけた。
4275950	51	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	踊り場隅にあるストッパー？の様な金具の所を傘立て代わりに使用。幅約90センチ程の狭い空間に開いた傘が凶器の様に突き立っていて邪魔で危険。階段を降りる時、雨で滑って転び危うく傘に刺さりそうでした。冷やっとした事がある。幼児、宅配達人にも支障あり。
4282493	21	女	転落	中程度のケガ	娯楽施設	階段	急いでいたので階段を駆け下りたら、足が滑って思っきりねじってしまい、捻挫した。全治3ヶ月で、痛いわ、普段の生活に支障はでるわで最悪だった。
4291552	39	男	転落	ヒヤリハット	公共施設	階段	夜だったので暗い階段を上ろうとしたら最後のあたりで踏み外して落ちそうになった

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
4294825	77	女	はさまれ	軽いケガ	公共施設	扉、ドア	コーラスの練習で、市の施設を訪れた際、ドアアームのばねが全く利かなくなっており、風でいきなり閉まってしまい、手を挟まれてしまい、切り傷を負った。
4297286	47	男	転倒	痛かった	店舗等	その他	通常通っているところに車が止まっていたので滑りやすいところを通るしかなく転倒した
4298616	48	男	はさまれ	痛かった	その他	その他	トラックタイヤに足が挟まる
4302908	17	女	転落	痛かった	店舗等	階段	階段で転んでしまった。
4318349	26	男	はさまれ	痛かった	その他	扉、ドア	ドアが閉まっているのに気が付かず、手をドア付近に触れたままで指を挟まれた。
4320112	44	女	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	けてきてちょっとふらついたとき、階下に吸い込まれそうで怖かった。
4322141	44	女	はさまれ	痛かった	店舗等	扉、ドア	本屋に子供と一緒にいった時、いつもは扉の片側はロックされていて動かないようになっているのに、その日は扉の両側が開くようになっていました。偶然、入ろうとした時に反対側の扉から出てきた人がいて、勢い良く扉を開けたので、反動で両扉の間に子供が軽く挟まれてしまいました。
4332688	26	男	転落	ヒヤリハット	店舗等	階段	段が濡れていた。その上を長クツで歩いたら滑ってヒヤリとした。
4333431	39	女	こすり	痛かった	飲食店	その他	車から降りた際狭かったため手を擦りむいた。
4337397	27	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	その他	自宅マンションに帰ろうとしたとき、雨で濡れていた為入り口ホールで転倒しそうになった。この日だけでなく、この場所では何度か同じ経験がある。
4340937	66	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	その他	トランスの段差で、つまずきそうになり足を踏ん張った時に、足を滑らせ、転倒ししそうになり、庇った腕を強打した。医者には行かなかったが市販の湿布薬で治療した。治るのに1週間くらい掛った。
4341155	29	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	雨の日にコンビニに行ったらフロアがものすごく滑りやすくなっていた。あやうくそこで滑って転びそうになった
4344232	18	女	転落	軽いケガ	学校	階段	電灯がつかず、手元のライトで歩いていたところ足を踏み外した。幸い、2段ほど落ちて尻餅をついただけ、打撲で済んだ。
4349022	51	女	転倒	中程度のケガ	学校	階段	捻挫した。ぼんやりしていて、階段がまだ2段あるのに1段しかないと勘違いしたため。保健室で応急処置をもらった後、整形外科でレントゲンを撮ったが、骨には異常がなく、捻挫と診断された。
4359941	32	男	転落	ヒヤリハット	事務所等	階段	階段の幅が狭くてつまずきそうになった
4363435	27	男	転落	軽いケガ	公共施設	階段	建物から出ようとして階段を下りていて下りかけの所で滑り落ちてしまい捻挫してしまった。
4364438	28	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	掃除している最中の廊下を通った時に滑って転んだ
4369534	34	女	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	朝、急いでいて駅の階段を下りる時に階段の滑り止めがはげかかっている階段が終わったと思い、そのまま歩いてしまった。(空中を歩く感じ) 転びそうになってよろけてしまった。
4370541	61	女	はさまれ	ヒヤリハット	娯楽施設	扉、ドア	ロッカールームに行く際に、ドア開けようしたら反対側からも開けておたがいにぶつかりそうになりビッパリした
4373547	33	男	ぶつかり	痛かった	事務所等	室内	仕事先の客先事務所にて。事務所の作りが特殊で、低い天井でありさらに突起物(天井に段差)があった為、頭が2度ぶつかった(頭の当たった箇所は違った為、痛い思いだけで済んだ…と思われる。)
4375217	43	男	その他	中程度のケガ	集合住宅	階段	急いでいて、マンションの階段を飛び降りたら、その衝撃で肋骨下の軟骨にヒビが入った。
4381973	67	男	転倒	痛かった	駅・空港ビル	階段	西武新宿駅出勤中
4383668	17	男	転倒	痛かった	店舗等	廊下	歩いている、突然つまずいた すぐに立ち上がった こけるようなものがなかったので、自分の足が原因だろう
4387819	37	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	その他	シャッターの支柱を立てるための穴が穿ってある。安全のために閉まるような構造になっているが、その上をピンヒールなどで踏むと動いてしまい引っかけた転びそうになったり、開いたままになって次の人が危ない。
4390815	22	男	ぶつかり	ヒヤリハット	店舗等	室内	引き出しが全開になっているのに気付かず、脛を強打した。
4393062	19	女	転倒	痛かった	集合住宅	階段	歩いていたら滑った
4400845	60	男	その他	痛かった	事務所等	室内	何年か前の暮れに、キャスター付きの椅子に乗り高い所(神棚)の掃除をしていた時椅子から落ちた
4402035	19	女	転倒	痛かった	集合住宅	階段	自宅マンションの階段を上っていて、つまづいて転びそうになった。
4403088	52	男	転倒	痛かった	集合住宅	その他	アパートの共用玄関。夜に郵便受けに郵便を取りにいくと、御影石の床に雨が吹き込んでいて塗れていた。ビーチサンダルだったのですべり転倒。構造的に外部とオープンになっていて、強い風と雨の日は床が濡れる。御影石の場合、雨が吹き込む可能性のある場所はジェットバーナー仕上げのようにして滑らない構造にすべき。



ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
4419797	58	男	鋭利物に ふれる	軽いケガ	集合住宅	その他	マンションの集会室の廊下でじゅうたんの縁の部分のおさえ部分の金属が浮き上がり鋭利になっていて足に切り傷を負いました。(軽傷) 数ミリだけれども浮き上がっているのに気がつきませんでした。管理人さんに早速修理してもらいました。
4421207	60	男	その他	中程度の ケガ	集合住宅	その他	高電圧のプラズマ発生電極に手が近づき過ぎて感電して手を火傷した。
4430291	72	女	転倒	痛かった	駅・空港ビル	階段	発車間際の電車に乗ろうと大急ぎで階段を上っていた時、階段の高さに足が上がってなくて階段につまずいた。思いっきり向こうずねを階段の端にぶつけて前に倒れた。
4431582	67	男	転倒	痛かった	その他	その他	靴を脱いで後ろ向きに上がったところ、少しヒールの高い上履きが脱ぎ捨ててありそれを踏んで足首を捻挫した。転倒はどうにか免れ大事にはいतरなかつた。
4434893	54	男	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	で転んでしまった。前の人が遅い一方、後ろから多くの人々が来たため、足が詰まって転んでしまった。階段はあと数段だけだったので、けがはなかつた。降りる速度があまりに遅い人がいたのが原因で、このような人はそれなりの配慮をしてもらわないと困る。
4436511	46	男	ぶつかり	ヒヤリハット	集合住宅	階段	集合ポストに届いた郵便物を見ながら階段を上ろうとしたとき、2階に登る階段に頭をぶつけそうになりあわてて首をすくめた。普段から危ないとは思っていたが、郵便物を見ながらだったので注意力が足りなかつた。
4438462	16	男	転落	痛かった	駅・空港ビル	階段	駅での電車の乗り換え時に乗り換え客が多く後ろから押され階段で転倒した。膝と手を打った。
4439797	44	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	から外通路への出口ドアで転倒しそうになった。工場内側から外へはドアを開けて出るのが、外通路が建屋より15cmほど低くなっており、夕暮れ時で暗かつたこともあって同じ高さで通路があると思いきや踏み出したため、前のめりになって転倒しそうになった。
4444589	18	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	廊下	急いで学校へ向かおうと階段を降りようとして、階段の前の段差を忘れていた。
4447395	34	男	転倒	痛かった	集合住宅	階段	深夜に帰宅して思いゴミを下の集積所に出しに行こうとしたところ、一段踏み外してヒザを痛めた。
4448474	74	女	転倒	痛かった	事務所等	室内	事務室にかばんが置いてあつたのに気がつかないで転んだ
4458484	30	男	ぶつかり	軽いケガ	その他	扉、ドア	玄関のドアの角に足をあて、裂傷。
4459250	30	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	歳があつてつまづいてしまった。また、入口のところが水がたまっている日時は滑りやすい状態になっていて、ひやひやする。
4459477	16	女	転落	軽いケガ	集合住宅	階段	自宅マンションの階段で足を踏み外し転倒した。手首を少々傷めたが医者に行く程でもなかつた。通学電車に乗り遅れそうになり慌てたことが原因だと思ふ。
4473930	51	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	廊下	エスカレーターに乗ろうとして少し前にマットが敷いてあり私の不注意でもありますがマットの角に足が引っかかりつまづいてしまい転びそうになりハットした。
4476890	19	女	転倒	中程度の ケガ	集合住宅	室内	何かに足が引っかかり転んで肩を脱臼した
4478508	34	男	ぶつかり	痛かった	集合住宅	扉、ドア	ドアのストッパー(突起物)に足をぶつけ痛い思いをした
4483002	37	女	ぶつかり	痛かった	集合住宅	廊下	廊下の出窓の下で物をとったときに上の出窓に頭を少しぶつけてしまった
4484527	17	男	転倒	痛かった	事務所等	階段	職場へと通じる階段のフロアマットを踏んだ時にずれて足をひねった。転びはしなかつたが、少し足が痛かつた
4486204	30	男	ぶつかり	痛かった	学校	室内	1、下のほうに設置してある棚の中の荷物をとりだそうとかがんだ。2、荷物を取り、立ち上がった。3、棚の上部に出っ張りがあり、頭をぶつけた。
4491400	51	男	ぶつかり	軽いケガ	その他	扉、ドア	障子を開けた所の柱に足の小指をぶつけて出血しました。
4493393	33	女	転倒	痛かった	店舗等	階段	話をしながら階段を下っていた時に、1番下の段で滑り止めに足を引っ掛けて床に転んだ。
4495540	19	女	転倒	痛かった	学校	階段	前に雨の日に、急いでいて思いっきりすべってしりもちをつき、痛い思いをしたことがある。以後ゆっくりと降りるように気をつけるようにはしていたが、今回もまた同じような事が起こってしまった。油断していた自分にも原因はあると思うが、せめて手すりぐらいは手の届く範囲にちゃんとつけてほしいと思う。
4502929	35	男	転落	痛かった	駅・空港ビル	階段	駅の階段で立ちくらみをして足を踏み外して落ちた
4502948	27	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	階段	すべりやすという張り紙があつても、タイルが滑りそうでもとても怖い思いをした。また、階段に手すりがなく困つた。
4504758	34	女	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	階段の高さが低いのかタイルの模様で目の錯覚が起こるのかわからないけど、その階段はいつも踏み外しそうでヒヤリとしてよく転げ落ちそうになります。友達ともこの階段はなんか怖いよなって話をしています。
4506626	49	男	ぶつかり	中程度の ケガ	その他	その他	ゴミ箱のごみがあふれそうなので、手で押して圧縮した時に、付指のような感覚があり、後日通院した結果、腱断絶していた
4508640	52	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	外階段を降りている際、足を滑らせた。夕暮れ時だったので足元が不注意になっていたためだが、鉄製で滑り易く従来から危ないところではあつた。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
4510108	16	男	転倒	痛かった	集合住宅	階段	階段の電気が切れかけていて暗く階段を降りる際、一番下を踏み外した
4511632	32	男	はさまれ	ヒヤリハット	集合住宅	扉、ドア	自分の不注意で、手をはさみかけた。
4512777	25	女	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	慌てて階段を駆け下りていたら一段踏み外し、転倒はしなかったものの体勢を崩した。
4518058	53	女	転倒	軽いケガ	集合住宅	階段	足元がすべったか、からぶみをしたか、よくわからないけど、滑り落ちた
4518293	45	男	転倒	ヒヤリハット	飲食店	階段	昼食の為、出店しようとした時雨にぬれた階段を降りるとき、フロアマットを外れた部分を歩いてたとき足が滑りしりもちをついた
4519576	19	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	溶けた雪が凍った階段で滑って転びそうになった。
4521815	52	女	転倒	痛かった	店舗等	扉、ドア	パン屋さんの入り口のマットが折れてたので、そこに足を引っ掛けて転んでしまった。
4527757	64	女	転倒	軽いケガ	事務所等	階段	サンダルがつかかり転倒した
4528878	19	女	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	その他	学校帰りに、乗り継ぎの駅に行こうと歩いていた最中につまずいて転んだ。
4529504	57	男	転倒	軽いケガ	集合住宅	廊下	スーパーの玄関前の雨に濡れているタイルで滑って転んだ。走り込んでいたため滑って頭を打った。こぶが出来たので帰宅後シップで対処した
4530395	61	男	墜落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	階段を滑りそうになった。歳で足がもつれた。
4531810	19	女	転倒	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	階段を登っていたら、つまずいた 混んでいたため、ほかの人にぶつかりそうで怖かった
4532884	25	男	転落	痛かった	事務所等	階段	階段で酔っ払っていて転落した
4534310	59	男	転倒	痛かった	娯楽施設	その他	浴槽に入る際、段差に気づかずつまずいた。もともと、右膝の靭帯を痛めていたこともあって、かなり痛い思いをしたし、右足小指を強く打って一時痛みは退かなかった。こういうスパを利用するときには、コンタクトレンズを外すため、極度の近視が災いしたこともある。
4539792	18	女	はさまれ	ヒヤリハット	公共施設	自動ドア	閉まりかけた自動ドアを通ろうとしたら、開く反応もせずそのまま自動ドアが閉まる動作を続けた
4541504	27	男	転落	ヒヤリハット	集合住宅	階段	階段を降りている時に着地点が悪く、足を滑らせてしまい二段程落ちてしまった。
4542348	16	女	その他	ヒヤリハット	その他	その他	海外旅行に初めていったとき、大きな穴(下に水が入っている)が鉄の板でふさがっていて その上を歩いていたら、板が動いて落下して、びしょびしょになった、以外と穴の中は深かったけれど、父親がすぐに助けてくれたので助かった。
4544633	45	女	転落	ヒヤリハット	その他	階段	用事があって使ったことのない階段を降りようとした所、階段と先にある壁(30m程度先)が同じ灰色であったため階段の位置が把握できなくなった。年齢的なものか、景観を優先してデザインされた建物や高齢者を意識していない建造物など、階段や段差を識別できなくなってしまうことが多いと感じている。
4549045	17	女	転倒	痛かった	学校	廊下	雨上がりで吹きさらしの渡り廊下を通って急いで教室に帰ろうとしたとき、校舎内のつるつるの廊下で思い切り滑ってしりもちをついた。学校で許可されるスリッパが滑りやすいのに加え、渡り廊下が雨にじかに降られるし、廊下もつるつるで滑りやすいことが問題だと思う。
4552258	19	男	転倒	ヒヤリハット	店舗等	階段	店舗から出ようとして段差に気づかなかった。そしたらつまずいた。
4552473	40	女	その他	痛かった	集合住宅	その他	暗かったのでよく見えない中、車を出庫する際に立体駐車場の鉄筋部分に(突起出ているところ)乗車する際に頭をぶつけた。また鉄骨部分と乗車する際の通路が狭いのでよく見えなかったためぶつかった。何回かあるのでいたかった
4552511	19	男	転倒	ヒヤリハット	学校	階段	よそ見しながら階段を降りてたら1段踏み外して落ちそうになってヒヤッとした。
4561400	69	女	転落	痛かった	集合住宅	階段	新築の建物で、ワックスをかけて間もない頃だったためか、滑りやすく、階段を滑って転落してしまった。
4562162	16	女	その他	ヒヤリハット	集合住宅	廊下	朝起きたのがたまたま・・・
4563193	19	女	転倒	ヒヤリハット	学校	扉、ドア	エレベーターに人が多く乗るときに後ろから押されて溝に躓きそうになった
4563961	63	男	転倒	軽いケガ	その他	その他	踏石と地面の段差に足を取られて足首の捻挫
4565069	39	男	転落	痛かった	店舗等	室内	店を出ようとしたら段差ですべりこけた。痛かった。
4570546	51	男	転落	ヒヤリハット	病院	階段	通院した病院の階段から、松葉杖の入院患者が転げ落ちた。大事に至らずホッとした。
4571360	42	女	転倒	ヒヤリハット	飲食店	その他	ビルの2階にある飲食店に行く際、階段を登るのだが、階段の頂上を外にオープンになっていて、時間が午前11時頃なのでとても明るい。そこから暗い廊下に入る所が、わずかに段差があって、(ちゃんとしりもちをうめてあるのか)それに靴の裏がひっかかって転びそうになった。

ID	年齢	性別	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故概要
4573137	22	男	転倒	痛かった	集合住宅	廊下	雨の日にアパートの駐輪場から、道路に出る廊下で滑って後ろに転んだが、怪我は無かった
4573403	29	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	扉、ドア	建物入り口に敷いてあるマットがずれてたわんでいたところにつま先が引っかかって転びそうになった。
4583395	39	女	転落	ヒヤリハット	公共施設	階段	市役所のレストランに行った帰りエレベーターがなかなか来ないので階段を使ったが、上層階だったため途中で足が疲れ膝が笑ってしまった。足に力が入らなくなり、転げ落ちそうになった。2, 3段で止まったので大事にはならなかった。
4594094	19	女	転落	軽いケガ	公共施設	階段	階段を降りる際、駆け足で下っていたら足首をひねって階段を踏み外し転落した。
4596551	63	女	その他	ヒヤリハット	飲食店	その他	ファミレスで昼食を取っていた時に、小さな子供がフリードリンクコーナーにやってきて、よじ登ってボタンを押した。熱いコーヒーが出てきて、手にかかったらしく慌ててその子を抱き上げた。親が放置をするにも、程があると思った。
4598182	19	女	転落	ヒヤリハット	駅・空港ビル	階段	階段を登り始めたときに、電車が来てしまい、あわてて階段を駆け上がって行ったら、足が滑りそうになって怖かった。
4599656	28	男	転倒	痛かった	その他	階段	自宅の階段でつまずいた。(上っている途中) ひざをぶつけて痛い思いをしたが、特に治療などはしなかった。
4605161	17	女	転倒	ヒヤリハット	学校	トイレ	微妙な高さの段差がありころびそうになった。
4607740	24	女	その他	ヒヤリハット	公共施設	自動ドア	死ぬかと思った
4611261	31	男	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	余所見をして不注意だった
4619200	66	女	転倒	ヒヤリハット	店舗等	その他	店内の床に僅かな段差がある。
4623985	16	男	転落	ヒヤリハット	学校	階段	まっくらで電気がついていなかったときに床にある点字板が段差に見えて転びそうになった
4633348	39	女	転倒	ヒヤリハット	集合住宅	階段	濡れていたのですべて転びそうになった

## ②報道記事

ID	事故発 生月日	事故概要	年齢	事故 の種 類	事故 の程 度	建物の 種類	建物内 の場所	事故発 生所在 地都道 府県	事故発 生所在 地市区 町村
970901 -1	1997/9/ 1	精神科に入院中の患者が、心電図検査を受ける前に階下のトイレに行こうとして階段で足を踏み外して転落、脳挫傷などで寝たきり状態になった。	78	転落	重傷	病院	階段	北海道	旭川市
000200 -1	2000/2/ 上旬	精神科に入院中の患者が病院を抜け出し、近くの公営住宅の階段の窓から転落し死亡。	43	墜落	死亡	公営住宅	階段窓	山形県	山形市
000813 -1	2000/8/ 13	ホテルの玄関に設置されている自動回転ドアで2000年8月、女性客が手を挟まれて骨折する重傷を負っていたことが31日、わかった。		挟まれ	重傷	ホテル	回転扉	兵庫県	尼崎市
000090 7-1	2000/9/ 7	府営住宅で階段の手すりが外れ、住民が転落してけが		転落	軽傷	公営住宅	階段	大阪府	大阪市 堺区
001201 -1	2000/12/ /1	3階建てセンターの屋上に設けられた屋外遊び場の広場から、高さ1・21メートルの手すりを乗り越えて建物の屋根に出て、約10メートル下に転落死。	8	墜落	死亡	児童センター	屋上	埼玉県	戸田市
001212 -1	2000/12/ /12	泥酔者が、外部階段2階と3階の間の踊り場で転落、全身マヒ	46	転落	重傷	警察署	階段	沖縄県	浦添市
001226 -1	2000/12/ /26	小2の児童が市立児童センター(3階建て)の屋上北側のコンクリート製手すり壁(高さ約1.2メートル)を乗り越え、約10メートル下の非常階段の踊り場に転落。頭などを打って死亡した。	8	墜落	死亡	児童センター	屋上	埼玉県	戸田市
010101 -1	2001/1/ /1	カウントダウンをするため、多数の若者らが地下鉄入り口のガラス製の屋根に上っていたところ屋根が崩れ落ち、男女4人が重傷。	17~ 23	その他	重傷	渋谷駅	屋根	東京都	渋谷区
010109 -1	2001/1/ /9	利用客が改札口に集中し転倒、2人がけが。	67 35	転倒	重傷 軽傷	登戸駅	改札口	神奈川県	川崎市 多摩区
010126 -1	2001/1/ /26	酔ってホームから転落した男性を、居合わせた男性二人が助けようとして。3人とも電車にはねられ死亡。		転落	死亡	新大久保駅	ホーム	東京都	新宿区
010126 -2	2001/1/ /26	氷まつり会場内で児童ら数十人が将棋倒しになり、一年生男児が下敷きになった。男児にけがはなかった。	7	転倒	無傷	公園	階段	北海道	帯広市
010201 -1	2001/2/ /1	ホームから線路に飛び降りた高校生を助けようと、男性二人が続いて飛び降り、ホームに無事引き揚げた。男性一人が、飛び降りた際ひじを脱ぎやう。	19 30 62	転落	軽傷	鶴舞駅	ホーム	愛知県	名古屋 市中区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
010209-1	2001/2/9	男性が線路に転落しているのを別の男性客が見つけ、駅員に連絡。男性を空洞に避難させたため、転落した際の軽いけがで済んだ。	65	転落	軽傷	宇多津駅	ホーム	香川県	宇多津町
010217-1	2001/2/17	荷物運搬用のエレベーターと防護さくの中に首を挟まれて死亡。	31	挟まれ	死亡	倉庫	エレベーター	三重県	名張市
010228-1	2001/2/28	隊員宿舎の7階窓から、女性隊員が転落、建物から突き出た玄関のコンクリート製ひさしの上に落ちて全身を打ち、病院に運ばれたがまもなく死亡。同隊警務隊は事故と自殺の両面で調べている。	21	墜落	死亡	寮	窓	茨城県	阿見町
010307-1	2001/3/7	家庭裁判所で、審判を受けていた無職の少年が審判終了後に脱走、間もなく同支部すぐそばの14階建てマンションの駐車場で血を流して倒れているのが見つかり、収容先の病院で死亡が確認された。	18	転落	死亡	集合住宅	階段	福岡県	久留米市
010405-1	2001/4/5	業務用エレベーターに乗って遊んでいた男児が、エレベーター上部の骨組みと建物2階部分の床との間に上半身を挟まれ、肝臓を損傷し重傷。	10	挟まれ	重傷	工場	エレベーター	滋賀県	近江八幡市
010502-1	2001/5/2	全盲の男性と弱視の妻がホームから線路上に落下し、他の乗客らに救助された。男性に軽い怪我。	76 70	転落	軽傷	黒川駅	ホーム	愛知県	名古屋市北区
010505-1	2001/5/5	住み込み従業員が、4階のエレベーター乗降口から転落、死亡。	54	墜落	死亡	店舗	エレベーター	愛媛県	今治市
010510-1	2001/5/10	エレベーターが上昇中、突然、約2メートル落下し、乗っていた女性客(25)が足首を骨折、女性従業員(20)も腰の骨を折るなど重傷。	25 20	エレベーター落下	重傷	雑居ビル	エレベーター	大阪府	大阪市北区
010522-1	2001/5/22	中学生が学校から帰宅したところ、家族が外出中で玄関が施錠され、かぎを持っていなかったため、屋上によってひさしにぶら下がり、最上階の自宅ベランダに入ろうとして、誤って約30メートル下の駐車場に転落し、死亡。ひさしでこすったような傷が両腕にあった。玄関前には通学用のリュックサックが置かれていた。	12	墜落	死亡	集合住宅	屋上	愛知県	名古屋市守山区
010524-1	2001/5/24	駐車場で、男性が倒れているのを近くの住人が見つけた。男性は死亡。駐車場南東側の11階建てマンション10階の外付け階段付近から落ちたとみて、自殺と事故の両面で調べている。	30~ 40	墜落(?)	死亡	集合住宅	階段	北海道	札幌市白石区
010605-1	2001/6/5	中年タクシードライバーが自宅で転倒、死亡。	50	転落	死亡	個人住宅	階段	岐阜県	岐阜市
010612-1	2001/6/12	小学3年生が、エレベーターの側面の壁と1階天井の間に挟まれた。直後に約4・5メートル下の作業場の床に転落。頭の骨が折れるなどして約2時間後に死亡した。		墜落	死亡		エレベーター	滋賀県	甲南町

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
010627-1	2001/6/27	階段から転げ落ちたとみられる70代の男性が救急車で病院に運ばれた。男性は頭などにけが。	70代	転落	軽傷	野球場	階段	北海道	札幌市豊平区
010704-1	2001/7/4	マンションにある屋外立体駐車場で、主婦(26)が点検作業のため隣の駐車スペースのパレット(床)が移動して開いた穴から、約1・8メートル下の地下に転落。	26	墜落	重傷	集合住宅	立体駐車場	滋賀県	大津市松山町
010706-1	2001/7/6	渋谷駅の正面改札前にある階段通路の入り口付近で、天井のしっくい塊がはがれて落ち、通行人の男女4人が足や頭などに軽いけがを負い、病院に運ばれた。		落下物	軽傷	渋谷駅	天井	東京都	渋谷区
010716-1	2001/7/16	定時制1年の男子生徒が4階建て校舎の外階段から転落し、両脚骨折の重傷	15	転落	重傷	高校	階段	熊本県	八千代市
010808-1	2001/8/8	自宅建物にはしごをかけてトイレファンの取り付け作業中、はしごからコンクリート敷きの通路に転落し、頭などを強く打ち間もなく死亡。	71	墜落	死亡	個人住宅	はしご	青森県	大鰐町
010907-1	2001/9/7	1階外来ホールから2階に上がる階段の踊り場で、男性が約1・4メートル下のフロアに転落し、死亡。	55	転落	死亡	病院	階段	秋田県	大館市
010909-1	2001/9/9	91歳女性、能楽堂地下倉庫に迷い込み、転倒、骨折するが、1日半後に救出。	91	転倒	重傷	能楽堂	階段	愛知県	名古屋市
010913-1	2001/9/13	女兒が、直径1.45mの亚克力製ドーム型天窗が割れた際に、7.6m下に落下。現在リハビリ中		墜落	重傷	小学校	窓	神奈川県	横須賀市
011005-1	2001/10/5	生後1年4カ月の赤ちゃんが、2階の公民館ベランダから約5・4メートル下のコンクリートに転落し重傷。	1歳4ヶ月	墜落	重傷	公民館	ベランダ	山梨県	竜王町
011015-1	2001/10/15	NHK解説主幹が、転落死	55	転落	死亡	放送局		東京都	渋谷区
011025-1	2001/10/25	市議の娘、校庭内の階段で遊んでおり、約2.8メートル下の1階床に転落。頭を打ち、硬膜外出血で死亡。	8	転落	死亡	小学校	階段	高知県	安芸市
011109-1	2001/11/9	自宅階段からの転落により死亡。	65	転落	死亡	個人住宅	階段	埼玉県	さいたま市

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
011206-1	2001/12/6	自宅ビルの急な階段において女性が足を滑らせ転落し、死亡。	74	転落	死亡	個人住宅	階段	滋賀県	大津市
011200-1	2001/12/	園児が幼稚園の階段で転落、大けが	4	転落	重傷	幼稚園	階段	富山県	富山市
020113-1	2002/1/13	小学3年の男児が、荷物などを運ぶ小型のエレベーターと出入りロドア付近に挟まれ、死亡。	9	挟まれ	死亡	障害者センター	エレベーター	大阪府	大阪市東住吉区
020322-1	2002/3/22	体育館と校舎をつなぐ通路付近で女子児童が倒れているのを別の児童が見つけた。女子児童は病院に運ばれたが、頭がい骨骨折と脳挫傷で重傷。	11	転落	重傷	小学校	階段	新潟県	栃尾市
020328-1	2002/3/28	建物の2階部分でエレベーターと壁の間に挟まれ、死亡。	27	挟まれ	死亡	会社	エレベーター	福岡県	福岡市博多区
020330-1	2002/3/30	線路上に男性が倒れているのを駅員がみつけ、緊急停止ボタンを押した。男性は頭に軽いけがをしただけです。酒に酔っており、ホームから転落したらしい。	51	転落	軽傷	小木津駅	ホーム	茨城県	日立市
020402-1	2002/4/2	めまいを覚えてホームへ降りる階段でよろめき、線路上に転落したが、レールの間にはまりこんで倒れ込んだため、奇跡的に助かった。	62	転落	無傷	今里駅	ホーム	大阪府	東成区
020420-1	2002/4/20	9階建てマンション最上階の自宅出窓から転落、死亡。転落防止の手すりが25センチ間隔で2本取り付けられていた。	4	墜落	死亡	集合住宅	窓	愛知県	名古屋市熱田区
020427-1	2002/4/27	8階の自宅の窓から約20メートル下の、マンション専用の物置と建物間の砂利を敷いた地面にうつぶせになって転落。	3	墜落	軽傷	集合住宅	窓	青森県	青森市
020508-1	2002/5/8	地下3階の駐車場から軽自動車を乗せて上昇中だったエレベーターが約5.5メートル下まで落下、乗っていた男性3人が腰や首などに1週間の軽傷。		エレベーター落下	軽傷	ホテル	エレベーター	愛知県	名古屋市中区
020518-1	2002/5/18	市長がクラブハウスで階段で足を滑らせて転倒、骨には異状はなく軽い打撲と診断。	71	転落	軽傷	クラブハウス	階段	北海道	札幌市
020605-1	2002/6/5	商業施設で、男子児童が、上りエスカレーターの手すりベルト部分に外側からぶら下がり、2階から約7メートル下の一階床に転落。左足の骨を折るなど重傷を負った。	10	墜落	重傷	商業施設	エスカレーター	兵庫県	神戸市東灘区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
020713-1	2002/7/13	駆け込み乗車をしようとした男性が電車とホームの間に足を挟まれ、4.5m引きずられた後線路上に転落。男性は頭の骨を折り即死。	61	転落	死亡	藤沢駅	ホーム	神奈川県	藤沢市
020715-1	2002/7/15	手動式車いすに乗った女性がホームから線路に落ち、頭に軽いけが。	72	転落	軽傷	日野駅	ホーム	東京都	日野市
020729-1	2002/7/29	上昇中のエレベーターが四階付近から1階まで約13メートル落下し、乗っていた女性2人が腰や足などに2週間のけが。	53 76	エレベーター落下	軽傷	集合住宅	エレベーター	愛知県	名古屋市 中川区
020903-1	2002/9/3	市役所の地下ボイラー室に続く階段で市職員が転落し、死亡。	52	転落	死亡	市役所	階段	北海道	士別市
021021-1	2002/10/21	歩道と地下商店街を結ぶ連絡階段に油のようなものがまかれており、男性が指に軽いけが。	29	転落	軽傷	地下街	階段	福岡県	福岡市 博多区
021023-1	2002/10/23	荷物と従業員兼用エレベーターの3階から非常勤講師が転落、死亡。	69	墜落	死亡	倉庫	エレベーター	愛知県	名古屋市 北区
021111-1	2002/11/11	中1女子がエレベーターに挟まれ死亡。	12	挟まれ	死亡		エレベーター	三重県	伊賀町
021209-1	2002/12/9	5階建てマンションの屋上で雪合戦をした男児が、約15メートル下の路上に転落し、全身を打って意識不明の重体。		墜落	重傷	集合住宅	屋上	神奈川県	横浜市 保土ヶ谷区
021214-1	2002/12/14	螺旋階段付近から、約6メートル下の地下1階部分に転落し、死亡。	58	墜落	死亡	商業施設	階段	福岡県	福岡市 博多区
030122-1	2003/1/22	70代男性がエスカレーターで転倒、軽傷。	70代	転倒	軽傷	駅	エスカレーター	千葉県	船橋市
030215-1	2003/2/15	倉庫の解体現場から出火、鉄骨2階建て同倉庫延べ約3500平方メートルを全焼した。この火事で火災の様子を見ていた近所の女性が転倒し、頭や腕にけがをした。	45	転倒	軽傷			神奈川県	川崎市 高津区
010223-1	2003/2/23	米国のプロスノーボーダーが、ホテルのらせん階段の手すりに腰を掛けて滑り降りる際、約15メートル下の1階床に転落、頭を強打し脳挫傷で間もなく死亡。	23	墜落	死亡	ホテル	階段	長野県	木島平村



ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
030322-1	2003/3/22	車いす対応のエスカレーターで階下の駅ホームに降りようとしてバランスを崩し車いすから転落、エスカレーターの階段を約1.3m落ち、胸の骨を折るなど全治一カ月の重傷。	60	転落	重傷	いずみ野駅	エスカレーター	神奈川県	横浜市泉区
030325-1	2003/3/25	小学1年生の男児が、大型の自動回転ドアにかかとを挟まれ転倒。右太ももの骨がねじれて割れる「らせん骨折」を負った。	7	挟まれ	重傷	商業施設	自動回転扉	神奈川県	横浜市西区
030401-1	2003/4/1	大阪地裁堺支部で、視力障害者が階段で転んで右ひじの骨を折る大けが。	56	転倒	重傷	裁判所	正面玄関階段	大阪府	堺市
030509-1	2003/5/9	県営住宅の敷地内で女性が倒れており、女性は頭などを強く打ち死亡。13階と14階の間にある階段踊り場から転落したとみられ、事件と事故の両面から調べている。	15~25	転落	死亡	公営住宅	階段	宮城県	仙台市
030517-1	2003/5/17	校舎屋上の階段室屋根で高校生が応援旗をしまう作業をしていた際、3.8メートル下の屋上に転落、死亡。	16	墜落	死亡	高校	階段室屋根		
030628-1	2003/6/28	ペンションの閉館式にて木製テラスが倒れ、テラス上の30人が折り重なるように倒れた。この事故で74歳の女性が右腕の骨を折る大けがをしたほか、4人がけがで入院、21人が軽傷を負って病院で手当てを受けた。		転倒	重軽傷	ペンション	テラス	北海道	ニセコ町
030918-1	2003/9/18	女兒が上り電車にはねられ死亡。下り電車の車掌は、ランドセルを背負い「けんけん」をしながらホームを進む女の子を見ていた。	7	転落	死亡	潮見駅	ホーム	東京都	江東区
030925-1	2003/9/25	視覚障害者の女性が盲導犬とともにホームから誤って転落。高校生3人に助けられ、けがはなかった。	37	転落	無傷	石山駅	ホーム	滋賀県	
031017-1	2003/10/17	地下歩道のエレベーターが、ドアにベビーカーを挟んだまま上昇。母が救出するも、エレベーターから落下した幼児が軽傷。	1	墜落	軽傷	地下道	エレベーター	福島県	本宮町
031207-1	2003/12/7	小学5年女児が4階部分の足場から転落、左腕を折る重傷。	11	墜落	重傷	建設現場	足場	宮崎県	宮崎市
040101-1	2004/1/1	認知症の女性が介護施設の非常階段から転落し死亡。	79	転落	死亡	介護施設	階段	北海道	
040124-1	2004/1/24	駅構内で、改札口からホームへつながる階段の踊り場に会社員女性が倒れているのを駅員が見つけた。病院に運ばれたが、頭を強く打ち意識不明の重体。	25	転落	重傷	坂出駅	階段	香川県	坂出市

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
040326-1	2004/3/26	回転扉に6歳の男の子がはさまれ、頭を強く打って死亡	6	挟まれ	死亡	商業施設	回転扉	東京都	港区
040501-1	2004/5/1	3歳女児、エスカレーターに長靴を挟まれるも、安全装置作動で無事。	3	挟まれ	無傷	商業施設	エスカレーター	大分県	大分市
040518-1	2004/5/18	車いす男性が、介助用エスカレーターで、車いすから転落、頭や足など負傷。	55	転落	軽傷	名古屋港駅	エスカレーター	愛知県	名古屋市港区
040528-1	2004/5/28	エスカレーターで遠足の小学生のグループが将棋倒しになり、男子児童4人、女子児童2人がけが。		転倒	軽傷	天王洲アイル駅	エスカレーター	東京都	品川区
040603-1	2004/6/3	児童が天井から下りてきた防火シャッターに首を挟まれ、一時意識不明の重体だったが、同日夜意識を回復した。	7	挟まれ	重傷	小学校	防火シャッター	埼玉県	所沢市
040604-1	2004/6/4	盲学校に通学途中の男性が、駅のプラットホームから転落。腹やひざに打撲。		転落	軽傷	岡山駅	ホーム	岡山県	岡山市
040605-1	2004/6/5	気分が悪くなって退席しようとし、階段から転落。胸に痛みと気分不良を訴えているが、大きなけがはなく、意識はしっかりしている。	62	転落	軽傷	神社	階段	大阪府	藤井寺市
040609-1	2004/6/9	ホテルのエスカレーターに乗車中、手すりベルトだけが停止し利用客が折り重なるように転倒し12人がけが。このエスカレーターでは2003年9月にも同様に客数人が転倒、3人が軽傷を負う事故が発生。		転倒	9人軽傷 3人重傷	ホテル	エスカレーター	静岡県	掛川市
040611-1	2004/6/11	警察署で、相談に訪れていた市内の男性が倒れ、搬送先の病院で死亡。倒れていた場所が1階の階段付近だったことから、階段から転落したらしい。		転落(?)	死亡	警察署	階段	香川県	高松市
040627-1	2004/6/27	2歳男児が4階から吹き抜けに設けられたエスカレーターの手すりから10メートル下の2階特設売り場に転落。頭を強く打っており、死亡。	2	墜落	死亡	商業施設	エスカレーター	兵庫県	西宮市
040709-1	2004/7/9	農道わき側溝(深さ50センチ)で、電動車いすごと転落し死亡しているのを通行人が発見。死因は窒息死。転落して車いすと側溝に首を挟まれたらしい。	73	その他	死亡	道路	側溝	三重県	白山町
040716-1	2004/7/16	作家が酒を飲んだあと、階段で足をすべらせて転落。脳挫傷などのため神戸市内の病院で死亡。		転落	死亡	店舗	階段	兵庫県	神戸市

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
040729-1	2004/7/29	3階建てマンションの階段脇で、若い男性が頭から血を流して倒れているのを住民が見つけ通報。男性は頭の骨などを折り死亡。	20代前半	転落	死亡	集合住宅	階段	茨城県	牛久市
040824-1	2004/8/24	駅エスカレーターで将棋倒し2人けが。	65	転倒	重傷	河内山本駅	エスカレーター	大阪府	八尾市
040830-1	2004/8/30	道路側溝の上に電動車いすごと倒れ込んでいるのを通行中の男性が発見。病院に運ばれたが、約1時間後に死亡。	76	転倒	死亡	道路	側溝	長野県	駒ヶ根市 東伊那
041006-1	2004/10/6	男子児童が3階から落下。ブランターがクッションとなり、大事には至らなかった。	9	墜落	無傷	小学校	窓	徳島県	八万町
041011-1	2004/10/11	電気店で、同市内に住む男児がエスカレーターのベルトの送り込み部分に、左手を巻き込まれ、甲にやけどなどのけが。	3	挟まれ	軽傷	店舗	エスカレーター	岩手県	盛岡市
041013-1	2004/10/13	複合施設エスカレーターで遠足の小学生ら10数人が次々と転倒、1人重傷、数人がけが。	6	転倒	重傷	児童施設	エスカレーター	大阪府	大阪市北区
041112-1	2004/11/12	社長の母が、荷物用エレベーターに挟まれ死亡。	83	挟まれ	死亡	店舗	エレベーター	岐阜県	関市
041113-1	2004/11/13	電動車いすの男性がエスカレーター最上部から車いすごと転落、肋骨(ろっこつ)骨折のけが。	51	転落	重傷	八幡宿駅	エスカレーター	千葉県	市原市
041113-2	2004/11/13	自宅に設置された荷物運搬専用のエレベーターに乗り、誤って建物の壁とエレベーターのすき間に挟まれて死亡。	83	挟まれ	死亡	個人住宅	エレベーター	岐阜県	関市
041122-1	2004/11/22	巡査長がうつぶせで倒れているのを見つけた。頭を打っており、死亡。四階通路から転落したとみて詳しい状況などを調べている。	25	墜落	死亡	寮	通路	福岡県	福岡市博多区
041218-1	2004/12/18	3歳幼児、マンションベランダから20m下へ転落、フェンスに助けられ、頭部骨折のみで命に別状なし。	3	墜落	重傷	集合住宅	ベランダ	大阪府	大阪市
050105-1	2005/1/5	飲食店階段で足を踏み外して約2メートルの高さから転落。頭を強く打ち死亡。	47	転落	死亡	店舗	階段	宮崎県	高千穂町

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
050111-1	2005/1/11	上りエスカレーターに母親と一緒に乗っていた児童が、ステップの間の隙間に靴を引き込まれ、指を骨折する重傷。	11	挟まれ	重傷	商業施設	エスカレーター	青森県	八戸市
050115-1	2005/1/15	14階建てマンションに隣接する駐車場で、男性が倒れているのを見つけ110番通報。男性は頭を強く打って即死したとみられ、自殺と事故の両面で調べている。	60~70くらい	墜落	死亡	集合住宅		愛知県	東海市
050126-1	2005/1/26	浴場の屋根崩落により2人死亡。	62	落下物	死亡	旅館	浴場	新潟県	小千谷市
050203-1	2005/2/3	小学3年生の男子児童がプールに落ち、凍死。	9	その他	死亡	小学校	プール	新潟県	見附市
050213-1	2005/2/13	上りエスカレーターの降り口付近で、先頭にいた乗客のかばんのひもが引っかかり、乗客が次々と倒れ、13人が打撲や擦り傷などの軽傷。	15~17	転倒	軽傷	塩釜駅	エスカレーター	愛知県	名古屋市 太白区
050407-1	2005/4/7	4階建てビルから中学3年生の女子生徒が落下。全身を強く打ち死亡。階段の踊り場から落ちてたのではないかとみている。	14	墜落	死亡	雑居ビル	踊場	長崎県	長崎市
050418-1	2005/4/18	スカイダイビングを疑似体験するアトラクションに乗っていた、両足の不自由な無職男性が高さ約5メートルの地点から転落、全身を打ち間もなく死亡。男性は大柄で太っていて安全ベルトが締まらず、係員が無線で責任者に相談し、責任者は安全バーだけの運行を了承していた。	30	墜落	死亡	屋内型 娯楽施設	スカイダイビング 疑似体験アトラクション	東京都	港区
050507-1	2005/5/7	マンション外側にある階段の3~4階部分の屋根から、約9メートル下の植え込みに転落。右腕の骨を折るなどの重傷。	10	墜落	重傷	集合住宅	屋根	奈良県	天理市
050508-1	2005/5/8	盲目夫婦の妻がホームより転落、額を切るなどの怪我。	52	転落	軽傷	新山口駅	ホーム	山口県	小郡町
050703-1	2005/7/3	複合商業施設内において養護学校に通う男子生徒が、下りエスカレーターの手摺を滑って遊んでいるうちに、3階乗り場付近から約6メートル直下の2階乗り場付近に転落。生徒は頭などを強く打ち、重体。	15	墜落	重傷	商業施設	エスカレーター	愛知県	三好町
050707-1	2005/7/7	従業員と客の男女3人がドアが開いた1階エレベーターに乗り込もうとしたところ、エレベーター本体は4階に止まっており、そのまま約1.5メートル下のくぼみに落下、打撲や擦り傷などの軽傷。		墜落	軽傷	雑居ビル	エレベーター	愛知県	名古屋市
050715-1	2005/7/15	高校2年の男子生徒(16)ら4人が建物の屋根に上って遊んでいたところ、採光部分が破れ、1人が約20メートル下の館内の床に転落、死亡。	16	墜落	死亡	体育館	屋根	東京都	世田谷区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
050725-1	2005/7/25	団地の5階に住む男児が建物脇で倒れており、重傷。窓から約13メートル下の地面に転落したとみて調べている。	3	墜落	重傷	集合住宅	窓	群馬県	桐生市
050824-1	2005/8/24	1歳10カ月の女児が、スーパーのエスカレーター手すりから約4メートル下の床に転落し、頭蓋骨(ずがいこつ)骨折の重傷。	1歳10ヶ月	墜落	重傷	店舗	エスカレーター	東京都	足立区
050828-1	2005/8/28	アリーナの屋根に上っていた市内の高校生3人が、足を滑らせて転落。2人が腰の骨が折れるなどの重傷、1人が軽傷。	16~17	墜落	2人重傷 1人軽傷	アリーナ	屋根	長野県	長野市
051202-1	2005/12/2	研究所のフェンスを乗り越え侵入し、実験棟の屋根で遊んでいたところ、足元の耐火用ボードが壊れ、中学生が落下し死亡。	13	墜落	死亡	実験施設	屋根	東京都	調布市
051213-1	2005/12/13	ビル5階の階段の踊り場で頭から血を流して倒れているのを見つけられたが、頭の骨を折るなどして死亡。事件と事故の両面で調べている。	58	転落	死亡	雑居ビル	階段	東京都	大田区
060100-1	2006/1/	老人福祉施設のエレベーターが建物の2階で床より約30cm高い位置で停止、入所女性が転倒、腕を骨折	82	転倒	重傷	老人福祉施設	エレベーター	広島県	広島市
060116-1	2006/1/16	建物の屋根に積もった雪が滑り落ち園児2人が生き埋めになり、1人死亡、1人は意識不明だったが回復し軽いけが。他に近くにいた園児も固まった雪が頭にぶつかり、頭を切るけが。	5~6	その他	1人死亡 2人軽傷	保育所	園庭	福島県	下郷町
060311-1	2006/3/11	エスカレーターに乗っていた男児が、頭を1階のコンクリート床にぶつけた後、エスカレーターとの間に挟まれた。エスカレーターは自動的に停止し救助されたが、こめかみを切り1か月のけが。	5	挟まれ	重傷	店舗	エスカレーター	福岡県	北九州市
060406-1	2006/4/6	おがくずをためたサイロに転落し、窒息死。	21	その他	死亡	工場	サイロ	福岡県	筑前町
060522-1	2006/5/22	4階に住む女児が自宅ベランダから約10メートル下の建物と自転車置き場のすき間(幅約1メートル)に転落、腹部を打つなど大けが。	4	墜落	重傷	集合住宅	ベランダ	大阪府	大阪市平野区
060523-1	2006/5/23	小学4年生の女児が、自宅マンション(11階建て)から転落死。	9	墜落	死亡	集合住宅		宮城県	仙台市
060603-1	2006/6/3	団地敷地内で、新聞配達員が頭から血を流して倒れているのを見つけられ、病院に運ばれたが間もなく死亡。5階建て団地の階段下に倒れ、転落した可能性もある。	59	転落(?)	死亡	集合住宅	階段	神奈川県	横浜市港南区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
060603-2	2006/6/3	エレベーターがいきなり上昇を始め、出入り口の天井部分と、エレベーターの床部分との間に挟まれ死亡。	16	挟まれ	死亡	公営住宅	エレベーター	東京都	港区
060610-1	2006/6/10	「動く歩道」で、男児が右手をベルトに挟まれ、手のひらに軽傷。	4	挟まれ	軽傷	小倉駅	動く歩道	福岡県	北九州市
060616-1	2006/6/16	外壁部分の排水パイプにつかまって遊んでいた近くの小学1年男児、7階付近から敷地内のアスファルトに転落した。男児は病院に運ばれたが、同日夜死亡した。男児は排水パイプをつたって8階から降りてきていたところ7階付近で落下した様子。		墜落	死亡	集合住宅	排水パイプ	神奈川県	藤沢市
060617-1	2006/6/17	アパートの階段下に倒れているのを、散歩中の男性に見つけられたがすでに死亡。酒を飲んで帰宅し、アパートの2階から階段を誤って転落したらしい。	45	転落	死亡	集合住宅	階段	長崎県	対馬市
060618-1	2006/6/18	外出しよう4階の自室(個室)のベランダから非常階段に飛び移ろうとした際、誤って8/5メートル下に転落し、死亡。	19	墜落	死亡	寮	ベランダ	福岡県	北九州市
060619-1	2006/6/19	小学生男児が、自宅すぐ近くの会社の門扉と門柱に挟まれて死亡。	9	挟まれ	死亡	会社	門	佐賀県	神崎市
060624-1	2006/6/24	エレベーターが約10センチ高い状態で止まって扉が開き、乗ろうとした80歳代の女性がつまずいて転倒。手や足に軽いけが。	80代	転倒	軽傷	公営住宅	エレベーター	静岡県	静岡市
060702-1	2006/7/2	鉄製の扉(高さ約2メートル、幅約1メートル)が突然倒れ、小学生が体育館の階段との間に足を挟まれた。右ひざのじん帯を切る重傷。	12	挟まれ	重傷	体育館	扉	鳥取県	日吉津村
060704-1	2006/7/4	1階から2階へ上るエスカレーターの手すりから身を乗り出して遊んでいた小学3年の男児(8)が、0階の天井と手すりの間に頭などを挟まれ重体。	8	挟まれ	重傷	商業施設	エスカレーター	福岡県	福津市
060704-2	2006/7/4	旧町役場で遊んでいた少年が屋上に設置されたプラスチック製採光窓を突き破り、約7.2メートル下に転落した。少年は病院に運ばれたが重体。	14	墜落	重傷	旧町役場	天井採光窓	千葉県	旭市
060708-1	2006/7/8	エレベーター1基が1階から上昇した後、2階付近で止まり、突然降下、乗っていた男性1人が、むち打ちの症状。		その他	軽傷	複合施設	エレベーター	福岡県	福岡市中央区
060719-1	2006/7/19	劇場の2階席から男性が転落し、1階席にいた女性2人が巻き添え。計3人が負傷。	79 62 65	墜落	重軽傷	劇場	客席	愛知県	名古屋市 中区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
060727-1	2006/7/27	住民の女儿が、6階と5階の間にある階段踊り場(高さ約13メートル)から転落し、真下に駐車していた保冷車の荷台屋根に転落。アルミ製の屋根がクッション代わりになったらしく、女儿は全身を打撲したが、軽傷。	8	墜落	軽傷	集合住宅	踊場	兵庫県	宝塚市
060730-1	2006/7/30	宿泊に訪れた男児が、2階外側の階段踊り場(高さ2.7メートル)の壊れていた柵のすき間から転落。コンクリート舗装の地面で頭を打ち、脳挫傷などの大けが	4	墜落	重傷	宿泊施設	柵	山口県	秋芳町
060811-1	2006/8/11	木造一部2階建ての自宅兼事務所の屋根に立ってかけたはしごから、転落し死亡。	67	転落	死亡	個人住宅	はしご	秋田県	大仙市
060813-1	2006/8/13	多目的ホールで、2人が倒れているのを発見。座席最上段に通じる2階の入り口の扉から中に入ったところ、階段状で可動式のいす席がホールの壁面に格納されていたため、4メートル下のフローリングの床に転落したとみられる。	43	墜落	重傷	多目的ホール	入口	大分県	佐伯市
060813-1	2006/8/13	小学2年の男児(8)が、エスカレーターの手すりベルトと天井に右足を挟まれ、右太ももに打撲。	8	挟まれ	軽傷	集合住宅	エスカレーター	徳島県	石井町
060815-1	2006/8/15	陸橋の階段で、女性が頭と口から血を流して死亡しているのを発見。自殺、事故の両面で捜査。	20	転落	死亡	陸橋	階段	新潟県	湯沢町
060818-1	2006/8/18	誤作動で緊急停止し、乗っていた住民1人が転倒。頭などを打って約1週間のけが。ブレーキを感じるスイッチが故障したらしい。	30代	転倒	軽傷	公営住宅	エレベーター	和歌山県	御坊市
060822-1	2006/8/22	エレベーターから降りる際、男児が内側の扉のすき間に腕を挟まれ、約10分後に救助された。かすり傷と、手が赤く腫れる軽いけが。	3	挟まれ	軽傷	公営住宅	エレベーター	山口県	山陽小野田市
060827-1	2006/8/27	家電量販店で、母親らと来ていた男児(2)がエスカレーターの手すりベルトの収納口に右手の指先4本を挟まれた。	2	挟まれ	軽傷	商業施設	エスカレーター	熊本県	八千代市
060924-1	2006/9/24	駅のホームで、東京都品川区内の女性が男に倒されて、頭などに軽い打撲傷	64	転倒	軽傷	東神奈川駅	ホーム	神奈川県	横浜市神奈川区
060925-1	2006/9/25	マンションで入り口付近で、2歳男児が頭から血を流して倒れているのを住民が発見。	2	墜落(?)	死亡	集合住宅	廊下	東京都	練馬区
060926-1	2006/9/26	8階で飼い犬がエレベーターの外に飛び出し、飼い犬をつないでいた麻製のロープをはさんだまま、エレベーターが扉を閉じて上昇。女性はロープを握ったまま離さず、左手の親指を除く指4本が切断された。	95	挟まれ	重傷	ビル	エレベーター	東京都	品川区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
061025-1	2006/10/25	恐喝容疑で逮捕された女の容疑者(18)を護送していた熊本県警山鹿署の会計担当の女性事務職員が、エレベーターに乗り込む際に事故に遭い、左手の甲から先を切断。	25	挟まれ	重傷	地検	エレベーター	熊本県	熊本市
061029-1	2006/10/29	エレベーターが本来の停止位置より15センチ低く止まり、女性がエレベーターに乗りようとしたところ、段差に気付かずにバランスを崩し、足をひねる。		転倒	軽傷	公営住宅	エレベーター	東京都	港区
061107-1	2006/11/7	博物館で、小学生がエスカレーターで折り重なって倒れ、11人がけが。		転倒	軽傷	博物館	エスカレーター	東京都	墨田区
061125-1	2006/11/25	エスカレーターに車いすの男性を乗せていた駅員がバランスを崩して倒れ、男性が約2メートル落ち顔などにけが。	34	転落	軽傷	新岩国駅	エスカレーター	山口県	岩国市
061208-1	2006/12/8	電動車いすの男性がエレベーターを降りた後に、近くの階段から転落、頭を打ち死亡。	52	転落	死亡	琴似駅	階段(エレベーター近く)	北海道	札幌市西区
061213-1	2006/12/13	老人ホームに入所していた男性が2階窓から誤って転落し死亡。	78	墜落	死亡	老人ホーム	2階窓	愛知県	名古屋市北区
061223-1	2006/12/23	老人ホーム入所者の男性が仰向けに倒れているのを見つけ119番通報。男性は頭を強く打っており、運ばれた病院で死亡。男性が窓からベランダに出て、手すりを越えて、約5メートル下に転落した可能性が高いとみて調べている。	78	墜落	死亡	老人ホーム	ベランダ	愛知県	名古屋市北区
080131	2008/1/31	小学5年の女儿が、1階屋上のガラス製の採光窓に乗ったところ、ガラスが割れ約3.6m下の多目的教室に転落、手足に打撲の軽傷。		墜落	軽傷	小学校	1階屋上の採光窓	群馬県	桐生市
0802	2008年2月	駅舎のエスカレーターを駆け上がろうとしてステップを踏み外し、転倒。	43	転落	—	駅舎	エスカレーター	東京都	府中市
080216	2008/2/16	私立高校で1年生の男児が、4階建て校舎南側のコンクリート通路に倒れているのが見つかった。生徒は全身を強く打ち、意識不明の重体。	15	墜落	重体	高校	4階の窓(階段とひさしの間)	兵庫県	神戸市
080222	2008/2/22	スーパーのエスカレーターで37歳の主婦と1歳10か月の男児が転倒。男児はエスカレーターの踏み台と側面のすき間に右手を挟まれ、親指以外の4本の指を骨折する重傷。	1歳10ヶ月	転倒	骨折	スーパー	エスカレーター	神奈川県	厚木市
080223	2008/2/23	ホテルの吹き抜けになっているらせん階段で、24歳の母親に抱かれていた生後7か月の女児が、母親の腕をすり抜け、3階付近から1階のフロアに転落、頭などを強打して死亡。	生後7ヶ月	墜落	死亡	ホテル	らせん状の階段	愛知県	名古屋市



ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
080303	2008/3/3	スーパーのエレベーターが、床面より20cm高い位置に停止し、段差に気付かず降りようとした79歳の女性が転倒、左肩骨折の重傷。	79	転倒	骨折	スーパー	エレベーター	愛媛県	松山市
080310	2008/3/10	県立高校で1年生の男児高校生が、窓をふいていた際バランスを崩し、4階教室の窓から約10メートル下の中庭の芝生に転落、全身を強く打ち、死亡。	16	墜落	死亡	高校	4階窓	高知県	室戸市
080315	2008/3/15	駅のエスカレーターで、75歳の男性が手すりをつかみ損ねて後方に転倒、後方にいた71歳の妻と57歳の女性が巻き込まれたが、夫婦は頭部を切るなどの軽傷。女性の足に軽いけが。	75 71 57	転倒	軽傷	市営地下鉄	エスカレーター	愛知県	名古屋市
080330	2008/3/30	マンションの9階から2歳の男児が24メートル下の地上に転落、右足骨折の重傷を負ったが、マンション近くにある木と植込みが2段階でクッションとなり、一命を取り留めた。	2	墜落	重傷	マンション	ベランダ	大阪府	大阪市
0804	2008年4月	スーパーマーケットのエスカレーターで、3歳児が履いていた長靴がステップと側面の「スカートガード」の間に挟まれた。	3	はさまれ	—	スーパー	エスカレーター	東京都	江東区
080402	2008/4/2	木工会社の荷物搬送用エレベーターで、48歳の社員が、エレベーターの手前にある安全柵とエレベーターの天井の間に頭を挟まれ、意識不明の重体。	48	はさまれ	死亡	木工会社	エレベーター	大分県	日田市
080408	2008/4/8	スーパーのエスカレーターで、1歳4か月の女児が転倒、人が乗る鋼鉄製の踏み板と床板の間に薬指を挟まれ、第一関節から上を切断する大けが。	1歳4か月	転倒 はさまれ	切断	スーパー	エスカレーター	神奈川県	平塚市
080409	2008/4/9	集合住宅の3階のひさしの外壁が約1.5m下の歩道と車道の一部に落下したが、けが人はなかった。	—	落下物	—	集合住宅	3階のひさしの外壁	静岡県	静岡市
080419	2008/4/19	駅ビルで4歳の男児が、エスカレーターの手すりの引き込み口に手をはさまれ、軽傷。	4	はさまれ	軽傷	商業施設	エスカレーター	東京都	立川市
080423	2008/4/23	飲食店の外壁タイル約300枚がはがれ落ちているのが発見されたが、けが人はなかった。	—	落下物	—	JR神戸駅の飲食店街	外壁タイル	兵庫県	神戸市
080509	2008/5/9	駅構内の上りエスカレーターが突然止まり、緊急停止した衝撃やエスカレーターが逆回転したことで乗客が次々に重なるように倒れ、11人が軽傷。	25～ 59 26.27	転落	軽傷	市営地下鉄	エスカレーター	愛知県	名古屋市
080519	2008/5/19	市営団地で、男子中学生が屋上の採光用天窗から9.2m下のコンクリート製物置に転落し、あごと右手首などを骨折する重傷。	—	墜落	骨折	団地	屋上	青森県	五所川原市蓮沼

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生日都道府県	事故発生日市区町村
080522	2008/5/22	小6年生の男児が体育館の天井裏に入ったところ、天井の板が抜け落ち転落、死亡。	11	墜落	死亡	小学校	天窓	山梨県	笛吹市
080526	2008/5/26	4階建ての雑居ビルで、窓枠のモルタルがはがれ落ち、ビル前に駐車中の軽乗用車に直撃したが、けが人はなかった。	-	落下物	-	雑居ビル	4階の化粧窓枠	宮崎県	宮崎市
080526	2008/5/26	市営住宅の外壁のコンクリートが、はがれ落ちているのが発見されたが、けが人はなかった。	-	落下物	-	市営住宅	8階バルコニーの外縁部	大阪府	大阪市
080609	2008/6/9	9階の外壁からモルタル片3、4個がはがれ、約30m下の入り口付近に落ちたが、けが人はなかった。	-	落下物	-	市民交流施設	外壁のモルタル	長野県	長野市
080610	2008/6/10	駅改札内の下りエスカレーター付近に、天井から石こうボードが落ちているのが発見されたが、けが人はなかった。	-	落下物	-	駅改札内	エスカレーター付近	広島県	広島市
080611	2008/6/11	商業施設のエスカレーターの降り場で、3歳の女児が、手すりベルトと、巻き込み防止用の安全装置とのすき間に右手の指をはさまれ、指4本を圧迫される軽いけが。	3	はさまれ	軽傷	商業施設	エスカレーター	京都府	宇治市
080612	2008/6/12	中学校で女性教諭が、男児生徒が閉めた非常階段の鉄製扉に右手の人さし指を挟まれ、切断するだけ。	-	はさまれ	切断	中学校	非常階段の鉄製扉	大阪府	堺市
080613	2008/6/13	校舎の2階廊下の天井からモルタル材がはがれ落ちたが、けが人はなかった。	-	落下物	-	小学校	2階廊下の天井	岡山県	岡山市
080613	2008/6/13	市営住宅で外壁のモルタルがはがれ落ち、1階にある私立保育所のひさしを突き破って園庭に落ちたのが見つかったが、けが人はなかった。	-	落下物	-	市営住宅	外壁のモルタル	大阪府	大阪市
080618	2008/6/18	6年生の男児が3階建て校舎の屋上の天窓から1階に転落、頭などを強く打って、約4時間後に死亡。	-	墜落	死亡	小学校	天窓	東京都	杉並区
080624	2008/6/24	小学校で、体育館と校舎をつなぐ渡り廊下から、外にいる人に声をかけるため、横開きのサッシを開けたところ、一枚が外れ落下したが、けが人はなかった。	-	落下物	-	小学校	体育館と校舎をつなぐ渡り廊下	愛知県	三好町黒笹
080701	2008/7/1	母親と買い物に来ていた3歳の女児が、4階にある上りエスカレーターの手すりの巻き込み口に左手を一時挟まれたが、自力で手を抜き、軽いけが。	3	はさまれ	軽傷	商業施設	エスカレーター	大分県	大分市

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
080803	2008/8/3	展示場の1階と4階を結ぶ上りエスカレーターが急停止し、60人が転倒。21人が手や足などの痛みを訴え、うち10人が足を切る軽傷。	一	転落	軽傷	展示場	エスカレーター	東京都	江東区
080812	2008/8/12	百貨店のエレベーターで、2歳の女児が、左手を戸袋に巻き込まれ、手首に軽いけが。	2	はさまれ	軽傷	百貨店	エレベーター	栃木県	宇都宮市
080814	2008/8/14	水族館の3階の下りエスカレーターで、小学1年生の男児がステップのすき間にサンダルを巻き込まれ、右足の親指と人さし指に打撲傷。	6	はさまれ	打撲	水族館	エスカレーター	愛知県	名古屋市
080818	2008/8/18	商業施設のエスカレーターで、2歳の女児がステップと側壁の間に左足のサンダルをはさまれ、親指がはれる軽傷。	2	はさまれ	軽傷	商業施設	エスカレーター	神奈川県	横浜市
080824	2008/8/24	大型商業施設のエスカレーターで、小学1年生の男児が、頭を手すりと天井の間に挟まれ、前歯を2本折るなどのけが。	7	はさまれ	歯を折る	商業施設	エスカレーター	沖縄県	西原町
080906	2008/9/6	市生涯学習センターで5歳の男児が4階の窓から約14m下のコンクリート地面に転落、意識不明の重体。	5	墜落	重体	生涯学習センター	4階の窓	長野県	伊那市
080923	2008/9/23	ホテルのエスカレーターで、5歳の男児のサンダルがはさまれ、左足の人差し指を4針縫うけが。	5	はさまれ	4針縫う	ホテル	エスカレーター	大分県	別府市
081101	2008/11/1	市民センターで、女子中学1年生が天窓から約13m下の1階に転落、両手首を骨折するなど重傷。	13	墜落	重傷	市民センター	天窓	兵庫県	西脇市
081102	2008/11/2	公園の突堤で、転落防止用の鉄製の柵が折れ、33歳の女性が1.6m下の消波ブロックの間に転落、腰などを打つけが。	33	墜落	腰を打つ	公園の突堤	柵	愛媛県	伊予市
081208	2008/12/8	マンションで、扉が開いたままエレベーターが突然降下し、50歳の女性が床とのすき間に右足を挟まれ、重傷。	50	エレベーターの降下	はさまれ 重傷	マンション	エレベーター	京都府	京都市
08080906	2008年8月 2009年6月	90歳代の女性が倒れたドアで足を骨折 60歳代の女性が脇腹に打撲を負う事故	90代 60代	はさまれ	骨折			大阪府	大阪市
081218	2008/12/18	屋外のコンクリート製ベンチが約半分が崩れ落ち、重さ約90キロのコンクリート塊が近くにいた小学2年の女児(7)の足を直撃した。女児は爪がはがれるなどして、10日間通院。	7	落下物	爪のはがれ	市営住宅	室外のコンクリート製ベンチ	宮崎県	宮崎市

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
090103	2009/1/3	陸上自衛隊官舎において、45歳男性連隊長が階段で足を滑らせ転倒、頭を強打し死亡。	45	転倒	死亡	陸上自衛隊官舎	階段	北海道	千歳市
090117	2009/1/17	熊本市役所2階において、階段の清掃中の62歳男性が約3m下の階段踊り場付近に脚立ごと転落、頭などを打ち意識不明の重体。	62	墜落	死亡	市役所	階段	熊本県	熊本市
090117	2009/1/17	ビル建設工事現場において、地下1階部分エレベーターの軌道内で作業をしていた男性が、降下してきてエレベーターと側壁の間に挟まれ、頭を強く打ち死亡。		はさまれ	死亡	工事現場	エレベーター	東京都	目黒区
090119	2009/1/19	マンション6階と7階の踊り場から、13歳男子中学生が転落、死亡。	13	墜落	死亡	マンション		福岡県	福岡市
0902	2009/2/1	工場において、荷物運搬用エレベーターに作業中の女性が挟まれ死亡。		はさまれ	死亡	工場	エレベーター	兵庫県	姫路市
090205	2009/2/5	小学校において、5年生の男子児童は階段を踏み外し、バランスを崩して高さ約95cmの手すりをの上を越えて転落、頭部骨折の重傷。	11	墜落	頭部骨折	学校	階段	山形県	山形市
090216	2009/2/16	ビルの扉を手動で開けて乗降するタイプエレベーターにおいて、74歳男性が扉を開けて中に乗り込んだところ、かごが到着しておらず、エレベーター内の約4m下の地下1階に転落、全身を強く打ち意識不明の重体。	74	墜落	意識不明の重体	ビル	エレベーター	東京都	新宿区信濃町
090225	2009/2/25	工場の荷物運搬用エレベーターにおいて、57歳女性従業員がソフトクリーム用のコーンを台車に載せ、2階から1階に下ろす作業中に、かごが2階に着いていないのに気づかず、誤って転落しかごと側壁の間に挟まれ死亡。	57	はさまれ	死亡	工場	エレベーター	兵庫県	姫路市林田町
090226	2009/2/26	ビルのエレベーターにおいて、かごが到着していない状態で扉が開き、74歳男性が転落、死亡。	74	墜落	死亡	ビル	エレベーター	東京都	新宿区信濃町
090306	2009/3/6	駅構内のエスカレーターにおいて、57歳女性の身に着けていたストールの両端がそれぞれ最上部のくし板に巻き込まれ、首が閉まり死亡。	57	はさまれ	意識不明の重体	駅	エスカレーター	茨城県	
090327	2009/3/27	男性が建物から転落、死亡	30~50	墜落	死亡			愛知県	一宮市
090329	2009/3/29	マンションの4階において、4歳の幼稚園男児がテーブルなどを踏み台にして、高さ約1.3mにある子ども部屋の窓の敷居に座っていたところ、網戸が外れ窓から約12m下のコンクリートの地面に転落、額を切る軽傷。	4	墜落	軽傷	マンション	窓	大阪府	住之江区

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
090405	2009/4/5	10階建てマンションにおいて、14歳男子中学生が友人3人と屋上部分の屋根にのぼて遊んでいたところ、住人に注意されたため屋根から下りようと建物の壁などを伝って8階部分の非常階段にど飛び移ろうとしたが足を滑らせ転落、死亡。	14	墜落	死亡	マンション	屋上部分の屋根	静岡県	浜松市南区西伝寺町
090516	2009/5/16	下水処理場・水処理棟屋上にあるレクリエーション広場において、中学3年男子が植え込み内のドーム型天窓の上に乗って飛び跳ねるなどしていたところ、天窓が割れ約5m下の1階コンクリート床に転落、腰を打撲する軽傷。	14	墜落	軽傷	下水処理場・水処理棟	屋上植え込み内のドーム型天窓	香川県	高松市屋島西町
090524	2009/5/24	知的障害者授産施設において、火災に備えた避難訓練中に入所者の56歳男性が2階から1階へ降りる途中で転倒、頭を打ち意識不明の重体、後に死亡。	56	転倒	死亡	知的障害者授産施設	階段	千葉県	銚子市
090528	2009/5/28	知的障害者授産施設において、夜間の避難訓練をしていた50歳代の男性入所者が2階から階段を降りる際に足を踏み外し転倒、意識不明の重体、後に死亡。	50代	転倒	死亡	知的障害者授産施設	階段	千葉県	銚子市
090602	2009/6/2	ホテルにおいて、一酸化炭素中毒により、26歳男性カメラマンが死亡。	26	一酸化中毒	死亡	ホテル		山口県	美祢市
090610	2009/6/10	家電量販店内のエスカレーターにおいて、女兒が手すりの巻き込み口に指を挟まれ、けがを負った。		はさまれ		家電量販店	エスカレーター	北海道	帯広市
090612	2009/6/12	23歳女性が歩いていたところ、店先の装飾用のバルコニーが落下し、下敷きとなり、右かかとを骨折。	23	落下物	骨折	店舗	装飾用のバルコニー	長崎県	長崎市南山手町
090615	2009/6/15	市営住宅において、屋上のひさしの一部がはがれ、モルタル片が約13m下の敷地に落下、けが人なし。				市営住宅	ひさし	大阪府	平野区
090616	2009/6/16	市道脇の鋼管製電柱が根元から折れ、近くの平屋棟割り住宅に倒れ込み、幅2メートルの市道をふさぐように横たわり、住宅の屋根の一部を破損、けが人なし。				住宅	屋根	大阪府	守口市藤田町
090619	2009/6/19	市営住宅4階において、エレベーターが定位置よりも40cm上で止まり、66歳女性が外に出ようとしたところ、足を踏み外し転倒、股関節の骨を骨折する重体。	66	転落	骨折	市営住宅	エレベーター		神戸市
090629	2009/6/29	市営住宅4階で、エレベーターが通常よりも約40cm上で停止し、66歳女性が降りようとしたところ、転倒、骨折。その直後に上昇したエレベーターが最上階(7階)を行き過ぎて最上階50cm上にあるストッパーに衝突、乗っていた20歳男性が腰やひざを打撲する軽傷。	66、20	転倒	骨折、軽傷	市営住宅	エレベーター	大阪府	吹田市
090714	2009/7/14	4歳男児が市営住宅5階の高さ約60cmの手すりを乗り越え窓から約12mしたの地面に転落、左腕と左足を骨折するなどの重傷。	4	墜落	骨折	市営住宅	5階窓	北海道	小樽市

ID	事故発生日	事故概要	年齢	事故の種類	事故の程度	建物の種類	建物内の場所	事故発生所在地都道府県	事故発生所在地市区町村
090819	2009/8/19	工場の建物内にある4階非常階段出入り口付近において、男性社員が誤って約4m下の踊り場付近に転落、頭を強打し死亡。	38	墜落	死亡	工場	非常階段	福岡県	北九州市八幡西区
090824	2009/8/24	マンション12階と13階の間にある踊り場において、中学1年の女子生徒が墜落防止用の高さ約1.2mの壁を乗り越え転落、死亡。	12	墜落	死亡	マンション	踊り場	秋田県	秋田市
090829	2009/8/29	マンション5階の階段踊り場において、脚立に乗って天井の清掃中にバランスを崩し、高さ1.1mのフェンスを超えて約15m下に転落、死亡。	63	墜落	死亡	マンション	階段踊り場	奈良県	奈良市西木辻町
090908	2009/9/8	建設中の住宅において、建物の外側に組み立てた足場3階部分において、外壁の塗装中に転落、死亡。	57	墜落	死亡	建築工事現場	足場	愛知県	名古屋市
090910	2009/9/10	解体工事現場において、高さ約23mの足場で作業していた男性作業員が、足場のうち「危険」の張り紙があった部分に踏み入り、腐食していた床部分が抜け転落、死亡。	24	墜落	死亡	工事現場	足場	福岡県	北九州市戸畑区
090913	2009/9/13	駅のホームにおいて、81歳女性が乗った車いすから付き添いの長女が手を離れたところ、車いすが勝手に約4.7m動いてホームから約1.2m下の線路に転落、頭を強く打って死亡。	81	墜落	死亡	駅	ホーム	東京都	大田区
090917	2009/9/17	男性が府営住宅から転落、棟の脇の通路を歩行中の56歳女性社員に接触、男性は死亡、女性は軽傷。	不明、56	墜落	死亡、軽傷	府営住宅		大阪府	堺市堺区戎島町
091004	2009/10/4	県営住宅4階の和室の窓から女性が転落、死亡。	37	墜落	死亡	県営住宅	4階の窓	島根県	江津市
091013	2009/10/13	古書店内で本棚が倒れ、中学3年女子と妹の小学5年女子、従業員の3人が、崩れ落ちてきた本などに体の一部が挟まれ、姉と従業員は軽傷、妹は胸などを打って意識不明の重体。	19、14、19	はさまれ	軽傷、意識不明重体	書店	本棚	北海道	札幌市東区本町
091016	2009/10/16	公民館にある農機具倉庫の屋根において、建物保険調査をしていたJA東びわこの男性職員がスレート部分を踏み抜き地上へ落下、頭を強打し死亡。	27	墜落	死亡	公民館(倉庫)	屋根	滋賀県	彦根市
091025	2009/10/25	近くの自転車置き場の屋根に落ちたため軽傷。 ○3歳女児が集合住宅の6階の高さ約1.3mのベランダの柵を乗り越えて転落、死亡。 ○3歳男児がマンション9階ベランダの柵を乗り越え転落、死亡。	5	墜落	軽傷	マンション	ベランダ	愛知県	名古屋市
091120	2009/11/20	建設現場において、57歳作業員が手すりを設置するために鋼管3本を一人で運んでいたが、仮設の階段を登る途中でバランスを崩し、約3.1m下のコンクリート床に転落、右太ももを骨折する重体。	57	墜落	骨折	建設現場	仮設階段	島根県	松江市鹿島町

### ③判例

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
1	ある住宅に引かれた高圧線の電路と立木とが接触発火し、近隣住宅に延焼した。 火災が起きた当日は風が強く、自然力との競合の問題も生じた事案。	昭和28 (ネ)1313 9巻3号13 0K頁 最高裁HP	昭和31年2 月28日	損害賠償 請求事件	東京高裁	近隣住民	電路を管理している 電力会社	工作物責任 あり
2	進駐軍要員(電気工)として雇われた者が、国が所有者から賃貸し進駐軍に転貸していたビルにおいて、管理事務室の窓のよろい戸が捲き上げられたまま降下しなくなったので、右管理事務室の者から依頼され、右よろい戸を降下させるため、長さ一約メートルの鉄製パイプを使用してよろい戸をこじ開けたところ、よろい戸の電気回路を流れる電流が右鉄製パイプを通じて感電し、これによって死亡した。	昭和32年 (ネ)61 10巻12号 671K頁	昭和32年 10月26日	慰籍料損害賠償請求事件	東京高裁	修理工員	国(ビルの間接占有者)	工作物責任 あり
3	東北配電株式会社が施設し所有していた3500ボルト以下の高圧架空送電線(五耗のゴム被覆硬銅線)のゴム被覆がひどく古損し、感電事故が生じた。	昭和33年 (オ)510 最高裁HP	昭和37年 11月8日	損害賠償並びに慰謝料請求事件	最高裁第1 小法廷	所員	工作物の所有者(電力会社)	工作物責任 あり
4	公立中学校三年生の生徒が、授業中同級生が、他の同級生に貸そうと持っていた定規を半分に折ったところ、その破片が生徒の右眼に当り負傷した。	昭和35ワ 266	昭和38年1 月12日	損害賠償請求事件	宇都宮地裁	生徒	市(学校設置者)	国家賠償責任・営造物責任いずれもなし
5	農業経営者が電力会社所有の農業用動力線引込用電柱の支線を利用し、針金製枠の雀威し用扇を吊る針金の一端を右支線上方に結び、他方水田上方に張りめぐらした雀威し用の針金の一端をその支線の下部に結ぶような施設をしていた。ところが、その針金の一方が切れ、扇の枠が右電柱に施された引下線の被覆が破損している部分と接触し、引下線に通じていた電気が扇の枠、扇を吊る針金、支線、雀威し用針金と流れため、右雀威し用針金に触れた第三者が感電死した。	昭和36年 (ネ)314 最高裁HP	昭和39年8 月13日	損害賠償請求事件	高松高裁	住民	工作物所有者	不法行為責任あり
6	建物において貸席業を営むその付属施設の一として浴場を設け、無償で提供していた者が、演芸場に来集した客に送風する目的で演芸場に続く約六〇畳の板の間に長さ二米六〇釐の軍用飛行機用木製プロペラを二馬力モーターで廻転させている送風機を設置稼動していたところ、客として入場した西村文子(当時六年六月)がこれに近付き、頭部をプロペラに接触し負傷の結果死亡する事故が発生した。	昭和35(う) 2478	昭和37年2 月8日	公衆浴場法違反、業務上過失致死事件	東京高裁	利用客	建物所有者・占有者(貸席経営者)	業務上過失致死傷罪成立
7	羽田国際空港ビル二階待合室を出て一階東京税関旅具検査場に至る階段上の踊り場の、階段降り口向かって右手の手摺りの間から、小さな子供が階下に転落負傷した。	昭和38年 (ネ)801 最高裁HP	昭和40年3 月24日	損害賠償請求事件	東京高裁 第5民事部	利用客	国	営造物責任 なし
9	大学四年生が居酒屋において学友21名と共に懇親パーティを開催中、居酒屋の二階座敷の窓から表通りのアスファルト路上に転落し、死亡した。居酒屋の二階座敷の窓は、床上37センチメートルの高さであるにもかかわらず、手摺り(窓柵)がなかった。	昭和41年 (ワ)990	昭和43年8 月28日	損害賠償請求事件	名古屋地裁	利用客	建物所有者・占有者(居酒屋経営者)	工作物責任 あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
10	温泉旅館において自動エレベーターを5階で利用しようとして備え付けのボタンを押し戸が開くの待って進退を内部に乗り入れたところエレベーターのかこがなく、14メートル下の地下室に落下して死亡した事故である。本件エレベーターの施錠装置は摩滅によって完全ではない状態であった。ただしエレベーターの扉が開いたのは、被害者らが酔って激しく戸をたたいたなどの外力を加えたことによる。	昭和42 (ワ)4194 215-16 8	昭和42年9 月28日	損害賠償 請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者・占有者 (温泉旅館 経営者)	工作物責任 あり
11	ホテルに宿泊していた当時満四才のこどもが、宿泊していた部屋に隣接する階段を昇り、二階の大広間に遊びに行き、誤って窓からその腰板の上部より七・三六メートル下の未舗装、砂利混じりの道路に転落して負傷した。	昭和44 (ワ)6848 656号73 頁	昭和46年9 月14日	損害賠償 請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者・占有者 (ホテル経 営者)	工作物責任 あり
12	2歳のこどもが、父母に伴われて本件温泉センターに赴き、同所二階の浴場へ入浴後、一階大食堂で食事をとるべく右食堂入口付近まで来た際、母が瞬時目を離したときに、同所より約二間離れた駆動中のエスカレーターに近づき、これに乗ろうとして、エスカレーターの階段部分と右側壁との間に生じていた約一センチの空隙に、左足親指と人差し指とを噛み込まれ、下腿義足を必要とする重傷を受けた事故である。	昭和44年 (ワ)162 708号79 頁	昭和48年2 月19日	損害賠償 請求事件	松山地裁	利用客(幼 児)	建物占有 者(温泉セ ンター経営 者)	工作物責任 あり
13	被告自動制御装置メーカーの研究所の正面表門に電動式自動扉を設けた。この自動扉は、深夜閉鎖されているときに、正門を通行するには、守衛に告げ、守衛にリモートコントロールスイッチを操作して貰って出入する必要があったが、以前から社員の中には、それがわずらわしいため、西側門柱にある試験用スイッチを自分で操作して出入する者や、自動扉を乗り越えて出入する者があったところである。試験用スイッチボックスは、以前から施錠されておらなかったし、被告会社は、社員に対し、無断操作を禁じる趣旨の貼り紙をするなどして警告したことはなかった。	昭和44年 (ワ)293 300号28 0頁	昭和48年9 月7日	損害賠償 請求事件	京都地裁	従業員	建物所有者・占有者	工作物責任 あり
14	都市公園内にあり、周囲を遊歩道が取り囲み、一・五メートルないし二メートル間隔に丸木の杭を打った木柵(木柵の間をくぐり抜ける等して柵内に侵入することが可能)が設置されていた古い沼池(監視員なし)で、子供らが池の柵の横棒をくぐり抜けて入り、氷の上で遊んでいるうちに中央部の氷の薄い部分が割れて水中に落ち溺死した。	昭和44年 (ネ)3034 23巻4号5 25K頁	昭和45年 12月21日	損害賠償 請求事件	東京高裁	利用者	市	国家賠償責任・営造物責任ともになし
15	郵政省職員の厚生施設として国が設置管理していたプールで、利用していた子供が大人用プールで遊泳中に溺死した。本件プールは子供用プールと大人用プールとにわかれており、両者の間にはベンチを兼ねたコンクリート製の高さ〇・三メートル幅〇・六四メートル長さ二五メートルの仕切壁以外には往來を阻害する設備はなされていなかった。	昭和44 (ワ)6990 昭和44年 (ネ)3034 18巻12号	昭和47年 11月15日	損害賠償 請求事件	大阪地裁 東京高裁	利用者	国	営造物責任 あり
16	賃貸マンションの専用部分内の浴室において当専有部分居住者(13歳)が入浴中、都市ガスの不完全燃焼による一酸化炭素中毒により死亡した。	昭和45年 (ワ)9863 793号74 頁	昭和50年4 月30日	損害賠償 請求事件	東京地裁	賃借人(入 居者)	建物所有者	工作物責任 あり
18	デパート屋上に備え付けてあった顧客サービス用のアルミパイプ製デッキチェアに腰を掛けようとした者が、左手で本件デッキチェアの脚のせ部分のパイプをつかみ、体を支えるようにして後向きに腰をおろしたところ、その左手第四指がパイプの部分とデッキチェアの角度調節部分パイプとの間にはさまり、その先端部約一センチメートルが切断され、左手第四指第一指関節切断の傷害を受けた。	昭和46年 ワ4147 298号39 0頁 704号70 頁	昭和47年 12月11日	損害賠償 請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者・占有者 (デパート 経営者)	工作物責任・ 不法行為責任ともになし
19	7歳1ヶ月の子供が大人用プールに入り溺死した事故。大人用プールと子供用プールの間には往來防止柵が設置されていなかった。	昭和46ワ 661 302号23 0頁	昭和47年 12月28日	損害賠償 請求事件	福岡地裁 小倉支部	利用客	工作物所有者・占有者 (プール 経営者)	工作物責任 なし 過失責任あり



判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
20	ホテルの室内で宿泊客の子供(2歳)が、遊んでいるうちに誤って窓から約三・五メートル下の一階渡り廊下の屋根の上に転落し、このため左頭頂部陥凹骨折の傷害を負った。 事故があった部屋は、窓は一か所にのみ存在したこと、窓がまちの巾は三八センチメートルあって、その内側から一七センチメートルのところは八センチメートル巾でアルミサッシの戸が取り付けられていたこと、窓の外側には木製の網戸がはめこまれていたが、この網戸は虫よけのための設備であって容易に取りはずしができ、人の転落を防止する機能を有するものではなかった	昭和46年(ワ)1258704号70頁	昭和47年7月28日	損害賠償請求事件	札幌地裁	利用客	建物所有者・占有者(ホテル経営者)	工作物責任あり
21	河川に設置されていた水門設備上で昆虫採集をしていた者(小学4年生)が、足場が悪いため、何らかの理由で転落して「からみ」をこえてその下流の深淵に移動したか、あるいは川の浅瀬に立入っているうちに深みにはまり、脱出不能となって溺死した。	昭和47年第26巻5号494K頁	昭和48年12月21日	損害賠償請求事件	高松高裁	小学生	国	営造物責任あり
22	道路上を歩行中の通行人が、折から通りかかった自動車をさけるため道路脇の積雪の上に登った際、建物屋根上から長さ約九メートル、幅約七〇センチメートル、厚さ約一五センチメートルの氷盤が同人の頭上に落下したことによって死亡した。	昭和48年(ワ)3736号88頁	昭和48年11月15日	損害賠償請求事件	旭川地裁 稚内支部	通行人	建物所有者	工作物責任あり
23	子供2人(当時七才と三才)が母親とともに百貨店の三階から四階に至るエスカレーターからおりたときに、三歳の子供が履いていたゴム長靴がエスカレーターにはさまれて脱げたことから、七歳の子供がエスカレーターにはさまれたゴム長靴を取り出そうとして長靴に左手をかけたところ、左手がゴム長靴とともにエスカレーターのステップとコームの間にはさまれ、負傷した。	昭和48年(ワ)3222815号70頁	昭和50年9月30日	損害賠償請求事件	大阪地裁	利用客	建物所有者・占有者(デパート経営者)	工作物責任あり
24	母親と子供2名(当時1歳11月、当時3月)が感冒の診察を受けさせるため病院へ来院していたところ、下の子にミルクを飲ませている隙に、上の子供が廊下へ出て階段で遊んでいるうち、右階段の上から二、三段目付近隙間から身を乗り出して下をのぞくなどしたところ、重心を失い、その直下約三・四メートルの一階床面に墜落し死亡した。 階段手摺りには縦が最大四五センチメートル、最小二センチメートル、横が八四センチメートルの力ギ型の直線によって囲まれた不整形の空間があり、各階とも吹き抜けの構造で防護網等は設置されてなく、床面は	昭和49(ワ)24329号180頁	昭和50年6月25日	損害賠償請求事件	長野地裁 諏訪支部	患者	市(病院設置者)	工作物責任あり
25	訪問先のアパートの二階便所の非常口から外部に転落し負傷した。 本件アパートは、もともと本造平家建建物であったものを二階を増築してアパートに改築したのであるが、その際、大工の助言によって二階便所の奥にそこから非常事態発生の際には外部に脱出できる非常口を設けた。非常口の戸には普段差し込みの錠が付けられているが、その錠は留め金式であるため手で操作しないうちから容易にははずれるようなことはなく、また、便所には夜間でも使用しやすいように六〇ワットの電球が一個付けられていた。	昭和49年(ワ)5497334号264頁	昭和50年11月25日	損害賠償請求事件	東京地裁	訪問者	建物所有者	工作物責任・不法行為責任ともなし
26	旅館の宿泊客が、窓の他には換気設備のない四畳半一間の本件客室において、煙突の付いていないガスストーブを点火したまま就寝し、翌朝一酸化炭素中毒に罹患した状態で発見され、その後死亡した。	昭和49年(ワ)487845号94頁	昭和51年8月30日	損害賠償請求事件	札幌地裁	利用客	建物所有者・占有者(旅館主)	工作物責任あり
27	子供(当時3歳11ヶ月)が、午後二時二〇分ごろ、分譲地内に設置された住居近くの汚水処理場の施設正門の通用扉を押し開けて施設内に立ち入って、遊んでいるうち、曝気槽に誤って転落し、溺死した。	昭和49年(ワ)783352号263頁	昭和51年9月9日	損害賠償請求事件	横浜地裁	幼児	工作物占有者	工作物責任あり
28	子供(4歳)が母親とともに午前八時五分頃、国道の歩道上を歩行していたところ、本件国道に接して、これに棟が平行して建てられた建物の屋根から、積雪が2人の頭上に落下し、子供が死亡した。また、当時本件建物前歩道上には大きな雪堤が存在していた。	昭和50年(ネ)125号141号850号43頁	昭和51年8月23日	損害賠償請求控訴事件	札幌高裁	歩行者	建物占有者・国	建物占有者に工作物責任あり 国に営造物責任あり
29	大人から幼児までを入場の対象とするプールで、子供(5歳)が、プール内から一旦出て、西側のプールサイドを通り、ロープを潜り抜けて危険区域とされていたところに入り、大人用プール内に自ら入るかあるいは誤って落ち込むかして溺死した。	昭和50年(ネ)314号	昭和50年12月25日	損害賠償請求事件	福岡高裁	利用客(幼児)	工作物所有者・占有者(プール経営者)	工作物責任あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
30	レストラン従業員が、飲酒後、レストラン所有の建物一階の浴室(約一六・二八平方メートル、一〇畳位)に設置されたプロパンガス風呂に入浴中、一酸化炭素中毒により死亡した。	昭和51年(ネ)1510 897号72頁	昭和53年2月28日	損害賠償請求事件	大阪高裁	従業員	建物所有者・占有者(レストラン経営者)	工作物責任あり
31	8月1日午後5時頃、大阪市有のプールに遊泳に来ていた者(14歳)が、五〇メートルプールにプールサイドから飛込んだところ、プール底部に頭を打ちつけて負傷した。	昭和52(ワ)976 384号147頁	昭和54年1月26日	損害賠償請求事件	大阪地裁	利用客	市(プール設置者)	営造物責任なし
32	子供(10歳)が、友人とともに、デパートに設置された四階から五階へ通じる上りのエスカレーターに乗り、エスカレーターの進行方向に向かって右側手すりのベルトから外側へ身体を乗り出したため、同ベルトと四階天井にはさまれ死亡した。	昭和52年(ワ)67 470号141頁	昭和57年1月14日	損害賠償請求事件	山形地裁 酒田支部	利用客	建物所有者・占有者(デパート経営者)	工作物責任あり
33	観光ホテルの入浴客が8階大浴場の窓からベランダに出たところ、ベランダから転落して死亡した。	昭和52ワ17号 934号99頁	昭和54年3月14日	損害賠償請求事件	福岡地裁 八女支部	利用客	建物所有者・占有者(ホテル経営者)	工作物責任あり
34	子供(5歳)が、友達らと、他人所有のマンションの門扉を押したり引いたりして、門扉をレールの上で動かしながら遊んでいたところ、門扉の戸車がレールから外れてしまい、そのため門扉は、子供の重みで傾きながら動き出し、門扉の上枠が中間支柱のガイドローラーから外れて倒れ、子供が下敷きになり圧死した。 門扉は、事故発生の前までは、レールから外れて倒れるようなことが起こらなかったが、近所の子供たちがしばしばマンションの敷地に入り込んだり、出入口付近の傾斜部分にたむろしたりして遊んでいた。	昭和53年(ワ)423 1035号110頁	昭和56年9月28日	損害賠償請求事件	浦和地裁	幼児	建物所有者	工作物責任あり
35	ビル内に入店している飲食店の従業員が、深夜、ビルのシャッターを開けようとしてその外側から腕を差し入れてシャッターボタンを押したところ、シャッターの鉄格子の間隔が狭いこととシャッターが上昇し始めたため、腕が抜けなくなり、そのまま身体全体を吊り上げられ、シャッターと戸袋に挟まれて負傷した。	昭和53(ワ)486 1068号90頁	昭和57年9月29日	損害賠償請求事件	浦和地裁	従業員	建物所有者・占有者(飲食店経営者)	工作物責任・債務不履行責任ともになし
36	子供(2歳8月)が、居住する市営住宅の敷地内の防火用水槽に転落して死亡した。 事故当時、右水槽には蓋がなく側壁の高さが30纏で金網が破れたままになっていた。	昭和53(ワ)18 989号74頁	昭和55年4月30日	損害賠償請求事件	福岡地裁 八女支部		市	営造物責任あり
38	ホテル内でのプロパンガス爆発に伴う死傷事故が発生した。ガス配管の分岐工事に携わっていた配管工が、工事箇所からのガスの漏出を発見しながら、ガスの元栓を閉じただけで、ホテル内で火器類を使用していた作業員らにその事実を通報しなかつた事実が認められる。	昭和54年(ワ)97 13巻3号271頁	昭和56年3月27日	業務上過失致死傷被告事件	釧路地裁 網走支部		ガス配管工	業務上過失致死傷罪成立
39	子供(当時5歳)が、買物のために両親とスーパーマーケットを訪れ、三階から二階に降りるエスカレーターに乗っていたところ、サンダルを止めようとして、前かがみになったところ、前に倒れ、左手を本件エスカレーターの左側の側板と踏段との間にはさま込んだ結果、左手を負傷した。	昭和54(ワ)5144 1026号105頁	昭和56年8月7日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者・占有者(スーパー経営者)	工作物責任なし
40	子供(当時三歳)が母親・祖母とともにデパートを訪れ、二階から一階へ降りる本件エスカレーターに乗ったとき、その左足が、エスカレーターの進行方向に向かい右側のスカートガードとステップのライザー部分のすき間に巻き込まれ負傷した。	昭和55(ワ)1240 91096号120頁	昭和57年12月24日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客(幼児)	建物所有者・占有者(デパート経営者)	工作物責任・不法行為責任ともになし
41	子供(当時11才)が、被告会社の工場建物の屋根のスレート板から転落して死亡した。	昭和55年(ワ)60号 1061号81頁	昭和57年5月17日	損害賠償請求事件	浦和地裁	子ども	建物占有者(工場経営者)	工作物責任あり
42	子供(当時五才)が母とともに訪れた建物の一階から地下一階へ通じる下降専用エスカレーターに乗っていたところ、履いていたゴム長靴の右足先端がステップの間に巻き込まれ、負傷した。	昭和55年ワ1048 1042号115頁	昭和56年10月28日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客(5歳)	建物占有者	工作物責任あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
43	賃借人の同居人が、居室で起床し、雨戸を開けるべく一枚目の雨戸を左側の戸袋に納め、二枚目の雨戸を開けようとした際、重心を失なつてよろけ、本件居室の窓の外側に設置されていた目隠し用の手すりに触れたところ、築後二〇年余を経て老朽化していたことから右手すりが基部(取付部分)から外れ、そのはずみで約三・七メートル程下の地上に転落し負傷した。	昭和56年(ワ)590 466号14 4頁	昭和56年 10月8日	損害賠償 請求事件	東京地裁	賃借人同居人	建物所有者	工作物責任 なし
44	保養所の一階にある食堂(以下「本件食堂」という。)内にいた子供が、食堂のガラス戸を通して庭に父親が立っているのを認め、ガラス戸が開放されているものと信じてガラス戸に向かって走りより、そのまま激突して死亡した。	昭和57年(ワ)922 496号92 頁 1096号9 5頁	昭和57年 12月27日	損害賠償 請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者	工作物責任 なし
46	デパートの歩行者専用のエスカレーターで商品を運搬中の納入業者が、二階床に至る直前で、エスカレーターの左側ベルトが下に巻き込んでいく部分に、手押車に乗せたダンボール箱をつかえさせ、エスカレーターの進行にもかかわらず前進することができない状態になり、足踏みを何回か繰り返して停止した。そこに同じエスカレーターに乗って2階に昇行中の客が接触し、転落の危険を感じるなどのショックを受け、高血圧性脳症といわれる病症を呈した。	昭和58年(ワ)2921 1179号9 6頁	昭和60年7 月19日	損害賠償 請求事件	名古屋地裁	利用客	建物所有者 納入業者	建物所有者 には不法行為責任なし 納入業者には不法行為責任あり
47	マンションの住人の一人である当時15歳の女性が、深夜、友人二名とマンションの屋上へ上り、下の階へ降りようとしていたとき、最上階にいたほかの住人の一人が、突然大きな声で「そこにいるのは誰だ」と怒鳴ったことから、その声に驚いて体のバランスを失った屋上から転落し死亡した。	昭和58年(ワ)55 540号21 5頁	昭和59年9 月5日	損害賠償 請求事件	浦和地裁	住人	建物所有者 住人	建物所有者の 工作物責任なし 住人の不法行為責任なし
48	デパートが火災原因不明の火災により、多数の死傷者が出た事故が発生した。	昭和58年(ウ)333 1309-1 4	昭和63年6 月28日	業務上過失致死、傷害被害者事件	福岡高裁	利用客	デパート経営者(代表取締役)	業務上過失致死傷罪成立
49	生後二年余の幼児が、サンダル履きで三輪車に乗り、近所のアパート山中荘の敷地内に入り込み、同敷地内(空地部分)に掘られていたごみ焼却用の穴(本件焼却穴)に転落し、両手足に火傷を負った。	昭和59年(ネ)35 昭和59年(ネ)96 544号13 6頁	昭和59年9 月13日	損害賠償 請求事件	東京高裁	幼児	建物所有者 直前にゴミを焼却した者	建物所有者の 工作物責任なし 直前にゴミを焼却した者の 不法行為責任あり
50	まだら痴呆状態の患者が、病室の東側アルミサッシ窓のクレセント錠を外して一五センチの間隔に開けたか、或いは、既に右間隔開けられていたか何れかの状態にあった本病室の東側アルミサッシガラス窓に体当たりをするなど異常な力を加えてこれをこじあげ下部レールより突き出し、更に、同様方法で網戸も下部レールより外し窓の外に自ら飛び出し死亡した。	昭和59年(ワ)3931 660号18 0頁	昭和62年6 月24日	慰謝料請求事件	名古屋地裁	患者	建物所有者 病院	建物所有者の 工作物責任なし 病院の債務不履行責任なし
51	自宅の二階の窓の手すりで、居住者の子供(5歳)が、窓近くにあった家庭への引込電線に触れ、感電死した。 事故当時、引込み線の黒コードには亀裂が生じていた。	昭和60年(ワ)1427 780号20 8頁	平成3年9 月20日	損害賠償 請求事件	浦和地方裁判所	幼児	電気事業者	工作物責任・ 債務不履行責任ともあり
52	居酒屋で仲間と飲食をしていた大学生(当時3年生)が、仲間と写真撮影の後、テーブルの方に向き直らずに後ろ向きのまま左足でテーブルを跨いで自分の席に帰ろうとしたが、跨いだ瞬間体のバランスを失ってよろめき、約四〇センチメートルの広さに開いていた本件窓から道路に転落し死亡した。 本件店舗はビルの三階にあり、太郎が転落した窓(以下本件窓という。)は、道路に面していて、床から約四〇センチメートルしかない腰壁に設置され、手すり等の防護設備は何らなされていなかったこと、本件窓は自由に開閉できる状態にあり、常にカーテンが	昭和60年(ワ)3396 1256-5 1 652-18 2	昭和62年1 月16日	損害賠償 請求事件	東京地裁	利用客	建物占有者(居酒屋経営者)	工作物責任 あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
53	観光ホテルの六階の一室において、新婚旅行のため投宿中の妻が客室の窓(手すり無し)から約一メートル下のコンクリート敷路面上に転落して死亡した。	昭和61年(ワ)12004 1288号108頁 680号195頁	昭和63年2月26日	損害賠償請求事件	大阪地裁	利用客	建物所有者・占有者(ホテル経営者)	工作物責任なし
54	閉店後工事が行われていたデパートビルの3階から火災が発生し、多量の煙が七階で営業中のキャバレーの店内に流入したため、多数の死傷者が生じた火災事故が発生した。	昭和62年(あ)148044巻8号871頁	平成2年11月29日	業務上過失致死傷被告事件	最高裁	利用客	デパート営業課長 キャバレー支配人 キャバレー経営者代表取締役	いずれも業務上過失致死傷罪成立
55	大規模ホテルでの火災。本件ホテルでは、防火管理者等は選任されていたが、その経営形態や意思決定等は社長のワンマンの様相を呈しているなどの特異な事情があった。	昭和62年(う)115413090-136	平成2年8月15日	業務上過失致死傷被告事件	東京高裁	宿泊客	ホテル経営者代表取締役	業務上過失致死傷罪成立
56	業務中のデパート内の2階から3階への階段の上がり口付近で火災が発生し、3階店内に延焼して各階に燃え広がりが防火管理体制が不備であったため、店内の多数の者が死傷した火災事故が発生した。	昭和63最高裁HP	平成3年11月14日	業務上過失致死傷被告事件	最高裁	利用客	デパート取締役人事部長 3階売り場課長	ともに業務上過失致死傷罪不成立
57	子供から大人までを対象として、市民の水泳スポーツの振興のために建設された市営の屋内の温水プールにおいて、高校水泳部のクラブ活動としてスタートダッシュの練習をしていた生徒が、飛び込みをした際プールの底に頭部を打ちつけて負傷した事故が発生した。	平成1年(ワ)602825号140頁	平成5年4月23日	損害賠償請求事件	浦和地裁	利用客	市(プール設置者)	工作物責任あり
58	マンションの一室のベランダに溜まって溢れた雨水が室内に浸水し、その雨が同室真下に位置する別の住戸に浸水し、その住戸の居室、家財に被害が生じた。	平成1年(ワ)15430 平成2年(ワ)45491142号126頁 809号182頁	平成4年3月19日	損害賠償請求事件		階下住人	マンション所有者 マンション占有者(賃借人)	ともに工作物責任あり
59	住居専用のマンション1階玄関の出入口(オートロックシステムのドア)において、住人(75歳)が、来訪者を待っていたところ、突然ドアが閉まり始め、左手にぶつかり、転倒して負傷する事故。	平成2年(ワ)13077868号217頁	平成6年3月29日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客	建築請負業者	不法行為責任・債務不履行責任ともになし
60	ディスコの照明装置の電動昇降装置に使用されていたローラーチェーンが疲労破断して照明装置が落下し、死者3名、負傷者13名を出した事件。	平成2年刑(わ)138800号275頁	平成4年2月26日	業務上過失致死被告事件	東京地裁	利用客	照明装置の設計・製作・設置業者	業務上過失致死傷罪成立
61	建物の三階にある美容室を訪れた客が、子供(2歳)を店内に設けられた育児室で遊ばせ、整髪終了後会計の際、店員と2～3分話をしている際に、子供が、踊り場の手すりの隙間から落下転落して負傷した事故。 踊り場に設置されていた手すりは、道路に面する幅約二・四メートルの部分に設置され、笠木(手すりの上の横棒)のおよそ真中に設置された手すり子(手すりの縦の棒)によって分けられた左右の部分にそれぞれ×字型の鉄製の格子が設けられており、このため、本件手すりの笠木の下には底辺約一・二センチメートルないし一・六センチメートル	平成2(ワ)265802号181頁	平成4年9月1日	損害賠償請求事件	福岡地裁小倉支部	利用者	建物所有者	工作物責任あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
62	ホテルの客室から出火し、スプリンクラー設備やこれに代わる防火区画が設置されておらず、従業員らにおいても適切な初期消火活動や宿泊客らに対する通報、非難誘導等ができなかったため、多数の宿泊客らが死傷した火災事故が発生。	平成2年(わ)138	平成5年11月25日	業務上過失致死傷被告事件	最高裁	利用客	ホテル経営者代表取締役	業務上過失致死傷罪成立
63	入院中の患者(71歳)が、病室(六人部屋)の窓から地面に落下し、頭蓋骨折等により死亡した。病室の窓は地面から一〇メートル余りの高さがあったが、被害者が寝ていたベッド(上半身部分を斜めに起き上がらせることができた)は窓枠の下に縦方向を壁に接着して配置されており、ベッドの窓側の手すりも取りはずしてあり、窓にも格子や手すりは取り付けられていなかった。	平成3年(ワ)67号881号183頁	平成7年3月23日	損害賠償請求事件	東京地裁	入院患者	建物所有者(病院)	工作物責任あり
64	子供(小学校一年生)が、友人らと自宅近くにあるスナック等が多数人居する一〇階建のビルの一階から二階に上がるエスカレーターに乗って遊んでいたところ、建物の天井部分と本件エスカレーターとの間に左眼付近を挟まれ負傷した事故が発生した。当時利用者に身体等が挟まれる等の事故防止の目的で建物上部から吊り下げ設置されているプラスチック製の三角部ガード板が脱落していた。	平成3年(ワ)782 平成4年ワ686 860号212頁	平成6年1月25日	損害賠償請求事件	岡山地裁	子ども	建物所有者(工場経営者) エスカレーター保守点検業者	建物所有者の工作物責任なし エスカレーター保守点検業者の不法行為責任なし
65	廃品回収業者が、取引先の工場内の作業用エレベーターに乗り込もうとして手動式外扉に手をかけて横に引いたところ容易に開いたため、そこにエレベーターのかごが来ているものと信じて足を踏み出したところ、かごが来ていなかったため、足を踏み外して3・8メートル下の昇降路底部コンクリート床面に落下し、約4ヶ月の傷害を負った事故。	平成4年(ワ)8614号 1508号138頁	平成5年10月25日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者・占有者(工場経営者)	工作物責任あり
67	アパートの外階段の崩落により居住者を訪問するため昇っていた者が負傷した事故	平成6年(ワ)8799 1623号103頁	平成9年2月10日	損害賠償請求事件	東京地裁	訪問者	アパート所有者の責任が認められ、管理人の責任が否定された	
68	高層賃貸マンションの消火器が何者かにイタズラで隣家(X所有建物)の屋根に投げ捨てられ、屋根が損傷した。	平成5年(ワ)12181 1525号95号 873号200頁	平成6年8月19日	損害賠償請求事件	大阪地裁	隣家所有者	建物所有者	工作物責任あり
69	建物の居室に居住していた者が、居室の和室東側窓の窓枠から手摺がはずれ、原告は地面に転落し負傷した。本件窓は、床上約四〇センチメートルから開口し、開口部の幅が約一七〇センチメートル、高さが約一四〇センチメートルである。また、本件手摺の笠木と本件建物外壁との距離は一三・五センチメートルである。	平成6年(ワ)2810号 1631号96頁	平成9年4月15日	損害賠償請求事件	東京地裁	居住者	工作物責任あり	
70	新聞配達員が、新聞を配達するため、市の設置・管理する施設の敷地構内に原動機付自転車で進入しようとしたところ、市の施設職員が同所に設置した鎖に引っ掛かって転倒し、死亡した。					来訪者	市	工作物責任・不法行為責任ともになし
71	スポーツクラブの正会員が、当該クラブのプールで行われた水中体操に参加後、水着のままロッカールームに通ずる廊下を歩行中転倒して負傷した。本件事故当時、前記コンクリート壁の端付近の箇所は、何らかの原因のために、利用者の身体から落ちた水滴が集まって小さな水たまりができやすかったこと、この箇所に水がたまっていると、滑りやすかった。	平成7年(ワ)18345 1627号129頁 953号208頁	平成9年2月13日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用者	建物所有者(スポーツクラブ経営者)	工作物責任あり
73	台風による多量の降雨の結果、道路斜面に盛土された大量の土砂が崩壊し、斜面下方にあった居室を倒壊させた。	平成8(ホ)294	平成13年12月25日	損害賠償請求事件	仙台高裁	住民	県	営造物責任あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
76	阪神淡路大震災により賃貸マンション1階部分が倒壊し、1階部分の賃借人が死亡した。	平成8年(ワ)1533 1716号1 05頁	平成11年9 月20日	損害賠償 請求事件	神戸地裁	居住者	建物所有者	工作物責任 あり
78	スイミングスクールの受講生が同スクールに設置されているプールで逆飛び込みをし頭部をプールの底にぶつけて負傷した。	平成9年(ワ)152 1792号6 2頁	平成11年8 月20日	損害賠償 請求事件	奈良地裁 葛城支部	受講生	工作物所有者・占有者(プール経営者)	工作物責任 あり
80	Xは、Yの経営するレストランの自動ドアを通過しようとした際、本件ドアが閉まり始め、右上半身及び右腕部がドアに当たり、店舗外側に転倒し、左大腿骨頭部を骨折する障害を負った。	平成9年(ワ)21352	平成13年12 月27日	損害賠償 請求事件	東京地裁 民事49部	利用客	建物占有者(レストラン経営者)	工作物責任 あり
82	公営住宅に居住していた者(当時1歳)が、居室内のベッドから窓の外に出て、自宅6階バルコニー(避難路としての使用を想定)の柵のすき間から落下して死亡した。 バルコニーに出る窓には、窓の腰壁が床面から約七三・五センチメートルあり、その上に約一六・六センチメートルの間隔で、約三・四センチメートルのパイプが二本渡りあて、上端の高さで床面より一四センチメートルの横さん型式の手すりが設置されている。	平成9年(ワ)1169 1696号1 31頁	平成11年8 月27日	損害賠償 請求事件	熊本地裁	入居者	市 建物設計・ 監理者	市の営造物 責任、建物設計・ 管理者の 不法行為責任 ともになし
86	入院患者が、病院内で廊下を歩行中、子供が同病院廊下の壁に沿って設置されていた防火扉の取っ手に触れたことから、同扉が閉じ始め、接触し転倒して負傷した。	最高裁HP 平成10 (ワ)135	平成12年8 月31日	請負代金 請求事件	福島地裁 会津若松 支部	入院患者	建物所有者・占有者(病院経営者)	工作物責任 あり
87	アパートの賃借人が一酸化中毒で死亡した。 本件湯沸器のコントロールボックスの制御基盤のはんだ付け部分にはんだ割れが生じたことにより通電しなくなり、そのため、本件湯沸器に内蔵されている強制排気ファンが、その回転を停止した状態になっていたこと、さらに本件湯沸器については、何者かによってコントロールボックスの端子台に追加配線を取り付ける改造が施されておりはんだ割れによる不通電にもかかわらず、点火燃焼が可能な状況になっていたこと、その結果、本件湯沸器は、強制排気ファンが停止したにもかかわらず、不完全燃焼を続けた。	平成10年(ネ)319 最高裁HP	平成14年2 月7日	損害賠償 請求控訴 事件	札幌高裁	住民	ガスの販売業者 賃借人	ガス機器販売業者の 不法行為責任 あり 賃借人の債務不履行 責任なし
92	北海道に所在する大規模小売店の店外階段が、雪で凍っており、その階段を利用した顧客が転倒し負傷した。	平成11年(ワ)591 1707号1 50頁 1063号1 74頁	平成11年11 月17日	損害賠償 請求事件	札幌地裁	利用客	建物所有者 管理会社	ともに不法行為 責任あり
93	玩具等を展示する資料館を経営していた者が、資料館に隣接して設置されていた自動販売機から出火した火災により、資料館の展示物等が焼失した。	平成10年(ワ)2010 最高裁HP 平成11(ワ)2010	平成14年5 月29日	損害賠償 請求事件	広島地裁	設置者	自動販売機の所有者・占有者	工作物責任 なし。
99	会社の従業員であった原告が、会社の営業所の2階に開口していた穴(2階は倉庫であり、商品等を鉄製の荷物乗せ台に乗せて1階から2階へ搬入するために縦幅88.5センチメートル、横幅1メートル28センチメートルの開口部が設けられている)から1階に転落して負傷した事故。	平成12年(ワ)183 最高裁HP	平成13年12 月3日	損害賠償 請求事件	福岡地裁	従業員	会社(使用者)	債務不履行 責任あり
103	店舗来客者が、店舗敷地内の通路部分に設置された車両進入防止用の鉄パイプに足を取られて転倒するという事故により負傷した。	平成13年(ネ)940 最高裁HP	平成14年8 月22日	損害賠償 請求控訴	名古屋高裁	利用客	建物占有者(店舗経営者)	
104	ホテルに宿泊した客の一人(幼児 当時 歳)が、ホテル内の流水プールで遊んでいたところ溺死した。	平成13年(ワ)73 最高裁	平成14年10 月18日	損害賠償 請求	長崎地裁	利用客(幼児)	建物所有者・占有者(ホテル経営者)	不法行為責任 あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
105	遊技場の開店時、七、八十人の客が順番待ちで押し合うような状況になっていたところ、出入口ドアが開放されたので、大勢の客とともに店内に入ろうとした客の一人が他の客に押し倒されて転倒し、負傷した事故。 本件遊技場では、これまでも開店前に入場客が密集状態となって待機し、開店時に入場客が転倒して負傷したことが数回あったこと、本件事故の直前にも、被害者の知人らは、遊技場の従業員に対し、数度、入場客の整理誘導等をするよう申し入れていたが、聞き入れられなかった。	平成13年(ワ)116 最高裁HP	平成14年9月5日	損害賠償請求	岡山地裁 倉敷支部	利用客	建物所有者・占有者(遊技場経営者)	不法行為責任あり
106	男子中学生(当時12歳)が、木工所工場内に設置されたエレベーターに乗って昇降スイッチを操作して搬器を上昇させ、2階で停止させ、その数秒後、再び昇降スイッチを操作して搬器を1階に降下させようとした際、昇降路2階の出入口の床面と搬器の出入口の上部枠との間に胸部を挟まれ意識不明の状態となった。 なお、本件エレベータは、クレーン等安全規則・エレベーター構造規格の基準を満たしていなかった。	平成13年(ワ)430 最高裁HP	平成15年3月14日	損害賠償請求事件	徳島地裁	中学生	建物所有者・占有者(工場経営者)	工作物責任あり
107	統合失調症で入院中の患者が、病院5階にある病室内の窓ガラスを自ら割って飛び降り死亡した。	平成13年(ワ)1449 最高裁HP	2004/03/31 2003/03/14	損害賠償請求	広島地裁	入院患者	建物所有者 病院	建物所有者の工作物責任なし 病院の債務不履行責任・不法行為責任ともになし
108	民宿旅館の浴室において、客が、木製の洗い場の床に生えていた苔ないし苔状のもので足が滑って転倒して負傷した。	平成13年(ワ)3227 最高裁HP	平成14年10月30日	損害賠償請求	名古屋地裁	利用客	建物所有者・占有者(旅館経営者)	債務不履行責任・不法行為責任ともになし
109	検査入院していた患者が、不眠のためハルシオンを服用後、右手に点滴用スタンドを持った状態で転倒し負傷した。 事故当時、トイレの出入口スロープ部分が水に濡れていた事実が認められている。	平成13(ワ)13363 平成13年(ワ)13363L 最高裁HP	平成14年5月17日	損害賠償請求	東京地裁	入院患者	建物所有者・占有者(病院)	工作物責任なし
111	豪雨の際、国道の側溝に設置された集水ますのグレーチング蓋が浮き上がり、歩道からそこに立ち入り、浮いている本件グレーチング蓋を足で押したり、開口部から溢れ出る水を蹴ったりしていた中学生のひとり、突然、本件集水ますの開口部に足のほうから吸い込まれ、他の少年らが救助しようとしたが奏功せず、死亡した。 本件集水ますの開口部は、容易に人がはまり込む大きさで、底部は深く、下流暗渠の径は人を呑み込むに充分な大きさであり、本件グレーチング蓋が外れば、人が転落し、流れがあれば暗渠に吸い込まれることが容易に予測できた	平成14年(ネ)474 最高裁HP	平成15年7月15日	損害賠償請求控訴事件	福岡高裁 長崎支部	小学生	国	営造物責任あり
112	介護老人保健施設に入所していた当時95歳の老人女性が、自室のポータブルトイレ中の排泄物を捨てに行こうとして自ら汚物処理場に赴いた際に、仕切りに足を引っかけて転倒し、負傷した。 本件トイレ内に本件処理場が併設されているところ、そこでは排泄物を流すだけでなく、その容器を洗うこともできたこと、本件仕切りは、本件処理場内の汚水等が処理場外に流出しないための仕切りであり、本件処理場に入入りするためには、これを跨がなくてはならない構造になっていた。	最高裁HP 平成14(ワ)1158	平成15年6月3日	損害賠償請求事件	福島地裁 白河支部	入所者	建物所有者・占有者(施設経営者)	工作物責任あり
115	大学の学生(3年生。当時20歳)が、校舎3階において清掃活動を行っていた際、窓ガラスの外側を拭くため、靴を脱ぎ靴下を履いた状態で窓のサッシに上り、両足を窓のサッシ部分に置いて、右手にゴム手袋をした状態で、タオル及び窓拭きスプレーを持って窓ガラスを拭く作業をしていたところ、足を滑らせて落下し、庇の上立り部分を乗り越えて、転落し、頭部を強打して死亡した。	平成14年(ワ)1875 最高裁HP	平成15年9月25日	損害賠償請求事件(国家賠償)	名古屋地裁	生徒	国(「大学設置者」)	債務不履行責任あり

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
116	脳梗塞の治療及びリハビリテーションのため入院中の患者が、病院内階段の2階と3階の間の踊り場に設置されていた窓から転落し、頭蓋骨骨折、脳内出血及び慢性硬膜下血腫の傷害を負った。 転落した窓は、上下2枚、左右2枚の合わせて4枚のガラスからなる窓であって、本件事故当時、閉められてクレセント錠で施錠されていたこと、窓枠下枠は、通常のものよりも低い位置にあったが、落下防止のバーが設置されており、下の2枚の窓ガラスには、「危険ですからあけないで下さい」との貼り紙がされていた。	平成14 (ワ)2201 8 最高裁HP	平成15年 11月19日	損害賠償 請求	東京地裁	患者	建物所有者・占有者 病院	工作物責任・ 債務不履行 責任ともになし
118	保育園の屋上に設置された駐車場から乗用車が転落し、園庭にいた園児に直撃し死亡した。 本件駐車場は、本件保育園の職員や保護者の運転する自動車の駐車や方向転換の目的で設置されたものであるところ、本件駐車場柵の南側は、約95センチメートル突き出た本件南側園舎の庇があるのみで、庇の上端から垂直に2.95メートル(本件駐車場柵の基礎上端からは約3.6メートル)本件園庭に落ち込んでいる。また、過去にも同様の落下事故が生じていた(負傷者なし)が、その後特段の措置は講じられていなかった。	平成15年 (ワ)611 1898号8 7頁	平成17年3 月29日	損害賠償 請求事件	名古屋地裁	園児	建物所有者・占有者 (保育園経営者)	工作物責任 あり
119	賃貸マンションの一室において、居住者が室内湯沸し器を使用していたところ、不完全燃焼による一酸化炭素中毒により死亡した。 賃貸マンションは老朽化し、各戸の設備・備品として、各居室内に設置されていたガス瞬間湯沸器及び各居室の天井裏を経て戸外へ通じる燃焼ガスを排出するための金属製排気筒の多数について、同排気筒が腐食して穴が開くなどして十分に排気することができないなどの状況であったこと、自主点検により、事故が発生する危険性と、事故を防止するため全排気筒を交換することが必要であるとの指摘を受けていた。	平成15 (わ)1185 1198-2 96	平成16年9 月27日	業務上過 失致死被 告事件	札幌地裁	入居者(賃 借人)	建物所有者(代表取 締役)	業務上過失 致死傷罪成 立
120	建物の解体工事に伴いガス本管から建物内につながるガス引込管に残留するガスを吸引して排出するなどの工事に際し、同工事を請け負った会社からの要請によりこれに立ち会っていたガス設備工事会社の従業員が、ガス臭等から機械室内に相当量のガスが滞留していると認識していたのに、開栓したガス管末の開栓作業中にライターを点火したため、滞留していたガスに引火して、爆発させ建物を全焼させるとともに近隣の店舗等を延焼させ作業員に傷害を負わせた。	平成15年 (わ)8139 1191-3 42	平成17年3 月17日	業務上失 火、業務上 過失傷害 被告事件	大阪地裁	作業員	ガス設備 工事会社 従業員	業務上過失 致死傷罪・業 務上失火罪 成立
121	店の食事室付近の従業員専用の通用口にある鉄製の防火用ドア付近を、本件ドアを開けて清掃していた従業員の一人(足が少し不自由)が、他の従業員が食事室側から無理やりドアを押し開けて出たため、転倒し負傷した事故。 事件の現場となった更衣室に入るための本件ドアのある場所(踊り場)は、大変狭く、鉄製ドアを開け閉めするための最低限のスペースしかなく、開けた時は人1人が立つことができないくらいの広さ(約1平方メートル)しかなかった。	平成16年 (ハ)9528 最高裁HP	平成16年 12月3日	損害賠償 請求事件	東京簡易 裁	従業員	従業員	不法行為責 任あり
124	子供(当時7歳)が団地内の公園に設置された箱形ブランコで遊戯中に受傷して死亡した。 ブランコは、地中のコンクリートによって基礎の固定された4本の鉄パイプ支柱(地上高1800ミリメートル)があり、その最上部に鉄パイプの水平棒が四角に組まれ、これに揺動する箱形のブランコが取り付けられている。また、本件ブランコは、座席に座り、若しくは座席や足置板に立ったまま揺らすことができるが、一方の、若しくは両方の座席の後ろの背もたれをつかまえて揺らすこともできる構造になっている。	平成16年 (ワ)412 最高裁HP	平成17年 11月16日	損害賠償 請求事件	那覇地裁 (棄却)	利用者	工作物設 置管理者	工作物責任 なし
129	ビルに設置された大型自動回転ドアに児童が挟まれて死亡した。	平成17年 (わ)1121	平成17年9 月30日	業務上過 失致死被 告事件	東京地裁 刑事13部	利用客	メーカー製 造設置責 任者 管理会社 責任者	いずれも業 務上過失致 死傷罪成立



判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
130	保育園の屋上に設置された駐車場から乗用車が転落し、園庭にいた園児に直撃し死亡した事故。事故がおきた年の2月にも、同様の落下事故が生じていた(負傷者なし。以下「本件2月事故」という。)が、その後特段の措置は講じられていなかった。	平成17年(ホ)391 最高裁HP	平成18年2月15日	業務上過失致死被告事件	名古屋高裁	園児	保育園代表理事 保育園園長	いずれも不法行為責任あり
131	Aがサウナ風呂に入浴中、火災が発生、Aは逃げ遅れて一酸化炭素中毒により死亡した。	昭和46年(ワ)第1969号 判時975号52頁	昭和55年4月25日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客	建物占有者(サウナ風呂経営者) 販売会社	建物占有者に工作物責任あり 販売会社に不法行為責任あり
132	昭和53年に発生した宮城県沖地震によりブロック塀が倒壊し、通行人が下敷きになって死亡した。	昭和53年(ワ)1076 1020号195頁	昭和56年5月8日	損害賠償請求事件	仙台地裁	通行人	ブロック塀所有者・占有者	工作物責任なし
133	台風のため屋根瓦が飛散し、隣家の敷地内に落下し、隣家の建物や車庫の外壁に当たって損傷。	昭和55年(ホ)155	昭和55年7月31日	損害賠償請求事件	福岡高裁	隣家所有者	建物所有者・占有者	工作物責任あり
134	老朽化した建物の屋根が台風により破壊され、その破片の一部が近くに駐車中の自動車に当たって自動車が破損した。	昭和61年(ワ)181	平成元年6月29日	損害賠償請求事件	福岡地裁 久留米支部	自動車所有者	自動車所有者	工作物責任あり
136	エレベーターのワイヤロープが切断したことにより傷害事故が発生した。	平成3(ホ)158	平成5年4月14日	損害賠償請求事件	大阪高裁	従業員	エレベーター製造設置業者	所有者に対し求償責任あり
137	宿泊客が豪雨による浸水後、泥水に足をとられて旅館内の便所で転倒して負傷した。	平成6(ワ)16962	平成8年9月27日	損害賠償請求事件	東京地裁	宿泊客	建物所有者・占有者(旅館経営者)	債務不履行責任あり
138	阪神淡路大震災により、ホテルが倒壊し、宿泊客が倒壊した建物の下敷きになって死亡した。本件建物は、増築を重ねられ、東棟、南棟及び西棟の三つの棟から構成されていたが、基礎や地下部分の構造・建築時期を異にし、地上部分を支持する柱・梁といった基礎的構造体も別々に有するものとなっていた。	平成8年(ワ)884 1009号207頁	平成10年6月16日判決	損害賠償請求事件	神戸地裁	宿泊客	建物所有者・占有者(ホテル経営者)	工作物責任あり
140	店舗内で火災が発生した。出火場所は、焼肉店に設置されたダクト式無煙ロースターであった。本件事故発生前に製造業者は本件ロースターのメンテナンスを行い、その際に、全ての排気ファンが油でかなり汚れており、分解洗浄を要する状態であるなど、ロースター内の清掃ができていない状況が確認できたため、火災の原因にもなるから、こまめに清掃をするように店舗側に伝えていた。	平成16年(ワ)第13827号 1982号125頁	平成18年10月20日	損害賠償請求事件	大阪地裁	店舗経営者	製造業者	製造物責任・債務不履行責任・不法行為責任のいずれもなし

判例整理番号	事故概要	事件番号・判例時報	裁判年月日	事件名	裁判所名・部	被害者	責任の所在	判示要旨
141	4人がエレベーターから降りた際、最後に降りようとした被害者がエレベーターの扉にはさまれて負傷した事故。	平成17年(ワ)13008号 1971号133頁	平成18年9月26日	損害賠償請求事件	東京地裁	利用客	建物所有者・占有者(温泉施設経営者)	工作物責任あり
142	9階建ての共同住宅。店舗として建築された建物をその建築主から購入した上告人らが、当該建物にはひび割れや鉄筋の耐力低下等の瑕疵がある。	平成17年(受)第702号 1252号120頁	平成19年7月6日	損害賠償請求事件	最高裁判所第2小法廷判決	購入者	設計・管理会社 施工会社	いずれも不法行為責任あり
143	7歳の女児が、自転車を運転して、歩道を走行していたところ、車道上に転倒し、進行していた自動車の左後輪に轢過され、死亡した。被害者が転倒したのは、歩道部分に沿って栽植された生垣の枝が張り出していたため、それを回避しようとしたことに起因する。	平成17年(ワ)第2477号 1251号283頁	平成19年5月9日		大阪地裁	子供	生垣所有者	工作物責任あり
144	洗濯物を干すときには、2階の窓(窓までの腰高は約73センチメートルで、手すりはない。)の外に取り付けてあった竿受け金具に物干し竿を渡し、その竿に干していたところである。被害者は、洗濯物を干している時に本件窓から転落し、死亡した。	平成18年(ホ)229号	平成19年3月20日	損害賠償請求控訴事件	福岡高裁	居住者	建物所有者	工作物責任あり
145	都市ガスを燃料とする風呂釜の設置された浴室において、アパートの居住者(賃貸人)がこの浴室内において、一酸化中毒炭素により死亡した。		昭和55年10月31日	損害賠償請求事件	東京地裁	居住者	賃貸人 建築業者 建物販売業者	賃貸人の債務不履行責任あり 建築業者・建物販売業者の不法行為責任あり
146	ビルの賃借人の一人が行っていた改装工事を請け負っていた工事関係者の一人の煙草の不始末が原因で火災が発生し、多数の犠牲者を出した事件。		昭和56年1月26日	損害賠償請求事件	大阪地裁	賃借人	建物所有者	債務不履行責任あり
147	Y1はY2所有の店舗を賃借し、そこでレストランを営んでいたが、Y3から業務用のオープン付ガスレンジを購入し、Y3の従業員が店舗内のベニヤ板の壁に接して設置したところ、ガスレンジの熱がレンジ背面の鋼板、磁気タイルを通じベニヤ板の壁に伝わり、長期低音加熱により発火することになり、火災が発生。		昭和61年12月18日	損害賠償請求事件	東京地裁	近隣建物所有者	建物所有者・占有者 設備設置業者	建物所有者・占有者の工作物責任なし 設備設置者の不法行為責任あり
149	Yの所有するビル内の飲食店で食事をした後、同ビルの共用部分である通路を歩行中に足を滑らせ、通路上に転倒し左足を骨折するなどの傷害を負った。		平成13年11月27日	損害賠償請求事件	東京地裁	一般客	建物所有者	工作物責任あり
151	小学校6年生の生徒が水泳の授業中にプールサイドから逆飛び込みを行ったところ、頭部をプールの底にぶつけて負傷した事故。		平成11年8月27日		松山地裁			
999	多数の店舗が入居している商業ビル内の食堂街の通路を歩行中の者が、通路に付着していた油等によって転倒、負傷した事故	平成12年(ワ)20521794号82頁	平成13年11月27日	損害賠償請求事件	東京地裁		ビルの所有者の土地 工作物責任が肯定された	

#### ④学校事故事例

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
265	1989(平成1)	墜落	中 1男			卓球部活動時、途中休憩に入ったさいに窓際に座りもたれたとき、窓があいたため中庭に転落した。
268	1990(平成2)		中 1男		1.35m	サッカーの部活動中、別館 1階の窓枠にボール防御のために立っていたとき、貧血を起こし、高さ 135センチメートルの所から落ちた。そのさい、排水口のふたと地面との間で口部の強打した。
116	2004(平成16)		高 2男	サンルーム屋根	4.8m	バスケットボール部の部活動が始まるまでの間、他の部員と体育館 2階で遊んでいた。鬼ごっこの最中、本生徒が鬼から逃げるために窓から外へ出て、壁を使ってサンルームの屋根の隅を歩いて体育館へ戻ろうとして屋根のガラス部分に乗ったところ、ガラスが割れ、約 4.8m下のタイル床へ転落した。
68	1991(平成3)		小 1女	テラス	4.4m	休憩時間に、かくれんぼをして遊んでいるとき、本児が窓を乗り越えて校舎外壁に突き出しているテラスを歩くうちに足を踏み外して 4.4メートル下に落下した
110	1986(昭和61)		小 6男	テラスの屋根		小運動会が終了したので放送用具の片付けをしていたとき、1階テラスの網入ガラス屋根に物を落としたので、その上上がり取ろうとしてガラスが破れ落下し、腰部を強打した。
204	1991(平成3)		小 6女	トイレの窓	3F	いつもと同じように友人と登校した本児は、教室にかばんを置くと、「トイレへ行く」と言って教室を出ていったが、戻らないので担任に連絡。担任が捜しながら教室へ向かうと、捜していた児童から 3階トイレに鍵がかかっていたので声を掛けたが返事がないとの報告を受けた。他の教員と児童で手分けして捜したところ、3階トイレ下のコンクリートたき部分に倒れている本児を発見したが、顔から多量の出血、意識不明だった。3階の鍵のかかったトイレの窓には、遺書めいた内容が指で書き留めてあった。救急車で移送されたが 5日後に死亡した。
239	2004(平成16)		中 2男	トイレの窓	4F	放課後、三階視聴覚室で生活指導を受けているとき、本生徒は「トイレにいきたい。」と言って部屋を出たが、そのまま戻らないため、探していた。4階手洗い場の窓が開いているのに気づき、下をのぞいてみると、本生徒がうつぶせに倒れていた。直ちに救急車を要請するとともに、名前を呼びながら心臓マッサージを行った。救急車により医療機関に搬送されたが、発生から一時間後に死亡が確認された。
291	1994(平成6)		中 2女	トイレの窓	2F	休憩時間中、2階女子トイレで上級生から暴行を受け、恐怖のため窓から飛び降り両足を骨折した。
307	1998(平成10)		小 6男	トイレの窓		昼食時休憩時間中、同じクラスの友達とかくれんぼをしていて、2人でトイレに隠れ、2人のうちの1人がトイレの窓を開け、窓から犬走りに降りようとして足を踏み外し、1階トイレ前の防球ネットと校舎の間に転落した。
258	1988(昭和63)		中 3男	トイレの窓	3F	休憩時間中、3階のトイレで、ペイントマーカーでいたずらされた髪や顔を洗っていたさい、またいたずらされた。洗い落としたが、意識がもうろうとして発作的に 3階トイレの窓から下の空地へ落下し意識不明になった。
207	1993(平成5)		高 1男	トイレの窓	4F	バレーボール部活動中、校舎西側便所の下に本生徒が転落して、うつ伏せに倒れ出血しているのを発見され救急車で病院へ移送、治療されたが、4時間半後に死亡した。4階の便所の窓から転落したものと考えられている。
192	1988(昭和63)		高 2男	トイレの窓	4F	授業中、本生徒は遅刻して登校。4階トイレより転落、意識不明となり、応急処置により呼吸は戻ったが、てんかんの発作が始まった。救急車で病院へ移送したが死亡。なお、てんかんの発作により転落したと思われる。
211	1993(平成5)		高 2女	トイレの窓	5F	本生徒は、当日、夏季休業中の委員会活動(図書室当番)で登校したが、委員会活動の図書室には行かず、午前 10時 20分頃 5階便所から校庭に飛び降りた。事故発生後、直ちに救急車を手配、病院で治療を受けたが、翌日死亡した。
235	2003(平成15)		中 2女	トイレの窓	6F	当日、本生徒は登校後、校舎 6階の女子トイレの窓から、2階廊下(バルコニー)に転落した。2階にいた教諭が、「ドスン」という音を聞き、室外に出てみると、本生徒が倒れていた。すぐに駆けつけ、近くにいた教諭に救急車を要請を依頼した。救急車により医療機関に搬送されたが、本生徒は呼吸停止、出血性ショックの状態であり、その後の治療でも血圧は上昇せず、全身状態が悪化して、発生から 5日後に死亡した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
35	1987(昭和62)		高定時3女	トイレの窓→ひさし	4m	休憩時間中午後8時頃、本生徒がトイレに行ったところ、クラスメート3名が煙草を吸っていた。本生徒は、冗談に「先生が来るよ」と言った。3名はあわててトイレに入った。本生徒も冗談を言った手前、隠れようとトイレの窓からひさしにでたはずみと思われるが、誤って4m下のコンクリート床面に転落し、頭部を打ち意識不明となり、病院へ移送、手当を受けたが死亡した。
39	1989(平成1)		小6男	トイレの窓→ひさし	4F	清掃時間中、本児は分担場所を離れ、4階女子トイレで当番の女子児童とふざけていた。そのやりとりを聞いた男子トイレの当番の男子児童に「なんで女子トイレに入っているのだ。入り口を閉めるよ」と言われ、本児はいきなり高窓に登りひさしに降りた。男子児童がその高窓に駆け寄ったときには転落しており、あおむけに倒れ、左ふくらはぎ列創、左耳出血、呼吸不規則、意識不明であった。応急処置後、救急車で県立病院へ移送したが16日後死亡した。
206	1992(平成4)		中2女	トイレの窓または屋上	5F	国語の授業時、本生徒はトイレに行く許可を得て教室を出たが、5分もたないうちに校舎(5階の窓又は屋上)から飛び降りて、裏庭に落下したと思われる。保健室に居た養護教諭がその物音を聞き、うつ伏せ上体で発見したが意識不明であった。救急車で病院へ移送したが、意識が回復のないまま3週間後に死亡した。
44	1991(平成3)		小6男	ひさし	8m	清掃時間中、本児は分担の清掃を終えて教室に戻り、友人と2人で教室の窓の安全柵を乗り越えひさしに降り、さらに下の階の友人に「今からそっちへ行く」と言ってひさしに両手でぶら下がり、下の階のひさしに飛び降りたが、バランスを崩し約8メートル下の花園へ転落した。
57	1986(昭和61)		高2女	ひさし	3F	全校大掃除の時間に、窓ふきで3階ひさしに上がり、バランスを失い、中庭へ転落した。
51	1998(平成10)		小6女	ひさし		放課後、本児を含むアルバム委員が教室が残っていた。本児は教室の手すりを乗り越え、窓から外のひさしの部分に出た。周りの児童が止めたにもかかわらず、ひさしに乗り手を振った。いったん教室に戻り再び塀に乗った。本児の姿が見えなくなったので、転倒したことに気づいたほかの児童が、教頭に通報した。転倒した本児は、頭から血を流して左側頭部を上に向けて倒れていたため、救急車で病院に搬送し手術が行われたが、15日後に死亡した。
54	1983(昭和58)		小4男	ひさし	3.8m	体育館南のといをよじ登り、ひさし(高さ3.8m、幅45cm)上に上がり、ひさしの上を小走りに走っていて足をすべらせ、横向きの状態で地上に落下し、コンクリートの縁石で脇腹を強打した。肝臓、脾臓破裂により、摘出手術が行われた。
56	1986(昭和61)		中1女	ひさし		昼食後、部活動に入る前、友達とかくれんぼをした。本生徒は窓を乗り越えてひさしに出て、柱の陰に隠れたが、見つけれまいとして中腰でひさしを通過して逃げた際、足を踏みはずし転落した。
50	1998(平成10)		中1男	ひさし	3F	昼の休憩時間中、教諭が自転車置き場で大きな音がしたので振り向いてみると、本生徒が倒れていた。本生徒は3階校舎のひさしから転倒した。本生徒はハナから少し血を流し、脈拍と呼吸はあったが意識はなかったので、救急車を要請し病院に搬送したが、8日後に死亡した。
58	1987(昭和62)		小4男	ひさし	6m	始業前の自習時間、鉄筋コンクリート3階建ての教室を通り抜け他の教室に行き高さ80cmのガラス窓を乗り越えて、ひさし(68cm)を歩いてしたが、途中柱がでえて狭くなっていて、足を踏みはずし6m下のコンクリート道路へ転落し頭を強打した。
62	1988(昭和63)		高1女	ひさし	2F	授業終了後の特定時間中、級友がふざけて2階ひさしの上に置いたかばんを取ろうとして、校庭に転落した。
64	1990(平成2)		小6男	ひさし		休憩時間中、鬼ごっこをしていた。そのとき誰かが窓のところから雨どいをつたって出口の上のひさしに登り、そこから飛び降りた。それを見て本児もやってみたら失敗した。
71	1992(平成4)		高2男	ひさし	3F	休憩時間時、本生徒は便所で喫煙中、「こらー」という声を先生の巡回と間違えて窓の外に出て3階のひさし伝いに渡り廊下に出ようとして転落した。
78	1995(平成7)		小髯2男	ひさし	3F	4時限終了後の休憩時間中、3階教室でかくれんぼ中、鬼となって窓の外ひさしに降りて顔を伏せ数を数えて顔を上げたところ、隠れるはずの児童が窓際に立っていたので驚き、バランスを崩して転落した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
80	1995(平成7)		高2女	ひさし	2F	大掃除(学校行事)中、校舎2階廊下窓外のひさしに出て窓ガラスをふこうとした2人が接触し、2人とも転落した。
87	1997(平成9)		小6男	ひさし		児童会運動会のための応援団活動時、4階の理科室で活動中、窓から窓下のひさしに降りたところ何かの拍子にそこから3階の屋上へ落下し、頭部等を強打し聴力が低下した。
90	1999または2000(平成11末)		中1男	ひさし	4F	社会の授業中、本生徒はトイレに行くことを担任に告げ、教室を出たがトイレには行かず教室の隣の学年教員室に入った。その窓から庇に出て、庇の間に教室に渡っているとき足を踏み外し、4階の庇から1階昇降口のコンクリートの屋根に転落し、頭部を強打した。
92	2002(平成14)		高1男	ひさし	4F	校内スポーツ大会中、4階の教室に無断で外窓から入ったが、担任が施設確認に来たので見つからないように窓からひさしに出て隠れようとしたところ、誤って外庭に転落した。
94	2002(平成14)		中2女	ひさし	3F	5校時目終了後の休憩時間中、本生徒は3階の教室の窓からひさしに出た。周りにいた生徒が「危ないよ!」と言っている間に、足を滑らせ転落した。落下した場所がアスファルトであったため、ダメージがだいぶ大きいものとなった。
97	2004(平成16)		高1男	ひさし	2F	授業開始後まもなく、本生徒と他生徒が教師に許可をもらい、2階のトイレに行った。他生徒が用を足している最中、ドンという音がし、窓から外を見ると本生徒が転落していた。本生徒は当時の記憶はないが、ふざけて外のひさしの上に乗れり、滑り落ちたのではないと思われる。
74	1993(平成5)		中2女	ひさし	3F	昼休み、3階のトイレの窓から出て、ひさしをつたって隣の教室をのぞこうとしたとき、バランスを失い落下した。
37	1988(昭和63)		中3女	ひさし	8m	合唱部の練習開始前、暑さをしのぐため窓を乗り越えひさしへ出ていた。活動を始めようとしたさい、本生徒はまだ室内に入っておらず、室内の窓際の机にうつむいていた友人にいたずらのつもりで頭をたたいたあと、ひさしに出張っている柱に隠れようとしたのか、足を踏み外し約8メートル下の花壇と側溝の間に転落した。救急車で病院へ移送し、快方に向かったかに見えたが20日後に死亡。
36	1987(昭和62)		高1女	ひさし	4m	吹奏楽部の合同練習時、本生徒は、他の部員と2人で楽器にたまる唾を拭く布を取り、3階の倉庫に行ったが鍵がかかっていたので、本生徒1人が隣の教室の窓からひさしに下り、約4m歩いて悪から倉庫の中へ入った。なかなか出てこないで部員が不審に思い、窓の下を見たところ本生徒が倒れていた。直ちに病院へ移送したが、死亡した。本生徒は布が見つからず、帰ろうとした際、ひさしから足を滑らせ転落したらしい。
33	1986(昭和61)		高1男	ひさし		放課後、居残って製図をしていた。本生徒は友人とふざけていたが、その後、幅約80cmの窓下のひさしに降り、足を滑らせたのか転落した。
32	1986(昭和61)		中2男	ひさし	4F	授業終了後、4階教室で友人と卓球をしていたが、そのうち本生徒は窓を乗り越え、ひさし(幅約60cm)を伝わって隣の教室へ行こうとし、再び戻ろうとしてバランスを崩し転落した。
31	1984(昭和59)		高定時2男	ひさし		学校祭準備のため、生徒研究室で実行委員会が開かれ本人はクラス代表として出席した。本生徒の班(4人)は、午後8時20分頃討議が終了したので、他の班の終了を待つ間、蒸し暑いので夕涼みをしようと生徒研究室の南側に付設された幅80cm程のひさしの上に乗り、校庭の方へ足を投げ出したかっこうで腰を下ろした。この列へもう一人の生徒が割り込んできて腰を下ろすや「先生が来たぞ」と叫ぶ声に全員暗やみに隠れた。それから仲間4人は室内に戻ったが、本生徒一人がとり残され、誰も気付かなかった。その後「アッ」という声が聞こえ
27	1983(昭和58)		中3男	ひさし	3F	休憩時間に8人ほどの生徒が3階の教室、廊下、窓の外のひさしで鬼ごっこをしていた。6校時のチャイムの鳴る直前に、本生徒は鬼から身を潜めようとしてひさしのない部分(右図のように)を渡ろうとして手か足をすべらせて下のアスファルトに転落、頭を打って11日後に死亡した。ひさしとひさしの間には、幅78cmの柱があり、これを抱きかかえるようにして渡っていた。
41	1990(平成2)		高3女	ひさし		放課後、級友6人と教室に残り、一人一人記念写真を交代で撮っていた。本生徒は、自分のカメラで窓外の風景を撮っていたようで、窓からひさしに出て転落したとみられる。救急車で病院へ移送したが7日後死亡した。
40	1989(平成1)		高3女	ひさし	3F(7m)	文化祭の準備中、3階の教室で作業をしていて、ひさしの陽の当たるところで乾燥させていた物を取り入れるために、窓からひさしに出て1mほど歩いたところで、約7m下のグラウンドに転落した。反対側の校舎にいた生徒が目撃し、教師に連絡、直ちに救急車で病院へ移送したが死亡した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
38	1989(平成1)		中3女	ひさし →教室	3F (6.8m)	昼食時休憩時間中、3階の教室よりの合唱室で友人5人と雑談をしていて5校時授業開始5分前の予鈴が聞こえたので、窓の下の幅85cmのひさし伝いに教室へ帰ろうと高さ80cmの窓枠を乗り越えたとき、バランスを崩し約6.8m下のコンクリート通路に転落。意識不明となり、救急車で病院へ移送したが死亡した。
91	1999または 2000(平成11または)		中2男	ひさし →窓	3F	休憩時間中、外部非常階段の手すりを乗り越え、北館3階廊下東、非常階段横、中庭側の窓の外側のひさしに足をかけ、窓から校舎に入ろうとしたが、誤って落下した。
52	2001(平成13)		高3男	ひさし →防球ネット	3F	休憩時間中、友人とジュースを飲みながら話をしていて、校舎庇屋根へ3階の教室の窓から降りた。目前にある防球ネットに飛びついたときネットが破れそのまま地面に転落した。溝に頭が落ち込み体幹を強打し肋骨を骨折した。意識がないため、直ちに病院へ搬送したが肋骨が肺を圧迫して脳挫傷により死亡した。
1	1984(昭和59)		幼4歳男	ベランダ	2F	新学期中のため、各教師は道具の使い方や危険性、友達との遊び方、教師とのスキンシップ等を重視しつつ、午後の自由遊びを行っていた。午後1時20分頃、2人の園児が教室下の犬走り上に意識不明の状態で見つかるのを発見された。直ちに救急車の出動を要請し病院へ移送、入院治療を受けたが、翌27日死亡した。なお同じく意識不明であった他の園児は、5月3日死亡した。本児は、2階ベランダで遊んでいるうち過って転落したものと推定されている。
11	1988(昭和63)		小6女	ベランダ	2F	始業前の特定時間中、2階ベランダの手すりにつかまりベランダから身を乗り出す格好で頭を下げていたため、いったんぶら下がった状態で足から落下した。
9	2003(平成15)		中3男	ベランダ		朝の会を終えて、クラスごとに終業式会場の体育館に行くために廊下に整列しているとき、本生徒は1人で教室のベランダに出ており、ベランダから身を乗り出すようにして、下の花壇部に転落した。意識も浅く出血も多かったことから、救急車を要請し、自動酸素蘇生器を使用、毛布で保温するなどの処置を行った。医療機関に搬送され治療を受けたが、事故後1週間ほど危篤状態が続いた。その後、手術を数回にわたって行い、治療とリハビリにより多少の食事や呼びかけへの反応が出来る時期もあったが、発生から約4年3ヶ月後に多臓器不全で死亡した。
8	2001(平成13)		中2男	ベランダ	3F 10m	始業前の特定時間中、3階教室のベランダより10m下のコンクリートの土間に転落し、頭部を強く打った。呼吸及び心臓は停止していなかったが、病院へ搬送後容態が急変し死亡した。
7	2001(平成13)		高2男	ベランダ	4F	始業前、4階ベランダ伝いに音楽室の前に行った。その際転落し、全身を打撲する。救急車で病院に搬送したが、即死の状態だった。
6	1998(平成10)		中3男	ベランダ	4F	休憩時間中、次校時の理科の授業のため、4階の理科室の前で本生徒は他の生徒と待っていた。生徒の一人が窓のスラブ(手すりのない小さなベランダのようなもの)に出て戻ってくるのを見て、本生徒も4回東側から窓のスラブに出ようとして飛び上がった瞬間、左足が窓枠に引っ掛かり、バランスを崩して地面に転落した。救急車で病院に搬送してあてを受けたが死亡した。
5	1995(平成7)		高2男	ベランダ		始業前の特定時間中、朝の課外授業に参加するために登校した本生徒は、教室への近道である非常階段に直行したが、入り口が閉まっていたので隣接するベランダの手すりを渡ろうとして転落した。目撃生徒により連絡を受けた教職員が駆けつけ、救急車で病院に搬送したが、即死していた。
3	1990(平成2)		小6男	ベランダ	4F	下校時後も4階の教室に残って遊んでいて、ベランダの飾りパイプにまたがろうとして、地上通路に転落し、救急車で病院へ移送したが4日後に死亡した。
18	1991(平成3)		中3女	ベランダ	4F	冬休み中、清掃当番で登校した際、清掃終了後に友達と4階のベランダ手すりに腰掛け話をしていたとき、バランスを崩し転落した。
2	1987(昭和62)		小6男	ベランダ	4F	本児は、視力左右0.1、難聴児で、特殊学級に所属していたが、4階の教室で友人とふざけながら図書館のベランダに出て、「入れろ」「入れない」の押し問答を繰り返しているうち、突然本児は手すりの中段に足をかけ、登ろうとしたので、3人が注意し、手すりから引き離し図書室へ入ったところ、ついてくるどころか、手すりに馬乗りになり、手すりを越えようとしていた。3人が担任に知らせに走り出した途端、本児は地上の側溝の鉄蓋上に転落し、病院へ運んだが死亡していた。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
4	1995(平成7)		小 6男	ベランダ	3F 3.4m	給食準備中、本児は、3階のベランダの手すり(高さ 1.24メートル)に腹部を乗せ上半身を手すりの外側に出し、両手で手すりをつかんでいたが、左手が外れバランスを崩し約 3.4メートル下の 2階のベランダに転落した。応急手当を行い救急車を待つが心停止となり心臓マッサージを行い、救急車で病院に搬送した。自発呼吸がなく人工呼吸器をつけ経過を見たが、2日後脳死状態となり死亡した。
12	1989(平成1)		中 2男	ベランダ	4.5m	授業終了後の特定時間中、2階の教室を清掃中に、ベランダの柵で鉄棒の腕立て支持のようになかっこうをして手を滑らせ、約 4.5m下の地面へ転落した。
13	1989(平成1)		高 2男	ベランダ	3F	学校祭当日、3階ベランダより転落し、下に駐車場の乗用車のフロントガラスに当たってバウンドし地上に落下、全身を打撲した。
14	1990(平成2)		小 6男	ベランダ	3F	清掃時間中、本児は 3階のベランダで、他の児童がフェンスに手をかけ、足を持ち上げる遊びをしているのをまねたところ、勢い余ってかバランスを失い下の階のベランダへ落下した。
16	1990(平成2)		中 3女	ベランダ	2F	休憩時間中、2階のベランダの手すりの上にかがんで友人と話をしていた。友人が教室へ入ったので本人も後を追おうとして、スカートのすその後ろを踏み、睡眠不足、暑さも加わってふらつとなり落下した。
19	1992(平成4)		中 2男	ベランダ	2F	2階の教室で自習時間時、本生徒は目を盗んでベランダに隠れたが、教師に気付かれ隣のベランダに逃げようとした際、体のバランスを失って転落した。
20	1992(平成4)		中養 3女	ベランダ	2F	学級指導時、本生徒は 2階のベランダの立ち上がり寄り掛かって、小学部の遊戯の練習を見ているうちに、体が前のめりになって地上に転落した。
21	1993(平成5)		小 3男	ベランダ	2F	休憩時間中、2階のベランダから身を乗り出して階下の友人に声をかけていた際、級友に教室の窓越しにぼうきの柄でしりを突かれてバランスを崩し、階下のコンクリート面に転落した。
22	1995(平成7)		中 3女	ベランダ	2F	昼食時休憩時間中、校舎 2階のベランダからグラウンドにいる友達に話しかけようとして手すりから身を乗り出したところ、バランスを崩して花壇近くに頭から落ちた。
23	1997(平成9)		高 2男	ベランダ	3F	放課後、文化祭の準備中、することがなく遊んでいてベランダに出ようとしたところ、足が窓枠に引っ掛かって、3階から中庭へ転落し負傷した。
24	2001(平成13)		高 1女	ベランダ	12.5m	休憩時間中、友人を誘ってベランダへ出た。本生徒は突然ベランダ中央部にある細い隙間に入ろうとした。友人は止めたが、本生徒はそのまま隙間に入っていったので、あわてて腕をつかんだが、そのまま 12.5m下に落下した。
26	2005(平成17)		高 1女	ベランダ		文化祭撤去作業中、展示物を固定していた木とガムテープをはがす作業を始めたところ、本生徒がベランダに出た直後、バランスを崩し、1階の排水溝部分に転落する。
15	1990(平成2)		小 6女	ベランダ	3F	始業前に、3階教室のベランダに出て手すりを乗り越え、手すりの外側にぶらさがったらしい。このとき、登校中の中学生が目撃し「あぶない」と叫びながら職員室に入ってきたが、転落した後だった。
101	1988(昭和63)		中 1男	レンガ造り倉庫屋根		昼食時休憩中、レンガ造り倉庫の屋根に登り中央でジャンプしたところ崩れ、レンガの下敷きとなり死亡。
47	1994(平成6)		高専 3男	雨どい	11m	本学生は、午前6時頃、学校寮第3棟前の通路に倒れて死亡しているのを発見された。本学生は、他県生で、寮の2人部屋に居住していたが、推定によると、寮の部屋が午後11時に消灯になったので、隣の談話室の電源を使おうと雨どいにつかまり移動中、約11メートル下の通路に転落したと思われる。当日は同室の学生が不在で転落に気づいた寮生はいなかった。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
114	1994(平成6)		高3女	屋根	5m	吹奏楽部活動時、友達のタオルが3階渡り廊下から2階スレート屋根に落ち、それを取りに屋根に出たところ、スレート屋根が抜けて、5メートル下のコンクリート上に叩きつけられた。
109	2008年6月18日		小6男	屋上	12m	東京都杉並区の区立小学校で、6年生の男子が屋上の明かり取り用窓から1階に転落。救急車で病院に運ばれたが、頭などを強く打っており、約4時間後に死亡が確認された。この児童のクラスは、算数の授業の一貫として屋上で歩幅を測るなどしていた。屋上の床面にある明かり取り用窓の上に男児が乗った際、強化プラスチックとガラスが割れ、約12メートル下の1階床に落ちた。窓の下は吹き抜けになっていた。明かり取り用窓は、屋上の中央付近に3つ並んで設置され、囲いなどはなかった。
152	1991(平成3)		小6女	階段		児童朝会で運動場に集合する際、本児は、4階の手すりの上に乗り降りしようとしたとき、過ってバランスを崩し3階の階段に転落した。
153	1991(平成3)		中1男	階段		部活動が終了し、道具を収納した後、階段の手すりを滑降中に過って4階から1階の吹き抜けを転落した。
154	1992(平成4)		小2男	階段		始業前に本児は2階教室へ行く際、階段最上部でランドセルを置き階段の手すりにまたがったとき、手が外れて下の段まで落ちてしまった。
155	1992(平成4)		中3男	階段		休憩時間中、本生徒は校舎5階の階段の手すりに乗って足を伸ばしてバランスを取ろうとした際、4階の階段に落ちて転び、下の4階のおどり場に転落した。
156	1993(平成5)		小4女	階段		放課後、滑って降りるため3階階段の手すりに飛び乗ろうとした際、勢いがつき過ぎて飛び越し、手すりにぶら下がったが、手袋をしていて滑り易く支えきれなくなって2階階段に落下し、顔面と左膝を強打した。
157	1993(平成5)		小5男	階段		休憩時間中、3階の階段手すりに乗って滑り降りようとしたところ、過って2階の階段へ転落した。
158	1993(平成5)		小6男	階段		理科の授業時、教室を出て階下の理科室へ用具を取りに行く途中、3階の階段の手すりにまたがって降りようとして体のバランスを失い、2階に落下して頭部を強打した。
117	1983(昭和58)		小3男	階段	5.6m	当日は運動場で1学期の始業式後、児童会(朝会)が行われた。予定より少し遅れて終了し、1年生、2年生、3年生の順に下足箱まで担任が引率して上げきとはきかえ、本館3階の教室へ入った。本児は、級友といっしょに2階便所へ行くことと厳禁されていた階段の金属性の手すりにまたがり、3階から2階まですべり降りようとして、高さ約1mの手すりに直角に身を乗り出したため、重心を失い5.6m下のコンクリート床へ転落死亡した。
160	1995(平成7)		中2女	階段		始業前、プラスバンド部の朝練習後教室へ行く途中、階段の手すりを滑り降りバランスを崩して落ち床で口唇部を強打した。
162	1996(平成8)		小3男	階段		放課後、下校しようとランドセルを担いで2階から階段を降りていた時、下から5～6段のところから手すりを腹部で滑り降りようと体を乗せたところ、ランドセルの重みでバランスを崩し、頭から下の職員玄関に転落し階段に歯を打ちつけた。
150	1990(平成2)		中3男	階段		学級会活動時、体育館で先生を待っているさい、ギャラリーへ昇る階段を手で昇っていったところ、友達がふざけて足を引いたため階段から転落し負傷した。
164	1997(平成9)		小3男	階段		放課後、下校する際に階段でランドセルをしょったまま階段の手すりに腹ばいになり滑り降りようとしたところ、勢いがつきすぎてバランスを崩し、反対側の階段に落下して歯を負傷した。
149	1990(平成2)		中2男	階段		昼食後、友だちと遊んでいて、階段の手すりを滑り落ち、足腰を骨折した。
165	1998(平成10)		小4男	階段	2.7m	国語授業終了直前、片付け後、階段を通り校庭へ遊びに出ようとした。階段を降りる際、手すりに腹ばいになった状態で滑り降りようとした。その後、バランスを崩し2.7メートル下の階段に転落し、頭部と腹部を強打した。左腎に裂傷を負い、摘出した。



ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
161	1996(平成8)		小5男	階段	3.3m	昼食時休憩時間中、4階の自教室からグラウンドへ向かう時、階段の手すりを腹ばいになって滑り降りていたところ、手が滑ってバランスを崩し、約3.3メートル下の階段に落下し、さらに3階踊り場まで転がり落ちた。左橈・尺骨骨折および脾臓破裂の負傷をした。
166	1998(平成10)		小4女	階段		放課後、2階から1階に降りる階段で、中央の踊り場を越えてから、ランドセルを背負ったまま、手すりに腹を当てて滑り降りていたが、加速がつき、1階の廊下の階段側に落ち、顔面と腹部を打った。
167	1998(平成10)		小4女	階段	4m	放課後、下校の準備をして階段に来た時、本児はランドセルを背負い、スキー用手袋をしたまま、手すりを腹部を下にしてまたがったところ、バランスを失い、手すりをすべることなく約4メートル下の階段に転落し、腹部と顔面を強打した。救急車で病院に搬送後、左腎臓と脾臓を摘出した。
168	1998(平成10)		小5男	階段		放課後、4階から3階へ降りる際、途中の踊り場まで伸びている手すりを伝って滑り降りようと、手すりに後ろ向きに馬乗りになる姿勢でまたがった。その際、身体のバランスを崩し、手すりの向こう側に傾き落ちそうになった。辛うじて両手が手すりに引っ掛かり、ぶら下がるような姿勢となった。本児は少しでも高さを縮めるために手すりを伝って下方向へ体をずらしていたが、途中で力尽き落下した。
169	たは 2000(平成11) たは		小2男	階段	2.5m	遠足に出発する前の休憩時間中、本児は1人で2階から1階へ降りる階段の手すりをまたいで滑り降りようとしたところ、誤ってバランスを崩して階段と反対側へ2.5m落下した。
170	たは 2000(平成11) たは		小2女	階段	4.4m	放課後、本児は、低学年棟2階階段上部の高さ80cmの手すりからランドセルを背負ったまま身を乗り出し、左手が手すり上で滑ったため、バランスを崩し、4m40cm下の1階に頭から落下した。
171	2002(平成14)		小5男	階段		階段を下りる際、本児は手すりに腹這いになって滑り降りようとしてまたがったところ、勢い余って3m下の階段へ転落し、腹部及び上肢をコンクリート製の階段の角で強く打ち、そのまま5～6段階段を転がり落ちた。
172	2003(平成15)		小6男	階段		清掃終了時、3回から2階に向かって降りていた。その際、本児は手すりに腹ばいになり滑っていて、バランスを崩し、頭部から、その下の階段中腹に落下した。その後自力で2階踊り場まで移動し、横向きに倒れているところを発見された。
163	1996(平成8)		小4女	階段		放課後、階段で友人とふざけて手すりにぶら下がって遊んでいたところ、手が滑って床に転落し、口部を打ちつけ、歯を破折した。
138	1988(昭和63)		小3男	階段		下校時、2階から1階へ降りる階段の手すりから下をのぞこうとして、バランスを崩して落下した。
123	1997(平成9)		小3男	階段	3F 4m	給食準備中、本児は他の児童と3階の階段付近で遊んでいた。階段の手すりに腹ばいになって滑り降りようとして、1メートル程下降したところでバランスを崩して4メートル下の2階階段部分に落下し頭部を強打した。担任が駆けつけたが、けいれんを起こし意識もうろうの状態だった。救急車で病院へ搬送されたが4時間後に死亡した。
125	1998(平成10)		高専1男	階段	6F	始業前、8時ごろ、登校してきた生徒が、駐車場に倒れていた本生徒を発見した。前期末試験の最終日、いつもと変わりなく家を出た。4回にある教室にはにもつが置いてあり、6階の階段横の柵を乗り越えた跡があった。直ちに救急車を要請したが、死亡していた。
126	2001(平成13)		小3女	階段		昼食時の休憩時間、校舎内階段で手摺りにお腹をあてて滑り降りようとしていた。途中でバランスを崩し、体がでんぐり返しになった後、片足が下の階段の手摺りにひっかかり、片手が上の手摺りの支柱を握っていたが、手が離れ1階まで落下した。病院へ搬送したが容態が急変し、死亡した。
128	2003(平成15)		中3女	階段	3F	昼食時休憩時間中、校舎内3階の階段で他生徒と話をしていた際、本生徒は階段の手すりに向かって、上半身を軽く打ちつけるように動いていたが、ふとした拍子に足がすべり、前のめりに回転し、一度は手すりをつかんだが、1階と2階の間の踊り場に転落した。直ちに救急車で病院に搬送されたが、5日後に死亡した。
129	1983(昭和58)		小4男	階段		屋休みに校舎の階段の手すりにまたがって滑り降りようとしたところ、勢い余って向こう側の階段下に転落し、前歯3本を失う負傷をした。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
130	1984(昭和59)		小 4男	階段	4m	本児は、早目に学校に到着したので、階段付近で遊んできた。ランドセルを背負ったまま、2階の玄関へ上がる外階段の上部の手すりにまたがったところ、バランスを失って1回正面玄関左横のたたき(約4m)まで顔面から落下した。顔面、頭部を打撲するとともに、前歯2本を欠損した。
131	1986(昭和61)		小 5男	階段		始業前、階段の上から下にいる友達とお手玉を投げ合っていたが、相手の子に当てようとして階段の手すりから身を乗り出したとき、体のバランスを崩して下側の廊下へ転落した。
132	1986(昭和61)		中 3女	階段	2.5m	帰宅するため友人と2階から1階に至る階段を降りる途中、手すりに寄りかかった瞬間、バランスを失い2.5m下の階下へ転落した。
134	1987(昭和62)		小 3女	階段		昼食時休憩時間中、2階より階段を降りる時、3～4段踏みはずし転落した。
135	1987(昭和62)		小 6男	階段	3.5m	休憩時間中、3階踊り場付近で陣とりゲームをしていた。鬼が近付いたので逃げようとして階段の手すりを越え(3.5m下)うつ伏せの状態転落した。
120	1993(平成5)		幼 4歳男	階段	2F	保育終了後、本児と他の1人の児童は、母親の引き取りが遅くなるので居残っていた。本児は、教師にことわって2階に行ったが、誰もいなかった。5分程して転落音を聞いた教師が振り向くと、本児が階段下の床に鼻血を出して倒れていた。救急車で外科医へ移送、治療したが12日後に死亡した。
151	1990(平成2)		高 1女	階段		休憩時間中、体育の授業に行く途中、4階階段の手すりに足を掛けて滑り降りようとして、過ぎて手すりの向こう側へ転落した。
137	1988(昭和63)		小 3男	階段		昼休み、階段の手すりに身を乗り出して滑っていたところ、誤って転落し、床に前歯を強く打ちつけた。
121	1994(平成6)		小 2男	階段	2F 4.5m	昼食時休憩時間中、本児は、校舎2階階段の手すりにまたがり、後ろ向きに滑ろうとし、バランスを崩して約4.5メートル下の1階へ転落、階段1段目あたりで後頭部を強く打った。後頭部から出血し、意識もなかったため、救急車で病院へ運び治療を受けたが、9日目に死亡した。
118	1985(昭和60)		小 3男	階段		乗り出した。このとき傘を手を下げていたためかバランスを崩し、階段の外側へ転落し、下駄箱に当たり、床に転落した(1年生の話では手すりでも滑って降りたともいう)。病院で診察の結果、吐き気が出たら来院するようにと指示され帰宅したが、翌日りんごのすりおろしを飲んだところ嘔吐し帰りの会を済ませ、児童は各に、下校していた。本児は、かばんを背負って2階の教室を出た。そしてかばんを背負ったまま階段の手すりから身をたので、再度来診、頭蓋骨骨折が判明し、その後容態が悪化した。翌朝意識不明となり、6日後死亡した。
139	1988(昭和63)		小 5男	階段		昼休み、階段の踊り場の手すりにつかまって遊んでいるとき、体を滑らせ足から落下し、顔面を階段に打ちつけた。
140	1988(昭和63)		小 6男	階段		授業終了後の特定時間中、2階から階段の手すりを滑り降りていて転落し、右肘を骨折した。
141	1988(昭和63)		中 2男	階段		昼休みに、運動場へ出るため2階の階段の手すりにまたがって1階へ滑り降りようとしたとき、身体のバランスを崩し落下して、廊下の床で左腕と口唇部を強打した。
142	1989(平成1)		小 4男	階段	4-5m	放課後、階段の手すりに飛びつき腹面で滑り降りようとしたさい、とびついたときの勢いとランドセルの重みで体のバランスを失い、約4～5m下の床に頭から転落した。
143	1989(平成1)		小 4女	階段		体育授業のため運動場に出ようと階段を降りていたが、本人は階段の手すりを滑ろうとジャンプしたさい、過ぎて手すりを越え踊り場に転落した。
144	1989(平成1)		小 5男	階段		休憩時間に階段の手すりにうつぶせになり滑って遊んでいたところ、バランスを崩し上り口の手すりに落下した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
145	1989(平成1)		小 6女	階段	4m	下校するために3階から2階に降りるさい、手すりを滑り降りようとして手すりにまたがったが、約4m下の階段に落下した。
146	1989(平成1)		小 6女	階段		放課後、ランドセルを背負ったまま、階段の手すりに腹部をつけて滑り落ちた。途中ランドセルが頭部のほうにかぶさるようになり、その重みで下の階段に落下した。
147	1989(平成1)		高 2男	階段		休憩時間中、3階の階段手すりを横滑りしだしたさいにバランスを失い、真下の1階用置き場の上に転落して頭蓋骨等を骨折した。
148	1990(平成2)		小 5男	階段		放課後、早く帰ろうと教室から走り出て、2階に降りる階段の手すりに左足をかけて、滑り降りようとしたところ、バランスを崩し階段から落ち、顔面を床にぶつけた。
136	1987(昭和62)		高 1女	階段		放課後、友人3人で学期末試験の勉強後、4階、階段の手すりに寄りかかり話をしているうちに、バランスを失い3階フロアまで転落した。
159	1995(平成7)		小 2男	階段		休憩時間中、階段の手すりに足を掛け滑って降りようとしたところ、過ぎて踊り場下の階段の中ほどに転落し、腹部と大腿部を強打した。
199	1989(平成1)		中 3女	階段の窓	4F	遅刻して来た生徒がコンクリートの通路にあおむけに倒れている本生徒を発見し、職員室に連絡。直ちに現場に駆けつけ救急車で病院へ移送したが翌日死亡した。当日は学年集会のため校庭に集合することになっており、本生徒は登校後かばんを教室に置き、最後に教室を出たが屋上へ向かい、4階から屋上への踊り場の窓の下に上履きをそろえて置き、窓から飛び降りたものと思われる。
200	1990(平成2)		小 3女	階段の窓	3F 10m	階段の清掃後、反省会を行うため3階から屋上に通じる踊り場へ集まったとき、窓に取り付けてある転落防止用の鉄パイプの上に腰掛けたところ、バランスを失って約10メートル下のコンクリートの地面に転落した。意識不明、呼吸は聞き取れず、脈も弱く、救急車で病院へ移送されたが死亡した。
194	1988(昭和63)		小 6男	階段の窓	14m	放課後、お別れ会の準備練習のあと、校舎4階より屋上へ出る階段の踊り場で遊んでいた男子3名のうち本児は、窓の棧(腰高1.15m)で水平バランスを取ろうと、跳び上がり、はずみで14メートル下の地面に転落。病院へ移送したが死亡。
266	1989(平成1)		高 2女	寄宿舎の窓	3F	寄宿舎で、前夜解熱剤を飲んで就寝したが、早朝苦しそうに小走りして2階の部屋を出て3階へ行き、窓から転落した。
305	1998(平成10)		高養 2男	寄宿舎の窓	2F	寄宿舎で配膳の準備中、本生徒は1階ホールにいたが、昼食のためにテーブルに着いたとき、本生徒はその場になかった。職員が捜したところ、窓の下にうずくまって倒れていた。自室の窓が開いていたことから家に帰りたい一心で2階の窓から外へ出ようとして落下してしまったと思われる。
242	1985(昭和60)		小 2女	教室の窓	4.7m	1人で窓の近くにある教師用本箱やその上に置かれたテレビを、上靴を脱ぎ、児童用腰掛けに乗り掃除をしていた。ところがどうしたはずみか、窓より4.7m下のコンクリートの「犬走り」上に頭部より転落、意識不明となった。同室で一緒に清掃していた35名の児童及び指導に当たっていた教師も全く気づかないうちの事故で、転落時の様子は不明である。直ちに救急車で市内の病院へ移送、多発性頭蓋骨骨折・脳挫傷・頭蓋内出血、左外眼筋麻痺の治療を受けたが障害を残した。
250	1987(昭和62)		中 3男	教室の窓	9m	放課後、教室の窓から運動場にいる友達を大声で呼んでいるうちに、窓枠を持っていた手が滑り、約9m下の地面に転落し、全身打撲を負った。
287	1993(平成5)		高 3男	教室の窓	4F	文化祭準備中、クラス展示物の宣伝用垂れ幕をつるす作業を4階実験室でしていた際、腰掛けていた窓枠から過って生徒玄関の屋根に転落した。
249	1987(昭和62)		中 1男	教室の窓	3F	清掃中、窓の内側を拭いていたが、そのうち窓の下のそでに足をのせて拭いていたが手を滑らせバランスを崩し3階の校舎から転落した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
288	1993(平成5)		保3男	教室の窓		保育中、鬼ごっこをしていて保育室内を走り回っているうち、窓際に設置してあるロッカーの上に上り、開いていた窓から窓下の犬走りに転落し、コンクリートに左耳上側頭部を打ち付けた。保育が傷の手当をしているとき母親が迎えに来て引き渡したが、母親は、降園中に子供の異常に気付き、帰宅後、救急車で病院へ移送、急性硬膜下血種の診断で5年にわたり治療を受けた。
248	1987(昭和62)		小2男	教室の窓	1.6m	学級会活動を実施中、本児が平屋木造教室の窓から外に転落し、1.6m下のコンクリート溝で前頭部を強打した。
247	1986(昭和61)		小6女	教室の窓	5m	休憩時間中、教室横廊下側の窓に体を乗り出し気分を紛らわそうとしていたとき、めまいがして約5m下の中庭に落ちた。
289	1994(平成6)		小1女	教室の窓	1.1m	清掃時間中、高さ1.1メートルくらいの教室の窓をふいているうちに、過ぎて転倒、顔を打った。
246	1986(昭和61)		小5女	教室の窓		清掃の時間になり、お別れ会の飾りつけを外すために窓際の棚へ上がったとき、その上の箱につまずき、開いていた窓から戸外へ転落した。
245	1986(昭和61)		小1女	教室の窓		帰りの会が終わり、教室の窓を閉めようとしたが、古くなって閉まらないので力を入れたところ、窓がはずれ、これを押さえようとして一緒に戸外へ転落した。
251	1987(昭和62)		中3男	教室の窓		実験実習終了後、先に実験室をでた生徒が鍵をしめたので、本生徒は小窓によじ登り、廊下側にとび下りた時、カーテンが足にひっかかり落下し、顔面を強打した。
243	1985(昭和60)		小3男	教室の窓	2F 5m	二階の教室で児童全員が待機していた。3～4名の児童が窓側の台の上に運動場側を背に手すりを持ち、腰掛けていたが、その中の1人である本児は体のバランスをくずし、手すりを後ろまわりし、約5m下の校庭に転落し、視野障害、神経症状を残し治療した。
229	1998(平成10)		高1男	教室の窓		4時限の授業が終了し、係が「起立」の号令を書けたとき、本生徒が廊下側の席から教卓の前を通り窓の向かって行き、窓枠を踏み台にして飛び降り教室前の花壇に転落した。教師は突然のことで止める間もなかった。救急車で病院へ搬送したが、2時間後に死亡した。
271	1990(平成2)		高3女	教室の窓		放課後、教室で校庭側の窓際の棚に教室内に向かって腰かけて外を見ていたとき、校庭に転落した。部活動に不満を抱いて精神的に興奮状態であり、午前中欠席し、午後登校していた。
241	1984(昭和59)		中3男	教室の窓	1.5m	休憩時間中に友達と鬼ごっこをしていた。本生徒は逃げる側となり、教室の窓から外へ逃げようとして机を踏み台にして窓枠にまたがろうとしたところ、膝が窓枠にひっかかり、飛び込むようにならないうで、外側の1.5m下のコンクリート地面へ逆さまに落ちて、頭を強打し、急性硬膜外血種のため、左上・下肢の機能障害、歩行障害が残った。
238	2004(平成16)		小2男	教室の窓	3F	5時限目の国語の授業で、3階にある図書室へ行く。授業担当者が、本の貸借の手続きをパソコンでしている間、児童はパソコンのあるカウンターの前に並んでいた。その時、本児童は「図書カードを配らせてほしい」と授業担当者に頼み、窓際にある本棚に座って図書カードを配っていた。配り終わると、本棚の上に立って、窓の枠にまたがった。その際バランスを崩して転落した。
237	2004(平成16)		小6男	教室の窓	4F	本児童は大雨の中登校して、靴下が濡れたので4階教室の窓際に張ってあった針金に干していた。設置してある転落防止用の手すりの上に乗って、その靴下を取ろうとしたところ、誤って足を滑らせ開いていた窓から落下し、一回の屋根にバウンドして地上に転落した。
293	1994(平成6)		高1男	教室の窓	2F 5.4m	放課後、2階更衣室で制服に着替えていたとき、窓から5.4メートル下の玄関前コンクリート上に転落した。
234	2002(平成14)		高2男	教室の窓	4F	始業前の特定時間中、本生徒は校舎4階の教室より中庭に転落した。救急車にて病院に搬送されたが、両大腿部開放性骨折、右腕骨折、あご、鼻骨骨折、肺挫傷等により、発生から約5時間後に死亡した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
233	2001(平成13)		中 3女	教室の窓		授業終了後の特定時間中、教室で友人と話をしていた。友人がトイレに行った間に、教室の窓の手すりを乗り越えて飛び降り全身を打った。直ちに救急車で病院へ搬送されたが死亡した。
230	1999または2000(平成11または)		小 1男	教室の窓	3F	児童会行事で仮装大会の練習中、3階の音楽室で児童のみ28名で練習を行っていた。本児は自分の出番が終わったため窓枠(高さ87cm、幅7cm)の上をガラス伝いで外向きに横歩きしていた。6年生児童が注意したが、たまたまガラス戸が開いていた窓から外側に転落した。直ちに病院に搬送されたが死亡した。
244	1985(昭和60)		保 2女	教室の窓	1.07m	2名の保育士が担当してトンカチ遊びとままごと遊びをしていたが、その内3名の幼児が高さ60cmの出窓に上がり、あそんでいた。その内に本児は窓の外(107cm)に転落し、前額部割創の負傷をした。治療の結果、醜状瘢痕を残した。
282	1992(平成4)		中 2男	教室の窓	4F	4階視聴覚室での3年生を送る会の劇の練習後、本生徒は窓から外を見ていて生徒手帳を落としたので、拾ってもらおうと身を乗り出した際、過って転落し、頭部及び胸部を強打した。
267	1990(平成2)		小 1男	教室の窓		昼休み中、窓から外を見ていたら、周囲の子におされて転落し、後頭部を足洗い場のコンクリートで打った。
264	1989(平成1)		小 2男	教室の窓		清掃中、窓ガラスをふくため通風窓の敷き居に腰掛けていたところ、バランスを失って外に転落した。
263	1989(平成1)		小 2男	教室の窓	2F	授業中、担任に作文を添削してもらった後、担任や他の児童が気づかぬうちに2階の本児の教室の窓から中庭に落ちた。
262	1989(平成1)		小 1女	教室の窓	1m	始業前に、教室の窓から身を乗り出して中庭の様子を見ているうちに、約1mの高さからコンクリート製の排水溝の上に転落した。
274	1991(平成3)		小 5男	教室の窓	3F	清掃中、3階教室で窓棧を水ぶきしているとき、足を滑らせ中庭花壇に転落した。
261	1989(平成1)		小 1男	教室の窓		大掃除中、教室と廊下との間の窓の腰に乗ってガラスをふいていて、足を滑らせ廊下側へ落ち、床から高さ70cmのところに取り付けてあった円型のねじくぎに左陰のうをひっかけてしまい、痛さのために急に強く引っ張ったため、陰のうが破れて左側の睾丸がちぎれた。
275	1991(平成3)		中 1男	教室の窓	4F	昼食時休憩中、4階教室の窓の手すりに腰掛けていた際、バランスを崩し転落した。
259	1988(昭和63)		高 1男	教室の窓	5F	文化祭の後片付けをしていたとき、5階教室の日よけカーテンを取り付けようとしたさい、手すりから足を滑らせて窓から外に転落し、腰以下に重傷を負った。
278	1991(平成3)		中 2男	教室の窓	2F	休憩時間中、2階教室窓側のロッカーの上で遊んでいたとき、カーテンにもたれかかったところ、窓が開いていたため、窓から墜落し右腹部を地面で強打した。
286	1993(平成5)		小 4女	教室の窓	3F	昼休み、3階の児童会室でおんぶ鬼ごっこをしていて、おんぶしていた児童に窓際の上に乗せられた際、立ち上がってバランスを崩し、開いていた窓から転落した。
281	1992(平成4)		小 3男	教室の窓		清掃時間中、本児は児童会室で清掃をしないで窓を開け、窓縁に腰を掛けていた際、窓から転落し負傷した。
253	1987(昭和62)		幼 5男	教室の窓		保育中、遊戯室で遊んでいた。踏み台を上がり、脚を折り畳んだ滑り台に上がって遊んでいるうちに、バランスを失ってたまたま開いていた窓から園庭に転落した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
257	1988(昭和63)		中2男	教室の窓	3F	清掃中、3階教室の窓から身を乗り出したさい、バランスを崩して落下し、腰を強打した。
256	1988(昭和63)		中養1女	教室の窓		学級会活動中、会議室で七夕音楽祭の再学習のビデオを見ているさい、机の上へ上がり、隣の机に飛び移り、その机から窓際に設置してあるスチームコンベクターに飛び移ったときに、バランスを崩し窓から転落した。
283	1992(平成4)		高1女	教室の窓		保健体育の時間、視聴覚室でビデオを視聴中、生徒は席を離れて窓際に行き、外を眺めていたが、突然木製の椅子に足を掛け窓から飛び降りた。
255	1988(昭和63)		小6男	教室の窓	3F	放課後、部活動前に教室で友達と遊んでいたとき、ふざけて窓枠に乗ったはずみで滑り、3階の教室から転落した。運よく植込みの「かいづかいぶき」の上に落ち、それがクッションとなり地面に落ちた。
285	1993(平成5)		小4男	教室の窓	3F	清掃時間中、3階の教室の窓側の観察台へ上がり、窓下の手すり室内を見るようにして腰掛け、手すりを逆手につかんで体の安定をはかっていたところ、バランスを崩して窓から下の地面まで落下した。
240	1984(昭和59)		小2男	教室の窓	1.2m	昼の作業時間で、本児は、教室の二重窓部分の持ち出しに上がって窓の掃除をしていた。外側のガラス窓が閉まっていると思い後ろに下がったところ、ガラス窓が開いていたため、体の左側を下にして、窓下1.2mの水洗いの場のコンクリートに転落し、腹部を強打した。受診の結果、脾臓を摘出した。
270	1990(平成2)		高2女	教室の窓	9m	放課後、音楽準備室で友人と雑談中、夜景がきれいだったので、もっとよく見たいと椅子を開いていた窓際へ運び、その上に立ったところ、バランスを崩してよろけ、9メートル下の地面へ転落した。
269	1990(平成2)		中3女	教室の窓	3F	掃除の時間、ふざけて3階の窓枠に手をつき、腹を乗せる格好をしたとき、手が滑り外につんのめった。近くにいた友達がとっさにスカートをつかんだが支えきれず、頭から転落した。
252	1987(昭和62)		高1女	教室の窓	5m	文化祭の準備中、指人形の舞台となる窓際の暗幕を直そうとしていた。そのさい誤って5m下の中庭に転落し、頭蓋骨骨折、意識不明の重傷を負った。
280	1992(平成4)		小2女	教室の窓		放課後、本児は教室の転落防止用欄干に座っていたとき、後ろの窓ガラスが開いているのに気づかずもたれようとして転落し頭部を強打した。
183	1986(昭和61)		高1女	教室の窓		文化祭の行事は全て終了し、後片付けに入ったが、外してあったカーテンにつり金具を取り付けているうち、疲れて窓枠に腰かけようとして、過ってバランスを崩し転落したものと推定される。
201	1990(平成2)		高2男	教室の窓	3F	休休み中、出窓の棚床に両手をつき倒立をしようとしたところ、バランスを崩し、ガラスを突き破り、3階から地上に落下した。救急車で病院へ移送したが死亡した。
198	1989(平成1)		小5男	教室の窓	8m	昼食時休憩時間中、廊下窓側壁面に鉄製のパイプで固定してある高さ70cmの傘立てにのぼり相手を落とす遊びをしていて、本児は相手を落とした反動で自分もバランスを崩して右肩から窓を突き破って、約8m下の地面に頭から落下。救急車で病院に移送したが死亡した。
174	1984(昭和59)		小6男	教室の窓	2F	当日は、新6年生全員が、入学式場及び各教室づくりのため、午前8時50分に登校、清掃する教室、内容、方法等について教師から指示(窓ふきは指示していない)があり、本児ほか4人は、2階1年の教室を担当することになった。本児は清掃終了のチャイムが鳴った後、教室の正面黒板から2つ目の窓の転落防止用の手すりに腰を掛けていて、過っていぬばしりのコンクリート上に落下した。知らせで、救急車の手配をするとともに、養護教諭の指示で毛布その他で体の保温に努め、救急車の到着を待ち、病院へ移送し、手当てを行ったが、死亡
308	1998(平成10)		小5男	教室の窓	4F	放課後、担任が出張のため、5年の担任が鍵を締めて帰るよう指示したが、鍵を締める前に友達とかくれんぼをしようということになった。本児が教室に入り、他の児童がその後教室に入った時には、本児の姿が見えなかった。同じ頃、下の階の教室で1年の教諭が学年会議をしていて、窓の方を向いていた教師が下に落ちている児童を見つけ、すぐ現場に駆けつけたが本児は気を失っていた。かくれんぼをしていて、4階の教室の窓から転落したと思われる。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
176	1984(昭和59)		小3男	教室の窓		2校時終了後、教室で友達と忍者ごっこをして遊んでいた本児が、教室の後ろの掃除道具収納箱の上にあがったところ友達も続いてあがってきた。そこから教室南側窓下にある観察台(幅28cm)に飛び移り、台上を先に行きかける友達に対し、自分が先に行くといつて友達の前をすり抜け、70～80cm先へ行行ったところで振り向いた。そのとき、窓に手を着くようになっこうとなってバランスを失い、窓から転落した。直ちに救急車で病院へ運んだが、即死の状態であった。
296	1995(平成7)		小5男	教室の窓	3F	学級活動時、3階の教室で余った時間に遊んでいた際、窓際のロッカーに乗り、窓の腰壁を歩いていたら、窓に腰かけるような格好になって開いていた窓から1階犬走りに転落した。
178	1985(昭和60)		中1男	教室の窓	7m	清掃を終え、学級活動の時間が始まる前、教室内で遊んでいた。本生徒は2棟3階の教室東北端の窓際のロッカーの上から、棟続きの3棟の防護壁の上の手すりに飛び移ろうとした。そのとき足を滑らせ落下。約1.3m下のひさし(幅94cm)でバウンドし、そのまま、約7m下に転落。コンクリート製の側溝で頭を強く打った。救急車で病院に移送するも12日後、死亡する。
292	1994(平成6)		高1男	教室の窓	5F	休憩時間中、5回の教室で窓際にあるストープの上に立ち、窓枠に手を掛け、校舎下の通路にいた友達と話をしていた際、手が滑り地面に転落した。
179	1985(昭和60)		小6男	教室の窓	4F 12m	本児は友人4人とかくれんぼをしていた。教室南窓下の飾り棚に上がり、まとめてあったカーテンに隠れようとした。他の児童に注意されたが、本児は「平気だよ」と言って棚の上へ上がりカーテン裏に隠れたが、換気のため30cm位開けてあった4階の窓(約12m)から転落した。直ちに、救急車で病院に運ばれ治療を受けたが死亡した。
180	1985(昭和60)		小2女	教室の窓	4.75m	本児は、級友4人と2階のプレイルームで「あがり鬼」をして遊んでいた。「あがり鬼」は、鬼から高いところへ上がって逃げる。鬼は下から追ってタッチしたら交代する遊びである。プレイルームには窓の内側に棚があり、本児はその棚に上がって逃げようとしたが、誤って窓下(4.75m)コンクリート製足洗いに転落し、頭部を打った。救急車で病院に運び、手術を受けたが翌日死亡した。
202	1990(平成2)		中3女	教室の窓		美術の自習時間、友人2名から「話があるから教室に居て欲しい。」と手紙を受けとった直後、「さよなら」と手紙を書いて、誰にも言わず教室を飛び降り救急車で救急医療センターに移送されたが死亡した。
182	1985(昭和60)		小3女	教室の窓	2F 4.8m	昼休み後の清掃時間(13:20～13:35)に本児は担当場所である2階図工室へいった。そこで防音窓のガラスを拭こうとして、窓際に設けられている観察展示台(高さ68.5cm奥行き55.5cm)に上がり、半ば座ったような姿勢で、左手で窓の柱につかまり窓が半分開いているところから右手を伸ばし、外側のガラス窓をふこうとしてバランスを崩したものと思われる。窓(展示台より15cm高い)から4.8m下のU字溝に転落し、右前頭部を強く打った。救急車で病院へ移送し処置が行われたが、午後5:30脳死の状態
177	1984(昭和59)		中1男	教室の窓		音楽の時間に教師が来るまで、3、4人の生徒が、窓側に並べてある椅子に飛び乗って遊んでいた。本生徒は、机の上に飛び乗ったとき、窓に背を向けたかっこうでバランスをくずしたので、後方の窓につかまろうとしたが、窓が開いていたため、そのまま窓の外に転落した。転落後、直ちに救急車の出動を要請すると共に、養護教諭等が、毛布等で体の安静と保温に努め、救急車で病院に運び手術が行われたが、午前11時45分死亡した。
313	2003(平成15)		中1男	教室の窓		教室の窓の転落防止のパイプにのしかかっている、手が滑り、窓の外に転落した。1階の屋根から出ているコンクリートのひさしに衝突し、そのまま地面まで落下した。
185	1986(昭和61)		小6男	教室の窓	4F	休憩時間中、4階理科室で遊んでいたが、暑くなったのか、しばらくして窓を開け窓レール部分に座った。しかし突然、後ろ向きにひっくり返り、校庭の花だん横に転落した。
186	1986(昭和61)		小4男	教室の窓	3F	休憩時間中、3階の教室で、窓枠の内側に取り付けられている防護用の手すり(床上1m)に腰かけ、足を伸ばしてゆすっていたが、バランスを失い転落した。
187	1986(昭和61)		小4男	教室の窓	3F	学級終会をしていた時、本児は自席を離れ、床上61cmの暖房具の上に乗って、転落防止用手すりに腰をおろした。注意され自席に戻ろうとしたが、体のバランスを崩し後方へ倒れ、3階教室から中庭に転落した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
314	2003(平成15)		小3女	教室の窓	3F	放課後、残って宿題をしていた他の児童を待っていたところ、本児童は窓枠に乗り、手すりの上に乗ろうとした。手すりの上にしゃがんだ瞬間、バランスを崩し、校舎3階の窓から落下転落した。本児童は一旦ひさしに当たってから地面に落ちた。
189	1987(昭和62)		高1男	教室の窓	5F	放課後、合唱コンクールの練習時、本生徒は5階教室の窓枠に腰をかけ、腹筋運動をするから足を持ってくれと頼んだ。友人は危ないからと断ったが本生徒は、カーテンにつきあまり上半身を乗り出したところ、カーテンレールが曲がってバランスを崩し、カーテンから手がはなれ5階から2階のベランダに落下した。直ちに病院へ運び、手当をしたが死亡した。
190	1987(昭和62)		小4男	教室の窓	3F	当日は、水泳教室が実施され、終了後、児童等は、3階の教室へ戻り着替えを行った。その時トンボがはいてきたのをみつけてパンツ姿で追い掛けたところカーテンに止まった。これを見た本児は、窓側の整理棚に上り、つかまえようとしてバランスを崩し、3階の教室の窓から転落した。病院へ移送、手術を行ったが意識を回復することなく死亡した。
191	1988(昭和63)		高通2女	教室の窓	13m	休憩時間中、次のスクーリングに行くため母親と一緒に教室を捜して4階の廊下を歩いているうち、突然教室に入り窓に腰を掛けるようにしたので母親がスカートをつかまえ止めようとしたが、身を投げ約13メートル下に転落。自発呼吸はあるが意識不明。応急処置を行い救急車で病院へ移送したが死亡。なお、本生徒は7年前より精神分裂病を発症し、通院加療中で母親が付き添って登校していた。
197	1989(平成1)		中2男	教室の窓	3F 9.3m	始業前、3階の教室でふざけて窓から外へ出て上部の枠に手を掛け、13cmの幅のサッシの外枠伝いに窓一つ分移動しようとして隣の窓に手を掛けるところ、バランスを崩し9.3m下のコンクリート上に転落。救急車で病院へ移送されたが死亡した。
193	1988(昭和63)		中1男	教室の窓	4F	給食準備の時間、本生徒は4階廊下の窓の内側に転落防止のために設けてあるパイプに飛び乗り、内側を向いて腰を掛けようとして手を滑らせ落下、3階の外壁に当たったあと、すぐ下のプール更衣室のコンクリート屋根に激突、右前頭部を強打した。救急車で病院へ移送したが間もなく死亡。
317	2004(平成16)		中3男	教室の窓	3F	大掃除の時間中、教室南側の窓ガラスを雑巾で拭こうとして、誤って3階教室から転落した。
181	1985(昭和60)		小6男	教室の窓	4F 12m	清掃終了直後、教室で友達と遊んでいた。本児は掲示用の窓際の机の上だったが、ふざけ気味に友人が近づいて来たので立ち上がり、後ろに反ったところ、バランスを崩し、カーテン越しに開いていた4階の窓より(約12m)転落した。直ちに救急車を手配、病院に移送。集中治療室で17日間治療を施されたが死亡した。
216	1994(平成6)		高1女	教室の窓	4F	ヨロのホームルームで、室月行われる予慶室の出し物について話し合った。3案が出て採択されたが、本生徒の提案には賛成者がいなかった。本生徒が机に顔を伏せて泣き出したので、教師は、本生徒が冷静になるのを待つため、会議の進行などについて指導の後、本生徒に近づいて様子を見た。すると本生徒は、立って廊下に出、4階の窓を開けて頭から地上に飛び降り、U字溝にはまった。教師は、その後を追い、押さえようとしたが間に合わなかった。直ちに救急車を要請し、病院で治療を行ったが、事故から2時間後に死亡した。
225	1998(平成10)		高定2女	教室の窓	8F	試験終了1時間後、8階から中庭に落ちる黒いものを事務職員が目撃した。人体と確認され、直ちに救急車で病院に搬送し処置を受けたが、2時間後に死亡した。本生徒は、長期欠席をした後だったため、ホームルームで次年度の受講指導を受け、その後、期末試験を受けていた。
224	1997(平成9)		高定1男	教室の窓	12m	理科授業時・教室で他の生徒が机の上で立って窓から外を見るような態度をとっていたので教師が注意したところ、机の上に寝ていた本生徒が「こうやるんだ」と言い、その生徒の前の席の机の上で立ち上がりカーテンに隠れる素振りをしたため、危険を感じた教師が注意しようと近づこうとしたところ、誤って12メートル下のアスファルトに転落した。救急車を要請したが、後頭部を強打しており即死状態だった。
297	1996(平成8)		高3女	教室の窓	3F	3時限の途中から気分がすぐれず、休憩時間中3階視聴覚室の床から1メートルのほどの窓にもたれていたところ、4時限の授業がはじまった。その直後にめまいがして校庭に転落し、頭部・顔面を強打した。
298	1996(平成8)		小2男	教室の窓	3F 9.9m	清掃中、校舎3階音楽室の窓の手すりに腰掛けていたところ、体のバランスを崩し9.9m下の土の上へ転落し、頭部外傷、脳挫傷等の負傷をした。



ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
221	1996(平成8)		中3女	教室の窓	4F	バレーボール部活動の早朝練習のためいつものように午前7時ごろ登校し、途中同級生に会い一緒に登校し、学校到着後は部活動はやらずに教室へ行くと言い同級生と別れた。その後の足どりは不明であるが、2階の自教室へ行き机の上に荷物を置き4階へ上がり窓から投身したと思われる。午前8時に発見後、救急車を要請したが、病院へ搬送できない状態であり、現場を保存し警察へ連絡した。
203	1991(平成3)		中2男	教室の窓	2F	放課後清掃終了後、2階の渡り廊下で、教室にいる生徒に話しかけようと安全手すりにのぼり、窓の中心で回転する窓を開け取っ手に足を掛けて登ったと思われ、何かの拍子に窓枠の上部にぶら下がった状態になり、その窓枠とともに落下して、花壇のコンクリート枠に頭部を強打した。
299	1996(平成8)		小6男	教室の窓		清掃時、教室上段の窓枠に上りガラスをふいていた際、バランスを崩し窓下のカラーボックスの上に落ち、さらに床に転落し、左脇腹を打撲し脾臓を負傷した。
301	1996(平成8)		中1男	教室の窓	2F	休憩時間中、次時限が家庭科であるため2階の家庭科教室に移動し、そこで友人のおもちゃを取って逃げている時、窓のといを伝って非常階段に飛び移ろうとしたところ、足元が滑り地面に落下し、頭部、背部を打ち、側頭骨骨折により耳を負傷した。
217	1995(平成7)		中3男	教室の窓	12.5m	始業前の特定時間中、本生徒は、教室に備え付けられた傘立て(高さ約60センチメートル)の上に足を掛け、窓から下をのぞいていてバランスを崩し、約12.5メートル下の植え込みに落下した。
226	1998(平成10)		高1男	教室の窓	5F	部活動終了後、午後7時に解散した。午後8時25分ごろ、学校職員が、校舎5階から校庭に転落したと思われる本生徒を発見した。直ちに救急車で病院へ搬送し治療を受けたが、翌日死亡した。
215	1994(平成6)		小5男	教室の窓	1.5m	全校清掃(学校行事)中、本児は、7人の児童と廊下の窓ふきを行っていた。児童たちは、教師の指示で閉めてある窓を内側からふいていたが、本児は最初にふき始めた窓から棧の上を歩いて4枚目に移動して窓を開け、教室にいる友達に呼びかけた直後、開いている窓に背中から寄りかかる格好で約1.5メートル下のコンクリートの足洗い場へ、頭から後ろ向きに転落した。すぐに救急車を手配、病院へ運んで治療が行われたが、事故から10日目に死亡した。
302	1996(平成8)		小3男	教室の窓	5m	放課後、紛失した靴下を昇降口の屋根の上に見つけ、教室南側の窓からそこへ移ろうとして誤って約5メートル下の芝生の上へ落下し、両下顎骨骨折、頭部打撲の負傷をした。
205	1992(平成4)		高3男	教室の窓	9m	昼食の休憩時間中、本生徒は「暑い」と言って教室の窓際へ行き、窓枠に室内を向いて座っていたが誤って9メートル下の通路へ転落した。救急車で病院へ移送したが死亡した。
303	1997(平成9)		小5男	教室の窓	3F	清掃終了直前、3階家庭科室で掃除を終えた児童同士で遊んでいた。本児童はアイロン台の上に乗り、窓枠に腰掛けようとはずみに後ろ向きに窓からコンクリート上に落下し負傷した。
304	1997(平成9)		養中1女	教室の窓		移動教室時、本生徒は精神薄弱等の問題があったため睡眠指導では1人の教諭が付いていた。指導に当たり、本生徒にガラスを叩く等の行動が見られたので安全のために二重窓の内窓を外し、ドアの施錠、窓の2か所のロックも確認し、本生徒が眠りについたのを確認したあと指導教諭も仮眠に入った。2時間半後、本生徒の声で指導教諭が目覚めたところ、本生徒が高さ85センチメートルの窓に登って2か所のロックを開けて窓から転落しているのを発見し、歯を負傷していた。
209	1993(平成5)		中1女	教室の窓		水泳部のミーティングを行うため、教室で先輩を待っている間、本生徒は、教室の窓の手すりにつかまりながら窓に腰を掛けて外を見ていた。気付いた男子生徒が「危ないよ。」と声を掛けましたが返事はなかった。やがて、他の女子生徒が窓のひさしに出たので、手すりにつかまりながらひさしに手を滑らせ校舎わきの道路上に転落したもようである。直ちに救急車を手配、病院で治療を受けたが、5時間後に死亡した。
227	1998(平成10)		小3女	教室の窓	3F 9m	清掃時間中、本児は3階ホールの清掃を始めた。北側の窓の下には高さ80センチメートルの棚が設置されており、床より90センチメートル、窓枠の下部から高さ30センチメートルのところには、転落防止用パイプが設置されていた。本児は窓に背を向け、棚に足を置いて転落防止用パイプに腰を掛け、片手で雑巾を持っていたが、突然、バランスを崩し、開いている窓から9メートル下のコンクリート製の側溝に転落した。救急車で病院に搬送したが、1時間後に死亡した。
212	1993(平成5)		高専3男	教室の窓	3F 9m	休憩時間に本学生は、3階教室の窓から突然飛び降り、約9メートル下のアスファルトの通路に転落、病院へ運ばれ、治療を受けたが5時間後に死亡した。〔手術所見〕硬膜下血腫、くも膜下出血、肺挫傷、肺出血

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
214	1994(平成6)		小5女	教室の窓	3F 9m	放課後、3階教室に担任と数名の児童が残っていた。担任は、プリント等の整理をしていたが、本児は、窓の内側の整理棚の上上がり、友達と雑談をしていた。話が終わり、下へ降りようとして窓に右手をついた際、窓が開いていたためバランスを崩して左肩から9メートル下の地面に転落した。担任は、直ちに現場へ急行、校長他に連絡を取るとともに救急車を要請、病院へ移送したが、事故5分後に死亡した。
210	1993(平成5)		小4男	教室の窓	4F 12m	始業前、本児は、4階教室の窓の転落防止用すりに腰掛けていて、バランスを崩し転落(約12メートル)、校舎外のコンクリートのタタキで頭を強打した。応急処置を行い救急車で病院へ移送、治療を受けたが2時間後に死亡した。
218	1995(平成7)		小5男	教室の窓		休憩時間中、教室の片づけをしていて、本児は、運動場側の窓枠に上がり飾りを外そうとして、足を滑らせ転落した。人工呼吸、心臓マッサージを行い、救急車で病院に搬送、治療を受けたが約8時間後に死亡した。
81	1996(平成8)		中2女	教室の窓→ひさし	2F	清掃時、2階教室の窓ガラスをふこうとひさしに飛び降りたところ、バランスを崩し尻から地面に転落し、脊柱や脊髄等を負傷した。
85	1997(平成9)		中3男	教室の窓→ひさし	8m	清掃中、友人がプロレスごっこをしていたのでやめるように言い背中をかけたところ、その友人に追いかけられた。途中、清掃担当の教諭に見つかって注意を受けたがそのまま続け、視聴覚室に入って本生徒が窓にかけ上がり、下のひさしに降りようとしたところ、本生徒を捕まえようとした相手の手が結果的に背中を押したようになって、そのまま本生徒は8メートル下の地面へ落下し下肢等を負傷した。
83	1996(平成8)		中3男	教室の窓→ひさし	4F(7.8m)	昼食時休憩時間中、音楽室に入室し喫煙中、音楽室にきた教師に驚き慌てて高さ1.2mの窓の手すりを乗り越え3階のひさしに出ようとしたところ、7.8メートル下の1階玄関のひさしに転落し、脾臓、腎臓を負傷した。
75	1993(平成5)		高2男	教室の窓→ひさし	2F	清掃時、2階の教室のひさしの上に落ちている傘を拾おうと窓からひさしに降りようとした際、バランスを崩して下のコンクリートの上に転落し、頭部を打った。
28	1983(昭和58)		中1男	教室の窓→ひさし	1m余	当日は、中間テストの2日目に当たり、終了のチャイムで試験監督教師が答案を集めて、職員室(1階)に降りた直後、風船に水を入れて遊んでいた本生徒が、同教室の斜め下の玄関屋根の上級生から「風船を渡してくれ」と声をかけられ、高さ1m余の窓枠を越えてひさし(幅85cm)に出ようとバランスをくずし転落、地面の手洗場(足洗場)のコンクリート角か、玄関周囲の段(4段)に激突したものと考えられ、出血多量で死亡した。
77	1994(平成6)		中3男	教室の窓→ひさし	4F(10m)	放課後、4階の美術室にいて、入口の錠をさわる音がしたため、慌てて窓から出て、幅43センチメートルのひさしから足を滑らせ、10メートル下の地上に転落、左肘を強打した。
69	1991(平成3)		小2男	教室の窓→ひさし	2F	休憩時間に2階音楽室へ6人の児童が入って、鬼ごっこをして、本児は高窓へ飛び乗り、ひさしのほうへ隠れようとして転落した。
98	2004(平成16)		小6男	教室の窓→ひさし		休憩時間中、友人が投げた筆箱が窓からひさしに落ち、それを取ろうとして教室の小窓から運動場に腹を向ける格好で、窓の棧に手を掛けて、鉄棒にぶら下がるようにひさしに降りようとした際、ジャンプして勢いがつき、ひさしに右足だけつき、左足を踏み外して、地面に体を打ち付ける。
70	1992(平成4)		中1男	教室の窓→ひさし	2F	休憩時間中、本生徒は2階教室で友達と洗濯挟みでふざけて遊んでいた際、洗濯挟みが窓からひさしの上に落ちた。それを取りに行こうと、窓からひさしに向って飛び降りたとき、足が滑り昇降口横のコンクリート上に転落した。
82	1996(平成8)		高3男	教室の窓→ひさし	4F(4m)	清掃中、4階教室廊下の窓ふき作業で窓枠からひさしに降りて窓ガラスをふこうとしたところ、足を滑らせ約4メートル下のベランダに転落し、頭部等を負傷した。
30	1984(昭和59)		中2女	教室の窓→ひさし	7.65m	放課後の委員会活動の始まる前、3階の自教室で級友と雑談していたとき、本生徒は窓の敷居に鉛筆を見つけ取ろうとしたところ、鉛筆がひさしに落ちてしまった。本生徒は、鉛筆を取るため、窓からひさし(幅55cm)に出て鉛筆を取ろうとした。このとき足を滑らせ、7.65m下の地面に転落し、頭部及び全身を強く打った。直ちに救急車で病院に移送、治療を受けるが死亡した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
46	1993(平成5)		中2女	教室の窓→ひさし	3F(7.5m)	奉仕活動行事での清掃作業中、本生徒は、3階教室の窓を外側からふこうとし、外側のひさし(幅53.8センチメートル)に降りようとして転落(7.5メートル)した。救急車で病院に移送し治療を受けたが翌日死亡した。
60	1987(昭和62)		中3男	教室の窓→ひさし		祝日のテニス部活動の登校で、友人の帽子を教室のひさしに投げておいた。その帽子を取りに、ひさしに降りたところ、バランスを崩し階下の排水溝に転落し、顔面を負傷した。
59	1987(昭和62)		中2男	教室の窓→ひさし		休憩時間中、机を足場にして窓をこえて、窓外のコンクリートのひさしにでようとして、誤って足を窓わくにひっかけ、バランスを崩し転落した。
55	1984(昭和59)		中2男	教室の窓→ひさし	3F(8m)	本生徒は3階教室の窓ガラスの外側をふいていた。そして友達と話しながら窓の外側のひさし(幅60cm)に飛び降りた。このとき、ひさしの段差のある所に足をついたため、体のバランスを崩し、約8m下の自転車小屋の屋根に落ち、バウンドをして、さらにコンクリート舗装の通路に転落した。全身打撲、急性硬膜下血種と診断、治療が行われたが、視力障害、左上下肢の運動障害等が残った。
49	1995(平成7)		高3女	教室の窓→ひさし	4m	放課後、教室で紙風船で遊んでいた際、風船が窓下のひさし(幅90センチメートル)に落ち、本生徒はそれを拾うため、友達がひさしの上に置いた椅子の上に乗ろうとしてバランスを崩し、4メートル下のコンクリートに落下した。救急車で病院に搬送したが26日後に死亡した。
48	1994(平成6)		高2女	教室の窓→ひさし	3F(7.7m)	放課後、本生徒は、3階の教室で友達数人とトランプをしていた。そのうち、他生徒が外から本生徒に声をかけてきて、窓越しに話していたところ、手に持っていたトランプを校舎の外のひさしに落とした。本生徒が窓からひさしに降りかけたところ、後ろ向きに高さ7.7メートル下に転落、頭部、全身を強打した。救急車で病院へ搬送し、手当てを受けたが、事故から2時間半後に死亡した。
45	1992(平成4)		高1男	教室の窓→ひさし	4F(12m)	4階普通教室で担任教諭指導のもと、LHRを行っていた。配布されたプリントを同じ班の生徒が窓の外へ落としたので、本生徒はそれを拾おうとして窓からひさしに出ようとしてバランスを崩し12メートル下のアスファルト舗装の路面に落下した。救急車で救急医療センターに移送されたが死亡した。
43	1991(平成3)		中1男	教室の窓→ひさし	4F(11m)	放課後、陸上部の準備のため4階の教室にいたが、スパイクのピンを直すためひさしに出ていて、落としたピンを拾おうとしてバランスを崩し約11メートル下のアスファルト舗装の上に転落し、意識不明となった。救急車で病院へ移送したが死亡した。
42	1991(平成3)		中3男	教室の窓→ひさし	13m	自習中、自分の教室を抜け出し隣の教室にいたところ、担任が捜しに着たのに気づき、隠れようとして窓から幅60センチメートルのひさしに降りようとして13メートル落下、ショック状態で口から出血していた。救急車で病院へ移送したが死亡した。
61	1987(昭和62)		高1女	教室の窓→ひさし	3F	大掃除の時、3階の教室の窓を外側から拭こうとして、ひさしに足を踏み出した時、足を滑らしアスファルト道路に転落した。
67	1990(平成2)		高3女	教室の窓→霜よけ	4F	大掃除終了後の休憩時、4階の教室の窓の外にある霜よけに出ようとして、窓下の壁を越え霜よけに足を着けたところ、身体のバランスを失って中庭に落下し、脾臓破裂を起こした。
65	1990(平成2)		中3男	教室の窓→霜よけ		清掃時間中、友人とふざけあっていて教室の外側にある霜よけに置かれた自分の靴を取ろうとしているうちに過って外へ落ちた。
84	1996(平成8)		高2女	教室の窓→霜よけ		放課後、教室の窓から露よけ部分に降りようとしたところ、窓枠に左足首が引っ掛かり下の芝生に落下し、左肘関節脱臼骨折等の負傷をした。
76	1994(平成6)		中2男	犬走り→教室	3F	清掃時間中、校舎3階の犬走りに降り、自分の学級へ戻ろうと走りかけた際、手を滑らせ落下し、はしごの段に前歯を当てる。
99	2004(平成16)		中1女	犬走り→窓	2F	大掃除の時間中、窓の外の犬走りに降りてごみを拾って戻ろうとした際、足を踏み外し2階から校庭に転落した。背中から首を強く打った。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
53	1983(昭和58)		小 4男	校舎外壁の出っ張り	3F	友達数名と鬼ごっこ遊びをしていて、土の上に足がつくと鬼になるので、高い所を渡り歩いているうちに、校舎外壁の出っ張りの部分(高さ1.1mのコンクリートの台)を見つけて登った。その上でよそ見をして2～3歩歩いたとき、足を踏み外して下のコンクリート面に落下した。そのとき、両腕を出して顔面を保護できず、口、鼻を強打したため、歯が動揺し、2歯を欠損した。
133	1987(昭和62)		小 3男	校内歩道橋		授業終了後、校内歩道橋の手すりに腹部をのせ滑り降りようとしたところ背中のカバンが重心をくずし、落下した。
93	2002(平成14)		中 3男	柵 → ひさし		大掃除の時間中、トイレ上部のベランダにたまってた水を排除するため、ベランダに出ていたが、その後移動する際、通常の出口を通らず、柵を乗り越えて2階上部のひさしに足を下ろそうとしたところ、失敗し、トイレ横の側溝と砂利石の部分に落下した。
89	1998(平成10)		高 3男	柵 → ひさし		昼食時休憩時間中、友人と昼食を取るため、実習棟の非常階段を上がり、柵を越えて日陰になっている下のひさしに降りようとしていた。その際、足を柵に引っ掛け、バランスを崩し地面に落下した。
100	1985(昭和60)		中 1男	自転車置き場屋根	2.35m	友人11人と「警どろ遊び」をしていて、自転車置き場の屋根に隠れた生徒を追う側になっていた本生徒が、追いかけて屋根に上がった。相手を捕まえた後、他の生徒は屋根から降り、その後本生徒は屋根の上を歩いていて、スレート屋根を踏み抜き、高さ2.35mの所からコンクリート面に落下した。救急車で病院に移送し治療を受けたが死亡した。
316	2003(平成15)		養高 1男	窓	3F	夕食後、本生徒は、寄宿舎に戻らずに体育館へ行き、3階踊り場へ上がっていった。踊り場の窓を開けて外へ出たり入ったりを繰り返した後、中に戻りかけたが、突然振り返って窓に向かって走り出すと、窓枠をまたいでアスファルトの地面へ飛び降りた。
312	2003(平成15)		中 2女	窓	4F	合唱部の練習後、他の生徒数人と4階の音楽室(練習場所)に残った。その後、本生徒は1人で窓際にあった机にあがり、窓枠上部に両手をかけ、1階にいた生徒と会話中に、誤って地上に転落した。
279	1991(平成3)		高 3男	窓		大掃除の窓ふきで体を外に出して行ったところ、窓枠をつかんできた左手が滑り、窓外の地面に転落した。
315	2003(平成15)		中 3男	窓	中二階	清掃時間終了後、本生徒は、遊んでいて、校舎の中二階の窓から中庭に飛び降りた際、足を壁に取り付けてあったパイプに引っ掛け、腰から落下して、そのまま動けない状態になった。
319	2005(平成17)		中 3男	窓	3F	授業終了後、一緒に下校する他の生徒を待っていた本生徒は、外で雨が降り始め、教室に傘を置いたままであることに気がついた。3階の教室に傘を取りに戻ったが、鍵がかかっていたため、隣の教室の窓づたいに入ろうとした際、バランスを崩して、3階の教室の窓から転落し、腰と頸を骨折してしまった。
272	1990(平成2)		保 5男	窓	1.65m	保育中、窓際で遊んでいて、窓から外に落下(約1メートル65センチメートル)して、花壇の縁石に頭を強打し頭蓋骨骨折をした。
273	1991(平成3)		小 2女	窓	3F 9m	奉仕活動の一環として、3階の窓ガラスふきをしていたとき、敷居に足を掛けてふいている際、過って約9メートル下のアスファルト路面に転落した。
318	2005(平成17)		小 3男	窓	3F	休憩時間中、校舎3階にある教材室でかくれんぼしている際、開いている窓から転落した。頭部を強く打ち、脳挫傷となってしまった。
95	2002(平成14)		中 3男	窓 → ひさし	3F	授業終了後、他の生徒4人と校舎の3階へ上がり、ボールで遊んでいる途中、窓の外にひさしに一人が出たので、本生徒も出ようとした際に窓枠に靴のかかとが引っかかり、ひさしの上でバランスを崩し、地上に転落した。ひさしの上で転んだ時に肩を打ち、地上には足から落下したため、右足首を骨折した。
34	1986(昭和61)		高 1男	窓 → ひさし	4F (11m)	休憩時間中、手を洗った水滴がノートにかかったため、4階のひさしにそのノートを立てかけ干した。次授業後、ノートを取ろうと窓枠を乗り越えようとしたため、足が窓枠に引っかかりバランスを崩し、約11m下に転落した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
63	1989(平成1)		高1男	窓→ひさし		授業終了後の特定時間中、文化祭の劇の練習を行っているさい、ボールペンが窓の外 のひさしの上に落ちたので、窓から体を乗り出してひさしの上に入り取ろうとしたとき、 バランスを崩して落下した。
73	1993(平成5)		中2女	窓→ひさし		大清掃中、ひさしに降りようとして、過って転落したと思われる。
79	1995(平成7)		高2男	窓→ひさし	3F	昼食時休憩時間中、暑さのため3階窓外のひさしで涼もうとして飛び出したところ、バラ ンスを崩し校庭に転落した。
72	1992(平成4)		高3男	窓→ひさし		特活の大掃除中、本生徒は棒ぼうきんの取れた金具を拾おうと窓を跳び越えひさしに降 りたところ、雨でぬれていたため滑って中庭の芝生へ転落し、右足首を強打した
66	1990(平成2)		高1女	窓→ひさし	3F	放課後、3階のひさしの所に落ちた問題集を拾おうとして窓から身を乗り出したさい、体 のバランスを失ひひさしに続いて中庭に転落し、脾臓破裂を起こした。
86	1997(平成9)		高1女	霜よけ	4F(1.5m)	学園祭の準備中、4階の教室でクラスの準備中、地上にいた友人に用事を頼もうと窓を またいで幅1メートルの露よけに出ようとしたところ、左足が窓枠に引っ掛かって1.5メー トル下に落下し、一度車のボンネットにバウンドしてから地面に落下した。
102	1988(昭和63)		小5男	体育館の屋上		休憩時間中、前日に児童が体育館の軒天井に上げてしまったボールを取ってやること になり、担任がはしごを支え、機敏で場に応じた行動のできる児童を登らせた。それを見 ていた本児童は担任及び他児童の制止を聞かず登ってしまい、ボードが破れ、体育館 外のコンクリートのたたきに転落。病院に移送したが、意識不明のまま2日後に死亡。
284	1992(平成4)		中1女	体育館の窓		本生徒は、他校で行われたバレーボール部の指導者講習会に補欠として参加したが、 ベンチに入れないため、体育館ギャラリーで応援していたとき、後方の下の窓のカーテ ンにもたれかかったところ、窓が開いていたため後ろ向きに転落し、頭部と背中を強打し た。
310	2001(平成13)		小5女	体育館の窓	5m	昼食時休憩時間中、教諭がいないときには、使用禁止になっている体育館で、友達と窓 際に重ねてあった5枚のウレタンマットに上がり、ジャンプをするなどして遊んでいた。そ の内の1人の身体が温まったため、窓を開けた模様である。その後、本児がバランスを 崩し、窓から約5m下に転落し、頭部と背部を強打した。
300	1996(平成8)		小6女	体育館の窓		休憩時間中、体育館の2階の窓から高跳び用マットへ飛び降りる遊びをしていたところ、 友人に早くするように言われて慌てて落ちたのか押されて落ちたのかははっきりしないが、 マットの上に落下し右大腿骨を骨折した。
228	1998(平成10)		中1女	体育館の窓	2F	バレーボール部活動時、体育館で対人パスを3人で実施中、ボールがそれて外に出 た。仲間の一人が外に出てボールを本生徒に渡し、外に出た仲間を驚かそうとして、本 生徒は2階のギャラリーに上がり暗幕の陰に隠れた。中にいた仲間が「ばれている」と、 声を掛けたが降りて来なかった。周辺を捜したところ、見つけることができなかった。本 生徒は片側窓を全開していた窓の外に出て隠れ、誤って転落したと思われる。
290	1994(平成6)		中2男	体育館の窓	2F	バレーボール部活動時、練習準備中、体育館で2階の窓を開けはしごを降りる際、手を 滑らせ落下し、はしごの段に前歯を当てた。
184	1986(昭和61)		中1男	体育館の窓	3.92m	昼食時休憩時間中、体育館で友人と「助け合いジャンケン」遊びに夢中になり、ギャラ リーに登りコンクリートの柱に隠れ、暗幕のかけで体を小さくしたところ、体のバランスを 失い、開いていた窓から3.92m下のコンクリート上へ落下した。
195	1988(昭和63)		小5女	体育館の窓	2F	清掃活動中、本児は体育館2階ギャラリーの窓の転倒防止用鉄製柵の上より、誤って 落下した。救急車で病院に移送したが5日後死亡。
232	2001(平成13)		中1男	体育館の窓	2F 5.3m	体育館2階の掃除が終わり、他の生徒が担当教諭に終了の報告をするまでの間、暗幕 のカーテン越しに腰壁に座ろうとしたが、窓ガラスが開いていたため、5m30cmしたの コンクリートに転落した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
108	<最新情報> 2008年 5月22日 MSN 産経 ニュース		小6男	体育館の天井	12m	小6男児、体育館で12メートル転落し死亡 22日午後1時15分ごろ、山梨県笛吹市境川町小黒坂の市立境川小学校で、6年生の男児(11)が体育館の天井裏から約12メートル下の床に転落した。男児は病院に搬送されたが、同日夜、出血性ショックで死亡した。笛吹署などの調べでは、当時は昼休み中で、男児は体育館で約10人の同級生らと遊んでいた。1人で2階のはしごを上って天井裏に入り、天井のボード(厚さ1〜2センチ)が抜け落ちた。同小によると、体育館は通常施錠されているが、この日は窓が開いていたため、男児らは窓から体
111	1987(昭和62)		小6男	体育館の天井	3m	昼食時休憩時間中、体育館で鬼ごっこをして遊んでいるうち、天井裏に上がり逃げようとしたところ天井板の弱い所に乗り、3m下に落下した。
112	1987(昭和62)		中2男	体育館の天井	6.8m	学校祭の準備中、ステージの天井へ看板を取り付けて、ステージ前の張り出し天井に降りるさいクロス張りベニヤ板の継ぎ目が破れ、6m80cm下の体育館床へ転落した。
113	1991(平成3)		中2男	体育館の天井	5m	当校を会場として行われた郡市体育大会に卓球部で参加し、団体戦終了後、友達と体育館ステージ上の天井に登り遊んでいて、約1.3メートル下の天井を目指して飛び降りたところラスボードの天井板及びそれを支えているアルミの棧が折れ、同時に5メートル下に転落した。
103	1989(平成1)		中1男	体育館の天井	4.3m	バスケットボール部員の本生徒は、当日冬休み練習のため登校した。まだ部員も顧問もそろっていなかったため、数人の部員と体育館で雑談していたが、本生徒が「床下から天井に登る道がありそうだから探検しよう」と言いだし、同級生4名で工事の点検用ふたを開け床下に潜り込んだ。やがて側面に天井裏まで通じる空間を見つけ天井裏まで登ったが、本生徒は更に壁を登り「もう行けんから降りる」と降り始め、途中天井裏に飛び降りたところ、石膏ボードの天井板を突き破り約4.3m下のセメント通路に落下。直ちに近くの病院へ運ばれたが、頭を強打
107	2001(平成13)		高3男	天窓	5F	昼食時の休憩時間中、友人と4階屋上に行き、そこから3.7m高い、明り取り窓が設置してある5階屋上に、樋を足場にして登った。食事をした後、スプーンを投げ、バット代わりの棒で打つ遊びをしていた。そのうち、明り取り窓のガラスに片足を乗せ踏み込んで打とうとしたとき、ガラスが割れ、1階まで転落した。全身を強く打ち、意識不明のため、直ちに病院に搬送したが、意識回復することなく死亡した。
106	1999または 2000(平成11または 12)		高2男	天窓	7m	昼休み中、中庭にある明かり取り窓(トップライト)を囲むベンチに腰掛けて生徒5〜6人が話をしていて、次第に人数が増え、本生徒はトップライトのカバー(ポリカーボネイト製)の上に腰を降ろしていた。そこへ友人がやってきて同じようにカバーの上に腰を下ろしたところ、カバー及び網入りガラスが割れて2名は7m下の地下小体育館の床に落下した。直ちに病院に搬送され、救急処置が行われたが死亡した。
104	1997(平成9)		中2男	天窓	3F (5.4m)	帰りの学級活動前の休憩時間中、本生徒は3階フロアと同面にあるベランダに出て、他の生徒と走ったりして遊んでいた。そのうちの4名がフェンスを乗り越えてトップライト(天窓)の周囲に行き、1名がトップライトの上にあがり一方のトップライトに飛び移ろうとしたが失敗したので、本生徒が試みようとしてトップライトに飛び移ったがそのまま突き破ってしまい5.4メートル下へ転落した。大きな音を聞いた教師が駆けつけたが、右側頭部及び鼻孔から出血しており、病院へ搬送されたが即死に近い状態であった。
105	1997(平成9)		高1女	天窓		放課後、本生徒は友人と2人でバルコニーで会話をしているトップライトの亚克力製の覆いの上に登ったところ、覆いの部分が割れてしまい1階の集会室に転落した。転落した場所がステージとフロアの境界部分だったので脚部がステージの先端にあたり、その弾みで後頭部からフロアに落下して強打し、ほぼ即死状態であった。
175	1984(昭和59)		小3男	渡り廊下	5m	給食当番であった本児は、当番数人と並んで、給食室へ食器を返しに行った。そのあと、1棟2階へ通じる渡り廊下を通過して帰る途中、過って、高さ94cmのてすりを越え、約5m下のアスファルト舗装の地面に転落した。1階渡り廊下付近にいた児童が落下したのをみつけ、近くの保健室へ知らせた。たまたま居合わせた担任と養護教諭が駆けつけ、安静を保ちながら救急車で整形外科病院へ運び、手当を受けた。夜半ごろ急に容態が悪化したため、翌日他院へ転送。脾臓の破裂が判明、手術を行い病状は一進一退であったが、29日午後2時0
220	1996(平成8)		中2女	渡り廊下	4F 12m	昼食時休憩時間中、渡り廊下の4階部分で友人と遊んでいたところ、高さ1.4メートルの手すりから12メートル下のコンクリートの裏庭へ転落した。救急車で病院へ搬送し、両足骨折、前頭部の挫創を負傷したが精密検査で命に別状なしと診断された。複雑骨折の右足手術後、集中治療室に移され面会した両親の呼びかけにも応じていたが、翌日容態が急変し小脳から出血があり人工呼吸器を装着したが、翌々日の朝死亡した。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
25	2003(平成15)		中 3男	渡り廊下	4F	合唱コンクールの放課後練習のため、4階音楽室に入る前に渡り廊下の柵を使って、鉄棒のように体を支えて遊んでいた。そのうちバランスを崩し、前回りをした形になって、柵につかまり壁を背にして窓の外に宙ずりになった。手が離れて、足から地面に転落した。
10	1986(昭和61)		中 1女	非常はしご		休憩時間中、2階ベランダから非常はしごを伝わり、1階ベランダに降り、小犬と遊んだが、教室へ戻るため、再び非常はしごを一人ずつ登り始めた。本生徒が途中まで登ったとき、はしごが折れ、はしごをつかんだまま地上に倒れた。
122	1995(平成7)		高 1女	非常階段		生物の授業時、本生徒から気分が悪いので保健室にいきたいとの申し出があり、気をつけていくように指示されたが、保健室には行かず、非常階段の踊り場で柵にもたれかかるなどして、誤って転落したと推測される。教室から出て約30分後、転落しているのを生徒が発見し、救急車で病院に搬送したが、4時間後に死亡した。
119	1993(平成5)		中 3男	非常階段	3F	休憩時間中、本生徒は、3階建て本館南端給食室裏の非常階段下の通路に倒れているのを発見され、救急車で病院へ移送され、蘇生法が行われたが死亡した。
127	2001(平成13)		高 2女	非常階段		事務職員が、校内の倉庫と非常階段との間の通路に本生徒が倒れているのを発見した。発見当時、本生徒は靴を履いていなかったため、非常階段上を確認したところ、踊り場の上履きが揃えて置かれていた。
124	1998(平成10)		高 2男	非常階段		始業前、本生徒は朝の課外指導を受けるため登校し、本来昇降すべき中央階段を上らず、非常階段から教室に入ろうとしたが、入り口が施錠されていたため、非常階段のコンクリート塀から隣接するアルミ製の柵へ乗り移ろうとして、バランスを崩して転落し死亡した。
173	1983(昭和58)		中 3男	便所の窓	3F	第5校時終了後、掃除担当場所である校舎3階の便所に行った。他の生徒が来ていないこともあって、便所の窓にのぼり、西隣の音楽室ベランダに飛び移ろうとして窓枠に足を取られ、コンクリート軒下に転落、左側頭部を強打し、溝に転げ落ちた。直ちに入院、治療を続けたが9日後に死亡した。
115	2003(平成15)		小 6女	明かり採りドーム		屋上での応援練習終了後、明り採りのドームに乗って遊んでいた本児童が飛び跳ねた瞬間、ドームが割れて、階段下に落下した。
196	1988(昭和63)		高養 2男	寮	2F	生活の授業中、担任が給食の配膳準備をしながら、他の生徒の指導をしていて、目を離したすきに本生徒が見えなくなり、学校内外を捜したが見当たらず、近くの工場の従業員寮で倒れているとの連絡があり、急行する。本生徒は、寮の2階より転落し頭部を強打したようで、救急車で病院に移送され手術等を受けるが死亡。
17	1991(平成3)		中 3男	連絡通路側壁	3F	休憩時間中、3階連絡通路の側壁を乗り越え、2階の教室へ降りようとしたところ、手が外れ1階の芝生の上へ後頭部から落下した。
96	2004(平成16)		小 6男	廊下→ひさし	3F	水泳指導中、水泳準備のため教室へ入る途中、3階廊下の手すりを乗り越えてひさしに降りようとした際、バランスを崩し地上の足洗い場に転落した。
309	2001(平成13)		高 3男	廊下の窓	4F	休憩時間中、普通教室棟4階廊下の窓から外を見ていた。誰かが下で呼んでいるような気がして見下ろしたとき、身体のバランスを崩してアスファルト敷地面に落下した。そのとき、足から手をついて落ちたため、全身打撲した。
276	1991(平成3)		中 1女	廊下の窓	4F	授業終了後の特定時間中、4階廊下の窓に腰掛けようとした拍子に、体のバランスを崩し、2階の屋根に転落した。
188	1987(昭和62)		中 2女	廊下の窓	4F	授業終了後、本生徒は、友達4～5名と4階教室の黒板に落書きをしながら話していた。友人がふと気がつくとき本生徒の姿が見えないので、廊下に出て探したところ、4階から転落しコンクリートの上に落下した。目撃者によると本生徒は、廊下の手すりの上におがり、前に倒れるような形で落ちたとのことである。
277	1991(平成3)		中 2男	廊下の窓	3F	1か月ほど登校拒否をしていた本生徒は、教師の説得を受け、当日朝早めに父親とともに登校し、始業まで職員室で待つうちに1人で3階教室に鞆を置きに行き、3階廊下の窓から転落した模様である。始業前の部活動に参加するため自転車で登校し、たまたま下を通った生徒の自転車のハンドルの上に本生徒は落下し、首や頭を打って意識を失った。

ID	事故発生日	事故の種類	属性	建物内の場所	高さ	事故概要
311	2002(平成14)		定高1男	廊下の窓	3, 4F	本生徒は体調不良を訴え、精神的にも不安定であったため、教頭・学級担任・養護教諭の3人で話し、医療機関受診の話や体調不良を回復させることなどを指導し別れた後、渡り廊下3, 4階付近から転落した。
254	1988(昭和63)		小6男	廊下の窓		昼食時休憩時間中、3階の教室でふざけていたさいに、追い駆けられて廊下の窓のそばに置いてあった机に飛び乗り後ろ向きになったときにふらつき、開いていた窓から2階の渡り廊下(コンクリート)に転落して、全身・左側頭部を強打した。
306	1998(平成10)		小2男	廊下の窓	2F	昼食時休憩時間中、2階の教室前の廊下で棚の上上がり、手すりに腰を掛けた瞬間、後ろに倒れ1階の側溝に落ち負傷した。
295	1994(平成6)		高通信4女	廊下の窓	2F	球技大会時、2階通路で応援中、スパイクされたバレーボールが飛んできたのでよけようとしたところ、後転して通路の窓から階下のたたきに転落した。
222	1997(平成9)		高2女	廊下の窓	3F	本生徒は、不登校であったため専門医にかかり、服薬治療を受けていた。当日は親の車で登校し、課題を提出したり、翌日の学習の約束をしたりして普通の様子であった。その後3階廊下の窓に腰掛けていた状態から転落した。本児の不注意による転落事故と思われるが、過去の経緯から精神障害による突発的な自殺の可能性もあると考えられる。
294	1994(平成6)		高2男	廊下の窓	4F 12m	休憩時間中、4階の廊下の窓に外に向かって腰掛けていて過って約12メートル下のアスファルト舗装の地面に転落した。
231	1999または2000(平成11)		中3男	廊下の窓	12,3m	音楽の授業中、音楽室を退室し、自学室へ向かう途中、通路の窓枠の上に乗る、バランスを崩し12, 3メートル下のコンクリートに転落した。直ちに病院に搬送されるが、8時間後に死亡した。
208	1993(平成5)		中3男	廊下の窓	4F 12m	清掃終了後、本生徒は4階廊下の手洗場上の窓から危険防止の鉄棒(2本)を乗り越え、友人が止めるのもきかず、50センチメートル離れたベランダに渡ろうとして、足を滑らせ12メートル下に転落、救急車で病院へ運ばれ、治療を受けたが、死亡した。
223	1997(平成9)		中1女	廊下の窓	3F 8.5m	帰りの会の始まる前の休憩時間中、本生徒は校舎3階の廊下の窓から約8, 5メートル下のコンクリートの側溝に転落し、頭部と全身を強打して意識不明の重体となった。病院に搬送され治療が続けられたが、13日後に死亡した。
213	1994(平成6)		高3女	廊下の窓	3F	放課後、本生徒は、高校総体について部活動の顧問教師と相談しているとき、持病の喘息の発作の兆候が出てきたので、顧問が家庭へ送る準備のため中座している間に姿が見えなくなった。捜したところ中庭に倒れているのを発見、救急車で病院へ運び手当てをしたが、発見から1時間半後に死亡した。本生徒は、中学時代に発作で意識もうろうとなり、2回ほど、救急車で運ばれたことがあり、今回も喘息の症状が進み、薬を取りに走って、3階の渡り廊下から過って転落したのではないかと考えられている。
219	1995(平成7)		小4男	廊下の窓	4F	休憩時間中、4階廊下の窓から転落したと見られるが、目撃者はない。教室移動のため、廊下に整列中の1年生の「人が落ちた」の叫び声で、1年担任教師が現場に駆けつけ、本児を抱き起こし、一緒にいた介助職員が事故を急報した。
260	1988(昭和63)		高1女	廊下の窓	4F	始業前特定時間中、4階の廊下で歩行中に無意識状態に陥つたらしく、廊下側の窓から外庭に転落した。なお、本生徒は、ときどき無意識状態になるため、医師の指示で精神安定剤を服用していた。
236	2003(平成15)		中3男	廊下の窓	4F	当日、本生徒は登校後、他の生徒に自殺をほのめかす内容などを記した封書、メモ等を手渡した。その後、本生徒は生徒棟4階の廊下窓から中庭に飛び降りた。職員が本生徒が落ちる寸前を目撃し、直ちに校長及び数名の職員が現場に直行した。本生徒はコンクリートの地面に激しく体をぶつけた様子で、体を伸ばした状態でうつぶせに倒れていた。直ちに救急車を要請し、保護者に連絡するとともに、そばに付き添って声掛けをした。救急車が到着し、医療機関に搬送されたが、発生から約2時間30分後に死亡した。



ID	事故発 生月日	事故 の種 類	属性	建物内 の場所	高さ	事故概要
29	1983(昭 和 58)		小 6男	廊下の 窓→ひ さし	3F	帰りの会終了後、教師は係活動のある児童には、居残って係活動を続け、その他の児童は帰るよう指導したが、本児は、廊下の窓付近で遊んでいた。そのうち、本児は、窓枠から外のひさし部分に降り、廊下に戻って、再び、隣りの窓枠に上ったので、他の児童が制止したが、1回目と同じように飛び降りた。ところが、ひさし部分でバランスをくずし、1階出入口のひさしに転落、救急車で移送、手当てを受けるも死亡した。
88	1998(平 成 10)		高 3男	廊下の 窓→霜 よけ	3F( 10m)	休憩時間中、友人が本生徒のシャープペンシルを窓のところで投げ捨てるまねをして、実際は投げずに廊下の窓枠の外に置いたが、3階の露よけの上に落ちてしまった。本生徒はシャープペンシルを取りに行くと言って、窓枠に手を掛け、露よけに降りようとしたが着地できず、10メートル下の碎石の敷いてある地面に落ちてしまった。病院へ搬送したが、翌日になっても大量の血が腹部にたまり、手術し、脾臓の亀裂が判明、脾臓を摘出した。